

Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Linea de Transmision y Central BESS Halcon 10"

Nombre del Titular : BESS Halcón 10 SpA
Nombre del Representante Legal : Ricardo Orlando Sylvester Zapata
Dirección : Apoquindo 3910 Oficina 201, Las Condes

El presente Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Linea de Transmision y Central BESS Halcon 10", contiene las observaciones generadas en virtud de la revisión de la Adenda.

La respuesta a este Informe Consolidado deberá expresarse a través de un documento denominado Adenda a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Linea de Transmision y Central BESS Halcon 10", la que deberá entregarse hasta el 08 de marzo de 2024.

Si requiere de un plazo mayor al otorgado para responder, este podrá extenderse, lo cual deberá comunicarlo por escrito a este Servicio, dentro del plazo que tiene para responder al Informe Consolidado. Debe tenerse presente que posteriormente a esta fecha, se reanudará el proceso de evaluación del proyecto.

Ante cualquier consulta comunicarse con Felipe Godoy Vega, dirección de correo electrónico Felipe.godoy@sea.gob.cl, número telefónico 522-214511.

1. Descripción de proyecto

1.1 Ubicación

- 1.1.1. Se solicita al Proponente entregar Tabla con coordenadas y cartografía con todas las instalaciones y obras del Proyecto presentadas en la DIA y sus anexos, la cual debe estar en formato .kmz y Shapefile, en coordenadas UTM, Datum WGS-84, Huso 19s. La cartografía digital presentada, debe ser clara en cuanto a incorporar las áreas totales asociadas a cada obra o infraestructura. Además, para las obras que constituyen polígonos, el Proponente deberá presentar el conjunto de coordenadas que definen su área y no tan solo una coordenada que representa su centro. En el caso de las obras lineales, estas deberán contar con un identificador, para diferenciar entre obras existentes o a construir, presentando para cada tramo su coordenada de inicio y de término. A saber:

i. Punto:

- Receptores cercanos al Proyecto (incluidos los utilizados para la evaluación del componente Ruido y Calidad del Aire).
- Especies tanto de flora y vegetación como de fauna registradas en el área de estudio del Proyecto (identificando especies).
- Puntos de muestreo de flora y vegetación.



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

- Pozos de monitoreo.
- Punto de conexión del Proyecto a línea de distribución.

ii. Lineal:

- Caminos internos y externos a utilizar, diferenciando de los nuevos y existentes, asimismo, diferenciar los caminos pavimentados y no pavimentados.
- Transectas efectuadas para Flora y Vegetación.
- Transectas efectuadas para Fauna.
- Canales de contorno, diferenciando los existentes y sus modificaciones.
- Trazado de obras de conducción de agua industrial.

iii. Polígono:

- Actual infraestructura que se encuentra operando y las modificaciones asociadas a la presente evaluación ambiental.
- Sectores de plataformas para la maniobra de vehículos.
- Áreas de influencia y Área de Estudio del Proyecto en evaluación, actualizado en caso de corresponder (calidad del aire, hidrología, hidrogeología, flora y vegetación, fauna, geomorfología, ruido y vibraciones, paisaje y turismo, arqueología, medio humano, Sitios Prioritarios, etc.).
- Polígonos vegetacionales.
- Ubicación del Proyecto en evaluación, respecto de Sitios Prioritarios identificados en la Estrategia y Plan de Acción para la conservación de la Biodiversidad de la Región de Atacama 2010 – 2017.
- Sobreposición del Proyecto de acuerdo a los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes.
- Ubicación del Proyecto, respecto a proyectos con RCA favorable.
- Áreas específicas a intervenir por la distinta infraestructura que contempla el Proyecto, para las distintas componentes evaluadas.

1.2 Partes, Obras y acciones del Proyecto

1.2.1 De acuerdo a los antecedentes requeridos en el presente documento, y al punto 1.6 “Descripción de las Parte, Obras y Acciones Físicas del Proyecto” del Capítulo 1 de la DIA, se solicita al Proponente tabular y describir las partes y obras del Proyecto para todas las fases de este (construcción, operación y cierre), para lo cual deberá utilizar la siguiente Tabla:

Tabla. Partes y obras del proyecto			
Nombre	Descripción	Carácter	Fase
[Nombre parte/obra 1]	[Texto descriptivo de la parte u obra 1, incluyendo su georreferenciación y superficie, si corresponde. En el caso que no haya sido posible definir la localización detallada de la parte u obra, se debe indicar el polígono del área de intervención máxima de la parte/obra]	Temporal/ permanente	Construcción, operación, cierre



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

- 1.2.2 Se solicita al Proponente describir todas las acciones (permanentes o temporales) a realizar en cada una de las fases del Proyecto (construcción, operación y cierre). Lo anterior, deberá ser presentado tal como se indica en la siguiente tabla:

Nombre	Descripción
<i>[Nombre acción 1, por ejemplo, corta de vegetación]</i>	<i>[Texto descriptivo de la acción 1 (permanente o temporal), por ejemplo, superficie (ha) de vegetación a cortar, tipo herbácea, arbustiva o arbórea, y destino de la misma (residuo u otro);</i>
<i>[Nombre acción n]</i>	<i>[Texto descriptivo de la acción n.;</i>

- 1.2.3 En Descripción de la Fase de Operación del Capítulo 1 de la DIA, se solicita al Proponente:

- i. Incluir un diagrama de flujo de los procesos que conlleva esta fase, dado que si bien las instalaciones se describen en la fase de construcción, se requiere una descripción de los procesos asociado al diagrama solicitado, que permita visualizar las entradas y salidas del sistema, incluyendo insumos y residuos generados.

- 1.2.4 En caso de concretarse la iniciativa, se solicita al Proponente que todas las estructuras incorporadas y presentes en el proyecto analizado sean retiradas, de manera de restituir el paisaje a sus condiciones originales.

- 1.2.5 En el punto 1.6.2 Partes y obras Temporales, del Capítulo 1 de la DIA, 1. Instalación de faenas, el Proponente indica que “Al interior de la instalación de faenas también se dispondrá de baños químicos y contenedores primarios” se indica al Proponente que la utilización de baños químicos no puede superar los 6 meses

1.3 Establecimiento del Inicio de ejecución del proyecto

- 1.3.1 Se solicita al Proponente actualizar, en caso de corresponder, tanto la fecha de inicio de ejecución del Proyecto, como la fecha de inicio y término de todas sus fases (construcción, operación y cierre). Lo anterior, considerando que, en caso de obtener una RCA favorable, las fechas de inicio y término de cada fase del Proyecto concuerden a la fecha de obtención de esta. Para ello, se solicita al Proponente hacer uso de la siguiente tabla:

Fase de Construcción	
<i>Fecha estimada de inicio</i>	
<i>Parte, obra o acción que establece el inicio</i>	
<i>Fecha estimada de término</i>	
<i>Parte, obra o acción que establece el término</i>	
Fase de Operación	



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

<i>Fecha estimada de inicio</i>	
<i>Parte, obra o acción que establece el inicio</i>	
<i>Fecha estimada de término</i>	
<i>Parte, obra o acción que establece el término</i>	
<i>Fase de Cierre</i>	
<i>Fecha estimada de inicio</i>	
<i>Parte, obra o acción que establece el inicio</i>	
<i>Fecha estimada de término</i>	
<i>Parte, obra o acción que establece el término</i>	

1.4 Insumos y suministros básicos

- 1.4.1 Se solicita al Proponente presentar una tabla resumen con los insumos y suministros básicos a utilizar en las tres fases del Proyecto (construcción, operación y cierre). Se solicita utilizar la siguiente tabla:

<i>Nombre</i>	<i>Descripción</i>
<i>[Nombre del suministro básico 1, por ejemplo, energía, agua, u otros semejantes]</i>	<i>[Texto descriptivo de cómo se proveerá el suministro básico 1, descripción breve y tasa de consumo por mes o día]</i>
<i>[Nombre del suministro básico n, por ejemplo, energía, agua, u otros semejantes]</i>	<i>[Texto descriptivo de cómo se proveerá el suministro básico n, descripción breve y tasa de consumo por mes o día]</i>

Se solicita que esta información sea consistente con la presentada en los anexos correspondientes.

- 1.4.2 Con respecto al insumo hídrico que contempla utilizar el Proyecto, independiente de que sea aportada por terceros mediante camiones aljibes, se solicita al Proponente presentar en la próxima Adenda lo siguiente:

- Un cuadro resumen que refleje el consumo total del insumo hídrico proyectado para los distintos fines durante todas las fases del proyecto, especificando tipo (industrial o potable), tasa de utilización y volúmenes totales, según la siguiente, acompañando los cálculos que permitieron su determinación. Se hace presente que los volúmenes de agua utilizados para la humectación de caminos deberán ser contabilizados en la próxima Adenda.

Tabla: Formato tabla propuesta “resumen de los consumos hídricos durante las distintas fases del Proyecto”.

Consumo	Actividad	Construcción (m3/día)	Operación (m3/día)	Cierre (m3/día)	Total (m3/día)
Potable					
Industrial					
Total					

- La forma en que mantendrá el registro y control de los volúmenes de agua declarados en la presente DIA, que serán utilizados para los distintos fines y durante las fases de ejecución del Proyecto (construcción, operación y cierre).
- Asimismo, se hace presente que, la reportabilidad de los consumos de agua, así como todos los antecedentes asociados al insumo hídrico, deberán ser informados



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

semestralmente a la Superintendencia del Medio Ambiente, debiendo también estar disponible en las oficinas de administración de faena del Proyecto y del proveedor, así como en los medios en que será transportado el recurso hídrico, según sea el caso, dando aviso oportuno sobre cualquier modificación de cambio de fuente, proveedor u otro.

- d. Igualmente, antes de la ejecución del proyecto, sin perjuicio de que el agua industrial sea proporcionada por un tercero autorizado, el Proponente deberá informar, la fuente natural de abastecimiento de dicho insumo (subterránea o superficial) para suplir la demanda hídrica y los datos de los derechos de aprovechamiento de agua ejercidos.
- 1.4.3 En el punto 1.6.3.5.4 Suministro eléctrico, Fase de Construcción, del Capítulo 1 de la DIA el Proponente señala “*Se considera el uso de vehículos con sistemas solares, para la generación de energía eléctrica en la fase de construcción, lo que permite entregar energía durante la construcción de las obras y partes del Proyecto*”. Al respecto, se solicita al Proponente:
 - i. Presentar detalle pormenorizado del sistema señalado, incluyendo cantidad de equipos y capacidad de cada uno de ellos.
 - ii. Aclarar si en caso de falla de este sistema, se contempla la utilización de grupos electrógenos. De ser así, indicar cantidad y capacidades respectivas.
 - 1.4.4 En el punto 1.6.5.5.4 Suministro eléctrico, Fase de Cierre del Capítulo 1 de la DIA el Proponente señala “*Se considera el uso de vehículos con sistemas solares, para la generación de energía eléctrica en la fase de construcción, lo que permite entregar energía durante la construcción de las obras y partes del Proyecto*”. Se solicita al Proponente aclarar si durante la fase de cierre se contempla la utilización de uso de vehículos con sistemas solares, dado que en el texto se hace referencia únicamente a la fase de construcción.
 - 1.4.5 En el punto 1.6.5 Descripción de la Fase de Cierre, 1.6.5.5.2 Agua industrial del Capítulo 1 de la DIA, el Proponente indica que “No se contempla requerimiento industrial durante la fase de cierre” se solicita al Proponente indicar si realizara humectación del lugar mientras se realiza la fase de cierre.

1.5 Transporte

- 1.5.1 En relación con los transportes declarados para cada fase del Proyecto, se solicita al Proponente ampliar los antecedentes respecto a la acción de transporte terrestre para la fase de construcción, operación y cierre, conforme lo establece el punto 2 de la Guía para la Descripción de la Acción del Transporte Terrestre en el SEIA (SEA, 2017), pudiendo el Proponente emplear como herramienta de síntesis el formato presentado en la Tabla 3 de la guía en cuestión. Al respecto, se debe complementar las tablas de transporte de cada fase de su proyecto, entregando la siguiente información:
 - i. Flujo y cantidad de vehículos asociados considerando todos los aspectos de su proyecto (insumos, residuos, traslado de trabajadores/as, etc.)
 - ii. Tipo de vehículos de transporte a usar (capacidad).
 - iii. Identificación de la carga, su cantidad y peso (ton y m3) a transportar.
 - iv. Rutas a utilizar, indicando su rol (si corresponde), origen-destino.
 - v. Periodicidad diaria y mensual del flujo de transporte del proyecto (viajes ida y vuelta) para cada una de sus fases.
 - vi. Transporte total por fase.
 - vii. Instalación de origen e instalación de destino.



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

1.6 Residuos, sustancias y productos químicos que puedan afectar el medio ambiente

- 1.6.1 Se solicita al Proponente presentar una tabla resumen donde se caractericen y cuantifique (ton/mes) en detalle (cantidad, manejo, tiempo de permanencia en sitios de almacenamiento temporal y frecuencia de retiro hacia el sitio de disposición final autorizado) la generación de residuos líquidos (aguas servidas e industriales) y sólidos (domiciliarios, industriales no peligrosos y peligrosos) del Proyecto en todas sus fases (construcción, operación y cierre). El Proponente deberá guiarse por la siguiente tabla:

Nombre	Descripción
<i>[Nombre del residuo 1, por ejemplo, residuo sólido domiciliario]</i>	<i>[Describir el residuo 1, informando a lo menos su cantidad y manejo.]</i>
<i>[Nombre del residuo n, por ejemplo, residuo industrial no peligroso]</i>	<i>[Describir el residuo n, informando a lo menos su cantidad y manejo.]</i>

- 1.6.2 Para cada una de las sustancias o productos químicos que puedan afectar el medio ambiente requeridos por el Proyecto, el Proponente deberá presentar la información según la siguiente tabla para todas las fases del Proyecto (construcción, operación y cierre):

Nombre	Descripción
<i>[Nombre del producto químico u otra sustancia 1]</i>	<i>[Descripción del producto químico/otra sustancia 1, incluyendo las sustancias peligrosas, informando a lo menos su cantidad y manejo.] Lo anterior, según punto 2.2.3 de la Guía de Descripción de Proyectos de la Fase de Construcción (2012), según lo siguiente:</i> • <i>clase de sustancia, según la NCh382.Of2004;</i> • <i>cantidad requerida;</i> • <i>forma de provisión: propio o tercero;</i> • <i>transporte de la sustancia;</i> • <i>almacenamiento;</i> • <i>destino;</i> • <i>hoja de datos de seguridad respectiva.</i>
<i>[Nombre del producto químico u otra sustancia n]</i>	<i>[Descripción del producto químico/otra sustancia n, incluyendo las sustancias peligrosas, informando a lo menos su cantidad y manejo.]</i>

- 1.6.3 Respecto a la frecuencia de retiro de los residuos señalado en el punto 2.5.1.1 Residuos sólidos asimilables a domiciliarios (RSD) del Capítulo 2 de la DIA, se indica que dicha frecuencia puede ser como mínimo 2 veces por semana, no debiendo ser retirados con frecuencias inferiores; siendo un retiro optimo 3 veces por semana.
- 1.6.4 En el punto 1.6.2 Partes y obras Temporales, 2. Patio para el manejo de residuos, b. Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos, el Proponente indica que “La frecuencia de retiro para los residuos domésticos y asimilables será de mínimo tres (3) veces por semana” se indica al Proponente que previo al retiro de los residuos industriales no



peligrosos debe realizar ante esta Autoridad Sanitaria la solicitud de retiro fuera de predio.

- 1.6.5 En el punto 2.5.1.2 Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos (RISES NP) del Capítulo 2 de la DIA, el Proponente indica “*Se espera que, durante la fase de construcción, se generen alrededor de 800 kg mensuales de RISES NP y corresponden principalmente a maderas (pallets), plásticos, cartones, metales, entre otros. Este tipo de residuos serán manejados directamente en los frentes de trabajo e instalación de faenas, donde los residuos al ser generados son seleccionados y acopiados. En este lugar, el jefe de obra determina la factibilidad de reutilización inmediata de los materiales. En caso que ello no sea posible, los residuos son enviados al patio de acopio de residuos para su almacenamiento temporal. En este patio, los residuos son segregados según tipo, acopiados a granel sobre suelo compactado y nivelado, generalmente en el mismo pallet en que se reciben los equipos.*”. Al respecto se señala que no se acepta el acopio y segregación de residuos en los frentes de trabajo, debiendo ser estos llevados de forma diaria, desde el punto de generación hacia el almacenamiento de residuos no peligrosos, donde deberán ser acopiados de forma segregada, para dar un reúso, reciclaje o disposición final de estos en un tercero autorizado. En relación a lo mencionado anterior se señala “... *La fracción de rechazo es retirada y dispuesta en botaderos autorizados de la región*”. Respecto a lo anterior, se aclara que los sitios de disposición final de residuos no peligrosos se llaman rellenos controlados; no existen “botaderos” autorizados, ya que los “botaderos” son lugares irregulares.
- 1.6.6 En Tabla 2-18. Estimación RISES NP - Fase de Construcción del Capítulo 2 de la DIA, se señala como disposición final “*Venta de elementos reciclables con valor comercial*”, se indica que dichos lugares deben estar autorizados para recepcionar los residuos a disponer.
- 1.6.7 Respecto a lo señalado en el punto 2.5.1.3 Residuos Peligrosos (RESPEL) del Capítulo 2 de la DIA: “Estos residuos corresponderán a envases de pinturas y solventes, espumas, entre otros. Se estima una generación de 20 kg/mes de residuos peligrosos”. Al respecto, se requiere considerar una cantidad de baterías dañadas, indicando una estimación y manejo de estas, para la etapa de construcción del proyecto.
- 1.6.8 En la Tabla 2-19. Estimación RESPEL - Fase de Construcción del Capítulo 2 de la DIA, se requiere incorporar las baterías en mal estado o dañadas.
- 1.6.9 Se solicita al Proponente presentar la ficha técnica del sistema o dispositivo que será usado para la generación de energía eléctrica de las labores de las fases de construcción y cierre, dado lo indicado en el punto 1.6.3.5.4: Suministro eléctrico del Capítulo 1 de la DIA, donde se señala “uso de vehículos con sistemas solares”. Se debe presentar información con respecto a los residuos que pueda generar dicha alternativa de abastecimiento eléctrico, el cual, de ser mediante paneles fotovoltaicos, se instruye al Proponente que su manejo una vez que finalicen su vida útil o tengan alguna afectación debe ser como residuos peligrosos. Lo anterior, deberá ser presentado según Tabla solicitada en el Punto 1.6.1 de este documento.



- 1.6.10 Respecto a que en la etapa de operación se generan residuos asimilables a domiciliarios sólo en caso de mantenciones, ya que la instalación contará con manejo remoto, se requiere primero señalar si consideran un guardia o cuidador; o bien, visitas constantes de algún profesional relacionado con la operatividad de la instalación lo anterior se consulta por la experiencia que posee el servicio competente al respecto de los funcionamientos remotos de proyectos. Además, se requiere aclarar cuantas mantenciones anuales se estiman y el tiempo de duración de cada mantención (en días). De corresponder, corregir información presentada.
- 1.6.11 Respecto a lo señalado en el punto 2.5.2.3 Residuos peligrosos del Capítulo 2 de la DIA, se requiere considerar una cantidad de baterías dañadas durante la etapa de operación del proyecto, presentando una estimación y su manejo; aun cuando el Proponente señale *“Respecto a las baterías, es importante destacar que, en caso de falla mayor pueden ser desconectadas del Proyecto, pero no se realizará el cambio de las unidades de almacenamiento durante la vida útil del Proyecto”*. Además, se señala que la falla de la batería significa que esta unidad ya no es parte del proceso y no es necesaria, por tanto pasa a ser un residuo, debiendo ser manejado como tal.
- 1.6.12 Respecto a la información presentada en la Tabla 2-21. Generación de Residuos Sólidos Asimilables a Domiciliarios – Fase de Cierre del Capítulo 2 de la DIA, se aclara que para los residuos asimilables a domiciliarios sólo existe como disposición final autorizada los Rellenos Sanitarios.
- 1.6.13 Con respecto a los Residuos no Peligrosos, el Proponente señala en el punto 2.5.3.1 *“Generación de Residuos sólidos asimilables a domiciliarios”* del Capítulo 2 de la DIA, *“Estos residuos serán retirados periódicamente por empresas especializadas, para su disposición final en sitios autorizados, los cuales al momento retirar y llevar a disposición final, extenderán un certificado para ello. Lo anterior, constituirá el medio de verificación o indicador de cumplimiento de la legislación vigente”*. Se aclara, que el retiro de residuos no peligrosos a disposición final autorizada se debe realizar posterior a la tramitación sectorial de la resolución de retiro fuera del predio.
- 1.6.14 En el punto 2.5.3.3 Residuos Peligrosos del Capítulo 2 de la DIA, se indica *“La Fase de Cierre del Proyecto no contempla el almacenamiento de residuos peligrosos correspondientes a las unidades de almacenamiento de energía, transformadores u otros equipos, debido a su eliminación; ya que, estos serán retirados para ser reciclados por los proveedores o destinados a un sitio de disposición final autorizado por la SEREMI de Salud respectiva, razón por la cual no se contempla la acumulación y/o almacenamiento de este tipo de residuos en el Proyecto, toda vez que serán retirados en la medida que se generen”* y luego posterior a la Tabla 2-26. Generación de Residuos Peligrosos – Fase de Cierre señalan *“Los Residuos Peligrosos generados serán almacenados temporalmente en la Bodega RESPEL emplazada al interior del patio de residuos, cumpliendo con lo establecido en el D.S. N° 148/03 MINSAL, que “Aprueba Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos”*. Cabe mencionar que las mantenciones de vehículos y maquinarias serán realizadas fuera del área del Proyecto, en instalaciones autorizadas para estos efectos, razón por la



cual no se contempla la generación de RESPEL por esta actividad”. Se solicita corregir información.

- 1.6.15 Además, se aclara al Proponente que el proceso de reciclaje y/o disposición final debe quedar establecido dentro del presente proceso de evaluación ambiental. Por otra parte, se requiere tener una segunda opción de disposición final de las baterías y componentes peligrosas del proceso, lo anterior debido a que existe experiencia respecto a proveedores de insumos que se comprometen a retirar y disponer los residuos al final de su vida útil, pero luego de 20 años, dichos proveedores ya no existen. Se solicita presentar una segunda opción de disposición final de las baterías y equipamiento residual peligroso.
- 1.6.16 En el punto 1.6.1.1 Central de Almacenamiento BESS, Unidades de Almacenamiento, del Capítulo 1 de la DIA, el Proponente señala *“se encuentra formado por la unión de baterías de ion-litio, donde se almacena directamente la energía eléctrica, en corriente continua y en baja tensión”*. Se solicita al Proponente:
- Indicar la forma de manejo y disposición final de las baterías de ion-litio usadas.
 - Presentar las respectivas Hoja de Seguridad de estas últimas.
- 1.6.17 Respecto de la utilización de baños químicos durante la fase de construcción y cierre, se informa al Proponente que deberá implementar un procedimiento sistematizado de seguimiento de los residuos de aguas servidas que salgan de sus instalaciones, cotejando que todos los camiones que se despachen de faena lleguen a destino autorizado. Este debe considerar entre otras cosas:
- Mantener listado actualizado y disponible cuando la Autoridad lo requiera, de las Empresas contratistas que trabajarán en esta labor, señalando datos (marca, modelo, año, patente, nombre conductor y capacidad) de cada uno de los camiones involucrados.
 - Mantener informe mensual, en el cual debe realizar evaluación de los antecedentes demostrando que todos los residuos generados por el proyecto han ingresado a la planta de aguas servidas de la sanitaria regional autorizada para ello, con sus correspondientes medios de verificación.
 - Mantener disponible para cuando la autoridad lo requiera, entre otros que estime conveniente, las guías de despacho donde se indique fecha, vehículo y cantidad, certificados de disposición final autorizada, con su correspondiente timbre.
- 1.6.18 En relación a los insumos relacionados a la operación de las Subestaciones Elevadoras, se consulta al Proponente por el uso de las siguientes sustancias:
- Hexafluoruro de Azufre (SF6),
 - Aceite Dieléctrico
 - Sílica.
- En general, se requiere la caracterización cualitativa y cuantitativa del uso de estas o cualquier otra sustancia peligrosa. Se solicita al Proponente estimar pérdidas por fuga, entregar hojas de seguridad HDS correspondientes y describir procedimientos de gestión y manejo de derrames.
- 1.6.19 En el punto 1.6.4 Descripción de la Fase de Operación, 1.6.4.9.1.2 Residuos industriales No Peligrosos (RSINP), el Proponente indica que *“Durante la fase de operación del Proyecto, no se espera la generación de este tipo de residuos”* se solicita



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

al Proponente que indique como manejara los residuos industriales no peligros si se llegaran a generar en las mantenciones.

- 1.6.20 En el punto 1.6.5 Descripción de la Fase de Cierre, 1.6.5.8.1.2 Residuos industriales no peligrosos, el Proponente indica que “*Dependiendo de las condiciones en que se encuentren estos serán vendidos para ser reutilizados o reciclados*” se indica al Proponente que los residuos industriales no peligrosos deben ser dispuesto en lugares que cuenten con resolución sanitaria de disposición final.

1.7 Emisiones Atmosféricas

- 1.7.1 En relación a las emisiones atmosféricas (MP10, MP2,5, MPS y gases) generadas por el Proyecto, se solicita al Proponente presentar un resumen según la siguiente tabla para todas las fases del Proyecto (construcción, operación y cierre):

Nombre	Descripción
[Emisión 1, por ejemplo, MP10, .]	[Respecto a la emisión 1, indicar tasa de emisión, periodo de tiempo en que se generan las emisiones, relacionándola con la acción que la genera y con la parte u obra donde se genera, sistema de abatimiento o control si se contempla.]
[Emisión n...,]	[Respecto a la emisión n, indicar tasa de emisión, periodo de tiempo en que se generan las emisiones, relacionándola con la acción que la genera y con la parte u obra donde se genera, sistema de abatimiento o control si se contempla.]

Se solicita que esta información sea consistente con la presentada en los anexos correspondientes.

- 1.7.2 Se solicita al Proponente presentar una tabla resumen con todas las acciones de control y diseño a adoptar en las diferentes fases del Proyecto (construcción, operación y cierre), para disminuir las emisiones atmosféricas generadas, señalando especificaciones técnicas de la acción de control, respaldo técnico de su eficiencia y forma de mantención en el tiempo, medio de verificación de cumplimiento de la medida y su eficiencia. En el caso de la humectación de caminos, deberá indicar la cantidad y el origen del agua a utilizar, periodicidad y el medio de verificación de cumplimiento, asimismo, deberá contar con registro en faena en caso de que la autoridad lo requiera. Por lo cual el Proponente deberá considerar la siguiente tabla:

Nombre de la Acción de Control	
Impacto asociado	
Fase del Proyecto a la que aplica	
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> <u>Descripción:</u> (señalar, además, especificaciones técnicas de la acción de control, % de eficiencia y respectivo respaldo técnico y forma de mantención en el tiempo). <u>Justificación:</u>
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> <u>Forma:</u> <u>Oportunidad:</u> (momento en que se ejecutará la acción de control)



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

<i>medio de verificación de cumplimiento de la medida y su eficiencia</i>	<i>[Debe permitir, establecer o evidenciar que el titular ha implementado la acción de control. Se trata de evidencias inequívocas como inspección y observación directa, contratos, registros de laboratorio, entre otros.]</i>
<i>Forma de control y seguimiento</i>	<i>[Si corresponde, forma de control y seguimiento del compromiso, que permita verificar que se está ejecutando en los plazos y forma establecidos. Además, plazo, frecuencia y destinatario de informes (SMA y eventualmente otros OAECA competente en la materia, solo si lo han pedido durante el proceso de evaluación y son competentes) de informes y su contenido).]</i>

1.7.3 En punto 1.6.3.1.6 Aplicación de supresor de polvo del Capítulo 1, el Proponente señala *“El Proyecto considera la aplicación de supresor de polvo tanto en el camino de acceso a la central BESS, como en los caminos internos proyectados en los frentes de trabajo, esto, en épocas de mayor demanda de insumos y tránsito, con la finalidad de reducir las emisiones de polvo durante esta fase”*. Se solicita al Proponente

- i. Presentar ficha técnica del supresor de polvo, frecuencia de aplicación y porcentaje de eficiencia del supresor.
- ii. Contar con medio verificador de la medida a implementar y mantenerlos disponibles en el caso que la Autoridad lo requiera.
- iii. Aclarar si esta medida de control de emisiones será utilizada de igual forma durante la fase de cierre del proyecto.

1.7.4 En relación a los antecedentes presentados en Anexo 1.3 de la DIA, ESTUDIO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS, respecto a las tablas: Tabla 3. Factor de emisión – Excavaciones, Tabla 6. Factor de emisión – Carguío y volteo de material, Tabla 15. Factor de emisión tránsito de vehículos pesados por caminos no pavimentados – Fase de Construcción, Tabla 32. Factor de emisión tránsito de vehículos pesados por caminos no pavimentados – Fase de Operación, Tabla 45. Factor de emisión tránsito de vehículos pesados por caminos no pavimentados – Fase de Cierre, se observa que respecto de los valores señalados para el porcentaje de contenidos de finos del suelo (s) y porcentaje de humedad del material (M), según corresponda, se indica que si bien el Proponente señala que fueron obtenidos de la “Guía para la Estimación de Emisiones Atmosférica de la Región Metropolitana” 2020, estos valores no reflejan la realidad local del proyecto. Por lo anterior, se solicita al Proponente considerar valores reales tomados in situ de acuerdo a la ubicación del proyecto y volver a realizar el análisis.

1.7.5 En ítems 4.3 y 4.4 Estimación de emisiones durante la Fase de Operación y Cierre, respectivamente del Anexo 1.3 de la DIA, el Proponente señala *“Se realizó la estimación de las emisiones en donde se contempla la combustión de grupos electrógenos de emergencia (ver Tabla 31 y 44)”*, sin embargo la Tabla 31 y 44 presentadas en el mismo Anexo 1.3 de la DIA, no se presenta información asociada los grupos electrógenos. Por lo tanto, se solicita al Proponente aclarar y actualizar tablas en caso de corresponder.

1.8 Ruido y vibraciones



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

- 1.8.1 En relación a las emisiones de ruido y vibraciones generadas por el Proyecto, se solicita al Proponente presentar un resumen según la siguiente tabla para todas las fases del Proyecto (construcción, operación y cierre):

Nombre	Descripción
Ruido	[Valor de la emisión, periodo de tiempo en que se generan las emisiones, relacionándola con la acción que la genera y con la parte u obra donde se genera, sistema de abatimiento o control si se contempla.]
Vibraciones	[Valor de la emisión, periodo de tiempo en que se generan las emisiones, relacionándola con la acción que la genera y con la parte u obra donde se genera, sistema de abatimiento o control si se contempla.]

- 1.8.2 Se solicita al Proponente presentar una tabla resumen con todas las acciones de control y diseño a adoptar en las diferentes fases del Proyecto (construcción, operación y cierre), para disminuir las emisiones de ruido generadas, señalando especificaciones técnicas de la acción de control, respaldo técnico de su eficiencia y forma de mantención en el tiempo, medio de verificación de cumplimiento de la medida y su eficiencia. Por lo cual el Proponente deberá considerar la siguiente tabla:

Nombre de la Acción de Control	
<i>Impacto asociado</i>	
<i>Fase del Proyecto a la que aplica</i>	
<i>Objetivo, descripción y justificación</i>	<u>Objetivo:</u> <u>Descripción:</u> (señalar, además, especificaciones técnicas de la acción de control, % de eficiencia y respectivo respaldo técnico y forma de mantención en el tiempo). <u>Justificación:</u>
<i>Lugar, forma y oportunidad de implementación</i>	<u>Lugar:</u> <u>Forma:</u> <u>Oportunidad:</u> (momento en que se ejecutará la acción de control)
<i>medio de verificación de cumplimiento de la medida y su eficiencia</i>	[Debe permitir, establecer o evidenciar que el titular ha implementado la acción de control. Se trata de evidencias inequívocas como inspección y observación directa, contratos, registros de laboratorio, entre otros.]
<i>Forma de control y seguimiento</i>	[Si corresponde, forma de control y seguimiento del compromiso, que permita verificar que se está ejecutando en los plazos y forma establecidos. Además, plazo, frecuencia y destinatario de informes (SMA y eventualmente otros OAECA competente en la materia, solo si lo han pedido durante el proceso de evaluación y son competentes) de informes y su contenido).]

- 1.8.3 Respecto a lo visualizado en la Figura 3. Ubicación puntos receptores elegidos del Anexo 1.3 de la DIA, se indica que se observan instalaciones más cercanas a la subestación que las reconocidas en el Anexo Ruido, por lo cual se indica que se deben considerar todos los receptores cercanos al proyecto, y no sólo aquellos caracterizados dentro de un área urbana. Se requiere analizar y corregir lo presentado.



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

1.9 Fauna

- 1.9.1 En el punto 5.1.3 Campaña de Terreno: primavera del capítulo 2.2 caracterización fauna Terrestre se indica que para fauna terrestre se realizó una campaña entre el 23 y 24 de septiembre de 2023, correspondiente a la estacionalidad de primavera; sin embargo en Criterio de Evaluación en el SEIA: Criterios Técnicos para Campañas de Terreno de Fauna Terrestre y Validación de Datos, se menciona que, para realizar una campaña de terreno adecuada y representativa para el componente fauna terrestre en una DIA, se deberán realizar a lo menos dos campañas en épocas contrastadas que permitan registrar la presencia de especies estacionales, migratorias, crípticas, que desarrollen procesos de hibernación, diapausa, sopor, letargo o brumación debido a condiciones climáticas o de escasez de alimento, así como estrategias reproductivas particulares de tiempo y lugar.

1.11 Hidrología e Hidrogeología

- 1.11.1 El Proponente en el Numeral 6.1.2.2 “Eventos extremos” del Anexo 2.8 “Caracterización Hidrológica”, señala que la construcción de defensas fluviales en el tramo del río Salado (Quebrada del Salado), bajo el Proyecto “Obras Fluviales y de Control Aluvional en la Cuenca del río Salado, Región de Atacama”, aprobado ambientalmente en la RCA 20220300199/2022, significarán la reducción del área de inundación del río, por lo tanto, las obras que proyecta implementar el Proponente se emplazaría fuera del área de inundación del cauce Quebrada del Salado. Al respecto, este Servicio concuerda con los argumentos declarados por el Proponente, y determina eximir al Proponente de la presentación de los antecedentes requeridos en el artículo 157 del RSEIA D.S. N°40/2012. Sin perjuicio a lo anterior, el Proponente debe considerar que dicha excepción queda supeditada única y exclusivamente mientras las obras del Proyecto “Obras Fluviales y de Control Aluvional en la Cuenca del río Salado, Región de Atacama” se encuentren habilitadas. En relación a lo anterior, se solicita al Proponente que reevalúe la condición hidrológica, a los 3 años posteriores a la eventual obtención de su RCA, con la finalidad de corroborar que las obras del Proyecto “Obras Fluviales y de Control Aluvional en la Cuenca del río Salado, Región de Atacama”, son suficientes para contener eventuales escorrentías superficiales producto de eventos hidrometeorológicos. Lo anterior, para asegurar que las obras proyectadas, permanezcan fuera del área de inundación de cauce.
- 1.11.2 Como indican los antecedentes y datos del Anexo 2.8, el Proponente determina que el nivel estático en el Área de Influencia del Proyecto se ubica a una cota aproximada de 600m s.n.m., mientras que la altitud del relieve donde se emplaza el Proyecto se registra en los 800m s.n.m., razón por la que establece que el nivel estático del acuífero circundante estaría aproximadamente a 200m de profundidad. Al respecto, se solicita al Proponente complementar y precisar la información respecto a niveles freáticos en el sitio de emplazamiento de las obras, utilizando



información de pozos cercanos al Proyecto. Lo anterior, se justifica en que el Proponente contempla infiltrar el efluente de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas que será habilitada para la ejecución del Proyecto, por lo tanto, es requisito en instancia, descartar eventuales alteraciones en la calidad del acuífero circundante al área de emplazamiento

1.11.3 Como indican los antecedentes y datos del Anexo 2.8, el Proponente determina que el nivel estático en el Área de Influencia del Proyecto se ubica a una cota aproximada de 600m s.n.m., mientras que la altitud del relieve donde se emplaza el Proyecto se registra en los 800m s.n.m., razón por la que establece que el nivel estático del acuífero circundante estaría aproximadamente a 200m de profundidad. Al respecto, se solicita al Proponente complementar y precisar la información respecto a niveles freáticos en el sitio de emplazamiento de las obras, utilizando información de pozos cercanos al Proyecto. Lo anterior, se justifica en que el Proponente contempla infiltrar el efluente de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas que será habilitada para la ejecución del Proyecto, por lo tanto, es requisito en instancia, descartar eventuales alteraciones en la calidad del acuífero circundante al área de emplazamiento.

1.11.4 En relación a lo anterior (punto 1.11.3 del presente documento) y con la finalidad de establecer el grado de la vulnerabilidad del acuífero producto de la infiltración del efluente del sistema de tratamiento de aguas servidas, se solicita al Proponente presentar en la próxima Adenda lo siguiente:

- i. Indicar el o los caudales propuestos para la infiltración del efluente. Para lo anterior, deberá incluir los cálculos de los valores obtenidos.
- ii. Presentar un análisis de vulnerabilidad de acuífero utilizando la metodología GOD (Foster, 1987) que relaciona el tipo de acuífero, la litología de la zona no saturada y la profundidad del agua subterránea (GOD, por sus siglas en inglés), disponible en: <https://gidahatari.com/ih-es/metodos-determinacionvulnerabilidad>, o bien otra metodología aceptada en la literatura científica.

1.12 Medio Humano

1.12.1 Se insta al Proponente a actualizar el área de influencia destinada al medio humano, proporcionando una cartografía precisa en el sistema de coordenadas WGS 84 y un archivo KMZ que facilite un análisis exhaustivo de sus límites. Se requiere incluir hitos relevantes que permitan visualizar claramente la delimitación de esta área, así como la ubicación de sectores poblados, viviendas y las tres Comunidades Indígenas Collas de la Comuna de Diego de Almagro, a saber: CIC Geoxcultuxial, CIC Comuna de Diego de Almagro y CIC Comuna de Diego de Almagro. En el Anexo 2.4 de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el proponente hace referencia a la identificación de corrales y pircas aproximadamente a 50 km del área del proyecto, ubicados en las quebradas de "Agua Dulce" y "El Jardín", pertenecientes a las comunidades "Colla Chiyagua" y "Colla de Diego de Almagro". Estos sitios son de gran importancia cultural, donde se preserva la rica



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

herencia cultural a través de prácticas culturales. No obstante, se señala al proponente que las Comunidades Indígenas Collas de la Comuna de Diego de Almagro también hacen uso del radio urbano de la Comuna, donde está emplazado el Proyecto bajo evaluación.

Se observa que el Proponente no ha realizado un análisis detallado de la relación entre estos lugares de importancia cultural y las actividades y acciones planificadas por el proyecto. En relación a lo expuesto, se solicita al proponente que actualice la información, abordando los términos contemplados en el artículo 2 literal h) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA).

- 1.12.2 En relación al levantamiento de información primaria llevado a cabo los días 29 y 30 de septiembre de 2023, como se detalla en el Anexo 2.4 "Caracterización del Medio Humano" de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), mediante técnicas de observación de campo y entrevistas semiestructuradas, se comunica al proponente que las Comunidades Indígenas Collas de la Comuna de Diego de Almagro también hacen uso del radio urbano de la Comuna, específicamente la CIC Geoxcultuxial, la CIC Comuna de Diego de Almagro y la CIC Comuna de Diego de Almagro.

Por lo tanto, se solicita al proponente que actualice la información proporcionada, adjuntando medios de verificación como consentimientos informados, fotografías, listados y actas, para garantizar una adecuada documentación del levantamiento de información o el acercamiento con la Comunidad. En este contexto, es relevante mencionar que el pasado miércoles 10 de enero y martes 23 de enero de 2024, se llevó a cabo una reunión de aplicación del artículo 86 del D.S 40/2012 Reglamento del SEIA con la CIC Geoxcultuxial y la CIC Comuna de Diego de Almagro.

En dicha reunión, las Comunidades expresaron su falta de conocimiento sobre el Proyecto en evaluación, motivo por el cual se solicita al proponente una actualización de la información proporcionada. Este proceso debe incluir la entrega de detalles actualizados y la validación de la información con las Comunidades afectadas.

- 1.12.3 En cuanto a la existencia de GHPPI en el área de influencia, señala que, de acuerdo a listado actualizado de CONADI hasta el 6 de marzo de 2023, no registran asociaciones indígenas en la comuna. Por su parte, identifica tres comunidades indígenas, todas pertenecientes a la etnia Colla. (Anexo 2.4 Página 57): Comunidad indígena Colla Comuna De Diego De Almagro, Comunidad Indígena Colla Geoxcultuxial y la Comunidad Indígena Colla Chiyagua De Quebrada El jardín. Esta información se contrastó con el Registro Nacional de Comunidades Indígenas de CONADI, confirmando que no existen asociaciones indígenas, pero figuran 4 a las comunidades indígenas en la comuna de Diego De Almagro, siendo la cuarta que no indica el Proponente: la COMUNIDAD INDIGENA MÁRTIRES JERÓNIMO, PJ N° 310172, con domicilio urbano

- 1.12.4 El Proponente realiza una breve descripción de las 3 comunidades presentes en la comuna de Diego De Almagro, ya nombradas, y asimismo presenta las distancias de cada una de estas en relación al proyecto, señalando que la Comunidad Indígena Colla Geoxcultuxial, tiene su dirección registrada en la ciudad de Diego de Almagro, aunque sus miembros se distribuyen tanto en zonas urbanas como rurales. Entre los principales objetivos de esta Comunidad, señala el rescate y preservación de su cultura y patrimonio, con mención al conocimiento del uso tradicional de hierbas medicinales. Además, menciona que algunas familias participan en la



pirquinería. Sobre la C.I Colla Diego de Almagro, señala que participan en actividades de trashumancia. Entre los sitios culturales importantes indica que destacan corrales y pircas ubicados en la quebrada de Agua Dulce. Agrega que en ese sector, celebran el año nuevo indígena, el floreo de cabritos, y realizan una visita anual a Potrerillos para una rogativa. Finalmente, respecto de la C.I Colla Chiyagua de Quebrada El Jardín, señala que ésta se enfoca en el cuidado de la flora, fauna y territorios ancestrales, se ubica en Quebrada El Jardín, como su nombre lo indica, y practica la trashumancia de cabras y celebra eventos culturales como el año nuevo indígena y el floreo de animales. Presenta registro fotográfico de la quebrada el Jardín. (Anexo 2.4 P.58-59). Respecto a la ubicación de estas 3 comunidades, acompaña la Figura 25: Ubicación de Comunidades Indígenas respecto al proyecto, donde aparece más cercana al proyecto la comunidad Geoxcultuxial, dentro del AI, y a 1,1, km del área del proyecto. Por su parte, la comunidad Diego De Almagro aparece a 51 Km, mientras que la Chiyagua de la Quebrada de El Jardín, aparece situada a 54 Km. Cabe señalar que la ubicación que el Proponente señala es a partir de información proporcionada por SITI de CONADI, la cual es sólo referencial, y no muestra los usos territoriales de éstas, por lo que debe acompañar información primaria de dichas comunidades, a fin de entender la dinámica de los usos de éstas en relación al proyecto.

- 1.12.5 De acuerdo a la deficiente caracterización de los GHPPI presentados en la DIA se requiere que el Proponente realice una nueva caracterización de ellos a partir de información primaria obtenida en terreno de primera fuente, incorporando sus dinámicas culturales y territoriales, como las actividades agrícolas o de subsistencia, prácticas de trashumancia, uso de rutas, sitios de significación cultural, incorporando un análisis que permita contrastar las áreas de influencia definidas para componentes que inciden directamente en los modos de vida de los GHPPI de ruido, emisiones atmosféricas, todo ello presentando una cartografía en KMZ, y los verificadores de fuentes de información con que se funden. Para ello, deberá complementar los antecedentes sobre los cuales se realiza la localización espacial de los GHPPI en relación al proyecto y su área de influencia, la que no puede realizarse únicamente en relación a la información referencial de CONADI contenida en el SITI o en sus Registros, sino que debe ser contrastada ésta en terreno e incluir fuentes primarias, debiendo el Proponente dar cuenta de la metodología utilizada así como presentar verificadores de la información que justifica sus conclusiones. Se solicita expresamente acompañar las transcripciones de las respuestas, minutas de campo u otro medio que permita tal objeto. Con lo anterior, el Proponente deberá justificar nuevamente la delimitación del Área de influencia del medio humano, sobre la base de elementos que puedan ser revisados y contrastados, conforme se indica en el párrafo anterior, presentando una cartografía en KMZ que permita verificar los límites de la misma y los criterios en base a lo cual se hizo esta delimitación.

1.13 Análisis del Cambio Climático

- 1.13.1 Respecto de la aplicación de la “Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA, 2023”, se señala que, si bien la DIA ha incorporado información respecto de distintos componentes en su Anexo 1.6, se solicita al Proponente presentar la aplicación explícita de la Guía metodológica, presentando



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

los antecedentes e información de cada uno de los pasos metodológicos en un anexo por separado, a saber:

- a) Paso 1: describir el proyecto y espacializar los factores generadores de impacto, factor localización, factor temporalidad y extracción y uso de recursos naturales, mano de obra, descarga de contaminantes y objetivos del proyecto.
- b) Paso 2: Descripción de los OP receptores de impactos, analizando la evolución de los componentes ambientales por efectos del cambio climático, en el escenario más desfavorable.
- c) Paso 3: identificación y descripción de los impactos sobre OP delimitando áreas de influencia según lo establecido en el punto 3.3 de la Guía (Pág. 49-50).
- d) Paso 4: Predicción de impacto e identificación de su significancia, en virtud de la evolución de los componentes ambientales en la situación con proyecto.
- e) Pasos 5, 6 y 7 deberán ser abordados de acuerdo a los lineamientos de los puntos 3.5, 3.6 y 3.7 de la guía (Pag. 61-63) relacionados a impactos significativos sobre objetos de protección.
- f) Paso 8: Descripción de los riesgos y elaboración de planes de contingencias y de emergencia, en concordancia con los lineamientos de establecidos en el punto 3.8 de la guía (Pag. 66-68), para ello en la Tabla 5 de la misma guía establece algunos ejemplos de acciones a considerar.

Para su revisión la guía en extenso se encuentra disponible en el siguiente link:
[https://sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2023/01/13/MET-Guia-Cambio\[1\]Climatico_2023.pdf](https://sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2023/01/13/MET-Guia-Cambio[1]Climatico_2023.pdf)

1.14 Impactos Acumulativos

1.14.1 La existencia de los siguientes proyectos energéticos BESS, en la misma zona de Diego de Almagro que el presente proyecto, presentados en fechas similares, y por el mismo representante legal: “Línea de Transmisión y Central BESS Halcón 5” “Línea de transmisión y Central BESS Halcón 10” Respecto a lo anterior, es necesario que el Proponente incorpore en su análisis de determinación de impactos, el efecto acumulativo que generaría este proyecto con el funcionamiento conjunto de los proyectos BESS en evaluación (Halcón de Almagro, Halcón 5 y Halcón 10), y los proyectos con RCA aprobada en el sector sobre componentes como:

- i) Ruido
- ii) Vibraciones
- iii) Emisiones atmosféricas
- iv) Campos electromagnéticos
- v) Flora y vegetación
- vi) Fauna
- vii) Paisaje
- viii) Hidrología
- ix) Patrimonio cultural, entre otros.

1.15 Ecosistemas Acuáticos

1.15.1 Dentro de los componentes del medio ambiente susceptibles a ser impactados por el proyecto, se menciona que “...existen dos cursos de agua cercanos al área de



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

emplazamiento del proyecto, el río Salado y una quebrada que no interactúa con este...”. Al respecto, se solicita al Proponente que incluya en Adenda un detalle de la ubicación de ambos cuerpos de agua, para poder identificar la cercanía de estos con el área de desarrollo del proyecto y evaluar posibles impactos sobre el medio acuáticos presente dentro del área de influencia del proyecto. Lo anterior, debido a que no fue incorporada dentro de los Anexos del proyecto la información de caracterización hidrológica.

1.15.2 En la eventualidad de que los procesos constructivos del proyecto afecten el ecosistema acuático de algún curso de agua superficial, el Proponente deberá entregar en Adenda lo siguiente:

- a) Definir mediante antecedentes técnicos o bibliográficos, si dichos cauces detectados en el área de influencia del proyecto presentan las condiciones necesarias para constituirse como un ecosistema acuático que permita albergar especies ícticas nativas. En caso afirmativo, deberá realizar una caracterización base de dichos cauces, con al menos 2 campañas representativas de un período de alto y bajo caudal, con el fin de evidenciar la presencia y estado de especies ícticas nativas bajo categoría de conservación, especies para las cuales se destinan esfuerzos sectoriales de protección.
- b) En el caso de requerir la ejecución de una caracterización base de tipo limnológica, se recomienda al Proponente usar como referencia la “Guía metodológica y protocolos de muestreo de flora y fauna acuática en aguas continentales de Chile” (Fuente: FIPA N°2016-46).
- c) En el caso que dichos cuerpos de aguas permitan la residencia de especies ícticas bajo categoría de conservación, se solicita al Proponente detallar cuáles serán las medidas y las acciones a implementar en la etapa de construcción del proyecto, destinadas a evitar la alteración del ecosistema acuático producto de las obras a realizar.

2. Normativa Ambiental Aplicable

2.1. Respecto a las observaciones realizadas anteriormente, se solicita al Proponente presentar y actualizar la información proporcionada en el Capítulo 3 de la DIA, para lo cual, deberá incluir una Tabla resumen, como la que se muestra a continuación:

Tabla. Norma [Identificación de la norma 1]	
<i>Componente/materia</i>	<i>Emisiones de contaminantes emanadas de los vehículos motorizados. [Nombre del componente ambiental o materia que regula la norma.]</i>
<i>Norma</i>	<i>[Identificación de la norma 1 considerando el tipo de cuerpo normativo: Decreto con Fuerza de Ley (DFL), Decreto Ley (DL),</i>



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

	<i>Ley, Decreto Supremo (DS) y Resolución, numero, año de promulgación, según sea el caso, órgano del Estado y el nombre de la norma, si corresponde.]</i> <i>En lo posible identificar el o los artículos de la norma donde se establece el requerimiento.]</i>
Otros cuerpos legales	<i>[En el caso que la norma sea una ley, se identifican otros cuerpos normativos asociados a dicha ley, por ejemplo un DS que es el reglamento de la ley]</i>
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	<i>[Fase de construcción, operación y/o cierre.]</i>
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	<i>[Indicar utilizando el mismo nombre que en la descripción de proyecto]</i>
Forma de cumplimiento	<i>[Si corresponde indicar además oportunidad y lugar.]</i>
Indicador que acredita su cumplimiento	<i>[Debe permitir establecer o evidenciar que el titular ha dado cumplimiento a la normativa. Se trata de evidencias inequívocas como inspección y observación directa, contratos, registros de laboratorio, entre otros.]</i>
Forma de control y seguimiento	<i>[Si corresponde, forma de control (p. ej.: mediciones o análisis) y seguimiento de la exigencia, que permita verificar que se está ejecutando en los plazos y forma establecidos. Además, plazo, frecuencia y destinatario de informes (SMA y eventualmente otro OAECA competente en la materia, solo si lo han pedido durante el proceso de evaluación).]</i>

2.2. En caso de efectuarse un hallazgo arqueológico o paleontológico durante las actividades del proyecto, y a fin de evitar incurrir en el delito de daño a Monumento Nacional establecido en el artículo N° 38 de la Ley N° 17.288, se deberá proceder según lo establecido en los artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y el artículo N° 23 del Decreto Supremo N° 484 de 1990 del Ministerio de Educación, Reglamento sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, paralizando toda obra en el sector del hallazgo e informando de inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), para que este organismo determine los procedimientos a seguir, cuya implementación deberá ser efectuada por el Proponente del proyecto.

2.3. Respecto del cumplimiento de la Ley 17.288 en caso de hallazgo no previsto el Proponente se compromete en dar aviso al CMN. Se solicita al Proponente la elaboración de un protocolo de hallazgos imprevistos, que contemplen al menos las siguientes acciones:

1. Detener las obras en el lugar del hallazgo, en al menos 2 metros de distancia alrededor del punto donde se produjo el hallazgo. Si el hallazgo es múltiple (formando un nivel, p. ej) se considerarán 2 metros desde los especímenes más alejados del centro del lugar del hallazgo. Lo anterior, teniendo certeza de que el



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

hallazgo es puntual y no se presenta dentro de un nivel con abundancia de fósiles con continuidad lateral (horizontal) mayor al afloramiento detectado. En el caso que se presente un nivel (estrato) paleontológico, es necesario despejar más la zona, de manera de delimitar claramente la potencia de este nivel.

2. Dar aviso de manera inmediata al profesional paleontólogo o en su ausencia al jefe de obra o superior a cargo de los trabajos en el área del hallazgo, informando de su localización exacta al departamento de Medio Ambiente, o similar, que represente al Proponente del proyecto. En caso de encontrarse el paleontólogo a cargo, él mismo deberá evaluar si las obras deben ser paralizadas en un perímetro superior al propuesto en el punto anterior.
3. Se deberá proceder a delimitar y señalizar correctamente (señalética, banderín) el área para su protección. Se deberá disponer para ello de la señalética adecuada que indique a restricción de ingreso al sector, acompañado de un cerco perimetral (2 metros de alto) que limite y resguarde el hallazgo.
4. Se deberá notificar al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) acerca del hallazgo no previsto, utilizando coordenadas UTM (DATUM WGS 84) y registro fotográfico de buena resolución (con tomas en primer plano, de detalle, con escala y del contexto en general). La notificación deberá ser informada al CMN por el profesional paleontólogo, encargado de Medio Ambiente, u otro representante del Proponente, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la fecha de descubrimiento del hallazgo. El CMN determinará las medidas a implementar por parte del Proponente, considerando la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales y el Reglamento de Excavación D.S. N° 484 de 1990.
5. Asimismo, este protocolo deberá incluirse en las charlas de inducción a los trabajadores del proyecto tomando en cuenta para ello la “guía para evaluación de informes paleontológicos” del CMN (www.monumentos.gob.cl), según lo estipulado en la Etapa 3 (acápito 3.2.4).

2.4. Respecto a la Tabla 3-24 del Capítulo 3 de la DIA, se solicita al Proponente actualizar la norma de emisión lumínica, por el D.S. N°1/2022 del Ministerio del Medio Ambiente.

2.5. Respecto al D.S. 138/05 del MMA, en el caso de utilizar equipos electrógenos, de potencia igual o superior a 20 KW o 25 KVA, el Proponente deberá realizar la declaración de emisiones respectiva a través de VU- Declaración de emisiones.

2.6. Respecto al D.S. 594/99 del MINSAL, el Proponente deberá solicitar tanto en la fase de construcción, operación y cierre del proyecto, autorización sanitaria para el retiro de predio de los residuos industriales no peligrosos generados, para lo cual debe considerar transportista autorizado y lugar de disposición final autorizado conforme se establece en el Artículo 19 del presente cuerpo normativo.

2.7. Respecto al D.S. 43/15 del MINSAL, se informa al Proponente, que las disposiciones sanitarias contenidas en el D.S 43/15, referidas a las formas de almacenamiento, seguridad y operación de las instalaciones, entre otras, no deben ser presentadas en esta instancia de evaluación, ya que éstas son verificadas por la Autoridad Sanitaria, en el marco de la tramitación sectorial de la autorización sanitaria requerida por estas instalaciones, según lo establecido en el Art. 5 del D.S 43/15. No obstante lo anterior, y en caso de contemplar



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

almacenamiento de sustancias peligrosas, en cualquiera de las fases del proyecto, se solicita al Proponente presentar información, de acuerdo a tabla adjunta:

Nombre de la Sustancia Peligrosa	Clase y División (NCh. 382/13)	Tipo de Envase (Tambor, bidón, estanque, otro)	Tipo de Bodega (Común, Adyacente, Separada, o Exclusiva)	Cantidad Máxima Almacenada (ton)	Distanciamientos a otra construcción (especificar)

2.8. Respecto a NCh.2245:2015 y/o DS 57/19 del MINSAL En relación a las sustancias peligrosas declaradas en el punto anterior, y que se utilizarán en cualquiera de las tres fases del proyecto (construcción, operación y cierre), se solicita al Proponente presentar, durante la actual evaluación ambiental, las respectivas Hojas de Datos de Seguridad (HDS), las cuales deberán dar cumplimiento a las secciones y formato establecido en la NCh 2245:2015 (mezcla de sustancias), o de acuerdo a lo establecido en el Artículo 274 del DS 57/09 del MINSAL, Reglamento de Clasificación, Etiquetado y Notificación de Sustancias Químicas y Mezclas Peligrosas (sustancias puras).

2.9. En relación al Anexo 2.3 Caracterización de Flora y vegetación, numeral 3.11 Identificación de criterios y categorías de conservación de especie, respecto a los procesos de clasificación de especies, se solicita al Proponente incorporar al análisis los DS 44/2021 17° Proceso de Clasificación RCE y DS 10/2023 ambos del MMA, 18° Proceso de Clasificación RCE, a objeto de actualizar la caracterización de Flora y Vegetación, si es que corresponde.

2.10. Con relación a la Tabla 3-42. Ley N°19.473 del 04-09-1996, sustituye Texto de la Ley N°4.601, sobre Caza, y Artículo 609 del Código Civil, se solicita especificar a que resoluciones se refiere al indicar en Acredita su cumplimiento: Resolución SAG.

2.11. Respecto a la Tabla 3-44. Resolución Exenta N° 133/2005 del Ministerio de Agricultura, se indica que, la normativa establecida en la Resolución N° 133 de 2005 "Establece regulaciones cuarentenarias para el ingreso de embalajes de madera", constituye una norma sanitaria sectorial del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y no constituye una norma ambiental

2.12. NCh. 2190 El Proponente debe considerar esta norma para la utilización de los distintos tipos de distintivos de seguridad según lo requiera.

3. Permisos Ambientales Sectoriales



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

- 3.1. Se solicita al Proponente actualizar la tabla para todos los permisos ambientales sectoriales, para lo cual, se deberá incluir una tabla resumen, como la que se muestra a continuación:

<i>Permiso [nombre del permiso 1] según se establece en el artículo [XXX] del Reglamento del SEIA</i>	
<i>Fase del proyecto a la cual corresponde</i>	<i>[Fase de construcción, operación y/o cierre.]</i>
<i>Parte, obra o acción a la que aplica</i>	<i>[Indicar utilizando el mismo nombre]</i>
<i>Referencia al expediente de evaluación para mayores detalles</i>	

3.2. Art 132

- 3.2.1. Se solicita al Proponente remitir todos los antecedentes asociados al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el Art. N° 132 del D.S. N° 40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente, en su componente paleontológica. Se recuerda que las zonas por las cuales se pide el permiso, deben estar claramente limitadas y georreferenciadas. Además, se deberá incluir la carta de compromiso de aceptación de depósito de materiales, firmada por el director de una institución museológica y/o depósito de materiales paleontológicos. Se solicita incorporar el compromiso del Proponente de entregar los materiales con los estándares que exija dicha institución, y en caso de que no existan, se deberán utilizar los recomendados por el CMN en los Estándares Mínimos de Registro y Conservación Preventiva de Colecciones Arqueológicas y Paleontológicas, disponible en www.monumentos.cl.

3.3. Art. 138:

- 3.3.1 De acuerdo a los antecedentes presentados en Anexo 3.2 PAS 138, punto 5 CONTENIDOS TÉCNICOS Y FORMALES DEL PAS 138, se presentan las siguientes observaciones:

- a) En literal a) Descripción del sistema de recolección y/o tratamiento, se indica:
 - i. “Por otro lado, durante la fase de cierre el Proyecto, se utilizará la solución sanitaria instalada durante la fase de construcción del Proyecto, y, además, se implementarán baños químicos cercanos a los frentes de trabajo e instalación de faena”. Al respecto, se pregunta si para la etapa de cierre utilizará los 2 sistemas implementados en etapa de construcción, o sólo uno. De ser sólo uno, indicar cuál será.
 - ii. “Para el retiro de los lodos de las fosas, el servicio de limpia fosas se efectuará con una periodicidad máxima de 6 meses, según recomendaciones del fabricante”. Al respecto, se solicita contar con medio verificador de los retiros de los residuos hacia disposición final, y mantenerlos disponibles en caso que la Autoridad lo requiera.



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

3.3.1 En literal f) Descripción de la forma de disposición final del efluente tratado:

Se solicita al proponente presentar la siguiente información, asociada al sistema particular utilizado en fase de construcción, operación y cierre (fosa séptica):

- a) Índice de infiltración (l/m²día), obtenido conforme al ensayo definido por el DS 236/1926.
- b) Superficie requerida para infiltrar y profundidad de la napa, medida en el punto de infiltración, en su nivel más desfavorable, en base a análisis o estudios técnicos.
- c) Distanciamiento desde el área de infiltración a cualquier fuente destinada a la producción de agua para consumo humano (formal o informal), en caso de aplicar.

3.3.2 En literal j) Programa de monitoreo, se solicita al Proponente incluir un programa de inspección visual de las fosas sépticas (incluyendo drenes), que verifiquen la continuidad operacional del sistema y que permita evitar contingencias asociadas a emanación de olores por mal funcionamiento de dicho sistema.

De acuerdo con las observaciones señaladas, se solicita al Proponente presentar la actualización del PAS 138.

3.4. Art. 140

3.4.1 De acuerdo a los antecedentes presentados en Anexo 3.3 PAS 140, se presentan las siguientes observaciones:

- i. En el punto 1 del Anexo 3.3 de la DIA, el proponente señala “*Cabe señalar que, el Proyecto, al no considerar durante su operación mano de obra permanente (operación y supervisión), siendo las actividades de mantenimiento requeridas por el Proyecto no recurrentes, y que cualquier residuo será retirado inmediatamente durante esta actividad, para dicha fase no se considera un sitio de manejo de residuos no peligrosos*”. Al respecto se indica al proponente, todo residuo no peligroso generado en la fase de operación por el motivo que sea debe ser almacenado, si es retirado inmediatamente debe ser realizado en vehículo autorizado para transportar residuos industriales no peligrosos y enviado a disposición final autorizada, antes de todo esto (transporte y disposición final) debe realizar antes esta Autoridad la solicitud de autorización de retiro fuera del predio. Para los puntos 3 PERTINENCIA y 4 FASE DEL PROYECTO A LA QUE APLICA, también aplica esta observación.

3.4.1 De acuerdo a lo señalado por el Proponente en el punto 5 CONTENIDOS TÉCNICOS Y FORMALES DEL PAS 140, a) Generales, a.1) Descripción y planos del sitio del Anexo 3.3 de la DIA, el Proponente indica que “Esto, con el objetivo



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

de facilitar la gestión de dichos residuos, dependiendo de la disposición final que se dará a cada uno de ellos, ya sea relleno sanitario o reciclaje” se indica al Proponente que los residuos industriales no peligrosos no pueden ser dispuestos en rellenos sanitarios, deben tener como disposición final lugar autorizado.

3.4.2 En el punto a.1) Descripción y planos del sitio, el Proponente indica que “Los residuos generados por el Proyecto serán retirados desde los frentes de trabajo y acopiados de manera temporal, en un área denominada “Patio de Residuos”. Al respecto, se informa al Proponente que los residuos generados en los frentes de trabajos no podrán ser acopiados en dicho lugar por un período mayor a 24 horas, por lo cual deberán ser enviados en forma diaria al Patio de Residuos señalado. Por otra parte, el Proponente señala “Asimismo, los materiales reciclables podrán ser reutilizados o vendidos a terceros”. En este contexto, se aclara que los residuos industriales no peligrosos, no pueden ser vendidos a terceros, dado que solo deben ser enviados a disposición final autorizada.

3.4.3 De acuerdo a lo señalado por el Proponente en el literal a.3) “Estimación y caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos a tratar” del Anexo 3.3 de la DIA, el Proponente indica que “El presente Permiso Ambiental Sectorial no aplica en la fase de operación del Proyecto, dado que la empresa que prestará servicios de mantención se hará cargo de los desechos de sus trabajadores” se indica al Proponente que todo residuo no peligroso generado en la fase de operación por el motivo que sea debe ser almacenado, si es retirado inmediatamente debe ser realizado en vehículo autorizado para transportar residuos industriales no peligrosos y enviado a disposición final autorizada, antes de todo esto (transporte y disposición final) debe realizar antes esta Autoridad la solicitud de autorización de retiro fuera de predio, todo esto indicado en el Considerando N°2 letra g) del Ordinario B32/N°5096 del 24 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública “Envía pronunciamiento con relación a la aplicabilidad del Art. 24 del DS N° 594 de 1991 del MINSAL, en proyectos de operación remota”.

3.5. Art 142.

3.5.1. De acuerdo a lo señalado por el proponente en la letra C del Anexo 3.4 de la DIA, Respecto de los residuos señalados en las Tablas 3, 4 y 5, se solicita al proponente evaluar la incorporación de residuos tales como: Hexafluoruro de Azufre (SF6), Aceite Dieléctrico y sílica, en caso de corresponder. De ser así, deberá presentar tablas actualizadas.

3.5.2. En este mismo literal, y en relación a la Fase de Cierre, el proponente señala “Para acreditar lo anterior, el Proponente solicitará un Certificado que permita verificar el reciclaje y/o disposición final de tales residuos por parte de una empresa autorizada para estos efectos”. Se aclara que la responsabilidad es indelegable, debiendo mantener los medios de verificación pertinentes. Se indica al Proponente que previo al retiro de los residuos industriales peligrosos debe realizar la declaración de SIDREP



3.5.3. Se solicita al Proponente que debe presentar plano con las dimensiones (largo, ancho, alto) de la bodega de residuos industriales peligrosos e indicar la segregación de los residuos en su interior, a su vez se indica, como la bodega de almacenamiento de residuos peligrosos será de tipo modular, esta debe estar ubicada sobre un radier.

3.5.4. Se indica al Proponente que cada residuo industrial peligrosos generado en sus 3 fases debe ser almacenado en tambores independientes con su respectiva rotulación y señalética dentro de la bodega.

3.5.5. Se indica que deben actualizar el presente PAS considerando las observaciones realizadas en la descripción de proyecto.

3.6. Art 156.

3.6.1. Se hace presente al Proponente que a las obras del Proyecto en evaluación, les resulta aplicable el Permiso Ambiental Sectorial 156, según la siguiente norma fundante:

- i) Se entenderá por cauce lo estipulado en el Art. 30° del Código de Aguas: “Álveo o cauce natural de una corriente de uso público es el suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas”. Para efectos del Código de Aguas, se entiende por suelo desde la superficie del terreno hasta la roca madre, mientras que la magnitud de la crecida que determina la superficie que define el cauce para efectos del PAS 156, es igual a la producida con un periodo de retorno de 100 años.

En virtud de lo anterior y, en el caso de descartar fundadamente la necesidad de modificaciones de cauce a través del análisis hidrológico solicitado en el presente Documento, el Proponente deberá presentar en la próxima Adenda, los contenidos técnicos y formales para la tramitación del respectivo PAS 156.

3.7. Art 157.

3.7.1. En sintonía con lo expuesto en el punto 1.11.1 del presente Documento, se hace presente al Proponente que a las obras del Proyecto en evaluación, les resulta aplicable el Permiso Ambiental Sectorial 157. En el caso de descartar fundadamente la necesidad de habilitar obras de defensa y regularización de cauce a través del análisis hidrológico solicitado en el presente documento, deberá presentar en la próxima Adenda, los contenidos técnicos y formales para la tramitación del Permiso Ambiental Sectorial 157.

3.8. Art.160.

3.8.1 En referencia a Anexo 3.5 PAS 160, se solicita al Proponente incluir en planos de Ubicación de Obras Temporales y Permanentes aplicables a PAS 160, tabla con superficies correspondiente a cada obra.

4. Antecedentes que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

4.1 Letra b) Art. 11 LBMA, “Efectos adversos significativos sobre la cantidad y la calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire”.

- 4.1.1 En el punto 5.1.3 Campaña de Terreno: primavera del Anexo 2.2 de la DIA, "Caracterización Fauna Terrestre", se indica que para fauna terrestre se realizó una campaña entre el 25 y 26 de septiembre de 2023, correspondiente a la estacionalidad de primavera; sin embargo en Criterio de Evaluación en el SEIA: Criterios Técnicos para Campañas de Terreno de Fauna Terrestre y Validación de Datos, se menciona que, para realizar una campaña de terreno adecuada y representativa para el componente fauna terrestre en una DIA, se deberán realizar a lo menos dos campañas en épocas contrastadas que permitan registrar la presencia de especies estacionales, migratorias, crípticas, que desarrollen procesos de hibernación, diapausa, sopor, letargo o brumación debido a condiciones climáticas o de escasez de alimento, así como estrategias reproductivas particulares de tiempo y lugar. Por lo anterior, deberá complementar la información presentada y evaluar nuevamente los impactos del Art. 6 del RSEIA.

4.2 Letra c) Art. 11 LBMA, “Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos”.

- 4.2.1 En referencia al artículo 7 a) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) establece que el Proyecto no intervendrá ni restringirá el acceso a los recursos naturales utilizados como sustento económico o para cualquier otro uso tradicional de los grupos humanos identificados en el área de influencia. En consideración a esta afirmación, se notifica al proponente acerca de la realización de una reunión conforme al artículo 86 del D.S 40/2012 del Reglamento del SEIA con la Comunidad Indígena Colla Comuna de Diego de Almagro y la Comunidad Indígena Colla Geoxcultuxial. Ambas comunidades mencionan no haber sido informadas sobre el proyecto en evaluación. Además, señalan que en Villa Emergencias residen miembros de la CIC quienes llevan a cabo actividades culturales.

Se solicita al Proponente que presente los antecedentes necesarios que permitan descartar de manera fundada que las tres Comunidades Indígenas Collas de la Comuna de Diego de Almagro, a saber: CIC Geoxcultuxial, CIC Comuna de Diego de Almagro y CIC Comuna de Diego de Almagro, no se verán afectadas por ninguna de las obras o actividades del Proyecto. Para ello, se requiere no solo una ubicación referencial, sino también una caracterización basada en fuentes primarias que abarque la totalidad de los usos territoriales que estos Grupos Humanos con Pertenencia a Pueblos Indígenas (GHPPI) puedan llevar a cabo en el territorio, analizando la eventual interacción que podría existir entre el Proyecto y estos GHPPI.

El levantamiento de información presentado deberá contemplar fuentes primarias o secundarias debidamente fundamentadas y localizar a los GHPPI en un archivo KMZ. Además, se deben proporcionar antecedentes que permitan caracterizarlos y descartar fundadamente la susceptibilidad de afectación sobre ellos, según lo dispuesto en el literal b.6 del artículo 19 del RSEIA. Se requiere la inclusión de registros adecuados con el fin de proporcionar los antecedentes necesarios para descartar de forma fundada las características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300

- 4.2.2 Respecto al Art 7 b) del RSEIA, El Proponente afirma que en todas las fases del proyecto se empleará la red vial existente, específicamente la Ruta C-17, Ruta C-13 y Av. Rodrigo de Quiroga. En la fase de construcción, el escenario más desfavorable



contempla un máximo de 11 vehículos diarios, concretando un total de 112 viajes en un mes. Se espera que esta cantidad disminuya durante la fase de operación. En este contexto, se solicita al Proponente proporcionar información acerca de posibles obstrucciones, restricciones a la libre circulación, afectaciones a la conectividad o aumento de los tiempos de desplazamiento de los usuarios de los caminos y huellas utilizados durante las etapas de construcción, operación y cierre del Proyecto.

Adicionalmente, se insta al Proponente a evaluar el impacto potencial que pueda incidir en el libre tránsito y los sistemas de vida de los demás usuarios de las rutas utilizadas por el Proyecto. De manera complementaria, se espera que el Proponente indique los procedimientos y compromisos, así como las acciones específicas que se llevarán a cabo como medidas para mitigar o compensar cualquier impacto identificado.

4.2.3 En relación con la DIA, se solicita al Proponente una cartografía (WGS 84/UTM ZONA19 S) que identifique todos los caminos existentes dentro del área de influencia. Además, se solicita entregar caracterización de estos caminos, respecto a origen y destino, uso de la comunidad o actores y su frecuencia, con la finalidad de descartar afectación a los Sistemas de Vida y Costumbres de los Grupos Humanos identificados, específicamente en el literal b) del artículo N°7 del RSEIA.

4.2.4 A partir de la complementación de la caracterización antropológica solicitada en este documento, el Proponente deberá realizar un análisis de susceptibilidad de afectación conforme lo dispuesto en el literal b.6 del artículo 19 del RSEIA, teniendo en cuenta además, el efecto sinérgico de los otros dos proyectos BESS presentados a evaluación y proyectos con RCA aprobada.

5. Plan de prevención de contingencias y de emergencias

5.1 Se solicita al Proponente presentar cada una de las acciones relevantes del plan de prevención de contingencias y emergencias presentado en el Anexo 1.5 de la DIA y según las solicitudes de este documento, incluyendo, además, todas las acciones de contingencias y emergencias asociadas a los permisos ambientales sectoriales solicitados en la presente evaluación, según se establece en la siguiente tabla:

<i>Riesgo o contingencia [Nombre de la situación de riesgo o contingencia 1]</i>	
<i>Riesgo o contingencia</i>	<i>[Nombre del riesgo o contingencia 1 y breve descripción.]</i>
<i>Fase del proyecto a la que aplica</i>	<i>[Fase de operación o cierre.]</i>
<i>Emplazamiento, parte, obra o acción asociada</i>	<i>[en el caso que el riesgo se genere debido a las características del lugar de emplazamiento del proyecto, se debe describir] [En el caso de parte, obra o acción propia del proyecto]</i>
<i>Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia</i>	<i>[Descripción, objetivo, plazos, lugar de implementación, oportunidad, indicador de cumplimiento.]</i>
<i>Forma de control y seguimiento</i>	<i>[Si corresponde, forma de control y seguimiento de la acción o medida de prevención, que permita verificar que se está ejecutando en los plazos y forma]</i>



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

	<i>establecidos, e indicador que permita acreditar su cumplimiento. Además, plazo, frecuencia y destinatario de informes (SMA a través de su página web y eventualmente otro OAECA competente en la materia, solo si lo han pedido durante el proceso de evaluación).]</i>
<i>Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada</i>	
<i>Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia</i>	<i>[Descripción, objetivo, lugar de implementación, oportunidad, indicador de cumplimiento.]</i>
<i>Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia</i>	
<i>Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada</i>	

5.2 Se solicita al Proponente que las medidas del plan de contingencia para fauna (ANEXO 1.5 Plan de Prevención Contingencia y Emergencias), no queden restringidas a la fauna atropellada, sino a todas las contingencias relacionadas con fauna silvestre, tales como afectadas por colisión, electrocución o detectadas en el área del proyecto, de lo cual, el Proponente del proyecto debe hacerse responsable, respecto a su atención, tratamiento y destino final, incluyendo todos los costos asociados.

5.3 En el ítem 4.1 Riesgos Naturales, se hace referencia a riesgos sísmicos y condiciones climáticas extraordinarias, sin especificar el tipo de riesgo al cual se hace referencia, como inundaciones fenómenos de remoción en masa o deslizamiento de material. En Plan de Contingencia y Emergencia, se debe considerar riesgo de inundación por cercanía a Rio Salado, además de determinar grado de exposición según nivel de inundación en el área a emplazar Proyecto.

5.4 Según lo señalado en el Anexo 1.5 “Plan de prevención contingencias y emergencias, respecto a la tabla 4-2. “Medidas de Contingencias y Emergencias – Condiciones climáticas extraordinarias”, el Proponente indica; “El riesgo por condiciones climatológicas extraordinarias asociados a fenómeno naturales tales como eventos climáticos y meteorológicos son fenómenos ajenos a las actividades propias del proyecto, que pudieran provocar derrames, caídas de objetos, atrapamiento, obstrucción de caminos y cauces, entre otros, ocasionando daño a los trabajadores, a los recursos naturales o pérdida de infraestructura”, sin embargo no se especifica cuáles serían estas condiciones climatológicas extraordinarias. Téngase presente que los riesgos naturales deben ser definidos previo a un análisis técnico que justifique la inclusión o descarte de las medidas y acciones de control durante las distintas fases del proyecto. Al respecto, se solicita indicar claramente cuáles son los riesgos que se podrían presentar a consecuencia a un evento meteorológico extremo (inundaciones, remociones, deslizamientos, etc.), además de indicar en una figura de planta cuales son las áreas del proyecto que podrían verse afectadas.



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

- 5.5 En el Anexo 2.8 el Proponente menciona; “en la actualidad existe un proyecto con RCA favorable con fecha 19 de Julio de 2022, denominado “Obras Fluviales y de Control Aluvional en la Cuenca del río Salado, Región de Atacama” cuyo Titular es el Ministerio de Obras Públicas. El Proyecto mencionado contempla la construcción de defensas fluviales en el río Salado en tres localidades, dentro de las cuales se encuentra Diego de Almagro, y proyecta que para el año 2026 estarían operativas, lo cual significará la reducción del área de inundación susceptible de generar por el río Salado y, por tanto, el Proyecto no se encontraría dentro del área de inundación” al respecto, se solicita agregar medidas de contingencias y emergencias durante la fase de construcción, ya que como bien menciona el Proponente, las obras del proyecto “Linea de Transmision y Central BESS Halcon 10” tienen una fecha estimada de inicio de la etapa 1 el segundo semestre de 2024 y durante ese momento la zona del proyecto seria susceptible de ser afectado por crecidas y aluviones producto del río Salado.
- 5.6 En relación a lo mencinado anteriormente en el punto 5.5 del presente ICSARA, se solicita una figura en planta o mapa de las zonas que se verían beneficiadas con el proyecto “Obras Fluviales y de Control Aluvional en la Cuenca del río Salado, Región de Atacama” y así comprobar que efectivamente este proyecto no se encontraría dentro del área de inundación.
- 5.7 Según lo señalado en la Tabla 4-3. “Medidas de Contingencias y Emergencias – Riesgos de Derrame de productos o residuos”, se solicita al Proponente incluir las medidas a ejecutar para prevenir y atender la contingencia por derrame de sustancias o residuos peligrosos en cauce natural o artificial. Además el Proponente deberá diligentemente informar el evento a la Superintendencia del Medio Ambiente, indicando las medidas ejecutadas al momento de la emergencia, así como las acciones posteriores a realizar, considerando según la magnitud del evento, si es necesario implementar un monitoreo, y en caso que esto se requiera, el Proponente deberá detallar el tipo de monitoreo a realizar.
- 5.8 Se solicita al Proponente incluir en el Anexo 1.6. un estudio fundado de riesgos respecto al riesgo de inundación a nivel local, puesto que el proyecto se ubica en un área afectada por inundación a raíz del evento hidrometeorológico del año 2015 en Diego de Almagro (visible incluso gracias a la herramienta de historial de imágenes de Google Earth). Resulta preocupante que el Proponente en su análisis de riesgo climático, mediante metodología informada, considere en la Tabla N° 16 del Anexo 1.6. que el índice de exposición al riesgo de inundación sea "N/A". En su defecto, se solicita ampliar metodología, o incluir medidas de mitigación ante el riesgo de inundación.
- 5.9 Se solicita al Proponente incorporar y describir en el Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias presentado en el Anexo 1.5 de la DIA, las acciones concretas a implementar para prevenir y atender la contingencia asociada al riesgo de un evento hidrometeorológico extremo, para el caso en que las obras del Proyecto “Obras Fluviales y de Control Aluvional en la Cuenca del río Salado, Región de Atacama” no se encuentren habilitadas, y por lo tanto, el Proyecto se encuentre emplazado en el área de inundación del cauce Quebrada del Salado.



- 5.10 Respecto a la tabla 4-2. “Medidas de Contingencias y Emergencias – Condiciones climáticas extraordinarias”, del Anexo 1.5 Plan de Prevención Contingencia y Emergencias de la DIA, se solicita al Proponente ampliar la información y realizar un análisis para los posibles peligros geológicos en la zona del proyecto a causa de las características propias del lugar (geología, geomorfología, ausencia de vegetación, etc.) como los mencionados en la citada Tabla “En la literatura se encuentran diversas clases de remociones en masa dependiendo de la ubicación del Proyecto en evaluación. La mayoría de ellas se basa en: el tipo de material, los mecanismos del movimiento, el grado de deformación del material y el grado de saturación. Entre los tipos principales de remociones en masa, según Varnes (1978)¹ se encuentran caídas de roca, deslizamientos, flujos, toppling (inestabilidad de taludes) y extensiones laterales”, así, se solicita al Proponente tener especial consideración en las remociones en masa de tipo flujo, considerando los eventos meteorológicos ocurridos en la región en la última década y, de corresponder, se solicita actualizar el plan de prevención de contingencias y emergencias. Se solicita, además, considerar la Plataforma ArClim para verificar cómo se podría comportar la meteorología en los próximos 30 años.
- 5.11 Se solicita al Proponente que se dé aviso a la SMA de la activación del Plan de emergencias para cada riesgo identificado en el Proyecto de acuerdo con lo señalado en la Res. Ex. N° 885/2016 de la SMA.
- 5.12 En relación a la información presentada en Anexo 1.5 PLAN DE PREVENCIÓN CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS, se debe incluir los riesgos asociados al almacenamiento de batería de litio en containers, como incendio y/o explosiones producto del sobrecalentamiento de baterías, por altas temperaturas que posee el área de ubicación del proyecto. Adicionalmente, debe incorporar contingencias asociadas a fugas del SF6, estableciendo sistema de comunicaciones e información a los organismos competentes.
- 5.13 En el punto 1.6.4.1 Partes, obras y acciones asociadas a la Fase de Operación del Capítulo 1 de la DIA y en relación a operación de la Central de Almacenamiento BESS se solicita al Proponente presentar detalle pormenorizado que incluya el número de baterías que se proyecta utilizar, los sistemas de control y las medidas que se adoptarán para disminuir los riesgos inherentes a la utilización de este tipo de dispositivos, en especial los asociados a incrementos de la temperatura interna de las baterías, que puedan propiciar incendios o la liberación de gases que pueden generar ambientes explosivos. Dichos riesgos y medidas de control asociadas, deben estar contemplados en el Plan de Contingencias y/o Emergencias de las instalaciones del proyecto.
- 5.14 Respecto de operación de la Subestación el Proponente deberá implementar a lo menos las siguientes medidas de seguridad permanentes:
- i. Disposición de extintores;
 - ii. Señalización de las zonas de mayor riesgo, colocando letreros de advertencia en los lugares más visibles de los patios de alta tensión;



- iii. Cierre con protecciones antitrepa, con el fin de impedir el acceso a las instalaciones de personas no autorizadas;
 - iv. Implementar programa periódico de auditorías de forma de verificar sistemáticamente los aspectos del proyecto relacionados con la seguridad ocupacional y la protección del medio ambiente (SEGURIDAD).
- 5.15 Se solicita al Proponente ampliar la información relativa a los riesgos en el Plan de Emergencia del Proyecto del sistema de almacenamiento de energía contemplado en el proyecto, a través de lo siguiente:
- i. Adjuntar una memoria técnica que resuma, junto con el tipo y número de baterías que se proyecta utilizar, los sistemas de control y las acciones que se adoptarán para disminuir los riesgos inherentes a la utilización de este tipo de dispositivos, en especial los asociados a incrementos de la temperatura interna de las baterías, en especial por el sobrecalentamiento (*embalamiento térmico*) de las baterías BESS o de cualquier otra afectación que puedan tener durante su operación, lo cual puede propiciar incendios o la liberación de gases que pueden generar ambientes explosivos. Lo anteriormente solicitado, se fundamenta en que estos centros de baterías serán expuestos a las altas temperaturas que se registran en la Región de Atacama.
 - ii. Incluir al sistema de detección (detectores de humo, detectores térmicos, detectores de gases inflamables, etc.), extinción (tubería seca de agua, cabezales de rociadores fusionados u otros) y ventilación proyectados, precisando si estos dispositivos se instalarán por celda, estantería o contenedor, según corresponda.
 - iii. Asegurar que los equipos de detección considerados estén siempre en óptimas condiciones y calibrados adecuadamente.
 - iv. Presentar información relativa al medio de refrigeración o la gestión térmica del sistema de almacenamiento de energía eléctrica, pudiendo ser gaseosa, líquida o directa, entre otras formas.
 - v. Dar aviso a la SMA y cuerpo de bomberos frente a la generación de alguna emergencia generada por el proyecto.
 - vi. En consideración que el ahogo de incendios requiere utilizar elementos específicos para el proyecto y que a su vez este funcionará de forma remota, deberá considerar el tener personal propio para hacerse cargo de alguna emergencia.

5.16 De acuerdo a lo señalado en el punto 1.6.1.1 “Central de Almacenamiento BESS” en su literal c) “Fundaciones y cableados de las unidades de almacenamiento”, el Proponente señala que “*Las fundaciones de hormigón serán la base para el emplazamiento del contenedor de baterías*” de acuerdo a esto, en caso de presentarse una emergencia por incendio, el Proponente debe adoptar medidas para evitar que los líquidos empleados para la extinción de incendios tomen contacto directo con el suelo del lugar por lo que deberá considerar fundaciones diseñadas con características adecuadas que impidan dicho contacto.

6. Ficha resumen para cada fase del proyecto o actividad

6.1 Se solicita al Proponente actualizar ficha resumen, presentada en el Capítulo 9 de la DIA, de acuerdo con los antecedentes requeridos en el presente documento, lo anterior para cada una de las fases del Proyecto (construcción, operación y cierre).

7. Relación con las políticas y planes evaluados estratégicamente



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

7.1 Tal como señala la “Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA” (segunda edición, 2023) en su Tabla 6, se solicita al Proponente identificar y analizar su vínculo con lo establecido en políticas, planes y programas (además de los regionales y comunales) que estén vinculados al cambio climático, donde, a lo menos debe analizar:

- a) La Estrategia Climática de Largo Plazo.
- b) Los planes sectoriales de mitigación y adaptación según su tipología (Tabla 2 de la Guía mencionada).
- c) Los planes de acción regionales y comunales de cambio climático.
- d) Los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca.
- e) Los planes sectoriales para la gestión del riesgo de desastres.

8. Compromisos Voluntarios

8.1 Respecto a los Compromisos Ambientales Voluntarios, se solicita al Proponente actualizar los antecedentes de la siguiente tabla para cada una de las acciones, aun cuando estos hayan surgido en el presente proceso de evaluación y no necesariamente hayan sido explicitados como tales por parte del Proponente:

<i>Tabla Compromiso ambiental voluntario [Nombre del compromiso voluntario 1]</i>		
<i>Impacto asociado [si aplica]</i>	<i>Si corresponde, indicar el nombre del impacto.</i>	
<i>Fase del Proyecto a la que aplica</i>	<i>[Construcción/operación/cierre]</i>	
<i>Objetivo, descripción y justificación</i>	<u>Objetivo:</u> [XXX] <u>Descripción:</u> [XXX] <u>Justificación:</u> [Explicación de cómo el compromiso voluntario alcanzará el objetivo.]	
<i>Lugar, forma y oportunidad de implementación</i>	<u>Lugar:</u> [El o los lugares de implementación o ejecución del compromiso voluntario, puede incluir ubicación georreferenciada, superficies, distancias, parte u obra del proyecto, entre otros, según corresponda.] <u>Forma:</u> [La forma de implementación del compromiso voluntario puede incluir, entre otros, metodología, procedimientos o acciones, materiales y etapas para concretar su objetivo, según corresponda. Es más específico que la descripción.] <u>Oportunidad:</u> [Momento(s) en que debe implementarse o ejecutarse el compromiso. Debe incluirse al menos la siguiente información cuando corresponda: frecuencia, duración, plazos y período de implementación del compromiso. Puede expresarse en fechas de inicio y término, fechas de una fase del proyecto o un texto más descriptivo, según corresponda. También puede indicarse la oportunidad en función de la ocurrencia de un escenario particular o la ejecución de una acción particular del proyecto (p. ej., llenado de embalse).]	
<i>Indicador que acredite su</i>	<i>[Debe permitir establecer o evidenciar que el titular ha dado</i>	



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

<i>cumplimiento</i>	<i>cumplimiento al compromiso voluntario. Se trata de evidencias inequívocas como inspección y observación directa, contratos, registros de laboratorio, entre otros.]</i>
<i>Forma de control y seguimiento</i>	<i>[Si corresponde, forma de control y seguimiento del compromiso, que permita verificar que se está ejecutando en los plazos y forma establecidos. Además, plazo, frecuencia y destinatario de informes (SMA y eventualmente otros OAECA competente en la materia, solo si lo han pedido durante el proceso de evaluación y son competentes) de informes y su contenido).]</i>

- 8.2 Se solicita al Proponente capacitar al cuerpo de bomberos de la comuna sobre la instalación y operación de las centrales BESS dado que el tipo de instalación presenta el riesgo de explosión e incendio, presentando procedimientos y plan de emergencia que explicita los riesgos asociados a emergencias en BESS y los métodos más idóneos para la extinción de incendios, para evitar la propagación de vapores y gases tóxicos al medio ambiente. Además, en caso de ser necesario, deberá entregar los materiales de ahogo de incendios a dicho cuerpo de bomberos a través de un compromiso ambiental voluntario.
- 8.3 Se solicita al Proponente incluir como compromiso ambiental voluntario lo señalado en la página 48 del Anexo 2.4 de la DIA, esto es: “Asimismo, el tránsito de camiones desde y hacia el proyecto, se realizará preferentemente en un horario que evite las horas peak de la mañana (7:00 – 9:00 hrs) y de la tarde (17:30 – 19:00 hrs), privilegiando el tránsito de estos vehículos entre las 09:00 a 17:30 hrs”. Además, se solicita que los vehículos del proyecto transiten a una velocidad máxima de 30 km/h, cuando pasen por áreas pobladas. Finalmente, se solicita que los vehículos del proyecto cuenten con sistema GPS para que se pueda llevar el control de las velocidades. Todo lo anterior deberá presentarse en el formato de tabla de Compromisos Ambientales Voluntarios, señalado en el punto 11.5 del presente documento.
- 8.4 Se solicita al Proponente incluir en el Anexo 1.6. un estudio fundado de riesgos respecto al riesgo de inundación a nivel local, puesto que el proyecto se ubica en un área afectada por inundación a raíz del evento hidrometeorológico del año 2015 en Diego de Almagro (visible incluso gracias a la herramienta de historial de imágenes de Google Earth). Resulta preocupante que el Proponente en su análisis de riesgo climático, mediante metodología informada, considere en la Tabla NO 16 del Anexo 1.6. que el índice de exposición al riesgo de inundación sea "N/A". En su defecto, se solicita ampliar metodología, o incluir medidas de mitigación ante el riesgo de inundación.
- 8.5 Se solicita que las medidas del plan de contingencia para fauna, no queden restringidas a la fauna atropellada, sino a todas las contingencias relacionadas con fauna silvestre, tales como afectadas por colisión o detectadas en el área del proyecto, de lo cual, el titular del proyecto debe hacerse responsable, respecto a su atención, tratamiento y destino final, incluyendo todos los costos asociados.
- 8.6 Se solicita realizar charlas de inducción arqueológica dirigidas a la totalidad de trabajadores del proyecto, quienes deberán recibir la correspondiente capacitación al momento de ingresar a la obra. Estas, deberán ser implementadas por un/a arqueólogo/a o licenciado/a en arqueología y deberán abordar el componente arqueológico que se que se podría encontrar en el área del proyecto, marco legal de protección y procedimiento a seguir en caso de hallazgo arqueológico no previsto.



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

8.7 Se deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en un plazo máximo de 15 días hábiles del ingreso del (los/as) trabajador(es/as), el (los) informe(s) de charla de inducción, elaborado por el/la arqueólogo/a, el cual deberá contener:

- a) Nombre y firma del arqueólogo/a o licenciado/a en arqueología que realizó la charla de inducción.
- b) Contenidos de la inducción realizada.
- c) Copia del material gráfico presentado a los asistentes.
- d) Síntesis de comentarios, observaciones y preguntas efectuadas por los/las asistentes.
- e) Constancia de asistencia a la charla, indicando nombre, cargo, RUT y fecha de ingreso a la obra de cada asistente, la cual deberá ser debidamente firmada por cada uno/a de los/as trabajadores/as

8.8 Con respecto a la relación que se establece con la Estrategia Regional de Desarrollo Atacama 2007-2017, se solicita al Proponente dejar las indicaciones y requerimientos realizados como compromisos ambientales voluntarios (CAV), en el marco de cada uno de los lineamientos

- a) Lineamiento N°1 Desarrollo del Capital Humano: Se solicita al Proponente fortalecer la vinculación con este lineamiento incorporando Compromisos Ambientales Voluntarios que puedan estar vinculados con la comunidad de Diego de Almagro o con comunidades rurales cercanas, con objeto de realizar acciones tales como: fortalecer la culturas originarias o actividades productivas locales, valores y/o tradiciones que puedan caracterizar a estas comunidades, acciones que reforzarán la responsabilidad social empresarial del proyecto con el territorio o, en su defecto, desarrollar actividades que vayan en directa relación al fortalecimiento del Capital Humano del sector y la comuna
- b) Lineamiento N °3. Promoción de la Investigación e Innovación: En relación a este lineamiento el Proponente señala que "no se relaciona ni se contrapone al enfoque del lineamiento, toda vez que los objetivos apuntan a proyectos de investigación". Al respecto, es importante precisar que el proyecto sí guarda relación con el objetivo general 1 de este Lineamiento, a saber: "Desarrollar procesos 1+D+i en diferentes sectores, la mayoría de ellos en la actualidad ajenos a este proceso y que son relevantes para la región, como lo son el área social, educación, salud, medio ambiente, energías renovables no convencionales (ERNC) y recursos hídricos". En este sentido, se solicita al Proponente dar cumplimiento a dicho objetivo, en cuanto a comprometer al menos una alianza estratégica con algún centro de estudios de educación superior, presente en la región, o liceo técnico profesional, la cual permita promover et desarrollo de energías renovables no convencionales, usos innovadores o el financiamiento de investigaciones de pre o post grado relacionadas a las ERNC en Atacama.
- c) Lineamiento N °4. Protección social: El Proponente señala, "El Proyecto no tiene relación directa con este lineamiento ni objetivo general, ya que consiste en una central BESS de almacenamiento de energía, no enfocándose en diversificar y



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>

aumentar el dinamismo de la economía en la región, ya que, no genera productos ni exporta bienes y servicios. Al respecto se debe precisar que en el marco del objetivo 3 del presente lineamiento, a saber, "Promover el trabajo digno para personas de 25 a 64 años de edad". En este sentido, se solicita al Proponente dar cumplimiento a dicho objetivo, en cuanto a comprometer que al menos el 50% de sus trabajadores sean mujeres. Y que indique un porcentaje de mano de obra local comunal y / o regional. Ya que el desarrollo regional se logra con el aporte público pero también el apoyo privado.

- d) Lineamiento N°5 Diversificación y Mayor Dinamismo de la Economía Regional: El Proponente señala, "el Proyecto no tiene relación directa con este lineamiento ni objetivo general, ya que consiste en una central BESS de almacenamiento de energía, no enfocándose en diversificar y aumentar el dinamismo de la economía en la región, ya que, no genera productos ni exporta bienes y servicios". Al respecto se debe precisar que en el marco del objetivo 2 del presente lineamiento, a saber, "Adecuar el Desarrollo de Capacidades y Competencias empresariales y laborales en emprendimiento, innovación y gestión para mejorar la competitividad de las empresas". En este sentido, se solicita al Proponente dar cumplimiento a dicho objetivo, en cuanto a comprometer al menos la capacitación y certificación de todos sus trabajadores con residencia en la comuna de Diego de Almagro.
- e) Además, se debe precisar que en el marco del objetivo 5 del presente lineamiento, a saber, "Desarrollar y fortalecer la mediana y las empresas de menor tamaño (MPYME), y nuevos emprendedores", y tomando en consideración que en la DIA se indica que se requerirá de servicios de aprovisionamiento de agua, alimentación -señalándose al respecto que la alimentación de los trabajadores serán encargadas a una empresa que cuente con las autorizaciones correspondientes — y transporte para el traslado del personal como de materiales, insumos, maquinaria, entre otros, se solicita al Proponente especificar si dichos servicios se contrataran a proveedores regionales. En el caso de que la contratación de estos servicios se realicen a proveedores de la región, se requiere al Proponente dar la seguridad a los proveedores locales y/o regionales respecto al pago oportuno por prestación de servicios de parte de los contratistas y/o subcontratistas, recomendándose como medida la formalización mediante escritura pública de los contratos entre la empresa y los proveedores locales/regionales, tomando los seguros o cauciones necesarias que permitan asegurar el cumplimiento de los mismos en caso de quiebra o falta de liquidez del titular o sus contratistas. O en su defecto promover el pago contado por prestación de servicios y compra de insumos. Este requerimiento surge debido a que se han constatado reiterados incumplimientos por parte de varias empresas contratistas hacia los proveedores locales/regionales de servicios o insumos, especialmente cuando los contratos son realizados por un tercero (contratista o subcontratistas).
- f) Lineamiento N °8 Promoción de la Cultura y Patrimonio Regional: Específicamente respecto el objetivo N° 6 de este lineamiento, a saber, "Promover el resguardo,



rescate y difusión del patrimonio cultural regional", se solicita al Proponente informar sobre las acciones o medidas que desarrollará el proyecto respecto de los sitios arqueológicos detectados durante el levantamiento de la línea base, en cuanto a las si las obras afectarán o no a dichos sitios, detallando cuál será la forma de intervención o de conservación de cada uno de ellos. Además, en el caso que resulte necesario el traslado de material arqueológico, que el Proponente se comprometa a realizar los esfuerzos necesarios con las instituciones pertinentes para que el depósito definitivo del material sea enviado al "Museo Regional de Atacama". En caso contrario, se propone y sugiere al Proponente, el apadrinamiento de los sitios arqueológicos, pudiendo generar acciones para su cuidado y señalética explicativas respecto a la información de su valor arqueológico, trabajo que puede ser realizado en conjunto con una con una alianza municipal.

- g) Lineamiento N °9 Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable: Se solicita al Proponente que incorpore un CAV respecto a la protección y resguardo del humedal presente dentro del área de influencia del proyecto, si bien no habrán obras en el lugar, este se encuentra cercano y se puede ver afectado por las faenas.
- h) Se solicita al Proponente que foreste en proporción 2:1 (dos individuos nuevos por cada individuo eliminado) de los especímenes que se verán afectados por las partes y obras del proyecto, con una mantención por la vida útil del proyecto. Además, se destaca que con una sola campaña de muestreo tanto de flora como fauna, realizada en la temporada de primavera del 2023, no es suficiente para estimar los posibles impactos ambientales sobre la biodiversidad del lugar.

8.9 Se solicita al Proponente especificar cuál será el porcentaje mínimo del personal a contratar en la Comuna de Diego de Almagro para las etapas de construcción, operación y cierre del proyecto, especialmente a la etapa de operación. Como también considerar porcentaje de los GHPPi de la Comuna. El Proponente deberá entregar como medio de verificación la planilla con el personal contratado, al inicio de cada etapa, a la Municipalidad de Diego de Almagro y la SEREMI de Desarrollo Social y Familia.

8.10 Se solicita que el Proponente incorpore en todos sus vehículos, buses, camiones, camionetas y equipos en general, señalización que identifique al titular y al proyecto al que pertenece, como también de los servicios que contrate con el objetivo de que estos puedan ser identificados fácilmente en caso de que los Grupos Humanos del Área de Influencia requieran presentar reclamos, comentarios o sugerencias a raíz de obstrucción de caminos u otros. Para esto último, el Proponente deberá disponer de un libro triplicado y autocopiativo para dejar por escrito los comentarios de la comunidad, como también deberá entregar soluciones en caso de que se requiera, lo que también quedará por escrito en dicho libro, Lo anterior para descartar afectación a los Sistemas de Vida y Costumbres de los Grupos Humanos identificados, específicamente en el literal b) del artículo N °7 del reglamento SEIA.



9. Otras Consideraciones Relacionadas con el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto

- 9.1 Se indica la preocupación con respecto a la baja relación del proyecto con la comunidad de Diego de Almagro, que se suma a una alta concentración de proyectos en las cercanías de la población que se verá afectada por la construcción de esta iniciativa, la cual no ha apreciado una mejora de su calidad de vida o sus condiciones de habitabilidad a lo largo del tiempo, aunque ha sido afectada por diferentes faenas y obras que se han emplazado en la comuna. Por lo mismo se solicita al Proponente del proyecto incorporar políticas y prácticas de "buen vecino" hacia la comunidad circundante al emplazamiento de las obras, con miras a las personas más vulnerables de Diego de Almagro.
- 9.2 Con respecto a los hallazgos definidos como animitas o cenotafios, éstos no corresponden a Monumento Nacional, por lo que su registro y protección no es injerencia del Consejo de Monumentos Nacionales.

Verónica Eufemia Ossandón Pizarro
Director/a Regional
Servicio de Evaluación Ambiental
Región de Atacama

JES/FAGV

Distribución:

CC:

Susana Angélica Ramírez Castillo (Oficial de Partes) <susana.ramirez@sea.gob.cl>
Jose Escobar Serrano (Coordinador de PAC) <jescobar.3@sea.gob.cl>



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2161326994>