

**INFORME CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
“Parque Fotovoltaico Lirios de Chumaquito”**

ÍNDICE

<NUM_ICE>

<CIUDAD_FECHA_INFORME>

1.	ANTECEDENTES DEL TITULAR	6
2.	ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	6
3.	ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	8
3.1.	Síntesis cronológica del proceso de evaluación de impacto ambiental	8
3.2.	Listado de los organismos de la administración del Estado con competencia ambiental invitados a participar de la evaluación de impacto ambiental del proyecto.....	10
3.3.	Referencia a los informes de los organismos de la administración del Estado que participaron de la evaluación.....	10
3.3.1.	Con relación a la DIA.....	10
3.3.2.	Con relación a la Adenda	11
3.3.3.	Con relación a la Adenda Complementaria.....	11
3.4.	Referencia a los informes de los organismos de la administración del Estado que se excusaron de participar	12
3.5.	Referencia a los informes de los gobiernos regionales, municipalidades y autoridades marítimas	12
3.5.1.	Pronunciamiento sobre compatibilidad territorial	12
3.5.2.	Pronunciamiento sobre las políticas, planes y programas de desarrollo regional.....	13
3.5.3.	Pronunciamiento sobre las políticas, planes y programas de desarrollo comunal	16
3.6.	Referencia a las actas del Comité Técnico	16
3.7.	Observaciones no consideradas en el proceso de evaluación	17
3.7.1.	Con relación a la DIA.....	17
3.7.2.	Con relación a la Adenda	17
3.7.3.	Con relación a la Adenda Complementaria.....	18
4.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	20
4.1.	Ubicación del proyecto o actividad.....	20
4.2.	Partes y obras del proyecto	25
4.3.	Acciones del proyecto.....	60
4.4.	Cronología de las fases del proyecto o actividad	61
4.5.	Mano de obra	62
4.6.	Fase de construcción	62
4.6.1.	Partes, obras y acciones.....	62
4.6.2.	Suministros básicos	85
4.6.3.	Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar	88
4.6.4.	Emisiones y efluentes.....	89
4.6.5.	Residuos	98



4.7.	Fase de operación	100
4.7.1.	Partes obras y acciones	100
4.7.2.	Suministros básicos	104
4.7.3.	Productos generados	106
4.7.4.	Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar	106
4.7.5.	Emisiones y efluentes	107
4.7.6.	Residuos	110
4.8.	Fase de cierre	111
4.8.1.	Partes, obras y acciones	111
5.	IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	114
5.1.	Salud de la población	114
5.2.	Recursos naturales renovables	115
5.2.1.	Suelo, agua y aire	115
5.2.2.	Biota	116
5.3.	Grupos humanos, incluyendo grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas	117
5.4.	Áreas protegidas, poblaciones protegidas, recursos protegidos, glaciares, humedales protegidos, sitios prioritarios para la conservación	117
5.5.	Valor ambiental	117
5.6.	Valor paisajístico y turístico	118
5.7.	Patrimonio cultural	118
6.	ANTECEDENTES QUE JUSTIFIQUEN QUE EL PROYECTO O ACTIVIDAD NO REQUIERE DE LA PRESENTACIÓN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	118
6.1.	<i>Sobre la inexistencia de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos</i>	<i>118</i>
6.2.	Sobre la inexistencia de efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire	134
6.3.	Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos	146
6.4.	Sobre la inexistencia de localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar	156
6.5.	Sobre la inexistencia de alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona	158
6.6.	Sobre la inexistencia de alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural	161
7.	OTRAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS O CRITERIOS RELEVANTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN	164
8.	MEDIDAS RELEVANTES DE LOS PLANES DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	164
8.1.	Plan de prevención de contingencias y emergencias	164
9.	NORMATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL APLICABLE	184
9.1.	Normas de carácter general aplicable al Proyecto	184



9.1.1.	LEY 19.300, MINSEGPRES, DE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE, PROMULGADA EL 01.03.1994, MODIFICADA POR LA LEY N° 20.417. ÚLTIMA MODIFICACIÓN DEL 13.08.2021 POR LEY 21368.	184
9.1.2.	D.S. N°40/2012, MMA, APRUEBA REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	185
9.2.	Normas relacionadas al emplazamiento del proyecto	186
9.2.1.	DFL N°458/1976, MINVU. LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN. ÚLTIMAS MODIFICACIONES LEY N°20.443 "APLICA PROCEDIMIENTO DE DEMANDAS COLECTIVAS A JUICIOS POR DAÑOS O PERJUICIOS EN LA CALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES" Y LEY N°21.202 MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETIVO DE PROTEGER LOS HUMEDALES URBANOS.	186
9.2.2.	DS N°47/1992, MINVU. ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN (OGUC), ÚLTIMAS MODIFICACIONES LEY N°20.443, Y N°21.202, Y ÚLTIMA MODIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 11 de 2021, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Y Decreto 12 DE 2021.	187
9.3.	Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto	187
9.3.1.	DECRETO N° 594/2000 MINSAL. APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO - DECRETO 10.....	188
9.3.2.	DECRETO N° 160, DE 2008, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES Y OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS. - DECRETO 34.	188
9.3.3.	DECRETO N° 594/2000 MINSAL. APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO PROMULGACIÓN - DECRETO 10 de 2019.....	189
9.3.4.	CÓDIGO SANITARIO.	190
9.3.5.	DECRETO 148/2003 MINSAL, APRUEBA REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS.....	190
9.3.6.	DECRETO 15/2013, DEL MMA, PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PARA EL VALLE CENTRAL DE LA REGIÓN DE O'HIGGINS.	192
9.3.7.	DECRETO 38/2012. ESTABLECE NORMA DE EMISIÓN DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA, DEL MMA, ELABORADA A PARTIR DE LA REVISIÓN DEL DECRETO N° 146, DE 1997, DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA.	195
9.3.8.	D.S. N°594/2000, MINSAL, REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO.	196
9.3.9.	DECRETO N° 279/1983 DEL MINISTERIO DE SALUD. REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE COMBUSTIÓN INTERNA.	196
9.3.10.	DECRETO 55/1994, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, ESTABLE LAS NORMAS DE EMISIÓN APLICABLES A VEHÍCULOS MOTORIZADOS PESADOS. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - DECRETO 4	197
9.3.11.	DECRETO 54/1994, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, ESTABLE LAS NORMAS DE EMISIÓN APLICABLES A VEHÍCULOS MOTORIZADOS MEDIANOS. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - DECRETO 40 DE 2020.....	198
9.3.12.	DECRETO 211/1991 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, normas sobre emisiones de vehículos motorizados livianos. Última modificación por decreto 41 de 2020.	199
9.3.13.	DECRETO 4/1994, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES, ESTABLECE NORMAS DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES APLICABLES A LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y FIJA LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTROL, ESTABLE LAS NORMAS DE EMISIÓN APLICABLES A VEHÍCULOS MOTORIZADOS LIVIANOS. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - DECRETO 66 DE 2018.	200
9.4.	Normas relacionadas con componentes ambientales (fauna, vegetación y flora, suelo, agua, patrimonio cultural)	201
9.4.1.	DECRETO 34/2016, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, QUE, MODIFICA DECRETO N°276, DE 1980, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. REGLAMENTO SOBRE ROCE A FUEGO.	202



9.4.2.	DECRETO N°82/2010, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. REGLAMENTO DE SUELOS, AGUAS Y HUMEDALES.	202
9.4.3.	DECRETO N°5/1998 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. REGLAMENTO DE LA LEY DE CAZA.	203
9.4.4.	LEY N°17.288 Y D.S N°484, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - LEY 21215.....	204
9.5.	OTRAS NORMATIVAS (ENERGÍA, VIALIDAD Y TRANSPORTE, COMBUSTIBLES, CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO, Y OTRAS NORMATIVAS).	205
9.5.1.	DECRETO N°158/1980, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS QUE “FIJA EL PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS QUE PUEDEN CIRCULAR POR CAMINOS PÚBLICOS” Y DECRETO N°414/2015, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS QUE “COMPLEMENTA EL DECRETO N°158 DE 1980 QUE FIJA EL PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS QUE PUEDAN CIRCULAR POR CAMINOS PÚBLICOS.	205
9.5.2.	DECRETO N°1.665/2003, DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, QUE MODIFICA DECRETO N° 19, DE 1984.	206
9.5.3.	D.F.L N°850/1998, DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS QUE “FIJA EL NUEVO TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY N° 15.840, DE 1964, ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY, DEL MISMO MINISTERIO N° 206, DE 1960, SOBRE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS.”	207
9.5.4.	D.F.L N° 4/20.018 DE 2006, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN.	208
9.5.5.	NORMA NCH ELEC N°10/1984. ELECTRICIDAD. “TRÁMITE PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE UNA INSTALACIÓN INTERIOR”.	209
9.5.6.	D.S. N° 115/2004, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, APROBATORIO DE LA “NORMA TÉCNICA NCH. ELEC. 4/2003, INSTALACIONES DE CONSUMO DE BAJA TENSIÓN Y DEROGA EN LO PERTINENTE EL DECRETO NÚMERO 91 DE 1974”. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - DECRETO 214 DE 2004.	210
9.5.7.	D.F.L N°1/09, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES. FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY DE TRÁNSITO. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - LEY 21377	210
9.5.8.	D.S. N°75/1987, MINTRATEL ESTABLECE CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE DE CARGAS QUE INDICA.	211
9.5.9.	DECRETO N°88, DE 2020, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA, APRUEBA REGLAMENTO PARA MEDIOS DE GENERACIÓN DE PEQUEÑA ESCALA. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - RESOLUCIÓN 2 DE 2020.	212
9.5.10.	DECRETO 327 DE 1998, QUE FIJA REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS MODIFICADO POR DECRETO 68 MODIFICA DECRETO SUPREMO N° 327, DE 1997, DEL MINISTERIO DE MINERÍA, QUE FIJA REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - DECRETO 68 DE 2021.	213
9.5.11.	RESOLUCIÓN EXENTA N° 33.877/2020, SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES. DICTA PLIEGOS TÉCNICOS NORMATIVOS RIC CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	214
10.	PERMISOS Y PRONUNCIAMIENTO AMBIENTALES SECTORIALES	215
10.1.	Permisos ambientales sectoriales mixtos	215
10.1.5.	Pronunciamiento sobre la calificación de la instalación industrial o de bodegaje.....	219
11.	COMPROMISOS AMBIENTALES VOLUNTARIOS, CONDICIONES O EXIGENCIAS	219
11.1.	Compromiso ambiental voluntario	219
11.1.1.	Compromiso ambiental voluntario Monitoreo arqueológico	219
11.1.2.	Compromiso ambiental voluntario Monitoreo ruido para evidenciar cumplimiento normativo	220
11.1.3.	Compromiso ambiental voluntario Plan de Seguimiento sobre la Calidad Biológica del Suelo en el transcurso de la vida útil del proyecto.....	221
11.1.4.	Compromiso ambiental voluntario Plan de Comunicación.....	223



11.1.5.	Compromiso ambiental voluntario Mejoramiento disponibilidad de agua a nivel predial con fines de mejoramiento de suelos	224
11.1.6.	Compromiso ambiental voluntario Plan de Perturbación controlada de fauna	226
11.1.7.	Compromiso ambiental voluntario Inducción protección de Fauna	229
11.2.	Condiciones o exigencias	230
11.2.1.	Condición o exigencia Indicador de cumplimiento de reuniones con la comunidad.....	230
12.	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	231
12.1.	Participación ciudadana informada	231
12.2.	Actividades de participación ciudadana	231
12.3.	Observaciones ciudadanas	232
12.3.1.	Evaluación técnica de las observaciones ciudadanas	232
13.	RECOMENDACIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL	239
14.	FICHAS PARA FINES DE FISCALIZACIÓN	240



**INFORME CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
“Parque Fotovoltaico Lirios de Chumaquito”**

1. ANTECEDENTES DEL TITULAR

Tabla 1. Antecedentes del titular	
Nombre o razón social	Lirios de Chumaquito SpA
Domicilio	Longitudinal Sur km 280, Villa Alegre, Talca, Región del Maule.
Nombre(s) del representante legal	Guillermo Hernández Martínez
Domicilio del representante legal	Almirante Pastene 185, Oficina 405, Providencia, Santiago, Región Metropolitana.

2. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

Tabla 2. Antecedentes generales del proyecto o actividad	
Objetivo general	El objetivo general del proyecto será la generación de energía eléctrica por medio de la tecnología solar fotovoltaica, usando 14.700 paneles solares de 580 Wp cada uno, generando una potencia bruta 8,53MWp para entregar al Sistema Eléctrico Nacional (en adelante, “SEN”).
Descripción general del proyecto	El proyecto consistirá en la construcción y operación de un parque solar fotovoltaico nuevo que se ubicará en la comuna de Requínoa, provincia de Cachapoal en la Región de O’Higgins. Este proyecto nuevo corresponderá a un Campo Solar Fotovoltaico que tendrá una potencia peak de 8,53 MWp, compuesto por 14.700 paneles del tipo monocristalino, montados sobre estructuras trackers, usando dos centros de transformación e inversión. Durante la fase de construcción, de 6 meses de duración, contará con una zona de instalación de faenas temporal compuesta por caseta guardia, oficina, comedor, baños químicos, bodegas para residuos y estacionamiento. Durante su fase de operación, la producción de energía eléctrica por medios fotovoltaicos se realizará de manera remota sin presencia de personas en la planta, es decir controlado a distancia, incluyendo sistemas de televigilancia y control de la producción. La mantención se realizará cada dos meses y la limpieza de paneles una vez por semestre. El proyecto tiene una vida útil de 40 años y se considerará el desmantelamiento completo de todas sus partes y equipos para la fase de cierre. El parque solar proyectado corresponderá a un PMGD, Pequeños Medios de Generación Distribuida, que entregará su producción de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional, SEN, por medio de una línea de media tensión de 15 KV hasta el punto de conexión existente.
Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones	El proyecto presentado a evaluación corresponderá a la construcción y operación de un Parque Solar Fotovoltaico tipo PMGD de 8,53 MWp, lo que es una actividad señalada en el literal c) del Art. 3 del D.S. N°40/2013 MMA: c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW De este modo, el proyecto ingresa obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).



Tabla 2. Antecedentes generales del proyecto o actividad

	En relación a la tipología b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones, señalada en el Art. 3 del D.S. N°40/2013 MMA, corresponderá el ingreso obligatorio al SEIA de los siguientes proyectos: b.1) Se entenderá por líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje aquellas líneas que conducen energía eléctrica con una tensión mayor a veintitrés kilovoltios (23 kV). - El proyecto “Parque fotovoltaico Lirios de Chumaquito sólo considerará líneas de media tensión, esto es, líneas que conducen energía eléctrica con una tensión de 15 kV (< 23 kV) b.2. Se entenderá por subestaciones de líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje aquellas que se relacionan a una o más líneas de transporte de energía eléctrica y que tienen por objeto mantener el voltaje a nivel de transporte. - Tal como ya se ha indicado, el proyecto “Parque fotovoltaico Lirios de Chumaquito” sólo considerará líneas de media tensión, esto es, líneas que conducen energía eléctrica con una tensión de 15 kV (< 23 kV). En este contexto, el proyecto no contemplará subestaciones de líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje En relación a la tipología p) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita. Las obras, partes y actividades del proyecto Parque Fotovoltaiico Lirios de Chumaquito se desarrollan dentro de un predio privado, el que no corresponderá a áreas bajo protección oficial.		
Vida útil	40 años		
Monto de inversión	USD \$ 10.000.000,000		
Gestión, acto o faena mínima, que da cuenta del inicio de la ejecución del proyecto de modo sistemático y permanente, para efectos de la caducidad de la RCA	De acuerdo con el Art 16 del D.S. N°40/13 MMA, se establece que el inicio de ejecución del proyecto corresponderá a la instalación de baños químicos en el terreno donde se emplazará el proyecto “Parque Fotovoltaiico Lirios de Chumaquito”. En la respuesta N°13 de la Adenda, el Proponente señala que: “<i>El medio de verificación que se utilizará para acreditar el inicio del Proyecto, para efectos del seguimiento y fiscalización será el documento emitido por el proveedor que acredite el día en que fueron instalados en el emplazamiento del proyecto las unidades de baños químicos: orden de despacho y registro fotográfico de las unidades instaladas</i>”.		
Proyecto o actividad se desarrolla por etapas	Si	No	De acuerdo con el Art 14 del RSEIA, se informa que el proyecto NO será desarrollado en etapas.
		X	
Proyecto o actividad modifica un proyecto o actividad existente	Si	No	De acuerdo con el Art. 12 del RSEIA, se señala que el proyecto “Parque Fotovoltaiico Lirios de Chumaquito” corresponderá a un proyecto nuevo y, por tanto, no se tratará de una modificación de un proyecto existente.
		X	



Tabla 2. Antecedentes generales del proyecto o actividad				
Proyecto otra(s) RCA	modifica	Si	No	De acuerdo con el Art. 12 del RSEIA, se señala que el Proyecto corresponderá a un proyecto nuevo y, por tanto, no modifica Resoluciones de Calificación Ambiental anteriores.
			X	

3. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

3.1. Síntesis cronológica del proceso de evaluación de impacto ambiental

Tabla 3.1 Síntesis cronológica del proceso de evaluación de impacto ambiental			
Nombre del documento	N° del documento	Fecha de publicación en expediente electrónico:	Fecha
Declaración de Impacto Ambiental (DIA)	NA	Lirios de Chumaquito SpA	07/05/2021
Resolución de admisibilidad	129/2021	Servicio Evaluación Ambiental, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (SEA Región de O'Higgins)	24/05/2021
Oficio de Solicitud de Evaluación de la DIA dirigido a los organismos de la administración del Estado con competencia ambiental	230/2021	SEA Región de O'Higgins	24/05/2021
Oficio de Solicitud de Evaluación de la DIA dirigido al Gobierno Regional	232/2021	SEA Región de O'Higgins	24/05/2021
Oficio de Solicitud de Evaluación de la DIA dirigido a municipalidades	231/2021	SEA Región de O'Higgins	24/05/2021
No se realizó reunión con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas conforme a lo previsto en el artículo 86 del Reglamento del SEIA debido a que el proyecto o actividad no se emplaza en tierras indígenas, áreas de desarrollo indígena o en las cercanías a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas.			
Carta de visación del texto para difusión	233/2021	SEA Región de O'Higgins	24/05/2021
Acreditación Aviso Radial	NA	SEA Región de O'Higgins	15/06/2021
Resolución Aplicación Medida Provisional	154/2021	SEA Región de O'Higgins	02/06/2021
Resolución de Extensión Aplicación Medida Provisional	177/2021	SEA Región de O'Higgins	24/06/2021
Resolución de Alzamiento Aplicación Medida Provisional	193/2021	SEA Región de O'Higgins	02/07/2021
Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones a la DIA (ICSARA)	349/2021	SEA Región de O'Higgins	04/08/2021



Tabla 3.1 Síntesis cronológica del proceso de evaluación de impacto ambiental			
Nombre del documento	N° del documento	Fecha de publicación en expediente electrónico:	Fecha
Carta solicitud de extensión de suspensión de plazo	NA	Lirios de Chumaquito SpA	20/08/2021
Resolución de extensión de la suspensión de plazo	2021060012	SEA Región de O'Higgins	27/08/2021
Resolución de Resuelve Solicitud de Inicio de PAC	20210600113	SEA Región de O'Higgins	02/09/2021
Carta solicitud de extensión de suspensión de plazo	NA	Lirios de Chumaquito SpA	03/09/2021
Resolución de extensión de la suspensión de plazo	20210600116	SEA Región de O'Higgins	03/09/2021
Oficio de envío de DIA a PAC	2021060024	SEA Región de O'Higgins	21/09/2021
Adenda	NA	Lirios de Chumaquito SpA	05/11/2021
Oficio de Solicitud de Evaluación de la Adenda	202106102137	SEA Región de O'Higgins	08/11/2021
Invitación a Reunión Comité Técnico	434/2021	SEA Región de O'Higgins	09/11/2021
Anexo de Participación Ciudadana	202106103223	SEA Región de O'Higgins	11/11/2021
Lista de Asistencia a Reunión	SN	SEA Región de O'Higgins	16/11/2021
Registro Acta de Comité Técnico	47/2021	SEA Región de O'Higgins	25/11/2021
Resolución de Ampliación de Plazo	202106001109	SEA Región de O'Higgins	30/11/2021
Informe Consolidado Complementario de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones a la DIA (ICSARA Complementario)	202106103264	SEA Región de O'Higgins	13/12/2021
Carta solicitud de extensión de suspensión de plazo	NA	Lirios de Chumaquito SpA	07/01/2022
Resolución de extensión de la suspensión de plazo	2022060017	SEA Región de O'Higgins	07/01/2022
Adenda Complementaria	NA	Lirios de Chumaquito SpA	14/01/2022



Tabla 3.1 Síntesis cronológica del proceso de evaluación de impacto ambiental			
Nombre del documento	N° del documento	Fecha de publicación en expediente electrónico:	Fecha
Oficio de Solicitud de Evaluación de la Adenda Complementaria	20220610212	SEA Región de O'Higgins	14/01/2022

3.2. Listado de los organismos de la administración del Estado con competencia ambiental invitados a participar de la evaluación de impacto ambiental del proyecto

Tabla 3.2 Listado de los organismos de la administración del Estado con competencia ambiental invitados a participar de la evaluación de impacto ambiental del proyecto
CONAF, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
DGA, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
DOH, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Dirección de Vialidad, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins
Ilustre Municipalidad de Requínoa
(Interregional) Consejo de Monumentos Nacionales
(Interregional) Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
SAG, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
SEC, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
SEREMI de Agricultura, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
SEREMI de Energía, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
SEREMI del Medio Ambiente, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
SEREMI de Obras Públicas, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
SEREMI de Salud, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
SERNAGEOMIN, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
SERNATUR, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

3.3. Referencia a los informes de los organismos de la administración del Estado que participaron de la evaluación

3.3.1. Con relación a la DIA

N° Oficio	Remitido por:	Fecha
377	SEC, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	27/05/2021
057	Dirección de Vialidad, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	03/06/2021
154	SEREMI de Agricultura, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.	11/06/2021
61-EA/2021	CONAF, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.	14/06/2021
68	SEREMI de Energía, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	14/06/2021
296	DGA, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.	14/06/2021
480	SAG, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.	14/06/2021
1664	SEREMI de Salud, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	15/06/2021
093	Servicio Nacional Turismo, Región del Libertador General Bernardo	15/06/2021



	O'Higgins.	
0807	Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins.	16/06/2021
643	SERNAGEOMIN, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.	16/06/2021
205	SEREMI MOP, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	17/06/2021
054/2021	DOH, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	18/06/2021
861/2021	SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.	22/06/2021
244	SEREMI Medio Ambiente, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	23/06/2021
14077/2021	SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.	24/06/2021
305/2021	Ilustre Municipalidad de Requínoa	30/06/2021
2915	(Interregional) Consejo de Monumentos Nacionales.	03/07/2021
584/2021	(Interregional) Corporación Nacional de Desarrollo Indígena	19/07/2021
454/2021	SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Región del Libertador General. Bernardo O'Higgins.	19/07/2021

3.3.2. Con relación a la Adenda

N° Oficio	Remitido por:	Fecha
311	SEREMI de Agricultura, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.	09/11/2021
101/2021	Dirección de Vialidad, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	11/11/2021
108-EA/2021	CONAF, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.	18/11/2021
449/2021	SEREMI Medio Ambiente, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	18/11/2021
1124	SERNAGEOMIN, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.	19/11/2021
182/2021	Servicio Nacional Turismo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.	22/11/2021
735	DGA, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.	22/11/2021
1022	SAG, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.	22/11/2021
3052	SEREMI de Salud, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	23/11/2021
442/2021	SEREMI MOP, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	23/11/2021
1760/2021	Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins.	25/11/2021
5209	(Interregional) Consejo de Monumentos Nacionales.	25/11/2021
1700/2021	SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.	25/11/2021
1192/2021	(Interregional) Corporación Nacional de Desarrollo Indígena	26/11/2021
3218/2021	SEREMI de Salud, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	28/12/2021

3.3.3. Con relación a la Adenda Complementaria

N° Oficio	Remitido por	Fecha
7-EA/2022	CONAF, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.	19/01/2022
18/2022	SEREMI Medio Ambiente, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	20/01/2022
0002/2022	Dirección de Vialidad, Región del Libertador General Bernardo	20/01/2022



	O'Higgins	
51	DGA, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.	26/01/2022
0131	Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins.	03/02/2022
37	SEREMI MOP, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	03/02/2022

3.4. Referencia a los informes de los organismos de la administración del Estado que se excusaron de participar

N° Oficio	Remitido por:	Fecha
No hubo organismos de la administración del Estado con competencia ambiental que se excusaran de participar en el proceso de evaluación ambiental.		

3.5. Referencia a los informes de los gobiernos regionales, municipalidades y autoridades marítimas

3.5.1. Pronunciamiento sobre compatibilidad territorial

Tabla 3.5.1 Pronunciamiento sobre compatibilidad territorial		
N° Oficio	Remitido por:	Fecha
305/2021	Ilustre Municipalidad de Requínoa	30/06/2021
Fundamento		
<i>“Plan Regulador Comunal de Requínoa</i> <i>“Requínoa será reconocida por ser ambientalmente sustentable, limpia, ordenada, segura, que valora su patrimonio cultural y natural, generando las condiciones favorables para un desarrollo económico en el ámbito frutícola y vitivinícola que permitan promover el turismo. Con ciudadanos participativos y socialmente unidos que la convertirán en la mejor comuna para invertir, emprender, vivir y envejecer”.</i> <i>Nuestra comuna se caracteriza por sus reconocidas tierras para uso agrícola y vitivinícola lo que la convierten entre unos de los principales destinos de la Región.</i> <i>Destaca económicamente por ser una zona centro del país que tiene una vocación silvoagropecuaria, dado que el 67% de la superficie es destinada a este tipo de explotación. Cabe hacer notar una cierta especialización productiva orientada a la producción de frutales de distinto tipo, uvas especialmente las que contribuyen al desarrollo de viñas, cuya producción se orienta a satisfacer una creciente demanda externa y también nacional.</i> <i>En consecuencia, es nuestro deber manifestar que este tipo de proyectos, planteado de la manera que lo proponen, afecta negativamente, la rica agricultura de la zona, su potencial turístico patrimonial asociado, lo que constituye nuestra principal actividad económica.</i> <i>Nos preocupa enormemente que estas iniciativas se aprueben, sin considerar este sensible y delicado aspecto de nuestro desarrollo integral, establecido en las distintas planificaciones estratégicas, tanto regionales como comunales. Estas son construidas de manera democrática y en base al parecer y expectativas de las comunidades y a sus autoridades políticas, sobre el desarrollo en el territorio que habitan”.</i> Análisis SEA: Si bien, lo anteriormente expresado por la I. Municipalidad de Requínoa lo contextualiza dentro del Plan Regulador Comunal, más bien, efectúa una apreciación del desarrollo del Proyecto en el área rural enmarcada en la visión planteada en el PLADECO, no refiriéndose concretamente a la relación del Proyecto con el Plan Regulador Comunal y con el Plan Regulador Intercomunal de Río Claro.		
N° Oficio	Remitido por:	Fecha
861/2021	SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.	22/06/2021
Fundamento		



“2.- Relación con planes y programas evaluados estratégicamente

Para efecto de un correcto análisis territorial en lo que respecta a las disposiciones del PRI Rio Claro y PRC Requinoa, se solicita presentar Certificado de Informaciones Previas-CIP para el o los predios de emplazamiento del proyecto”.

Al respecto, el Proponente entrega la información solicitada en el Anexo 1 de la DIA.

En Oficio Ord. N°1700 de fecha 25 de noviembre de 2021 de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, señala que *“En atención a lo solicitado en el Oficio Ordinario del Antecedente, se informa que se revisó la Adenda del proyecto “Parque Fotovoltaico Lirios de Chumaquito”, presentado por el señor Guillermo Hernández Martínez en representación de Lirios de Chumaquito SpA.*

*En base a la revisión del documento citado anteriormente, este órgano de administración del Estado se pronuncia **conforme** sobre la Adenda mencionada”.*

3.5.2. Pronunciamiento sobre las políticas, planes y programas de desarrollo regional

Tabla 3.5.2 Pronunciamiento sobre las políticas, planes y programas de desarrollo regional

N° Oficio	Remitido por:	Fecha
0807	Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins.	16/06/2021

Fundamento

De la revisión del documento citado anteriormente, este órgano de administración del Estado se pronuncia de la siguiente forma:

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011-2020

Según análisis realizado por el titular, no es posible inferir que el proyecto se desarrolla de manera armónica o es coherente con la totalidad de las dimensiones y sectores contenidos en la ERD 2011-2020 que pueden tener relación con el proyecto, por lo que se solicita al titular realizar su análisis de acuerdo a lo siguiente.

- Dimensión Económico productiva Sector Agroalimentario y Forestal: Se solicita referirse a de qué manera su proyecto contribuye a desarrollar una eficiente gestión del recurso natural suelo, promoviendo la protección de este, dado que actualmente el terreno del emplazamiento del proyecto poseería uso agrícola.
- Dimensión Económico Productiva Sector Turismo: El titular indica que el proyecto guarda relación con el objetivo, sin embargo no hace referencia a la puesta en valor del paisaje, se solicita al titular pronunciarse.
- Dimensión Sociocultural Sector Trabajo Estacionalidad del empleo: el titular señala que el proyecto no se relaciona con este objetivo estratégico de la ERD, ni tampoco se contrapone a ello. No obstante, se considera que este ámbito sí tiene relación con el proyecto. Se solicita al titular realizar el respectivo pronunciamiento.
- Dimensión Socio Cultural Sector Trabajo Baja Participación Laboral de la Mujer: el titular señala que el proyecto no se relaciona con este objetivo estratégico de la ERD, ni tampoco se contrapone a ello. No obstante, se considera que este ámbito sí tiene relación con el proyecto. Se solicita al titular indicar si considerará criterios de contratación femenina en las diferentes fases del proyecto
- Dimensión Territorial Sector Recursos Naturales Suelo: Se considera que el análisis es incompleto.



El proyecto se emplazará en suelos de clase III. Se solicita al titular referirse a mecanismos efectivos que favorezcan la protección de la calidad del suelo productivo correspondiente a las clases I, II y III.

- Dimensión Territorial Sector Gestión de Riesgos: El titular señala que el proyecto no se relaciona con el objetivo mencionado. Se considera que sí, por lo que se solicita indicar las medidas que considerará para disminuir la vulnerabilidad del proyecto, la población y actividades productivas asociadas ante eventuales riesgos en el área.
- Dimensión Medio Ambiente Componente Biodiversidad: Se considera que el análisis es incompleto. Se solicita al titular referirse a las medidas consideradas para evitar la afectación de las especies de flora y fauna existentes en el área de emplazamiento e influencia del proyecto.
- Dimensión Político Institucional Sector Participación: El titular señala que el proyecto no se relaciona con el objetivo mencionado. Sin perjuicio de lo anterior, no se contrapone al mismo. Se solicita al titular señalar las instancias y metodologías de participación consideradas para dar a conocer el proyecto a la comunidad y municipio.

Para las demás dimensiones y sectores se considera que el análisis es adecuado.

Para los instrumentos Política Regional de Turismo 2012, Política de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010 y Estrategia Regional de Innovación 2019-2027, se considera que el análisis del titular es adecuado.

Proponente entrega la información de “Estrategia Regional de Desarrollo 2011-2020” en la respuesta N°170 de la Adenda.

N° Oficio	Remitido por:	Fecha
1760/2021	Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins.	25/11/2021

Fundamento

El pronunciamiento se realiza sobre Adenda presentada por el Titular del proyecto denominado Parque Fotovoltaico Lirios de Chumaquito, en el cual se espera haya dado respuesta a las observaciones efectuadas por los diferentes servicios públicos con competencia ambiental en el proceso de evaluación de la DIA. Para el caso del GORE, las observaciones se realizan de acuerdo con Art. 34 del Decreto 40 sobre políticas, planes y planes de desarrollo regional, en este caso, la Estrategia Regional de Desarrollo 2011-2020.

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011-2020

Dimensión Económico Productiva – Sector Agroalimentario y Forestal: De acuerdo a lo señalado por el Titular con respecto al Compromiso Ambiental Voluntario (CAV) de *Mejoramiento en la Disponibilidad de Agua a Nivel Predial con Fines de Mejoramiento de Suelos*, el titular indica obras para el mejoramiento de la calidad del suelo en un predio de una comuna distinta a la del proyecto durante la fase de operación. A su vez el titular considera obras de adecuación del terreno intervenido vinculada al plan de cierre del proyecto fotovoltaico, en donde se asegura que la construcción del parque solar no genera pérdida de suelo de manera permanente ni afectación permanente por erosión o compactación. Se considera que el análisis es insuficiente y no responde a la observación realizada por este Organismo de la Administración del Estado con respecto a la eficiente gestión del recurso suelo. Se solicita al titular pronunciarse.

Dimensión Económica Productiva – Sector Turismo: Se considera que el análisis del titular es adecuado.

Dimensión Sociocultural – Sector Trabajo Estacionalidad del empleo: Se considera que el análisis del titular es adecuado.

Dimensión Sociocultural – Sector Trabajo Baja Participación Laboral de la Mujer: El titular indica que el proyecto no tiene relación con este objetivo, ni tampoco se contrapone a él ya que en su fase de construcción, operación y cierre no considera la contratación de mano de obra femenina, “*dado las características y*



especialidades que requieren las actividades de construcción y operación para el proyecto”. La Estrategia Regional de Desarrollo plantea como objetivo lograr una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, generando fuentes de empleo estable y de mayor calidad. Además, se plantea apoyar la diversificación y el mayor valor agregado en la inserción laboral. Se considera que el análisis es erróneo e insuficiente, se reitera la observación.

Dimensión Territorial - Sector Recursos Naturales Suelo: El titular indica que el proyecto no generará efectos significativos sobre el suelo en ninguna de sus fases, por lo cual no existirá una pérdida en su calidad productiva. Se considera que el análisis del titular es erróneo e insuficiente, si bien indica que no existirá un impacto significativo en el suelo, se deben aplicar todas las medidas para minimizar los impactos que este proyecto pueda generar. Por lo cual se reitera la observación en el cual se solicita indicar los mecanismos efectivos que aplicará para favorecer la protección de la calidad del suelo productivo.

Dimensión Territorial - Sector Gestión de Riesgos: Se considera que el análisis del titular es adecuado.

Dimensión Medio Ambiente – Componente Biodiversidad: Se considera que el análisis del titular es adecuado.

Dimensión Político Institucional – Sector Participación: Se considera que el análisis del titular es adecuado.

Proponente entrega la información de “Estrategia Regional de Desarrollo 2011-2020” en la respuesta N°31 de la Adenda complementaria.

N° Oficio	Remitido por:	Fecha
0131	Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins.	03/02/2022

Fundamento

El pronunciamiento se realiza sobre Adenda complementaria presentada por el Titular del proyecto denominado Parque Fotovoltaico Lirios de Chumaquito, en el cual se espera haya dado respuesta a las observaciones efectuadas por los diferentes servicios públicos con competencia ambiental en el proceso de evaluación de la DIA y su Adenda. Para el caso del GORE, las observaciones se realizan de acuerdo con Art. 34 del Decreto 40 sobre políticas, planes y planes de desarrollo regional, en este caso, la Estrategia Regional de Desarrollo (2011-2020).

Estrategia Regional de Desarrollo 2011-2020

Dimensión Económico Productiva – Sector Agroalimentario y Forestal: El titular señala que el proyecto si contribuye al desarrollo de una eficiente gestión del recurso suelo, ya que, por un lado considera implementar un CAV de “Mejoramiento en la Disponibilidad de Agua a Nivel Predial con Fines de Mejoramiento de Suelos”, el cual será ejecutado dentro de la Región de O’Higgins. Por otra parte, considera implementar un CAV de “Plan de Seguimiento sobre la Calidad Biológica del Suelo en el transcurso de la vida útil del proyecto”, en el cual se propone evaluar las condiciones biológicas del suelo a través del monitoreo de propiedades del terreno en el área donde se instalarán los paneles fotovoltaicos. Respecto a lo anterior, se considera que el análisis es erróneo e insuficiente. En primer lugar, se tiene que el suelo que se pretende mejorar, en la comuna de Palmilla, ya cuenta con una clasificación de uso tipo I, por lo que no se estaría viendo una real compensación en relación con la pérdida de suelos productivos en la comuna de Requínoa. Segundo, si bien la ERD es un instrumento de alcance regional, la realización de un CAV en una comuna externa al lugar en donde se generan las externalidades negativas no propende a fortalecer las condiciones para lograr la sustentabilidad ni tampoco a desarrollar una eficiente gestión de los recursos naturales en el lugar de emplazamiento del proyecto. En tercer lugar, se tiene que a partir del CAV de “seguimiento sobre calidad biológica del suelo” no es posible identificar medidas de acción en relación con cambios potenciales de la calidad del recurso, careciendo de fundamentos técnicos que justifiquen el hecho que no habrá afectación, pérdida o deterioro del suelo durante la fase de operación. En relación con lo antes mencionado, se solicita al titular pronunciarse.

Dimensión Sociocultural – Sector Trabajo Baja Participación Laboral de la Mujer: El titular señala que la



oferta laboral será informada a través de la Municipalidad de Requínoa, así como los criterios de contratación femenina, donde primará fundamentalmente la preparación y calificación para el cargo, más allá del género. No obstante lo anterior, se considera que el análisis está incompleto. Se solicita al titular referirse a los criterios que indica, en relación con la contratación femenina, de manera de establecer si realmente considera contratación con cuota de género.

Dimensión Territorial - Sector Recursos Naturales Suelo: El titular señala que la realización del proyecto sólo implica una pérdida temporal del recurso suelo, ante lo cual ofrece un CAV asociado al riego de otro suelo en la región, permitiendo mantener la productividad agrícola regional en un balance equilibrado. Lo anterior en consideración con las instrucciones del SAG “Consideraciones para definir compromisos ambientales voluntarios en el marco del PAS 160 – IFC para proyectos fotovoltaicos que no generen impactos significativos”. Por otro lado, el titular señala que realizará también un CAV de monitoreo de la calidad biológica del suelo, que permitirá ir recopilando información real acerca del comportamiento del suelo en el emplazamiento del proyecto. En relación a lo anterior, se considera que el análisis es erróneo e insuficiente.

En primer lugar, respecto al CAV de mejoramiento de riego a nivel predial, este no se presenta como una real medida compensatoria puesto que los suelos a los que se le aplicará dicha medida ya cuentan con una capacidad de uso tipo I. Por otra parte, se solicita indicar cuál es el criterio que utiliza para someterse a las instrucciones dispuestas por el SAG, considerando que esta metodología involucra proyectos fotovoltaicos que “no generan impactos significativos”, no obstante, se considera que la pérdida de 14,82 ha de suelos de alto valor productivo sí son impactos significativos para la Región.

En segundo lugar, respecto al CAV de seguimiento sobre la calidad biológica del suelo, este no presenta medidas de protección/corrección, considerando el caso de que los resultados del monitoreo de suelos resulten negativos. Más aún, dentro de las medidas propuestas por este CAV no se considera evaluar varias de las propiedades que le otorgan precisamente el carácter de productivo al suelo (capacidad de infiltración, pH, salinidad, conductividad, entre otros). En relación con lo anterior, se determina que no es posible descartar la pérdida o deterioro del suelo durante la fase de operación. Al mismo tiempo, no se da respuesta sobre los mecanismos efectivos que favorezcan la protección de los suelos productivos.

En relación con lo anterior, se deja constancia de que el titular del proyecto no ha dado respuesta a todas las observaciones realizadas por este Gobierno Regional, respecto a las políticas, planes y programas de desarrollo. De igual manera, **esta Institución considera que el proyecto no propende al crecimiento armónico y sostenible del territorio.**

Análisis SEA: Si bien, lo anteriormente expresado por el Gobierno Regional lo contextualiza dentro de la Estrategia Regional de Desarrollo 2011-2020, efectuando un análisis del Proyecto enmarcado en la ERD, refiriéndose concretamente a la falta de contenidos de las respuestas del Proponente a sus observaciones. Sin embargo, el Proponente en respuesta N°31 de la Adenda complementaria, entrega los antecedentes solicitados por el Gobierno Regional.

3.5.3. Pronunciamiento sobre las políticas, planes y programas de desarrollo comunal

Tabla 3.5.3 Pronunciamiento sobre las políticas, planes y programas de desarrollo comunal

N° Oficio	Remitido por:	Fecha
305/2021	Ilustre Municipalidad de Requínoa	30/06/2021
Fundamento		
La Ilustre Municipalidad de Requínoa se pronunció sobre la Declaración de Impacto Ambiental, pero no se pronunció sobre las políticas, planes y programas de desarrollo comunal.		

3.6. Referencia a las actas del Comité Técnico



3.7. Observaciones no consideradas en el proceso de evaluación

3.7.1. Con relación a la DIA

Tabla 3.7.1 Observaciones no consideradas en el proceso de evaluación, con relación a la DIA
Al respecto, no existieron observaciones formuladas por los órganos de administración del Estado con competencia ambiental, que participaron de la evaluación ambiental de la DIA, que no hubiesen sido consideradas por la Dirección Regional del SEA de la Región de O'Higgins.

3.7.2. Con relación a la Adenda

Tabla 3.7.2 Observaciones no consideradas en el proceso de evaluación, con relación a la Adenda		
Observaciones que no fueron consideradas en atención a que no se remiten estrictamente a las materias que le competen al OAECCA que la emitió.		
N° Oficio	Remitido por:	Fecha
1760/2021	Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins	25/11/2021
Fundamento		
Pronunciamiento complementario GORE de acuerdo con la LOCGAR: En atención a las facultades establecidas en la Ley N°19.175 y sus modificaciones, en particular en el artículo 14, sobre la naturaleza y objetivos del Gobierno Regional, donde se plantea que “...en la administración interna de las regiones los gobiernos regionales deberán observar cómo principio básico, el desarrollo armónico y equitativo de sus territorios, tanto en aspectos de desarrollo económico, como social y cultural (...)”; y en el artículo 17 letra d), donde se establecerá que serán funciones del Gobierno Regional en materia de ordenamiento territorial “fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente, adoptando las medidas adecuadas a la realidad de la región, con sujeción a las normas legales y decretos supremos reglamentarios que rijan la materia”, este Gobierno Regional establece que: - La Región de O'Higgins posee una indiscutible identidad agroalimentaria, donde los suelos agrícolas de clase I, II y III tienen una directa vinculación con dicha identidad, constituyendo, por ende, elementos de esencial valor productivo para la región, además del valor ambiental intrínseco que ellos representan. Asimismo, según ODEPA, el trabajo agrícola representa sobre el 26% de la ocupación local, por lo que la pérdida creciente de los suelos productivos en detrimento de otros usos supone una amenaza para una de las principales vocaciones y potencialidades de la región. - La preocupación de este Gobierno Regional se relaciona con aquellos usos y/o actividades que pudiesen poner en riesgo tanto la disponibilidad como la calidad del suelo. Según el titular del proyecto la iniciativa presentada se emplazaría en un suelo clase de uso III y IV, no obstante de acuerdo a la información de CIREN (2013) estos corresponden a suelos de máximo valor agrícola (clase I y II), caracterizados por ser altamente productivos y escasos en la región, situación que además resulta de especial atención ante el contexto de grave crisis climática advertida por el 6° informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), señalando que la emergencia climática está degradando grave y crecientemente los suelos agrícolas del planeta, situando a Chile como uno de los países más afectados por el proceso de desertificación, cuyos efectos podrían sentirse en los desafíos alimentarios de los próximos años, dadas las diversas presiones a las que el escaso suelo agrícola se encuentra sometido, lo que en		



definitiva podría poner en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro territorio.

- Por otro lado, la consolidación de las energías renovables no convencionales (ERNC) en el país, ha generado, para el caso de la Región de O'Higgins, la concentración de proyectos fotovoltaicos en determinadas zonas geográficas, provocando un efecto acumulativo de los impactos en elementos naturales que son el soporte del ciclo hidrológico (principalmente suelo y biodiversidad).
- En relación con lo anterior, la comuna de Requínoa presenta una densidad considerable de proyectos asociados a la industria energética, contabilizando un total de 5 proyectos de generación de energía aprobados y 5 proyectos actualmente en calificación. En su conjunto, estos proyectos energéticos incorporarían más de 80 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con una superficie de más de 200 hectáreas de terreno para su producción.
- Si bien el presente proyecto acoge integrar un compromiso ambiental voluntario de Mejoramiento en la Disponibilidad de Agua a Nivel Predial con Fines de Mejoramiento de Suelos, este no se realizará en el suelo afectado por el proyecto, y ni siquiera se plantea que esta medida compensatoria se realice dentro del territorio de la comuna donde se emplaza el Proyecto (Requínoa), al contrario, se efectuará en la comuna de Palmilla Provincia de Colchagua. En este sentido, el suelo con potencial agrícola quedará inhibido de ser utilizado para fines productivos durante el período de funcionamiento del proyecto (40 años, más el periodo de construcción), no existiendo evidencia confiable que indique además que estos suelos puedan seguir manteniendo sus características productivas una vez finalizada la vida útil del proyecto.

En función de los argumentos anteriormente expuestos, **este Gobierno Regional se manifiesta en contra del desarrollo de este tipo de Proyectos en estas condiciones de implementación en suelos de importante valor para el uso agrícola en nuestra región.**

La observación no fue considerada dado que el pronunciamiento del GORE escapa de las competencias y lineamientos establecidos en el D.S. N°40/2012 en función de cómo debe pronunciarse el Gobierno Regional, en particular, según lo establecido en el artículo N°13 “*Relación con las políticas, planes y programas de desarrollo*”, artículo N°34 “*Pronunciamentos sobre políticas, planes y programas de desarrollo regional y planes de desarrollo comunal*”, artículo N°35 “*Pronunciamentos sectoriales para la evaluación*”, y artículo N°47 “*Pronunciamentos sectoriales para la evaluación*”, todos del RSEIA.

3.7.3. Con relación a la Adenda Complementaria

Tabla 3.7.2 Observaciones no consideradas en el proceso de evaluación, con relación a la Adenda Complementaria

N° Oficio	Remitido por:	Fecha
0131	Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins.	03/02/2022

Fundamento

Pronunciamiento complementario GORE de acuerdo con la LOCGAR:

En atención a las facultades establecidas en la Ley N°19.175 y sus modificaciones, en particular en el artículo 14, sobre la naturaleza y objetivos del Gobierno Regional, donde se plantea que “...en la administración interna de las regiones los gobiernos regionales deberán observar como principio básico, el desarrollo armónico y equitativo de sus territorios, tanto en aspectos de desarrollo económico, como social y cultural (...);” y en el artículo 17 letra d), donde se establecerá que serán funciones del Gobierno Regional en materia de ordenamiento territorial “fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente, adoptando las medidas adecuadas a la realidad de la región, con sujeción a las normas legales y



decretos supremos reglamentarios que rijan la materia”, este Gobierno Regional establece que:

- La Región de O’Higgins posee una indiscutible identidad agroalimentaria, donde los suelos agrícolas de clase I, II y III tienen una directa vinculación con dicha identidad, constituyendo, por ende, elementos de esencial valor productivo para la región, además del valor ambiental intrínseco que ellos representan. Asimismo, según ODEPA, el trabajo agrícola representa sobre el 26% de la ocupación local, por lo que la pérdida creciente de los suelos productivos en detrimento de otros usos supone una amenaza para una de las principales vocaciones y potencialidades de la región.
- La preocupación de este Gobierno Regional se relaciona con aquellos usos y/o actividades que pudiesen poner en riesgo tanto la disponibilidad como la calidad del suelo. Según CIREN (2013), la iniciativa presentada se emplazará en suelos agrícolas clase I, los cuales corresponden a aquellos suelos de más alto valor productivo y que son escasos en la región, situación que además resulta de especial atención ante el contexto de grave crisis climática advertida por el 6° informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), señalando que la emergencia climática está degradando grave y crecientemente los suelos agrícolas del planeta, situando a Chile como uno de los países más afectados por el proceso de desertificación, cuyos efectos podrían sentirse en los desafíos alimentarios de los próximos años, dadas las diversas presiones a las que el escaso suelo agrícola se encuentra sometido.
- Por otro lado, la consolidación de las energías renovables no convencionales (ERNC) en el país, ha generado, para el caso de la Región de O’Higgins, la concentración de proyectos fotovoltaicos en determinadas zonas geográficas, provocando un efecto acumulativo de los impactos en elementos naturales que son el soporte del ciclo hidrológico (principalmente suelo y biodiversidad).
- En relación con lo anterior, la comuna de Requínoa presenta una densidad considerable de proyectos asociados a la industria energética, contabilizando un total de 4 proyectos aprobados y 3 proyectos actualmente en calificación. En su conjunto, estos proyectos energéticos incorporarían más de 45 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con una superficie de más de 235 hectáreas de terreno para su producción y distribución.
- Es importante considerar los impactos acumulativos que este tipo de proyectos energéticos contrae, ya sea como una amenaza frente a la pérdida de suelos productivos, disminución de oferta laboral a largo plazo, erosión, desertificación, daño a los ecosistemas y al paisaje. En este sentido, los sectores que presentan una alta concentración de proyectos energéticos no están viendo reflejado mejoras sustantivas en la calidad de vida de sus habitantes, asociados a una seguridad en la continuidad de los servicios eléctricos, en una baja considerable de las tarifas a las que acceden, ni un mayor acceso a fuentes laborales.
- Si bien el presente proyecto acoge integrar un compromiso ambiental voluntario de “Mejoramiento en la Disponibilidad de Agua a Nivel Predial con Fines de Mejoramiento de Suelos” en la comuna de Palmilla, se estima que no habrá un mejoramiento sustancial de la calidad del recurso, puesto que los suelos a los que se les pretende realizar la medida ya presentan una calificación de uso tipo I, es decir, corresponden a aquellos suelos de más alto valor productivo. Además, la medida compensatoria ni siquiera se desarrollará dentro del territorio donde se busca ejecutar la iniciativa, es decir, donde se generarán las externalidades. Por otra parte, se tiene que el Parque Fotovoltaico Lirios de Chumaquito se acoge también a un CAV de “plan de seguimiento sobre la calidad biológica del suelo en el transcurso de la vida útil del proyecto”, en el cual asegura se monitoreará la preservación de la calidad del recurso, no obstante, no existe evidencia confiable que indique que estos suelos puedan seguir manteniendo sus características productivas una vez finalizada la vida útil del proyecto. Más aún, el predio de uso agrícola en cuestión quedará inhibido de ser utilizado para fines productivos durante todo el período de funcionamiento (40 años más el período de construcción).
- Por cierto, la degradación de las propiedades del suelo, tales como la pérdida de capacidad de infiltración, la pérdida de capacidad de retención de humedad, la pérdida de capacidad de captura de



dióxido de carbono, la pérdida del contenido de nutrientes, entre otros, tiene implicancias directas sobre escenarios de escasez hídrica, desertificación y cambio climático

En función de los argumentos anteriormente expuestos, **este Gobierno Regional se manifiesta en contra del desarrollo de este tipo de Proyectos en estas condiciones de implementación en suelos de importante valor para el uso agrícola en nuestra región. Al mismo tiempo, esta institución manifiesta su preocupación respecto a los efectos incrementales y existentes en una zona determinada de nuestra región, con el fin de prevenir una posible zona de sacrificio ambiental.**

La observación no fue considerada dado que el pronunciamiento del GORE escapa de las competencias y lineamientos establecidos en el D.S. N°40/2012 en función de cómo debe pronunciarse el Gobierno Regional, en particular, según lo establecido en el artículo N°13 “*Relación con las políticas, planes y programas de desarrollo*”, artículo N°34 “*Pronunciamientos sobre políticas, planes y programas de desarrollo regional y planes de desarrollo comunal*”, artículo N°35 “*Pronunciamientos sectoriales para la evaluación*”, y artículo N°47 “*Pronunciamientos sectoriales para la evaluación*”, todos del RSEIA.


4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1. Ubicación del proyecto o actividad

Tabla 4.1 Ubicación del proyecto o actividad

División político-administrativa

El proyecto se ubicará en la Comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.



Fuente: Figura 1 de la DIA.

Justificación de la localización


El proyecto se emplazará en la localización propuesta dada la disponibilidad de radiación solar que permite una generación eficiente de energía eléctrica usando la tecnología fotovoltaica, sumado a la disponibilidad del dueño del predio para un contrato de arriendo de largo plazo de la zona de emplazamiento del proyecto y la cercanía a una línea de transmisión existente al cual conectar el parque solar fotovoltaico y entregar su generación de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional.



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2155129933>

De acuerdo a lo declarado por el Proponente en la respuesta N°12 de la Adenda:

La zona donde se emplazaría el proyecto, de acuerdo al Explorador Solar del Ministerio de Energía (<http://solar.minenergia.cl/exploración>), posee un índice de radiación horizontal anual de 5,27 (kWh/m²/día), en una escala para Chile que va de 0 a 7,5 (kWh/m²/día), siendo 7,5 el máximo. Durante el año, de acuerdo a la misma herramienta, los índices se mueven de acuerdo a la siguiente gráfica para la zona del proyecto:



Fuente: Respuesta 12 de la Adenda.

Superficie

El proyecto se emplazará en una superficie predial total de 11,73 hectáreas.



Coordenadas UTM en Datum WGS84

Las coordenadas UTM, Datum WGS 84, Huso 19 sur y el desglose de las superficies del Proyecto serán las siguientes:

Partes del proyecto	Datum WGS 84, proyección UTM, huso 19 sur			Superficie, m ²
CASETA GUARDIA, TEMPORAL	Idx	Este (m)	Norte (m)	14,7
	CG1	338.886.955	6.201.417.188	
	CG2	338.888.217	6.201.419.271	
	CG3	338.893.349	6.201.416.162	
	CG4	338.892.083	6.201.414.072	
ESTACIONAMIENTOS, TEMPORAL	Idx	Este (m)	Norte (m)	192,1
	ES1	338.898.334	6.201.408.256	
	ES2	338.901.484	6.201.413.363	
	ES3	338.928.731	6.201.396.558	
	ES4	338.925.581	6.201.391.452	
ESTACIONAMIENTOS, PERMANENTE	Idx	Este (m)	Norte (m)	54,3
	ES5	338.918.046	6.201.396.099	
	ES6	338.921.202	6.201.401.201	
	ES3	338.928.731	6.201.396.558	
	ES4	338.925.581	6.201.391.452	
BAÑOS QUÍMICOS, TEMPORAL	Idx	Este (m)	Norte (m)	9
	BQ1	338.914.335	6.201.416.467	
	BQ2	338.916.813	6.201.420.485	
	BQ3	338.917.819	6.201.419.864	
	BQ4	338.915.341	6.201.415.846	
ESTANQUE AGUA BAÑOS QUIMICOS, TEMPORAL	Idx	Este (m)	Norte (m)	1
	EBQ1	338.913.072	6.201.414.313	
	EBQ2	338.913.597	6.201.415.164	
	EBQ3	338.914.449	6.201.414.639	
	EBQ4	338.913.924	6.201.413.788	
PATIO RESIDUOS DOMICILIARIOS, TEMPORAL	Idx	Este (m)	Norte (m)	8
	RD1	338.909.217	6.201.424.580	
	RD2	338.907.086	6.201.421.194	
	RD3	338.910.915	6.201.423.518	
	RD4	338.908.783	6.201.420.130	
COMEDOR, TEMPORAL	Idx	Este (m)	Norte (m)	14,7
	CM1	338.916.289	6.201.414.308	
	CM2	338.919.439	6.201.419.415	
	CM3	338.921.519	6.201.418.132	
	CM4	338.918.370	6.201.413.025	
OFICINAS, TEMPORAL	Idx	Este (m)	Norte (m)	90
	OF1	338.920.173	6.201.409.612	
	OF2	338.925.050	6.201.417.569	
	OF3	338.935.263	6.201.411.270	
	OF4	338.930.379	6.201.403.317	
BODEGA RESPAL, PERMANENTE	Idx	Este (m)	Norte (m)	7,5
	RP1	338.937.350	6.201.405.003	




		RP2	338.938.927	6.201.407.425	
		RP3	338.941.022	6.201.406.060	
		RP4	338.939.444	6.201.403.638	
	SALA CONTROL, PERMANENTE	Idx	Este (m)	Norte (m)	14,7
		SC1	338.929.230	6.201.389.284	
		SC2	338.932.385	6.201.394.398	
		SC3	338.934.460	6.201.393.107	
		SC4	338.931.311	6.201.388.001	
	ESTANQUE AGUA SALA CONTROL, PERMANENTE	Idx	Este (m)	Norte (m)	1
		ESC1	338.932.144	6.201.389.031	
		ESC2	338.932.669	6.201.389.882	
		ESC3	338.933.520	6.201.389.357	
		ESC4	338.932.996	6.201.388.506	
	BODEGA, PERMANENTE	Idx	Este (m)	Norte (m)	14,7
		BM1	338.927.143	6.201.390.571	
		BM2	338.930.297	6.201.395.686	
		BM3	338.932.385	6.201.394.398	
		BM4	338.929.230	6.201.389.284	
	GRUPOS ELECTÓGENOS, PERMANENTE	Idx	Este (m)	Norte (m)	1,28
		GE1	338.933.955	6.201.386.549	
		GE2	338.934.375	6.201.387.230	
		GE3	338.935.736	6.201.386.390	
		GE4	338.935.316	6.201.385.710	
	ESTANQUE COMBUSTIBLE, TEMPORAL	Idx	Este (m)	Norte (m)	4
		EC1	338.944.181	6.201.400.325	
		EC2	338.945.246	6.201.402.018	
		EC3	338.946.939	6.201.400.953	
		EC4	338.945.874	6.201.399.260	
	CARGA DE COMBUSTIBLE, TEMPORAL	Idx	Este (m)	Norte (m)	30
		CC1	338.939.535	6.201.393.981	
		CC2	338.944.918	6.201.402.409	
		CC3	338.947.447	6.201.400.794	
		CC4	338.942.064	6.201.392.367	
	RESIDUOS INDUSTRIALES, TEMPORAL	Idx	Este (m)	Norte (m)	30
		RI1	338.941.222	6.201.382.806	
		RI2	338.944.638	6.201.388.350	
		RI3	338.948.471	6.201.385.986	
		RI4	338.945.052	6.201.380.444	
	RESIDUOS INDUSTRIALES, PERMANENTE	Idx	Este (m)	Norte (m)	9
		RI1	338.930.466	6.201.408.765	
		RI2	338.932.051	6.201.411.310	



		RI3	338.934.603	6.201.409.736	
		RI4	338.933.009	6.201.407.173	
	FOSA PERMANENTE y drenes	Idx	Este (m)	Norte (m)	59,9
		F1	338.940.498	6.201.408.651	
		F2	338.941.494	6.201.410.385	
		F3	338.944.095	6.201.408.889	
		F4	338.943.098	6.201.407.155	
	ACOPIO DE MATERIALES, TEMPORAL	Idx	Este (m)	Norte (m)	37,5
		AM1	338.947.381	6.201.397.585	
		AM2	338.949.041	6.201.400.377	
		AM3	338.958.970	6.201.394.475	
		AM4	338.957.310	6.201.391.683	
	CERCO, PERMANENTE	Idx	Este (m)	Norte (m)	1490 m largo
		P1	338.796.407	6.201.471.050	
		P2	338.952.173	6.201.918.686	
		P3	338.823.974	6.201.453.485	
		P4	338.846.802	6.201.452.442	
		P5	338.853.767	6.201.446.052	
		P6	338.855.826	6.201.437.065	
		P7	338.852.533	6.201.429.690	
		P8	339.065.347	6.201.298.419	
		P9	339.098.516	6.201.474.281	
		P10	339.118.725	6.201.594.407	
		P11	339.108.797	6.201.642.872	
		P12	339.107.605	6.201.698.502	
		P13	339.084.730	6.201.745.058	
		P14	339.017.516	6.201.845.870	
		P15	338.968.928	6.201.918.746	
	CAMINOS INTERNOS, PERMANENTE	Idx	Este (m)	Norte (m)	5215
		CP1	338.884.083	6.201.413.549	
		CP2	339.063.756	6.201.302.697	
		CP3	339.095.807	6.201.474.702	
		CP4	339.115.946	6.201.594.412	
		CP5	339.106.071	6.201.642.620	
		CP6	339.104.887	6.201.697.890	
		CP7	339.082.359	6.201.743.739	
		CP8	338.967.394	6.201.916.172	
		CP9	338.954.132	6.201.916.014	
		CP10	338.799.647	6.201.472.118	
		CP11	338.796.054	6.201.474.334	
		CP12	338.822.531	6.201.458.004	
		CP13	338.834.747	6.201.457.150	
		CP14	338.857.870	6.201.435.279	
		CP15	338.854.835	6.201.428.254	
		CP16	338.879.169	6.201.426.078	
	PUNTOS DE TRANSMISIÓN, PERMANENTES	Idx	Este (m)	Norte (m)	No aplica
		LMT1	338.931.181	6.201.618.893	
		LMT2	338.881.655	6.201.430.838	
		LMT3	338.835.098	6.201.403.002	
		LMT4	338.421.492	6.200.870.205	
	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, PERMANENTES. 2 unidades	ICX	335.372.039	6.202.179.260	40,26
		Idx	Este (m)	Norte (m)	
		CI1	338.942.781	6.201.878.003	
	CI2	338.942.781	6.201.529.209		
Fuente: Respuesta 3 de la Adenda complementaria					
Caminos o vías de acceso	El proyecto se localizará al interior de un fundo privado al que se accede saliendo desde la Ruta 5 en Requínoa para tomar las Rutas H-				



	450, H-409, H-455 y camino Pimpinela hasta el acceso al predio privado. La siguiente imagen muestra gráficamente la ruta de acceso al proyecto:  Fuente: Figura 2 de la DIA. Asimismo, en la respuesta 9 de la Adenda se aclara que el acceso al proyecto corresponderá a la entrada del fundo privado en cuyo interior se ubica el proyecto. Este acceso existente se ubica a un costado del camino Iglesia Los Boldos, o ruta H-453, en coordenadas UTM WGS 84, Huso 19, 337.774 m E y 6.202.103 m N. No habrá otros accesos al proyecto.
Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones	La ubicación del Proyecto se especifica en el literal A.3) y en el Anexo 2 de la DIA; complementado con lo indicado en la respuesta N°3, N°4, N°5, N°6, N°7 y N°8 y en el Anexo 1 de la Adenda; en la respuesta N°1, N°2 y N°3 y en los Anexo 2 y 3 de la Adenda Complementaria.


4.2. Partes y obras del proyecto

Tabla 4.2 Partes y obras del proyecto			
Nombre	Descripción	Carácter	Fase
Baños químicos	Para las fases de construcción y cierre se usarán 7 unidades de baños químicos para satisfacer la demanda del máximo de mano de obra de 70 personas durante la fase de construcción. Se destinará una superficie de 9 m ² sobre suelo natural compactado para la ubicación de los baños químicos. La fase de operación no contemplará el uso de baños químicos ya que se contará con una solución sanitaria permanente con sistema de fosa séptica, sistema de tratamiento y drenes de infiltración.	Temporal	Construcción y cierre
Estanque de agua potable	Se usará 1 estanque de agua potable del tipo vertical de 20 m ³ , el cual permitirá abastecer la necesidad de los baños químicos en la fase de construcción. Se considerará el uso de aproximadamente 3 m ² para su instalación sobre suelo natural compactado.	Temporal	Construcción y cierre



	En respuesta 46 de la Adenda se indica que se considerará 1 estanque de agua potable del tipo vertical de 20 m³, el cual permitirá abastecer la necesidad de los baños químicos en la fase de construcción. Se considerará el uso de aproximadamente 3 m² para su instalación sobre suelo natural compactado. La ubicación georreferenciada se encuentra en el Anexo 2 de la Adenda complementaria.		
Oficinas	Se usarán 3 unidades del tipo container habilitados para oficinas, los cuales ocuparán una superficie de 90 m ² de suelo natural compactado. Estas oficinas serán usadas solo durante la fase de construcción como lugar de trabajo, organización, planificación y reuniones necesarias.	Temporal	Construcción
Comedor	Se contemplará el uso de 1 unidad del tipo container de 14,7 m ² , habilitada para comedor, sobre suelo natural compactado. No se contemplará la preparación de alimentos, solo el espacio debidamente habilitado para que los trabajadores de la fase construcción puedan almorzar. El comedor será usado solo en la fase de construcción.	Temporal	Construcción
Estacionamientos	Para la fase de construcción se contemplará la habilitación de 192,1 m ² destinados a 12 estacionamientos vehiculares. Se considerará el suelo natural compactado, demarcado y señalizado para este efecto.	Temporal	Construcción
Bodega de residuos domésticos	Se usará una bodega para residuos domésticos de carácter temporal, para uso durante la fase de construcción, de 8 m² y su capacidad máxima de almacenamiento será de 0,96 m³, que se instalará sobre suelo natural compactado. En respuesta 36 de la Adenda se informa que las zonas de almacenamiento de residuos domiciliarios en cada fase del proyecto son las siguientes: - Instalaciones de residuos domiciliarios y residuos industriales no peligrosos en la fase de construcción y cierre	Temporal	Construcción






La ubicación georreferenciada de estas instalaciones es la siguiente:

Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur				
Unidad	Tipo	Vértice	Este, m	Norte, m
Bodega de residuos domiciliarios y asimilables a domiciliarios	Temporal, fase de construcción	3	338.904,89	6.201.418,89
		4	338.909,88	6.201.426,98
		5	338.919,19	6.201.421,24
		17	338.914,20	6.201.413,15
Patio de residuos industriales no peligrosos	Temporal, fase de construcción	8	338.943,95	6.201.405,97
		9	338.960,98	6.201.935,46
		10	338.949,43	6.201.376,73
		11	338.932,40	6.201.387,24
		14	338.938,97	6.201.397,88

Instalaciones para residuos domiciliarios y residuos industriales no peligrosos en fase de operación:



La ubicación georreferenciada de estas unidades en la fase de operación es la siguiente:

Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur				
Unidad	Tipo	Vértice	Este, m	Norte, m
Patio de residuos industriales no peligrosos y almacenamiento de residuos domiciliarios	Temporal, fase de operación	6	338.542,37	6.201657,57.
		7	338.528,98	6.201.666,31
		15	338.523,79	6.201.658,35
		16	338.537,18	6.201.649,61

Estimación de residuos domiciliarios e industriales no peligrosos en fase de construcción

Tipo	Características	Forma de Almacenamiento o Acopio Temporal	Volumen	Disposición final	Transporte	Periodicidad de retiro
RSD	Papel, envases, restos orgánicos, plásticos, etc.	En contenedores plásticos herméticos de 200 l con tapa, en bodega de residuos domiciliarios	0,3 T/mes	Sitio de disposición final autorizado	Empresa externa autorizada	3 veces a la semana
RNP	Residuos de construcción: restos de madera, embalajes de equipos, cortes de tuberías de HDPE, materiales de embalaje, cables, entre otros.	Contenedor o piso (para material de mayor tamaño) en Patio de Residuos Industriales No Peligrosos	0,2 T/mes	Sitio de disposición final autorizado	Empresa externa autorizada	1 vez a la semana

Estimación de residuos domiciliarios e industriales no peligrosos en fase de operación

Tipo	Características	Forma de Almacenamiento o Acopio Temporal	Tasa generación
Residuos sólidos domiciliarios y asimilables	Restos de cables, tornillos, paños usados en limpieza de paneles, entre otros.	Contenedor para basuras domiciliarias en bodega de residuos no peligrosos.	10 kg/mes 120 kg/año

Estimación de residuos domiciliarios e industriales no peligrosos en fase de cierre

Tipo	Características	Forma de Almacenamiento o Acopio Temporal	Volumen	Disposición final	Transporte	Periodicidad de retiro
RSD	Papel, envases, restos orgánicos, plásticos, etc.	En contenedores plásticos herméticos de 200 l con tapa, en bodega de residuos domiciliarios	0,2 T/mes	Sitio de disposición final autorizado	Empresa externa autorizada	3 veces a la semana
RINP	Residuos de desmantelamiento: restos de cables, tuberías, conectores, pernos entre otros del mismo estilo. Se incluyen escombros del retiro de radier de los CT.	Contenedor o piso (para material de mayor tamaño) en Patio de Residuos Industriales No Peligrosos	0,5 T/mes	Sitio de disposición final autorizado	Empresa externa autorizada	1 vez a la semana
	Paneles y mesas	En contenedor para envío a destino final	500 t/mes	Sitio de disposición final autorizado	Empresa externa autorizada	1 vez a la semana

En respuesta 47 de la Adenda se indica que los contenedores de residuos domiciliarios se encontrarán distribuidos uniformemente en la faena. Los contenedores serán con tapa hermética y con bolsas para mejor sellar el contenido de residuos y evitar olores y atracción de vectores. Los residuos generados en los frentes de trabajo serán llevados diariamente al área para RSD, desde donde se contemplará su retiro con una frecuencia de 3 veces por semana.

La respuesta 48 de la Adenda señala que el plano 07 del Anexo 1. Planos actualizados de la Adenda presenta los detalles constructivos del patio de residuos



	domiciliarios: corresponderá a una zona de 2x 4 m, cercada y techada, sobre suelo natural compactado, con portón de acceso. En su interior se ubicarán 5 contenedores estancos de 200 litros, con tapa. - El cercado será de malla tipo Acmafor, con pilares de soporte cada 2 metros cerrando todo su perímetro. - La cubierta será de zincalum o similar, a una agua. - El portón será batiente de dos hojas y 2,9 m de ancho. - El piso será suelo natural compactado. - Como sistema de control de derrames, se contará con bolsas plásticas de basura y pala para recoger cualquier derrame - Dado lo acotado del tiempo de la fase de construcción, 6 meses, y que se usarán bolsas de basura, no se contemplará lavado de contenedores de basuras domiciliarias		
Patio de residuos industriales	Se contemplará la habilitación de un patio de residuos industriales no peligrosos de 30 m², sobre suelo natural compactado y que irá cercado, donde se realizará el acopio temporal de residuos tales como embalajes, maderas y fierros sobrantes de embalajes de equipos, restos de tuberías, etc. La capacidad de almacenamiento será de 50 m³. En respuesta 49 de la Adenda se indica que el plano 08. del Anexo 1. Planos actualizados de la Adenda presenta los detalles constructivos del patio de residuos industriales de carácter temporal a usar durante la fase de construcción del proyecto. Este contemplará la instalación de 9 postes en perfil de acero, con fundaciones de hormigón H15 a 60 cm de profundidad, con soporte lateral en 30 grados. Contará con un portón batiente de doble hoja para control de acceso. No considerará techumbre y el piso es suelo natural compactado. En este patio se almacenarán residuos industriales como maderas, plásticos, restos de embalajes, y residuos provenientes del montaje de los equipos, como cables, recortes de pvc, y otros que siendo de pequeño tamaño irán en contenedores de 100 litros con tapa y estancos. Los residuos de mayor tamaño van almacenados al suelo o sobre pallets para facilitar su retiro a destino final autorizado. No se almacenarán residuos líquidos de ningún tipo, no se contemplarán sistemas antiderrames. No se contemplará lavado de contenedores. En la respuesta 50 de la Adenda se señala que los residuos de construcción corresponderán a restos de	Temporal	Construcción



	embalajes como cartones, maderas y plásticos, y descartes de materiales de conexión o instalaciones eléctricas del parque fotovoltaico, tales como restos de cables, recortes de tuberías de pvc, conectores, etc. Para ello, en el patio de residuos industriales se contará con 3 zonas delimitadas, una para restos de grandes embalajes (plásticos, cartones, maderas) y otras dos zonas con contenedores para residuos de menor tamaño, los que serán segregados en metálicos, plásticos y cartones. Estos residuos sí están incorporados en el PAS 140 presentado.																		
Zona de carga de combustible	Se destinará una zona de 30 m² habilitada con polietileno grueso y arena para carga de combustible de las maquinarias a usar en la fase de construcción. En respuesta 51 de la Adenda se informa que en el plano 04. Del Anexo 1. Planos actualizados de la Adenda presenta la zona de carga de combustible y su georreferenciación. - Nombre de la instalación: Área de carga de combustibles - Fase de construcción - Vértices: <table><tr><th colspan="2">Área de carga de combustibles</th></tr><tr><th colspan="2">Coordenadas UTM, WGS 84, Huso 19</th></tr><tr><th>Este (m)</th><th>Norte (m)</th></tr><tr><td>338.943,95</td><td>6.201.405,97</td></tr><tr><td>338.960,98</td><td>6.201.395,46</td></tr><tr><td>338.949,43</td><td>6.201.376,73</td></tr><tr><td>338.932,40</td><td>6.201.387,24</td></tr><tr><td>338.938,97</td><td>6.201.397,88</td></tr></table> - Se tratará de una zona de 30 m² donde se protege el suelo con una capa de polietileno grueso y arena que permita contener cualquier goteo resultante de la carga de combustible, tanto al estanque de combustible como a las maquinarias a usar durante la fase de construcción. Se contará con palas y contenedores para recoger la arena que resulte contaminada, así como con extintor.	Área de carga de combustibles		Coordenadas UTM, WGS 84, Huso 19		Este (m)	Norte (m)	338.943,95	6.201.405,97	338.960,98	6.201.395,46	338.949,43	6.201.376,73	338.932,40	6.201.387,24	338.938,97	6.201.397,88	Temporal	Construcción
Área de carga de combustibles																			
Coordenadas UTM, WGS 84, Huso 19																			
Este (m)	Norte (m)																		
338.943,95	6.201.405,97																		
338.960,98	6.201.395,46																		
338.949,43	6.201.376,73																		
338.932,40	6.201.387,24																		
338.938,97	6.201.397,88																		
Estanque de combustible	Se considerará un estanque autorizado para combustible diésel de 1.000 l para alimentación de grupos electrógenos en la fase de construcción del proyecto. En respuesta 52 de la Adenda se amplía información, indicando: a. Nombre de la instalación: Estanque de combustible b. Fase de construcción c. Superficie: 3,5 m²	Temporal	Construcción																



d. y e. vértices y coordenadas

Estanque de combustibles		
Coordenadas UTM, WGS 84, Huso 19		
Vértices	Este (m)	Norte (m)
8	338.943,95	6.201.405,97
9	338.960,98	6.201.395,46
10	338.949,43	6.201.376,73
11	338.932,40	6.201.387,24
14	338.938,97	6.201.397,88

f. Se tratará de un estanque de combustible de 1000 litros, que contará con la autorización de la SEC correspondiente. Su uso está destinado a abastecer los grupos electrógenos contemplados para la fase de construcción.

Las medidas de seguridad corresponderán a señalética de prohibición de fumar, hacer fuego o usar elementos que puedan generar chispas. Se contará con extintor apropiado, arena para contención, palas y bolsas plásticas.

A continuación una ficha técnica referencial del tipo de estanque a usar:



En respuesta 53 de la Adenda se indica que el carguío de combustible a las maquinarias en uso durante la fase de construcción del proyecto se realizarán desde el camión surtidor directamente a la maquinaria en la zona destinada al carguío de combustible.

El carguío será realizado por el personal de la empresa proveedora


Se contará con señalética de no fumar, no hacer fuego ni usar elementos o herramientas que generen chispas.

El camión surtidor deberá estar en buenas condiciones, con sus permisos y revisión técnica al día.

Las maquinarias deberán estar en buenas condiciones, con sus permisos y revisión técnica al día.

No se permitirá la carga de combustible mediante



	envases u otros elementos que no sean el surtidor del camión. En caso de derrame se procederá de acuerdo con el Plan de Contingencias y Emergencias.		
Caseta de Guardia	El acceso al proyecto contemplará la construcción de caseta de guardia, que ocupará una superficie de 14,7 m², que se instalará sobre suelo natural compactado. En respuesta 58 de la Adenda se informa que la caseta de guardias es una instalación temporal, a ser usada solo durante la fase de construcción. Los centros de transformación ocuparán una superficie de 20,13 m² cada uno, siendo 2 unidades y corresponderán a unidades permanentes. La siguiente imagen presenta un centro de transformación representativo del que se usará en el proyecto: 	Temporal	Construcción
Grupos electrógenos	El proyecto contemplará el uso de 1 grupo electrógeno, de 19 KVA para uso sólo durante la fase de construcción y cierre de carácter temporal. En respuesta 55 de la Adenda se informa que el suministro de combustible (petróleo) para el grupo electrógeno de respaldo mediante camión surtidor de petróleo autorizado, llenando el estanque incorporado en el grupo electrógeno directamente. Medidas de seguridad: - Carga del grupo electrógeno con el equipo en estado apagado - Prohibición de fumar será siempre dentro del parque fotovoltaico - Dado que el equipo se encontrará al aire libre, no se exigen medidas de ventilación particulares - Aviso a las personas presentes en el momento de la carga de combustibles.	Temporal	Construcción
Zona de acopio de materiales	Esta zona se refiere a una superficie en la cual realizar las maniobras de descarga de equipos. En respuesta 54 de la Adenda se informa que la zona de acopio de materiales se refiere a una zona para la	Temporal	Construcción



	acumulación temporal de grandes materiales como cables y tuberías, así como también, para la recepción de equipos, paneles y centros de transformación hasta su instalación. Todos estos insumos son INERTES. Dado que el acopio de estos elementos es breve y temporal, asociado sólo a la fase de construcción, no se espera que genere impacto alguno sobre el suelo: Se tratará de materiales inertes, que no generarán líquidos que escurran por lo que no cambiarán las propiedades físico químicas del suelo. Por otro lado, su acopio es temporal y no producirán efectos de compactación del suelo (la fase de construcción en total tendrá una duración de 6 meses) ni de activación de procesos erosivos. Finalmente indicar que las acciones ambientales durante el acopio de estos materiales corresponderán a: - Los equipos y materiales serán acopiados transitoriamente con sus embalajes originales hasta su instalación - Inspección o revisión del estado de los mismos para asegurar que se encuentran en buenas condiciones hasta su instalación - Una vez retirado del lugar, asegurar la limpieza y despeje de la zona, sin dejar residuos de ningún tipo.		
Zona de control	La zona de control consistirá en dos unidades tipo container que albergarán 3 zonas: - la sala de control propiamente tal que considerará computadores de control de la producción de energía eléctrica de la planta solar. - una sala de baño: La sala de baño contemplará la instalación de 1 WC y 1 lavamanos, consistente y suficiente para el máximo de 8 personas que intermitentemente se podrían encontrar en el parque solar con motivo de actividades de mantención o limpieza de paneles durante la fase de operación. - una bodega, la cual será destinada a almacenamiento de materiales durante la construcción y a bodega de materiales en la fase de operación. - La construcción completa ocupará una superficie de 14,7 m², siendo una estructura del tipo modular de acero que será instalada sobre suelo natural compactado sobre poyos de hormigón. En respuesta 29 de la Adenda se indica que La sala de control del proyecto corresponderá a una edificación del tipo modular donde se encontrarán computadores únicamente, 2 unidades, para el registro y visualización	Permanente	Operación



	de la producción de energía eléctrica. La operación será controlada y supervisada de manera remota desde un lugar distinto al emplazamiento del proyecto. a. Actividades supervisadas: producción de la energía eléctrica b. Equipos de comunicaciones y control que posee la sala de control: computadores conectados a la red privada de la empresa que operará la producción. c. El emplazamiento del proyecto contará con sistema de televigilancia, que considerará capacidad de visión nocturna. Respecto a cámaras de inspección para los cableados, no se puede adelantar, dado que el proyecto se encuentra en fase de ingeniería básica en esta etapa de evaluación ambiental y no en ingeniería de detalles. d. Respecto a acciones de gestión ambiental en estas instalaciones, se indica que la sala de control y sistema de vigilancia corresponderán a instalaciones permanentes para el apoyo en el funcionamiento del proyecto, cuya gestión ambiental corresponderá al retiro de basuras domiciliarias desde la sala de control hacia el recinto definido para ello. En respuesta 30 de la Adenda se informa que la bodega de la sala de control no corresponderá a una bodega de residuos no peligrosos sino a una bodega de materiales. En la fase de construcción permitirá guardar elementos constructivos pequeños y herramientas menores de la construcción, en tanto en la fase de operación se guardarán pequeños repuestos básicos. Esta bodega de 2,5m x 6,0 m contará con repisas y estanques para almacenar los materiales, herramientas y repuestos según se requiera. Dado que no se almacenarán residuos, no corresponderán mencionar kilos o toneladas de capacidad máxima. En esta bodega solo se almacenarán elementos inertes, sin poder almacenar sustancias peligrosas de ningún tipo.		
Bodega Respel	Paras las fases de construcción, operación y cierre se contemplará el uso de una Bodega respel, de 7,2 m² y 12 tambores de 200 litros como máximo de almacenamiento, RF90 como mínimo, con bandeja de contención antiderrame de 1600 l, construida en acero y con ventilación natural. Será del tipo comercial que cumpla con la normativa aplicable. En respuesta 32 de la Adenda se indica que los residuos peligrosos estimados a generar por proyectos son los siguientes: a) tipos de respel a almacenar:	Permanente	Construcción, operación y cierre



Residuo generado:	Categoría de peligrosidad	Volumen generado Kg/mes
Fase de Construcción		
Huaipes y EPP con restos de combustibles o grasa y arena/tierra contaminados con combustible o grasa	Inflamables	150
Envases con pinturas/ Envases con solventes	Inflamables	50
Paneles defectuosos	Sin categoría de peligrosidad	22 kg/panel
Fase de Operación		
Huaipes y EPP con restos de combustibles o grasa y arena/tierra contaminados con combustible o grasa	Inflamables	5
Paneles defectuosos, 1 panel al año	Sin categoría de peligrosidad	22 kg/panel
Fase de Cierre		
Guaipes y EPP con restos de combustibles o grasa y arena/tierra contaminados con combustible o grasa	Inflamables	150

b) Características constructivas y diseño: cierre perimetral, cubierta o techumbre, piso y obra para el control de derrames:

La bodega respel será una bodega comercial de las características presentadas en la figura siguiente. Consiste en una bodega cerrada, con techumbre, ventilación natural y sistema de contención incorporado. Esta bodega comercial se instalará sobre el suelo natural compactado sin otro tratamiento ya que la bodega cuenta con sistema de contención por medio de una bandeja con válvula despiche para extracción fácil y segura de los posibles derrames.




	- La capacidad de almacenamiento de la bodega será un máximo de 12 tambores de 200 L, esto es 2.400 litros totales. El volumen de contención de 1.600 l, que cumple con el criterio necesario. Características: - Capacidad máxima de almacenaje: 12 tambores de 200 litros. - Volumen de contención antiderrame: 1600 litros - Área útil: 7 m² - Ventilación natural - Resistencia al fuego RF120 - Construida en acero. Los recipientes o envases serán etiquetados de forma clara, legible e indeleble, en español, figurando en la etiqueta la siguiente información: - La identificación de los residuos que contiene - Nombre, dirección y teléfono del Generador - Fechas de envasado. La clasificación de la construcción destinada a bodega de residuos sólidos peligrosos corresponderá a la Clase A, clasificación número 4. Ya que estas como indica la O.G.U.C son construcciones con estructura soportante de acero. Entrepisos de perfiles de acero. En respuesta 7 de la Adenda complementaria se indican los requerimientos mínimos del D.S. N°148/03 del Ministerio de Salud, “Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos”, que tendrá la bodega de RESPEL que utilizará el Proyecto.		
--	--	--	--



	DS 148/03 Ministerio de Salud Artículo 29 Todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos deberá contar con la correspondiente autorización sanitaria de instalación, a menos que éste se encuentre incluido en la autorización sanitaria de la actividad principal. El diseño, la construcción, ampliación y/o modificación de todo sitio que implique almacenamiento de dos o más residuos peligrosos incompatibles o que contemple el almacenamiento de 12 o más kilogramos de residuos tóxicos agudos o 12 o más toneladas de residuos peligrosos que presenten cualquier otra característica de peligrosidad, deberá contar con un proyecto previamente aprobado por la Autoridad Sanitaria. Este proyecto de ingeniería deberá ser elaborado por un profesional idóneo Artículo 30 Todo Generador que se encuentre obligado a sujetarse a un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos deberá tener uno o más sitios de almacenamiento de tales residuos. Estos sitios se ajustarán a las normas del presente Título y dispondrán de suficiente capacidad para acopiar la totalidad de residuos generados durante el período previo al envío de éstos a una Instalación de Eliminación. Artículo 31 El período de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de 6 meses. Sin embargo, en casos justificados, se podrá solicitar a la Autoridad Sanitaria, una extensión de dicho período hasta por un lapso igual, para lo cual se deberá presentar un informe técnico Artículo 32 En caso de inexistencia de una Instalación de Eliminación, imposibilidad de acceso a ella u otros casos calificados, la Autoridad Sanitaria podrá autorizar el almacenamiento de residuos peligrosos por períodos prolongados determinados superiores a los establecidos en el artículo precedente. En este caso, el almacenamiento será considerado una Instalación de Eliminación de Residuos Peligrosos y se ajustará en todo a las normas establecidas en el Párrafo I del Título VI del presente Reglamento, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones especiales de este párrafo. Estas Instalaciones sólo podrán almacenar los residuos expresamente autorizados por la Autoridad Sanitaria, la que igualmente deberá autorizar el retiro total o parcial de éstos Artículo 33 Los sitios donde se almacenen residuos peligrosos deberán cumplir las siguientes condiciones: Tener una base continua, impermeable y resistente estructural y químicamente a los residuos. Contar con un cierre perimetral de a lo menos 1,80 metros de altura que impida el libre acceso de personas y animales. Estar techados y protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura y radiación solar. Garantizar que se minimizará la volatilización, el arrastre o la lixiviación y en general cualquier otro mecanismo de contaminación del medio ambiente que pueda afectar a la población. Tener una capacidad de retención de escurrimientos o derrames no inferior al volumen del contenedor de mayor capacidad ni al 20% del volumen total de los contenedores almacenados. Contar con señalización de acuerdo a la Norma Chilena NCh 2.190 Of 93 Excepcionalmente se podrán autorizar sitios de almacenamiento que no cumplan con alguna de estas condiciones, tales como piscinas, lagunas artificiales u otros, si se justifica técnicamente que su diseño protege de la misma forma la salud de la población. Artículo 34 El sitio de almacenamiento deberá tener acceso restringido, en términos que sólo podrá ingresar personal debidamente autorizado por el responsable de la instalación Artículo 35 El sitio de almacenamiento de residuos reactivos o inflamables, deberá estar a 15 metros, a lo menos, de los deslindes de la propiedad		
Estacionamientos	De los 12 estacionamientos temporales definidos en la fase de construcción quedarán sólo 3 como permanentes para las fases de operación y cierre. Es decir, será una superficie de 54,3 m ² , ya habilitada sobre suelo natural compactado, y que estará debidamente señalizada.	Permanente	Operación
Patio de residuos industriales	Para la fase de operación se habilitará un patio para residuos industriales no peligrosos de carácter permanente (distinto al temporal definido para la fase de construcción). Este patio será de aproximadamente 9 m ² y 15 m ³ de capacidad máxima de almacenamiento, sobre suelo natural compactado, contará con cerco perimetral, y su fin es la acumulación transitoria de residuos industriales no peligrosos, como paneles defectuosos, materiales de desecho, u otros de gran tamaño.	Permanente	Operación
	En la respuesta 33 de la Adenda se indica que se tratará los paneles fotovoltaicos defectuosos como residuos peligrosos.		




Para ello, la bodega respel, de 7,2 m² tendrá destinada una sección para los paneles fotovoltaicos defectuosos, cuyas dimensiones son 2,206 x 1,122 m, por lo tanto su área es de 2,47 m². Se almacenarán de manera horizontal en la bodega respel usando aproximadamente la mitad de la bodega y la otra mitad para para 6 tambores de 200 l destinados a los inflamables. La siguiente grafica muestra esta distribución:



Respecto al detalle de del cerco perimetral del patio de residuos industriales en la fase de operación, el plano N° 7 del anexo 2 de la DIA presenta la información. La altura del cerco es de 1,8 m y el perímetro de 22 metros.

Detalles constructivos del cerco perimetral de la bodega de residuos industriales no peligrosos:




En respuesta 34 de la Adenda se indica que el piso del patio de residuos industriales en la fase de operación será suelo natural compactado.

En respuesta 35 de la Adenda se informa que no se realizarán labores de reciclaje con los residuos



	industriales no peligrosos, siendo estos destinados a sitio de disposición final autorizado.		
Fosa séptica y drenes de infiltración:	Para las fases de operación y cierre se considerará la construcción de una fosa séptica de 2350 l y sus correspondientes drenes de infiltración que permitirán recibir y disponer los residuos líquidos provenientes de la sala de baño habilitada en sala de control y que consistirá en 1 wc y 1 lavamanos. Se ubicará en zona georeferenciada en plano 04 y estará emplazada en una superficie de 60 m². En respuesta 31 de la Adenda se indica que la solución sanitaria permanente, correspondiente a una sala de baño con sistema de fosa séptica y drenes de infiltración contemplará 1 estanque de 20 m³ de agua potable. La Frecuencia de abastecimiento será 1 vez por semana como mínimo. Serán provistos mediante camión aljibe autorizado desde fuentes autorizadas para la venta y transporte de agua potable para llenar el estanque directamente desde el camión. En respuesta 37 de la Adenda se indica que en base a lo descrito en el Anexo 9 de la Adenda, informe Caracterización Geológica, Geomorfológica e Hidrogeológica, el nivel estático se encuentra a 8,35 [m.b.n.t] en su momento más desfavorable para los últimos 10 años (15/10/2009 Asentamiento Santa Anita). De manera histórica el nivel estático más superficial se alcanzó el 16/11/1989 con una medición de 2,9 [m.b.n.t.]. Considerando el comportamiento histórico del lugar, la variación anual y la tendencia a la baja de los niveles de pozo, se descarta la posibilidad de interacción de las obras del Proyecto. En respuesta 38 de la Adenda se amplía información respecto a las dimensiones de la instalación y Diagrama de proceso. a) La fosa tiene 2,13 m de largo y 1,38 m de alto, 1,22 de ancho. Los drenes corresponderán a 3 unidades de 15 m de largo. b) Diagrama de proceso, dimensiones y sus características son:	Permanente	Operación






- Una cámara desgrasadora, la que corresponderá al primer componente del sistema de fosa séptica. Se instalará una cámara prefabricada que se obtendrá de proveedor nacional.
- Una cámara de inspección instalada antes de la entrada a la fosa séptica.
- Una fosa séptica que recibirá las aguas residuales de los servicios higiénicos que se habilitarán en la sala de control del proyecto, la que tendrá un volumen de diseño de 2.350 litros. En el caso de que a la fecha de ejecución del proyecto no exista disponibilidad de unidades de 2.350 litros, se instalará una unidad que permita tratar el volumen máximo diario de 1,2 m³/día.
- Una tubería de ventilación instalada entre la fosa séptica y la cámara repartidora de drenes.
- Una cámara repartidora de drenes, la que consiste en una caja repartidora conectada mediante tuberías a la salida del efluente de la fosa séptica. Desde esta cámara se desprende el sistema de drenes de infiltración.
- Drenes de infiltración. 3 drenes de 15 metros, en PVC ranurado de 110 mm diámetro.



Las dimensiones de las unidades que componen la fosa séptica se presentan en plano 05. Del Anexo 1. Planos actualizados de la Adenda.



En respuesta 8 de la Adenda complementaria se informa que las medidas para evitar la contaminación al componente agua subterránea, considerando que las aguas a ser infiltradas corresponderán a aguas servidas tratadas en sistema de fosa séptica para una población máxima diaria de 8 hab./día (promedio 8 hab./mes, equivalente a 0,3 hab./día, no habrá personal de manera permanente en el parque fotovoltaico, sino esporádicamente por actividades de mantención, tampoco habrá guardias ni otras personas presentes) corresponderán a la implementación de un post tratamiento de cloración/decloración, a la salida de la fosa séptica. En efecto, los sistemas de fosa séptica demuestran una eficiencia de remoción sobre el 95% para los contaminantes sólidos suspendidos y sólidos sedimentables, sobre el 70% en DBO5 y alrededor de un 10% en remoción de coniformes fecales y patógenos. Sobre este último contaminante, el sistema de cloración/decloración registra una eficiencia de abatimiento sobre el 95%, que al ser ponderado por la carga media contaminante equivalente a una población



	de 0,3 hab./día, (que no califica siquiera como establecimiento emisor, de acuerdo al Art 4º, literal 8 del DS 46/2003, por lo que no le es aplicable la referida norma de emisión) resulta en un eventual aporte de contaminantes despreciable, sin considerar que el acuífero, de acuerdo al respectivo estudio hidrogeológico, se ubica a más de 6 m de profundidad desde el nivel de los drenes. No obstante lo señalado, el titular procederá a la caracterización de las aguas según la Res. Ex 483/2017, remitiendo los resultados a la SMA, para determinar si corresponderá a una fuente emisora y, en este caso, le sea aplicado la respectiva RPM (Resolución Programa de Monitoreo).		
Campo solar	El campo solar contemplará: - 14700 paneles solares de 580 Wp - El campo solar usará el sistema de trackers o sistema móvil Tipo de celda fotovoltaica a utilizar: silicio monocristalino. Potencia peak por panel: 580 Wp. Potencia campo solar completo: 8,53 MWp Materialidad y estructuras de soporte: de acero galvanizado móvil. Altura de los paneles respecto del suelo: 4,11 metros máximo Profundidad del hincado de estructuras para paneles: 2 m máximo. En respuesta 15 de la Adenda se estima que la energía anual será de 20.000 MWh. En respuesta 16 de la Adenda se amplía información señalando que los paneles fotovoltaicos tendrán una vida útil de los paneles es de 40 años De acuerdo con la ficha técnica del panel a utilizar, corresponderá a celdas de silicio monocristalino de forma encapsulada o auto-contenida en material POE/EVA, con vidrio frontal de 2 mm termo endurecido con recubrimiento AR. El molde o marco es de aluminio anodizado de 30 mm. Los paneles defectuosos o no aptos para uso serán tratados como residuos peligrosos, por lo tanto no se realizarán labores de reciclaje al respecto. En anexo 14 de la Adenda se adjunta ficha técnica del panel fotovoltaico. De acuerdo a la respuesta 18 de la Adenda el Campo	Permanente	Operación



	solar tendrá 28 paneles por strings y 792 strings para todo el parque. Por cada rama, se considerarán 3 strings, totalizando 264 ramas. A continuación, se muestran las características de los módulos fotovoltaicos a utilizar: <table><tr><td>Aspectos Técnicos</td><td>Detalle</td></tr><tr><td>Voltaje en circuito abierto, Voc.</td><td>51,50 V</td></tr><tr><td>Voltaje óptimo de operación, Vmp.</td><td>43,44 V</td></tr><tr><td>Corriente de cortocircuito, Isc.</td><td>12,13 A</td></tr><tr><td>Corriente óptima de operación, Imp.</td><td>11,53 A</td></tr><tr><td>Temperatura de funcionamiento.</td><td>-40°C - +85°C</td></tr><tr><td>Voltaje máximo del sistema.</td><td>1500 V</td></tr><tr><td>Temperatura de funcionamiento nominal de la célula.</td><td>20°C</td></tr><tr><td>Coeficiente de temperatura de corriente de cortocircuito.</td><td>+0,048%/°C</td></tr><tr><td>Coeficiente de temperatura de tensión en circuito abierto.</td><td>+0,26%/°C</td></tr><tr><td>Coeficiente de temperatura de potencia.</td><td>+0,35%/°C</td></tr><tr><td>Dimensiones.</td><td>2,206 x 1,122 m</td></tr><tr><td>Peso.</td><td>35 KG</td></tr><tr><td>Dimensiones de cada Panel, incluido su voltaje máximo de generación (w).</td><td>2,187 x 1,102 m Potencia 500 Wp</td></tr><tr><td>Nº máximo de paneles por hectárea, incluido su voltaje de generación (w).</td><td>3943 580</td></tr><tr><td>Nº máximo de paneles a instalar en la superficie de intervención declarada para el parque solar.</td><td>15456</td></tr><tr><td>Voltaje de generación por hectárea (w/ha)</td><td>764.235 (W/Ha)</td></tr></table> Fuente: Respuesta 21 de la Adenda y Respuesta 5 de la Adenda complementaria.	Aspectos Técnicos	Detalle	Voltaje en circuito abierto, Voc.	51,50 V	Voltaje óptimo de operación, Vmp.	43,44 V	Corriente de cortocircuito, Isc.	12,13 A	Corriente óptima de operación, Imp.	11,53 A	Temperatura de funcionamiento.	-40°C - +85°C	Voltaje máximo del sistema.	1500 V	Temperatura de funcionamiento nominal de la célula.	20°C	Coeficiente de temperatura de corriente de cortocircuito.	+0,048%/°C	Coeficiente de temperatura de tensión en circuito abierto.	+0,26%/°C	Coeficiente de temperatura de potencia.	+0,35%/°C	Dimensiones.	2,206 x 1,122 m	Peso.	35 KG	Dimensiones de cada Panel, incluido su voltaje máximo de generación (w).	2,187 x 1,102 m Potencia 500 Wp	Nº máximo de paneles por hectárea, incluido su voltaje de generación (w).	3943 580	Nº máximo de paneles a instalar en la superficie de intervención declarada para el parque solar.	15456	Voltaje de generación por hectárea (w/ha)	764.235 (W/Ha)		
Aspectos Técnicos	Detalle																																				
Voltaje en circuito abierto, Voc.	51,50 V																																				
Voltaje óptimo de operación, Vmp.	43,44 V																																				
Corriente de cortocircuito, Isc.	12,13 A																																				
Corriente óptima de operación, Imp.	11,53 A																																				
Temperatura de funcionamiento.	-40°C - +85°C																																				
Voltaje máximo del sistema.	1500 V																																				
Temperatura de funcionamiento nominal de la célula.	20°C																																				
Coeficiente de temperatura de corriente de cortocircuito.	+0,048%/°C																																				
Coeficiente de temperatura de tensión en circuito abierto.	+0,26%/°C																																				
Coeficiente de temperatura de potencia.	+0,35%/°C																																				
Dimensiones.	2,206 x 1,122 m																																				
Peso.	35 KG																																				
Dimensiones de cada Panel, incluido su voltaje máximo de generación (w).	2,187 x 1,102 m Potencia 500 Wp																																				
Nº máximo de paneles por hectárea, incluido su voltaje de generación (w).	3943 580																																				
Nº máximo de paneles a instalar en la superficie de intervención declarada para el parque solar.	15456																																				
Voltaje de generación por hectárea (w/ha)	764.235 (W/Ha)																																				
Líneas de transmisión de media tensión (LMT)	La configuración del parque solar requiere de 4 tramos de LMT: - Tramo 1: desde el punto LMT1 hasta LMT2, con un recorrido soterrado de 0,237 km, en 15 KV cuya función es el transporte de la energía eléctrica. - Tramo 2: desde el punto LMT2 hasta LMT3, con un recorrido aéreo de 0,060 km, en 15 KV, cuya función es el transporte de la energía eléctrica. - Tramo 3: desde el punto LMT3 hasta LMT4, con un recorrido soterrado de 0686 km, en 15 KV, cuya función es el transporte de la energía eléctrica - Tramo 4: desde LMT4 hasta el ICX o punto de conexión a la red existente, con un recorrido aéreo de 3,356 km, en 15 KV y cuya función es el transporte de la energía eléctrica. - Los tramos aéreos requerirán 55 postes	Permanente	Operación																																		




aproximadamente, siendo el transporte de la energía en circuito simple, 15 KV

- Las líneas soterradas corresponderán a cables directamente enterrados con aislamiento termo-retráctil de PVC. La zanja correspondiente será de 0,5 m de ancho y máximo 1,1 m de profundidad.

En respuesta 25 de la Adenda se aclara que instalarán los elementos de medición de energía, equipos de protección, conexión y desconexión del parque. Los elementos serán instalados en el punto de conexión con la distribuidora. La conexión puede revisarse en detalle en el plano 01 TRANSMISIÓN ELÉCTRICA del Anexo 1 de la Adenda. Las coordenadas del punto de conexión son 335.372.03 E Y 6.202.179.26 N

En respuesta 26 de la Adenda se señala que el rol por el que atravesará la línea es el Rol 91-158.

En figura a continuación se presenta perfil tipo de poste a utilizar y la faja de seguridad.




Perfil tipo de postes proyectados

Se utilizarán postes de hormigón prefabricado de 11,5 metros de largo, el cual queda enterrado entre 1,4 a 2m aproximadamente, dependiendo de las características del terreno.

Para llevar a cabo la instalación de los postes que soportarán a la LMT, se debe realizar la fundación para cada uno de ellos. El detalle de excavación para ello se presenta en la figura a continuación.

Detalle excavación para fundación de postes.





No se habilitarán huellas de servicio, ya que la parte aérea la LMT irá por un camino existente.

En cuanto a la ubicación de las líneas soterradas, la siguiente imagen tomada del plano 01 del Anexo 1 de la Adenda muestra la ubicación y coordenadas georreferenciadas:

Las distancias aproximadas a cursos de aguas cercanos son las siguientes:

Cauce:	Distancia desde el proyecto
Estero Pichigudo	3 km
Quebrada Los	0,7 km



Quilos	
Quebrada El Manantial	3,5 km
Quebrada Los Canelos	5 km
Canal S.D. San Rafael	0,7 km
Canal D. Pimpinela	1 km
Canal Peumal	1 km

En respuesta 27 de la Adenda se informa que el medio de transporte de la energía eléctrica en el caso de este proyecto es la siguiente: cableados de corriente continua desde los paneles hasta los inversores distribuidos (string inverters) y luego cableados desde los inversores hasta los centros de transformación en corriente alterna. Desde los transformadores hasta el punto de conexión ICX se usan cableados descritos en Plano 01. del Anexo 1 de la Adenda.

Fase	Vértice	Longitud (km)	Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur		Instalación	Función
			Este (m)	Norte (m)		
Construcción, operación y cierre	LMT1 Origen	0,139	338932.59	6201519.70	Línea soterrada 15 kV tramo 1	Transporte
	LMT2 Destino		338881.65	6201430.83		
	LMT2 Origen	0,060	338852.53	6201429.06	Líneas Aéreo 15 kV tramo 2	Transporte
	LMT3 Destino		338833.16	6201405.32		
	LMT3 Origen	0,686	338833.16	6201405.32	Línea soterrada 15 kV tramo 3	Transporte
	LMT4 Destino		338417.08	6200866.73		
	LMT4 Origen	3,356	338417.08	6200866.73	Líneas Aéreo 15 kV tramo 4	Transporte
	ICX Destino		335372.03	6202179.26		

NOTA: *Tramos 1 y 3 LMT, línea de 15 kV soterrada, canalización de 0,50 m ancho por 1,10 m de profundidad, cables directamente enterrados con aislamiento termo retráctil de PVC.
*Tramo 2 y 4 LMT, línea de 15 kV aérea, 55 postes aprox., en circuito simple.

Los detalles de los trazados entre paneles e inversores y entre inversores y centros de transformación son parte de la ingeniería de detalle que aún no se encuentra desarrollada.

Las canalizaciones soterradas serán de 0,5 m de ancho por 1,1 m de profundidad, con los cables directamente enterrados, con aislamiento termoretráctil de PVC.

Los cables podrán ser de acero, aluminio o cobre y contarán con aislamiento termo retráctil de PVC, directo sobre suelos. Estos cumplirán con la normativa vigente en cuanto a aislamiento y grado de protección. Los cables utilizados para la interconexión de los módulos fotovoltaicos estarán protegidos contra la degradación por efecto de la intemperie tales como la radiación solar, UV, y condiciones ambientales adversas.

Los cables cuentan con aislamiento termo retráctil de PVC que van directamente sobre suelo, siendo solo los cables de fibra óptica los que se disponen dentro de tubos de PVC. Las conexiones se realizarán dentro de cámaras y cajas eléctricas estancas. Las uniones entre



	ductos y cámaras/cajas irán selladas. Se asegurará en todo momento que el cable quede correctamente instalado sin haber recibido daño alguno y que se ofrezca seguridad frente a excavaciones realizadas por terceros. El relleno se realizará con material de la misma zanja, sin embargo, dependiendo de las condiciones del material que se obtenga en la excavación, podría usarse arena para relleno en 40 cm, tal como se muestra en la figura a continuación. Los cableados soterrados contarán con aislamiento termo retráctil de PVC, directo sobre suelos. Estos cumplirán con la normativa vigente en cuanto a aislamiento y grado de protección. Las conexiones se realizarán dentro de cámaras y cajas eléctricas estancas. Las uniones entre ductos y cámaras/cajas irán selladas. Se asegurará en todo momento que el cable quede correctamente instalado sin haber recibido daño alguno y que se ofrezca seguridad frente a excavaciones realizadas por terceros, instalando cintas de anuncio de cables presentes. Ninguna de las canalizaciones soterradas se emplazará cruzando cursos de agua superficiales naturales ni artificiales. Finalmente, indicar que las canalizaciones soterradas serán de máximo 1,1 m de profundidad. No se contemplará el cruce de cableados ni canalizaciones por cursos de aguas superficiales, sólo aéreos cuando aplique.		
Centros de transformación	Este proyecto contemplará la instalación de 2 centros de transformación, cuya función es elevar la tensión de la potencia generada al nivel de 15 KV. Los centros de Transformación son unidades prefabricadas y ensambladas por el fabricante listas para instalar y solamente conectar. Su instalación requiere de un suelo plano, compactado y la construcción de un radier y pretil. En respuesta 24 de la Adenda se amplía información indicando que la cantidad de paneles fotovoltaicos asociados a cada uno de los centros de transformación es de 7.728 paneles aproximadamente, cada centro de transformación tendrá una potencia nominal de entre 3,25 y 6,5 MVA dependiendo de la configuración. Las dimensiones de cada centro de transformación son 20,13 m². Los centros de transformación no tendrán cierre perimetral. Los centros de transformación tienen las siguientes dimensiones: 2,9 metros de alto, 2,7 de ancho y 7,5 de largo. Los centros de transformación requieren aceites dieléctricos para su funcionamiento. Utilizan como dieléctrico aceite mineral (1500 litros aproximadamente), libre de mantenimiento y con	Permanente	Operación






	cubeta antiderrame para contener el aceite en caso improbable de fuga. Además, el centro de transformación se instala sobre radier y pretil de contención, como segundo nivel de protección ante un derrame. Cabe destacar que el recambio de aceite dieléctrico o mantención se realiza cada 10 años según recomendación del fabricante, es decir 3 veces en toda la vida útil del proyecto. Para estos eventos, se contará con personal especializado y entrenado, siguiendo el protocolo oficial del fabricante para realizar la labor. Los centros de transformación son unidades fabricadas para uso a la intemperie, siendo protegidas ante las condiciones ambientales y aisladas acústicamente, por lo que no es necesario instalar al interior de las “salas eléctricas”. De acuerdo con el estudio de ruido presentado, las emisiones sonoras de estas unidades y su proyección hacia los receptores identificados se encuentran en cumplimiento con la normativa chilena aplicable. En respuesta 28 de la Adenda se amplía información, indicando que: - Se instruirá al personal que cubra toda la superficie ubicada fuera del pretil con un impermeabilizante de polietileno, a fin de recibir cualquier aceite que pudiera escurrir en el proceso. Contará además con un kit de contención de derrames. - La zona estará señalada con letrero de prohibición de “No fumar” - Se contará con las Hojas de Seguridad respectivas, que contendrán entre otros datos, las características de los aceites y los elementos de protección personal necesarios para su manipulación. En caso de que ocurra un derrame: - El operador a cargo de la tarea dará aviso inmediato al supervisor directo y realizará la contención del derrame utilizando los elementos contenidos en el kit de derrame - Una vez controlada la fuente del derrame se procederá a retirar todo el material contaminado y se tratará como residuo peligroso. - Luego de controlada la emergencia se elaborará un informe donde se consigne la naturaleza de los aspectos ambientales involucrados, los residuos generados y las medidas de mitigación y de control efectuadas - Se realizará una investigación interna sobre las causas que originaron el evento y la eficiencia o suficiencia de		
--	---	--	--



las acciones preventivas o correctivas adoptadas con el fin de corregir los procedimientos que eviten que la aparición de dicha situación en el futuro.

En respuesta 6 de la Adenda complementaria se indica que el Centro de Transformación se sostiene sobre 4 apoyos de hormigón con una profundidad de 0,52 metros y un ancho de 1,56 metros; además posee una estructura soterrada de hormigón con dimensiones de 1,43 metros de profundidad por 1,30 metros de ancho y un largo de 5,29 metros, para la distribución y conexión de cables. La lámina 11 del Anexo 2. Planimetría actualizada de la Adenda complementaria presenta los detalles de las fundaciones, tal como se presenta en el siguiente recorte de dicha lámina:



	 SECCIÓN B-B CON OBRAS CIVILES		
Inversores distribuidos o string inverter	El proyecto usará la tecnología de string inverter (o inversores distribuidos) para convertir la corriente continua generada en los paneles fotovoltaicos a corriente alterna en la misma frecuencia de generación. Esta corriente será luego enviada a los centros de transformación. Los string inverter van encapsulados en una caja o tablero estanco (IP 65), para asegurar el aislamiento frente a la humedad, al agua y al polvo. El proyecto contará con 56 inversores distribuidos. La cantidad de paneles por inversor es de 356 unidades. La potencia nominal por inversor es 175 kW; la potencia nominal del conjunto de inversores es de 9,8 Mw. Cada inversor tiene 0,38 m², por lo tanto la superficie que representan es de 21,28 m², estos inversores son pequeñas unidades que van sujetas en los mismos soportes de paneles y no van en el suelo. En respuesta 23 de la Adenda se aclara que los transformadores requieren aceites dieléctricos. Utilizan como dieléctrico aceite mineral (1500 litros aproximadamente), libre de mantenimiento y contarán con un pretil de contención de derrames cuya capacidad será del 110% del volumen de aceite almacenado y podrá ser de acero u hormigón tal como se puede observar en la figura.  SECCIÓN A-A CON OBRAS CIVILES	Permanente	Operación

En caso de generarse algún derrame el titular tomará medidas de continencia y emergencia a fin de no




	afectar el suelo ni las aguas al interior del parque. Como acción preventiva, se instruirá al personal que manipule y se encargue de la actividad de cambio de aceite para que cada vez que este se realice cubra toda la superficie ubicada fuera del pretil con un impermeabilizante de polietileno, a fin de recibir cualquier aceite que pudiera escurrir en el proceso. Contará además con un kit de contención de derrames. La zona estará señalada con letrero de prohibición de “No fumar” Se contará con las Hojas de Seguridad respectivas, que contendrán entre otros datos, las características de los aceites y los elementos de protección personal necesarios para su manipulación. En caso de que ocurra un derrame: El operador a cargo de la tarea dará aviso inmediato al supervisor directo y realizará la contención del derrame utilizando los elementos contenidos en el kit de derrame Una vez controlada la fuente del derrame se procederá a retirar todo el material contaminado y se tratará como residuo peligroso. Luego de controlada la emergencia se elaborará un informe donde se consigne la naturaleza de los aspectos ambientales involucrados, los residuos generados y las medidas de mitigación y de control efectuadas Se realizará una investigación interna sobre las causas que originaron el evento y la eficiencia o suficiencia de las acciones preventivas o correctivas adoptadas con el fin de corregir los procedimientos que eviten que la aparición de dicha situación en el futuro.		
Cerco perimetral	El proyecto contará con un cerco perimetral de aproximadamente 1.600 m lineales, del tipo Acmafor o similar, con pilares que lo sostendrán cada 3 metros aproximadamente. Cada pilar de cerco requerirá una excavación de 0,045 m³ cada uno, rellenos con hormigón, es decir 24 m³ de excavaciones y 24 m³ de hormigón. El cerco contemplará el portón de acceso. En respuesta 39 de la Adenda se indica que de acuerdo con el Plano 03. Del Anexo 1 de la DIA, el cerco perimetral del parque fotovoltaico Lirios de Chumaquito se describe con las siguientes coordenadas:	Permanente	Operación



	<table><tr><th colspan="6">CERCO COORDENADAS UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur</th></tr><tr><th>VÉRTICE</th><th>Este (m)</th><th>Norte (m)</th><th>VÉRTICE</th><th>Este (m)</th><th>Norte (m)</th></tr><tr><td>P1</td><td>338796.40</td><td>6201471.05</td><td>P9</td><td>339098.51</td><td>6201474.28</td></tr><tr><td>P2</td><td>338952.17</td><td>6201918.68</td><td>P10</td><td>339118.72</td><td>6201594.40</td></tr><tr><td>P3</td><td>338823.97</td><td>6201453.48</td><td>P11</td><td>339108.79</td><td>6201642.87</td></tr><tr><td>P4</td><td>338846.80</td><td>6201452.44</td><td>P12</td><td>339107.60</td><td>6201698.50</td></tr><tr><td>P5</td><td>338853.76</td><td>6201446.05</td><td>P13</td><td>339084.73</td><td>6201745.05</td></tr><tr><td>P6</td><td>338855.82</td><td>6201437.06</td><td>P14</td><td>339017.51</td><td>6201845.87</td></tr><tr><td>P7</td><td>338852.53</td><td>6201429.69</td><td>P15</td><td>338968.92</td><td>6201918.74</td></tr><tr><td>P8</td><td>339065.34</td><td>6201298.41</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> El archivo KMZ correspondiente al cerco perimetral del proyecto se presenta en Anexo 1 de la Adenda. Otras obras que considerarán cercado perimetral son el Patio de residuos industriales temporal para uso en la fase de construcción y el Patio de residuos industriales permanentes para la fase de operación. Las coordenadas de su ubicación son las siguientes: <table><tr><th rowspan="2">Instalación</th><th colspan="2">Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur</th></tr><tr><th>Este (m)</th><th>Norte (m)</th></tr><tr><td rowspan="5">Patio de residuos industriales Temporal</td><td>338.941.222</td><td>6.201.382.806</td></tr><tr><td>338.944.638</td><td>6.201.388.350</td></tr><tr><td>338.948.471</td><td>6.201.385.986</td></tr><tr><td>338.945.052</td><td>6.201.380.444</td></tr><tr><td>338.930.466</td><td>6.201.408.765</td></tr><tr><td rowspan="3">Patio de residuos industriales Permanente</td><td>338.932.051</td><td>6.201.411.310</td></tr><tr><td>338.934.603</td><td>6.201.409.736</td></tr><tr><td>338.933.009</td><td>6.201.407.173</td></tr></table> El archivo KMZ para el cercado de los patios de residuos industriales se presenta en Anexo 1 de la Adenda.	CERCO COORDENADAS UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur						VÉRTICE	Este (m)	Norte (m)	VÉRTICE	Este (m)	Norte (m)	P1	338796.40	6201471.05	P9	339098.51	6201474.28	P2	338952.17	6201918.68	P10	339118.72	6201594.40	P3	338823.97	6201453.48	P11	339108.79	6201642.87	P4	338846.80	6201452.44	P12	339107.60	6201698.50	P5	338853.76	6201446.05	P13	339084.73	6201745.05	P6	338855.82	6201437.06	P14	339017.51	6201845.87	P7	338852.53	6201429.69	P15	338968.92	6201918.74	P8	339065.34	6201298.41				Instalación	Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur		Este (m)	Norte (m)	Patio de residuos industriales Temporal	338.941.222	6.201.382.806	338.944.638	6.201.388.350	338.948.471	6.201.385.986	338.945.052	6.201.380.444	338.930.466	6.201.408.765	Patio de residuos industriales Permanente	338.932.051	6.201.411.310	338.934.603	6.201.409.736	338.933.009	6.201.407.173		
CERCO COORDENADAS UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur																																																																																						
VÉRTICE	Este (m)	Norte (m)	VÉRTICE	Este (m)	Norte (m)																																																																																	
P1	338796.40	6201471.05	P9	339098.51	6201474.28																																																																																	
P2	338952.17	6201918.68	P10	339118.72	6201594.40																																																																																	
P3	338823.97	6201453.48	P11	339108.79	6201642.87																																																																																	
P4	338846.80	6201452.44	P12	339107.60	6201698.50																																																																																	
P5	338853.76	6201446.05	P13	339084.73	6201745.05																																																																																	
P6	338855.82	6201437.06	P14	339017.51	6201845.87																																																																																	
P7	338852.53	6201429.69	P15	338968.92	6201918.74																																																																																	
P8	339065.34	6201298.41																																																																																				
Instalación	Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur																																																																																					
	Este (m)	Norte (m)																																																																																				
Patio de residuos industriales Temporal	338.941.222	6.201.382.806																																																																																				
	338.944.638	6.201.388.350																																																																																				
	338.948.471	6.201.385.986																																																																																				
	338.945.052	6.201.380.444																																																																																				
	338.930.466	6.201.408.765																																																																																				
Patio de residuos industriales Permanente	338.932.051	6.201.411.310																																																																																				
	338.934.603	6.201.409.736																																																																																				
	338.933.009	6.201.407.173																																																																																				
Caminos	El proyecto construirá solo caminos al interior del emplazamiento del proyecto. Un camino perimetral por el lado interior del cerco del predio de 1,61 km de longitud y 3,5m de ancho y otro para acceder a los dos Centros de Transformación de 0,33 km de longitud y 3,5m de ancho. Ambos caminos serán suelo natural compactado. En respuesta 40 de la Adenda se informa que no se considerará la humectación o aplicación de supresor de polvo en caminos internos ni de acceso al proyecto. En respuesta 41 de la adenda se informa que no existen cauces artificiales en el área de intervención del proyecto. Según muestra la imagen siguiente rescatada de https://snia.mop.gob.cl/observatorio/ y el contraste con la zona de emplazamiento del proyecto. En Anexo 1 de la Adenda, “subcarpeta KMZ pregunta 4” se adjunta red de canales e hidrología de la zona del proyecto, donde se observa que el proyecto no es emplaza en ninguno de ellos.	Permanente	Operación																																																																																			





En respuesta 10 de la adenda complementaria se indica que no existen obras de canalización. El proyecto si bien bordea el canal de riego descrito en el catastro de usuarios no lo interviene. Para ello el cerco perimetral marcará la separación entre las instalaciones del proyecto y dicho canal, con lo cual se evitará cualquier tipo de intervención. En la figura siguiente se presenta el Catastro General de Usuarios de la Ribera Sur del Río Cachapoal – VI Región, Tomo 2 – 6, año 1985 digitalizado en superposición con el proyecto en donde se evidencia que no hay superposición de obras con canales de riego.




Figura 2.- Catastro General de Usuarios de la Ribera Sur del Río Cachapoal – VI Región digitalizado

Por otro lado, la LMT hacia el Punto de conexión presenta un trazado aéreo para evitar la intervención de canales existentes. La siguiente imagen muestra que ni el cerco, ni el camino perimetral interior, ni ninguna obra del proyecto se interceptan con el canal existente:





Figura 3.- Ubicación LTE y Punto de Conexión

En otro detalle del emplazamiento del proyecto versus los canales del derivado Los Boldos, la siguiente imagen permite observar que el proyecto bordea el canal sin intervenirlo:



Figura 4.- Proyecto versus los canales del derivado Los Boldos

y sus detalles y ubicación georreferenciada se encuentran en plano 11 del Anexo 2 de la DIA.



Grupos electrógenos	El proyecto contemplará el uso de 1 grupo electrógeno de 5KVA para respaldo en la construcción, operación y cierre. Este grupo electrógeno de permanente de 5 KVA cuenta con un estanque de combustible incorporado de 5000 litros. En respuesta 43 de la Adenda indica que las características técnicas del grupo electrógenos se presentan en la Ficha Técnica adjunta en Anexo 14 de la Adenda. El suministro de combustible para los grupos electrógenos se realizará mediante camión surtidor autorizado directo en el estanque de combustible incorporado en el grupo electrógeno. Respecto a las medidas a tomar en caso de derrame de este combustible, el Plan de contingencias y emergencias señala lo siguiente: Las medidas de prevención son: - Las maquinarias, equipos y vehículos deberán estar en buenas condiciones de operación, tal como se exigirá en cláusulas contractuales a los proveedores de estos servicios, a modo asegurar que solo maquinarias en buenas condiciones de mantención ingresen a la zona del proyecto. La maquinaria no será abastecida de combustible dentro del área del proyecto, ni se le efectuarán mantenciones en esta área. - Se mantendrá registro de las revisiones técnicas al día de los vehículos y maquinarias que operen en la zona de emplazamiento del proyecto. - Los conductores de los vehículos de abastecimiento de combustible deberán estar autorizados por la autoridad competente, deberán estar en buenas condiciones mecánicas y de mantención y contar con los elementos apropiados para contener una fuga o derrame de combustible mientras realiza la carga o se encuentra presente en la zona del proyecto. - La carga de combustible para el grupo electrógeno se realizará en zona específicamente preparada para esta labor. - El encargado de la faena o labores dentro del proyecto, en cualquier de sus fases deberá siempre observar el movimiento de vehículos y maquinarias dentro del proyecto con el fin de detectar eventuales fugas o chorreos de aceite y/o combustible y actuar de inmediato si se identifica la emergencia. - En particular para la fase de operación, el plan de mantención preventiva considerará siempre el chequeo	Permanente	Operación
---------------------	--	------------	-----------



	de las unidades de transformación y el aceite que contienen, el buen estado de su sistema de contención ante falla y el buen estado de los pretiles de contención donde van montados. - Se mantendrán elementos que permitan la contención de derrames, como palas, arena y contenedores, a modo de recoger y tratar la tierra contaminada con eventuales derrames como residuos peligrosos. Las medidas en caso emergencia, es decir, en caso que ocurra el derrame son las siguientes: - En las fases de construcción y cierre, donde habrá maquinaria presente en las instalaciones del proyecto, y en caso de ocurrir un derrame accidental o goteo de aceite o combustible, se procederá a detener de inmediato la maquinaria, detener la fuga y contener el derrame en el suelo afectado, usando arena, palas y plásticos, construyendo con arena la contención necesaria. - A continuación se procede a recoger la porción suelo y arena afectada con el derrame, y ponerla en contenedor apropiado en la bodega de residuos peligrosos, debidamente etiquetada y registrada. Se solicitará el retiro de los residuos a la brevedad posible con empresa autorizada y con destino final también autorizado. - En paralelo a lo anterior, la maquinaria que haya generado el derrame será retirada de las instalaciones y será reemplazada por otra en buen estado de funcionamiento y sin derrames. - En caso que el derrame ocurra durante la carga de combustible para el grupo electrógeno, en la zona definida para ello, se procederá a retirar la arena afectada y gestionarla como residuo peligroso. La zona estará impermeabilizada - Si en la fase de operación se produjera un derrame de aceite en las unidades transformación que usan aceites dieléctricos, y en caso que el derrame supere la unidad de contención incorporada en el equipo y se traspase al pretil de contención del mismo, se procederá a evacuar del contenedor de la unidad y del pretil los aceites derramados, los que serán puestos en tambores etiquetados para manejo como residuos peligrosos, asimismo recogiendo la arena o gravilla del pretil de contención que haya sido afectada y puesta en contenedor etiquetado para su envío a destino final autorizado. - Una vez atendido el derrame se procede al chequeo y mantención necesaria de la unidad para corregir el		
--	---	--	--



	origen del derrame y evitar su nueva ocurrencia. - Cualquiera sea el tipo de derrame, aceite o combustible, se cuidará y atenderá que no existan fuentes de ignición cercanas, se demarcará la zona afectada y se informará al resto del personal presente en las instalaciones. - Una vez resuelta la emergencia se confecciona un informe con el detalle del evento, indicando una descripción del mismo, causas que lo originaron, medidas tomadas para resolverlo y medidas definidas para evitar que vuelva a ocurrir. En particular se deberá evaluar el impacto generado sobre recursos naturales, como suelo o agua, indicando la magnitud de la afectación. - Se dará aviso a las autoridades competentes según corresponda. En respuesta 11 de la adenda complementaria se amplía información de la respuesta 43 de la Adenda, señalando que los medios de verificación para ellas: las medidas propuestas en caso de derrame de hidrocarburos son las siguientes: - En las fases de construcción y cierre, donde habrá maquinaria presente en las instalaciones del proyecto, y en caso de ocurrir un derrame accidental o goteo de aceite o combustible, se procederá a detener de inmediato la maquinaria, detener la fuga y contener el derrame en el suelo afectado, usando arena, palas y plásticos, construyendo con arena la contención necesaria. o Medio de verificación: registro del evento, con descripción de lo ocurrido, causas que lo generaron, medidas tomadas, determinación de cantidad de respel generado (arena contaminada), respaldo del manejo del residuo generado, fotografías del evento antes y después de las medidas adoptadas. - A continuación se procede a recoger la porción suelo y arena afectada con el derrame, y ponerla en contenedor apropiado en la bodega de residuos peligrosos, debidamente etiquetada y registrada. Se solicitará el retiro de los residuos a la brevedad posible con empresa autorizada y con destino final también autorizado. o Medio de verificación: fotografías de la arena recogida con el derrame, registro del ingreso del residuo a la bodega respel, comprobante del envío del respel a destino final autorizado. - En paralelo a lo anterior, la maquinaria que haya		
--	--	--	--





	generado el derrame será retirada de las instalaciones y será reemplazada por otra en buen estado de funcionamiento y sin derrames. o Medio de verificación: registro del cambio de maquinaria o de su reparación (la que deberá realizarse fuera del emplazamiento del proyecto en lugar autorizado) - En caso que el derrame ocurra durante la carga de combustible para el grupo electrógeno, en la zona definida para ello, se procederá a retirar la arena afectada y gestionarla como residuo peligroso. La zona estará impermeabilizada con polietileno 250 micras de espesor y cubierta con una capa de arena para contención. o Medio de verificación: registro fotográfico del derrame, registro de la cantidad de arena contaminada recogida y gestionada como respel. Registro del ingreso a la bodega respel y registro del envío a destino final autorizado. - Si en la fase de operación se produjera un derrame de aceite en las unidades transformación que usan aceites dieléctricos, y en caso que el derrame supere la unidad de contención incorporada en el equipo y se traspase al pretil de contención del mismo, se procederá a evacuar del contenedor de la unidad y del pretil los aceites derramados, los que serán puestos en tambores etiquetados para manejo como residuos peligrosos, asimismo recogiendo la arena o gravilla del pretil de contención que haya sido afectada y puesta en contenedor etiquetado para su envío a destino final autorizado. o Medio de verificación: informe del evento con detalles de cantidad de aceite dieléctrico derramado, cantidad recogida, medidas tomadas para detener el derrame, medidas para corregir y evitar su recurrencia. Registros del manejo de los respel generados. - Una vez atendido el derrame se procede al chequeo y mantención necesaria de la unidad para corregir el origen del derrame y evitar su nueva ocurrencia. o Medio de verificación: informe del servicio técnico correspondiente que dé cuenta de la solución del problema. - Cualquiera sea el tipo de derrame, aceite o combustible, se cuidará y atenderá que no existan fuentes de ignición cercanas, se demarcará la zona afectada y se informará al resto del personal presente en las instalaciones.		
--	--	--	--



	o Medio de verificación: registro fotográfico de las zonas afectadas que incluyan la demarcación de las mismas. - Una vez resuelta la emergencia se confecciona un informe con el detalle del evento, indicando una descripción del mismo, causas que lo originaron, medidas tomadas para resolverlo y medidas definidas para evitar que vuelva a ocurrir. En particular se deberá evaluar el impacto generado sobre recursos naturales, como suelo o agua, indicando la magnitud de la afectación. o Medio de verificación: copia o versión final del Informe del evento. - Se dará aviso a las autoridades competentes según corresponda. o Medio de verificación: copia del documento en que se informa a las autoridades del evento ocurrido (carta, correo electrónico, informes generados). En respuesta 12 de Adenda complementaria se aclara que los grupos electrógenos no se usarán en “frentes de trabajo” sino en la instalación de faenas de la fase de construcción, a un costado de la sala de control en la fase de operación y en apoyo a la instalación de faenas en la fase de cierre. Los grupos electrógenos a usar estarán “fijos” en las ubicaciones descritas y no se moverán. Fase de construcción: 1 grupo electrógeno de 19 KVA, uso estimado de 1.408 horas. Será de carácter temporal, se retira al término de la fase de construcción. Fase de operación: 1 grupo electrógeno de 5 KVA, uso como respaldo en caso de contingencias, por un tiempo estimado 105 horas al año, con fin de alimentar la sala de control con su iluminación y sistemas computacionales existentes. Su ubicación será la misma que la del Grupo electrógeno de la fase de construcción. Fase de cierre: se mantiene el uso del grupo electrógeno de 5 KVA para suplir necesidades en la instalación de faenas del cierre del proyecto como iluminación o uso de computador. La ubicación y detalles de los Grupos electrógenos se muestra en la siguiente planimetría:		
--	---	--	--



	Detalles Fase de construcción Coordenadas de ubicación: <table><thead><tr><th>Vértice</th><th>Este, m</th><th>Norte, m</th></tr></thead><tbody><tr><td>GE1</td><td>338.933</td><td>6.201.386</td></tr><tr><td>GE2</td><td>338.934</td><td>6.201.387</td></tr><tr><td>GE3</td><td>338.935</td><td>6.201.386</td></tr><tr><td>GE4</td><td>338.935</td><td>6.201.385</td></tr></tbody></table> Uso: este grupo electrógeno de 19 KVA será usado para alimentar de energía las oficinas temporales, el comedor y otros de la instalación de faenas. Carga de combustible: Se realizará desde el estanque de combustible temporal a usar en esta fase. Para ellos se contará con mangueras con surtidor desde el mismo estanque. Ubicación en plano  Plano 04. En el Anexo 2.	Vértice	Este, m	Norte, m	GE1	338.933	6.201.386	GE2	338.934	6.201.387	GE3	338.935	6.201.386	GE4	338.935	6.201.385	
Vértice	Este, m	Norte, m															
GE1	338.933	6.201.386															
GE2	338.934	6.201.387															
GE3	338.935	6.201.386															
GE4	338.935	6.201.385															
	Coordenadas de ubicación: <table><thead><tr><th>Vértice</th><th>Este, m</th><th>Norte, m</th></tr></thead><tbody><tr><td>GE1</td><td>338.933</td><td>6.201.386</td></tr><tr><td>GE2</td><td>338.934</td><td>6.201.387</td></tr><tr><td>GE3</td><td>338.935</td><td>6.201.386</td></tr><tr><td>GE4</td><td>338.935</td><td>6.201.385</td></tr></tbody></table> Uso: este grupo electrógeno de 5 KVA sólo se usará en caso de contingencias y se requiera para el funcionamiento de la sala de control, como uso de computador e iluminación principalmente. Carga de combustible: Se realizará directamente en el estanque incorporado al GE usando un camión surtidor. Ubicación en plano  Plano 05. Anexo 2.	Vértice	Este, m	Norte, m	GE1	338.933	6.201.386	GE2	338.934	6.201.387	GE3	338.935	6.201.386	GE4	338.935	6.201.385	
Vértice	Este, m	Norte, m															
GE1	338.933	6.201.386															
GE2	338.934	6.201.387															
GE3	338.935	6.201.386															
GE4	338.935	6.201.385															
	Coordenadas de ubicación: <table><thead><tr><th>Vértice</th><th>Este, m</th><th>Norte, m</th></tr></thead><tbody><tr><td>GE1</td><td>338.933</td><td>6.201.386</td></tr><tr><td>GE2</td><td>338.934</td><td>6.201.387</td></tr><tr><td>GE3</td><td>338.935</td><td>6.201.386</td></tr><tr><td>GE4</td><td>338.935</td><td>6.201.385</td></tr></tbody></table> Uso: Se usará el mismo GE de la fase de operación, de 5 KVA. Este grupo electrógeno será usado en apoyo a las instalaciones de faena de la fase de cierre, como iluminación o uso de algún computador. Carga de combustible: Se realizará directamente en el estanque incorporado al GE usando un camión surtidor. Ubicación en plano  Plano 05. Anexo 2.	Vértice	Este, m	Norte, m	GE1	338.933	6.201.386	GE2	338.934	6.201.387	GE3	338.935	6.201.386	GE4	338.935	6.201.385	
Vértice	Este, m	Norte, m															
GE1	338.933	6.201.386															
GE2	338.934	6.201.387															
GE3	338.935	6.201.386															
GE4	338.935	6.201.385															

4.3. Acciones del proyecto

Tabla 4.3 Acciones del proyecto	
Nombre	Fase
Preparación del terreno: limpieza, nivelado, compactado.	Construcción
Construcción de cercado perimetral	Construcción
Habilitación de la instalación de faena	Construcción
Construcción camino interno	Construcción



Instalación caseta guardia	Construcción
Construcción campo solar	Construcción
Instalación sistema de inversión	Construcción
Construcción de líneas de transmisión	Construcción
Instalación centro de transformación	Construcción
Construcción Fosa séptica	Construcción
Instalación bodega Respel	Construcción
Instalación estanque combustible	Construcción
Instalación grupos electrógenos	Construcción
Puesta en marcha del parque solar	Construcción
Retiro de instalaciones temporales	Construcción
Inicio de producción comercial de energía eléctrica	Operación
Manejo de aguas servidas	Operación
Operación de la planta solar	Operación
Mantenimiento preventivo del campo solar	Operación
Mantenimiento correctivo del campo solar	Operación
Mantenimiento de las líneas o tendidos eléctricos	Operación
Mantenimiento de caminos permanentes	Operación
Des-energización y desconexión de equipos y paneles	Cierre
Habilitación de baños químicos	Cierre
Retiro del CT	Cierre
Retiro de paneles y estructuras de soporte	Cierre
Retiro de radier	Cierre
Retiro de cables soterrados	Cierre
Retiro del cerco	Cierre
Limpieza general del sitio	Cierre
Desmantelamiento o aseguramiento de infraestructura	Cierre
Retiro Baños Químicos	Cierre
Restauración geoforma, o morfología, vegetación u otro componente ambiental que haya sido afectado	Cierre
Prevención de futuras emisiones	Cierre
Mantenimiento, conservación y supervisión	Cierre

4.4. Cronología de las fases del proyecto o actividad

Tabla 4.4 Cronología de las fases del proyecto o actividad	
4.4.1 Fase de Construcción	
Fecha estimada de inicio	febrero 2022
Parte, obra o acción que establece el inicio	Habilitación de baño químicos
Fecha estimada de término	junio 2022
Parte, obra o acción que establece el término	inicio de producción comercial de energía eléctrica
4.4.2 Fase de Operación	
Fecha estimada de inicio	julio 2022



Parte, obra o acción que establece el inicio	Inicio de producción comercial de energía eléctrica
Fecha estimada de término	julio 2062
Parte, obra o acción que establece el término	Cese comercial de entrega de energía eléctrica a la red.
4.4.3 Fase de Cierre	
Fecha estimada de inicio	Agosto 2062
Parte, obra o acción que establece el inicio	Des energización y desconexión de la planta solar
Fecha estimada de término	Diciembre 2062
Parte, obra o acción que establece el término	Retiro de baños químicos de las faenas del cierre

4.5. Mano de obra

Tabla 4.5 Mano de obra	
Fases	Número máximo de personas
Construcción	70
Operación	8
Cierre	40
Total	118

4.6. Fase de construcción

4.6.1. Partes, obras y acciones

4.6.1.1. Partes y obras

Tabla 4.6.1.1 Partes y obras
Baños químicos
Estanque de agua potable
Oficinas
Comedor
Estacionamientos
Bodega de residuos domésticos
Patio de residuos industriales
Zona de carga de combustible
Estanque de combustible
Caseta de Guardia
Grupos electrógenos
Zona de acopio de materiales



4.6.1.2. Acciones

Tabla 4.6.1.2 Acciones

Nombre	Descripción		
Preparación del terreno: limpieza, nivelado, compactado.	Las actividades asociadas al acondicionamiento del terreno para la construcción del parque solar son las siguientes: - Escarpe o extracción de la capa vegetal del terreno: se considerarán 7.035 m² de escarpe, que corresponderán a la superficie de caminos, zona de instalación de faenas y centros de transformación. El volumen corresponderá a 70 m³ aproximadamente cuyo objetivo es simplemente nivelar y despejar. Este volumen de tierra se esparcirá en el mismo predio del emplazamiento del proyecto y no se trasladará a otro lugar. Tal como se ha mencionado, este escarpe se realizará en: - o zona del camino interior a construir cuyos detalles y georreferenciación se presentan en el Anexo 2 de la Adenda complementaria - o superficie de la instalación de faenas temporal, cuyos detalles y georreferenciación se encuentran en el Anexo 2 de la Adenda complementaria. - o Superficie donde se construirá el radier y pretil para los dos centros de transformación. Los detalles y georreferenciación se encuentran en el Anexo 2 de la Adenda complementaria. - Corta de flora y vegetación: el proyecto no requiere de corta de vegetación de ningún tipo, ya que el predio se usa para plantaciones y se recibirá despejado de cultivos. El informe de línea base de flora y vegetación en Anexo 3.2 de la DIA da cuenta de los detalles en materia de flora y vegetación. - Movimientos de tierra: - o Excavación o corte: el proyecto requiere de excavaciones por 1500 m³ totales para zanjas soterradas de cables en baja y media tensión; postes del trazado aéreo, radier y pretil de centros de y transformación y construcción de fosa séptica. El porcentaje de finos y humedad del material se estima en 8,5% y 6,5%, respectivamente, de acuerdo a lo señalado en Anexo 4.2 de la DIA, Inventario y Modelación de emisiones. El material excavado será usado en el relleno de las mismas zanjas y el sobrante esparcido en el mismo emplazamiento. - o Relleno o terraplén: no se realizarán rellenos o terraplenes en el proyecto. - Tronaduras: el proyecto no realizará tronaduras. - Compactación de suelo: se compactarán 7.035 m² que considerarán la superficie de caminos, instalación de faenas y centro de transformación. La compactación se realizará utilizando 2 pasadas de rodillo compactador. - Nivelación: se realizará la nivelación de las zonas de caminos, centros de transformación e instalación de faenas, por 7.035 m². - Impermeabilización del terreno: no se requiere de esta actividad. En respuesta 60 de la Adenda se amplía información, la cual se expresa en la siguiente tabla: <table border="1" data-bbox="602 1814 1409 1873"> <tr> <td data-bbox="602 1814 1015 1873">Acondicionamiento de terreno</td><td data-bbox="1019 1814 1409 1873">Detalles</td></tr> </table>	Acondicionamiento de terreno	Detalles
Acondicionamiento de terreno	Detalles		



Escarpe o extracción de la capa vegetal del suelo: NO SE REALIZA ESCARPE	
- Volumen de la capa vegetal y de suelo a extraer (m ³).	No aplica, No se realiza extracción de capa de suelo
- Superficie de capa vegetal y de suelo extraer (m ²)	No aplica, No se realiza extracción de capa de suelo
- Representación cartográfica de la superficie a extraer.	No aplica, No se realiza extracción de capa de suelo
- Método de intervención y manejo, por ejemplo, procedimiento de extracción y acopio de la capa vegetal para su uso posterior, lugar de acopio y forma de protección, entre otros.	No aplica, No se realiza extracción de capa de suelo
- Destino: si se dará un uso a la capa vegetal de suelo o constituirá un residuo.	No aplica, No se realiza extracción de capa de suelo
Movimientos de tierra	
Excavación o corte:	
- Cantidad de material a remover (m ³).	○ Zanjas soterradas (cableados): 1375 m³ ○ Construcción fosa séptica: 60 m³ ○ Pilares para cercos: 24,15 m³ ○ Radier Centro de transformación: 40m³
- Porcentaje de finos y humedad del material (%).	○ Finos: 8,5% ○ Humedad: 6,5%
- Destino del material: uso del material en la obra o manejo del material como residuo o ambos	El material se mantendrá en obra, las zanjas soterradas serán rellenadas con el mismo material extraído. Las excavaciones para la fosa, pilares de cerco y radier, generarán excedente de material, el cual será usado en el mismo predio esparciéndolo uniformemente.
- Superficie a intervenir (m ²).	Zanjas soterradas: son 686 m (LMT3 a LMT4) + 237 (LMT1 a LMT2) = 923 m de zanjas soterradas, de 0,5 m de ancho. Superficie a excavar por zanjas: 461,5 m². Fosa séptica y drenes: 60 m² aproximadamente Pilares cerco: 66 m² (540 pilares, cada excavación de 0,12 m²) Radier centro transformación: 100 m² aproximadamente
- Altura de la cota basal inicial y final (m.s.n.m.).	No aplica, no se cambiará la cota del terreno
- Características de taludes de estabilidad.	No se realizarán taludes de estabilidad



	- Plano topográfico que grafique el nivel del terreno a intervenir y de las áreas vecinas que el sitio enfrente.	No se cuenta con plano topográfico.
	Relleno o terraplén:	
	- Cantidad de material requerido (m ³);	No se realizarán terraplenes o rellenos
	- Origen y cantidad del material de relleno. Indicar el volumen de material de excavación del mismo proyecto. Si se requiere relleno de empréstito, indicar el volumen (m ³) y la fuente u origen de éste.	No aplica, No se realizarán terraplenes o rellenos
	- Superficie a intervenir (m ²).	No aplica, No se realizarán terraplenes o rellenos
	- Altura de la cota basal inicial y final (m.s.n.m.).	No aplica, No se realizarán terraplenes o rellenos
	- Características de taludes de estabilidad.	No aplica, No se realizarán terraplenes o rellenos
	- Plano topográfico que grafique el nivel del terreno a intervenir y de las áreas vecinas que el sitio enfrente.	No aplica, No se realizarán terraplenes o rellenos
	Otras acciones de acondicionamiento de terreno:	
	- Compactación del terreno.	○ 1300 m² para instalación de faenas ○ 5635 m² para camino interior ○ 100 m² centro de transformación Total: 7035 m ² a compactar.
	- Nivelación del terreno.	Se considerará la nivelación de los mismos 7035 m ² de terreno
	- Impermeabilización del terreno. En este caso, deberá indicarse el tipo de impermeabilización utilizado.	No se contemplará impermeabilización de terreno
	- Acondicionamiento perimetral, indicando longitud (m) y características del cierre.	1610 m lineales de cerco perimetral, con portón de acceso. Construido en mallas tipo Acmafor, de 3 m de ancho y altura 1,80 m. Los pilares del cerco, (aproximadamente 540 unidades) serán instaladas sobre una excavación de 0,045 m ³ cada y relleno con hormigón.
	En respuesta 62 de la Adenda se informa que las zanjas de cableados soterrados: serán de 0,5 m de ancho y 1,1 m de profundidad Fosa séptica y drenes de infiltración: requiere una excavación de 1,12 m de profundidad en una superficie de 60 m² aproximadamente. Cercos: los pilares que sostienen el cerco requieren una excavación de	



0,045 m³ cada uno (540 pilares aproximadamente). La profundidad es de 35 cm.


Radier para centro de transformación: cada unidad requiere de aproximadamente un radier de 50 m² y 40 cm de profundidad.

El hincado de paneles se realizará a un máximo de 2 metros de profundidad.

De acuerdo con el estudio hidrogeológico presentado en Anexo 9 de la Adenda, durante los últimos 10 años, el nivel estático de la napa bordea los 8,35 m de profundidad. Dado que ninguna de las obras del proyecto se emplazará a más 2 m de profundidad, se descarta que exista contacto en las partes y obras del proyecto y la napa, haciendo muy improbable una afectación de las aguas subterráneas.

En respuesta 63 de la Adenda se informa que no se espera generar excedentes de los movimientos de tierra, ya que se dejarán esparcidos en el mismo predio.

En respuesta 13 de la Adenda complementaria se aclara que la información presentada en la línea base hidrogeológica para el Proyecto Los Lirios de Chumaquito, en ella se presenta la información de la estación de monitoreo más cercano (a 2 [km] del área del proyecto), Asentamiento Santa Anita (BNA: 06014003-0) la cual cuenta con más de 50 años de mediciones de pozo (1970 - 2020) y con información de manera sistemática a partir de 1985. Adicionalmente se presentó información discreta en el tiempo correspondiente a niveles estáticos de captaciones cercanas y calicatas realizadas en el área del Proyecto (ver Figura 5).



Como se observa en Figura 7, y de manera independiente de la tendencia sostenida y decreciente de los niveles medidos, de manera histórica no existe ningún registro de niveles estáticos similar a la profundidad máxima alcanzable por las obras del presente Proyecto (2 [m.b.n.t.]).


Por su parte el valor mencionado 8,35 [m], no representa la profundidad



actual del nivel estático si no, el escenario estable más desfavorable observado en prácticamente 20 años.

Cabe destacar que la distancia entre la estación de monitoreo Asentamiento Santa Anita y la isopieza 375 [m.s.n.m.] es similar a la existente entre esta última y el proyecto siendo correlacionable el comportamiento avistado en la estación de monitoreo y el Proyecto (ver Figura 6).

Al considerar la información discreta aportada por las captaciones cercanas, se observan dos grupos de datos; los pozos ND-0601-2989 y ND-0601-2153 presentan valores más someros (11 [m] y 4.5 [m] correspondientemente), posiblemente asociado a la cercanía al curso superficial. Por su parte las captaciones ND-0601-2977 y ND-0601-2141 más cercanas al proyecto y geomorfológicamente más similares presentan niveles estáticos a profundidades mayores.



En la Figura siguiente se presenta el comportamiento de nivel de pozo en la estación de monitoreo DGA Asentamiento Santa Anita a lo largo del tiempo. Adicionalmente correlación con la información de captaciones cercanas y espacio físico-temporal del Proyecto. Elaboración propia en base a información histórica DGA





Por su parte, las calicatas realizadas en el área del Proyecto de una profundidad de 3 [m] reportaron principalmente sedimentos alócatenos por transporte fluvio-aluvial de madures textural media, no reportaron agua ni humedad remanente atribuible a niveles estáticos cercano. La información aportada por las calicatas se considerará concordante con el marco bibliográfico existente para el sector, correspondiente con un acuífero libre compuesto por depósitos fluvio-aluviales, un nivel estático fluctuante y de tendencia decreciente que de manera histórica presenta profundidades mayores a las obras del proyecto. Descartando de manera rotunda la afectación de las aguas subterráneas asociados a la construcción del Proyecto.

Construcción de cercado perimetral

El proyecto requiere de la construcción de un cerco perimetral de aproximadamente 1.600 metros lineales, compuestos de aproximadamente 533 pilares con fundaciones de hormigón y mallas tipo Acmafor o similar de 3 m de ancho, más cierre electrificado en el tope. El proyecto no considerará la preparación de hormigón en el sitio del proyecto, ni se efectuarán lavados de canoas ni ruedas.

Habilitación de la instalación de faena

Las instalaciones de apoyo a las faenas de construcción contemplarán las siguientes unidades, para las cuales describe su habilitación, uso y cierre:

Baños químicos

La instalación y mantención de baños químicos se contratará a empresa autorizada por la autoridad sanitaria. Se considerará la habilitación de 7 baños químicos con lavaderos en zona descrita en el Anexo 2 de la Adenda complementaria y también en los frentes de trabajo. La superficie donde irán instalados corresponderá a aquella de la instalación de faenas que será despejada y compactada.

Estanques de agua potable

Se considerará la instalación temporal de 1 estanque de agua potable de 10 m³ para abastecer los baños químicos y lavaderos. Estos estanques estarán ubicados a un costado de los baños químicos, y serán instalados sobre el suelo natural compactado de la instalación de faenas.

Oficinas



Se habilitarán 3 unidades del tipo container acondicionadas para oficinas, las cuales se instalarán sobre poyos de hormigón en suelo natural compactado en la ubicación indicada en el Anexo 2 de la Adenda complementaria. La energía eléctrica para la iluminación de estas oficinas será provista mediante el uso del grupo generador de 19 KVA.

Comedor

Se habilitará una unidad del tipo container de 14,7 m², acondicionada para comedor, que será instalada sobre poyos de hormigón sobre el suelo natural compactado en la ubicación indicada en el Anexo 2 de la Adenda complementaria. No se contemplará la preparación de alimentos, solo el espacio debidamente habilitado para que los trabajadores de la fase construcción puedan consumir sus propios alimentos. Contará con iluminación y ventilación apropiada y se mantendrá limpio y aseado para cumplir su propósito.

Estacionamientos

Para la fase de construcción se contemplará la habilitación de 192,1 m² destinados a 12 estacionamientos vehiculares. Su habilitación consistirá en la compactación del suelo natural y la instalación de la señalética correspondiente. Estos estacionamientos se ubican dentro del perímetro del proyecto y son parte de la zona de instalación de faenas.

Bodega de residuos domiciliarios y asimilables a domiciliarios

El almacenamiento temporal de residuos domiciliarios se realizará en una zona de 2 x 4 m cercada y techada para la ubicación de 5 contenedores de 200 litros en su interior. Cada contenedor será estanco y con tapa, dentro de los cuales se usarán bolsas de basura para contener los residuos domiciliarios. Esta instalación cuenta con portón batiente doble hoja y se ubicará sobre suelo natural compactado dentro de la instalación de faenas. Los detalles constructivos de esta bodega se encuentran en el Anexo 2 de la Adenda complementaria.

Patio de residuos industriales

El patio de residuos industriales consistirá en una zona de 5,5 x 4,5 metros, cercada, con portón doble batiente, sobre suelo natural compactado. Los detalles constructivos de este patio se encuentran en el Anexo 2 de la Adenda complementaria.

Zona de carga de combustibles

El proyecto considerará la habilitación de una zona para la carga de combustible a las maquinarias a usar en el proyecto durante la fase de construcción. Será una zona de 30 m² en la instalación de faenas, donde el suelo estará protegido con polietileno grueso y con una capa de arena encima, de manera que cualquier goteo ocurrido durante la carga no afecte el suelo o aguas subterráneas.

En respuesta 66 de la Adenda se aclara que para las instalaciones de Oficinas y comedor corresponderán a unidades modulares móviles del tipo container que vendrán previamente habilitadas en su interior por el proveedor. Su instalación se realizará sobre poyos de hormigón en la zona de instalación de faenas definida en plano 03 del Anexo 1 de la



	Adenda. No se requieren fundaciones para su instalación. Las dimensiones de estas unidades son las típicas de un contenedor metálico de 40 pies: 12,19 m de largo, 2,44 m ancho y 2,9 m de alto.
Construcción camino interno	El proyecto contemplará la construcción de un camino al interior del emplazamiento del proyecto, según se detalla en el Anexo 2 de la Adenda complementaria. Contemplará un camino perimetral por el lado interior del cerco de 1,61 km de longitud y 3,5 metros de ancho, realizado en suelo natural compactado. Además considerará otra sección de camino interior que permite acceder a los dos centros de transformación ubicados en la zona central del emplazamiento de los paneles fotovoltaicos. Este camino será de una longitud de 330 m y 3,5 m de ancho, realizado sobre suelo natural compactado. Ambos caminos interiores serán de carácter permanente para tránsito dentro del parque y no requieren cruces ni atraviesos de cauces. Para el cierre de contemplará la descompactación de estas superficies usando escarificado. En respuesta 64 de la Adenda, se informa que el proyecto no construirá caminos de acceso al proyecto ni realizará habilitación de caminos existentes, solo construirá caminos para desplazamiento interno, dentro del polígono del proyecto, tal como muestra el plano 11 del Anexo 1 Planos actualizados en la Adenda. Respecto a estos caminos internos, la técnica constructiva será la compactación del suelo natural. No existen cruces de cauces naturales o artificiales, por lo que no se requieren PAS 156 o 157. Mantenimiento de caminos: Respecto a la mantención de estos caminos internos, sólo se realizarán labores de desbroce anuales para mantenerlos despejados de vegetación que puedan ser focos de incendios desde el exterior del proyecto. Cierre de caminos: El proyecto no contemplará caminos temporales, por lo tanto no corresponderá referirse al cierre de los mismos.
Instalación caseta guardia	El acceso al proyecto contemplará la construcción de caseta de guardia, que ocupará una superficie de 14,7 m ² , que se instalará sobre poyos de hormigón en suelo natural compactado.
Construcción campo solar	Edificios o salas de operación y control La zona denominada “sala de control” consiste en una instalación que considerará los computadores de control de la producción de energía eléctrica. Esta sala de control contemplará la instalación de la sala de baño con 1 WC y 1 lavamanos, consistente y suficiente para el máximo de 8 personas que intermitentemente se podrían encontrar en el parque solar con motivo de actividades de mantención o limpieza de paneles durante la fase de operación. La construcción completa ocupará una superficie de 14,7 m², siendo una estructura del tipo modular que será instalada sobre poyos de hormigón en suelo natural compactado. Los detalles y ubicación georreferenciada se encuentran en el Anexo 2 de la Adenda complementaria. Los detalles constructivos se encuentran en plano 05 del mismo Anexo 2.



-La sala de baño considerada dentro de esta construcción descargará las aguas servidas a una fosa séptica con drenes de infiltración, según se describe en el correspondiente PAS 138 en Anexo 3 de la Adenda.

Método de construcción de las fundaciones del campo solar

El campo solar en sí no requiere de fundaciones: los paneles van instalados sobre soportes que van hincados al suelo; la tecnología de inversión a usar es la de inversores distribuidos o string inverters, que son pequeñas unidades montadas en las mismas estructuras de soporte de los paneles y los centros de transformación a usar son las únicas unidades que requieren de la construcción de una fundación en el suelo, tal como se describe más adelante. Los cableados entre paneles, inversores, centro de transformación y punto de conexión ya han sido descritos en numeral anterior. A continuación se describe la construcción del parque solar:

- Campo solar: el campo solar contemplará la instalación de 19.936 paneles solares de 580 Wp de potencia peak cada uno y de dimensiones 2,206 x 1,122 m. Se instalarán 216 mesas de 84 paneles con un subtotal de 18.144 paneles, 24 mesas de 56 paneles agregando 1.344 paneles y 16 mesas de 28 paneles, agregando 448 paneles, para conformar el parque solar completo con 19.936 unidades. La superficie que ocuparán las mesas con paneles en su totalidad corresponderá a 5,04 hectáreas.

El campo solar usará el sistema de trackers o sistema móvil que permite la orientación automática del panel hacia la posición más efectiva para recibir la energía lumínica. Los trackers estarán distanciados entre sí por 11 metros y la altura máxima que alcanzaría los paneles sería de 4,11 m. Los detalles y ubicación georreferenciada de las mesas y sus paneles se encuentran en el Anexo 2 de la Adenda complementaria. La construcción se inicia con la georreferenciación y marcado de los puntos donde se ubicarán las hincas de los soportes de las mesas y la posición de las zanjas para cableados soterrados, para luego proceder al hincado propiamente tal de las estructuras, destacando que el proceso de hincado a usar no corresponderá a perforaciones, sino a un proceso equivalente a clavar un clavo en madera. Por medio del esfuerzo que aplica la maquina hincadora el pilar de soporte es “clavado” directamente en el suelo. En este caso, no es necesario el excavado ni la aplicación de hormigón como fundación para cada pilar de soporte hincado.

Una vez instalados los pilares de las mesas, se instalan los ejes de trackers. Antes del montaje de los paneles se realizan las excavaciones para cableados soterrados y luego se procede con el montaje de las mesas que sostendrán los paneles fotovoltaicos y la realización del cableado propiamente tal. Cabe destacar que las zanjas serán rellenas con el mismo material extraído y una capa de arena que actúa como aislante. El material sobrante de las excavaciones será esparcido en el mismo terreno.

Método de instalación o montaje de las estructuras de soporte de los paneles fotovoltaicos

El montaje de las estructuras de soporte se realiza mediante el proceso de hincado, según se describe a continuación: se inicia con la georreferenciación y marcado de los puntos donde se ubicarán las hincas de los soportes de las mesas y la posición de las zanjas para cableados



soterrados, para luego proceder al hincado propiamente tal de las estructuras, usando una maquina hincadora. Cabe destacar que el proceso de hincado a usar no corresponderá a perforaciones, sino a un proceso equivalente a clavar un clavo en madera. Por medio del esfuerzo que aplica la maquina hincadora el pilar de soporte es “clavado” directamente en el suelo. En este caso, no es necesario el excavado ni la aplicación de hormigón como fundación para cada pilar de soporte hincado. Sobre estos pilares instalados se montan los ejes de los trackers y las mesas que sostendrán los paneles.

En la respuesta 69 de la Adenda se informa que el montaje de las estructuras de soporte se realiza mediante el proceso de hincado, según se describe a continuación: se inicia con la georreferenciación y marcado de los puntos donde se ubicarán las hincas de los soportes de las mesas, para luego proceder al hincado propiamente tal de las estructuras, usando una maquina hincadora. Cabe destacar que el proceso de hincado a usar no corresponderá a perforaciones, sino a un proceso equivalente a clavar un clavo en madera. La máquina hincadora sostiene el pilar a hincar y por medio del esfuerzo que aplica la maquina hincadora el pilar de soporte es “clavado” directamente en el suelo. En este caso, no es necesario el excavado ni la aplicación de hormigón como fundación para cada pilar de soporte hincado

Una vez realizadas todas las hincas, se procede al montaje de los ejes de los trackers, mesas y paneles.

En respuesta 73 de la adenda se indica que existirá prohibición de fumar dentro del predio, y en particular en el lugar y durante las faenas señaladas. Respecto al procedimiento de trabajo, se tiene que:

- Uso de los EPP adecuados para el manejo de los equipos: delantales de cuero, guantes y protecciones de cabeza resistentes a las llamas.
- Utilizar un circuito eléctrico que tenga una línea a tierra para evitar una posible formación de corrientes parásitas que produzca un choque eléctrico al operador.
- Se mantendrán las áreas de trabajo ordenadas y libres de materiales inflamables.
- Fijar adecuadamente las piezas con las que se esté trabajando
- Extintores apropiados disponibles en la zona de trabajo
- Personal certificado cuando corresponda.

En respuesta 74 de la Adenda se aclara que la profundidad de hincado de los perfiles de montaje de los seguidores será de una máximo de 2 m.

Respecto a la profundidad de la napa freática, ésta se encuentra a más de 8 metro de profundidad.

No se contemplarán acciones de manejo ambiental para no intervenir la napa freática, dada su profundidad y que ninguna de las partes u obras del proyecto estará cerca de alcanzarla.

En respuesta 75 de la Adenda se indica que las condiciones de



	constructibilidad del parque fotovoltaicos que aseguren las instalaciones frente a eventos climáticos, tales como: granizos, lluvias intensas, tormentas eléctricas y vientos fuertes, serán las siguientes: Con respecto a edificaciones, éstas corresponderán a contenedores contruidos para soportar condiciones de climáticas de intemperie y esfuerzos mecánicos de carga y descarga. Con respecto al cableado, estos cumplirán con la normativa vigente en cuanto a aislamiento y grado de protección. Los cables utilizados para la interconexión de los módulos fotovoltaicos estarán protegidos contra la degradación por efecto de la intemperie tales como la radiación solar, UV, y condiciones ambientales adversas. Los pilotes que soportan los paneles solares serán de acero galvanizado los cuales son resistentes a las condiciones ambientales y químicamente estables. Por su parte, el módulo o panel fotovoltaico aparte de las células y los circuitos eléctricos que los unen, están formados por los siguientes componentes: - Marco de aluminio, cuya función es proporcionarle cierta rigidez mecánica. - Junta, protección frente a agentes atmosféricos (humedad, salinidad, etc.) - Vidrio solar templado. - Encapsulado EVA, que le da protección frente a la humedad - TEDLAR, aislamiento eléctrico y sello contra humedad Además, el rango de temperatura ambiental de operaciones de los paneles solares es entre -40°C y 85°C. Dado lo anterior, se puede asegurar que el parque fotovoltaico será resistente a eventos climáticos, tales como: granizos, lluvias intensas, vientos fuertes.
Instalación sistema de inversión	Inversores distribuidos o string inverter: El proyecto usará esta tecnología para convertir la corriente continua generada en los paneles fotovoltaicos a corriente alterna en la misma frecuencia de generación. Esta corriente será luego enviada a los centros de transformación. Los string inverter van encapsulados en una caja o tablero estanco (IP 65), para asegurar el aislamiento frente a la humedad, al agua y al polvo. El proyecto contará con 56 inversores distribuidos que serán instalados por debajo de los paneles, soportados en las mismas estructuras de las mesas.
Construcción de líneas de transmisión	La configuración del parque solar requiere de 4 tramos de LMT: - Tramo 1: desde el punto LMT1 hasta LMT2, con un recorrido soterrado de 0,237 km, en 15 KV cuya función es el transporte de la energía eléctrica. - Tramo 2: desde el punto LMT2 hasta LMT3, con un recorrido aéreo de 0,060 km, en 15 KV, cuya función es el transporte de la energía eléctrica. - Tramo 3: desde el punto LMT3 hasta LMT4, con un recorrido soterrado de 0686 km, en 15 KV, cuya función es el transporte de la energía



	eléctrica - Tramo 4: desde LMT4 hasta el ICX o punto de conexión a la red existente, con un recorrido aéreo de 3,356 km, en 15 KV y cuya función es el transporte de la energía eléctrica. - Los tramos aéreos requerirán 55 postes aproximadamente, siendo el transporte de la energía en circuito simple, 15 KV - Las líneas soterradas corresponderán a cables directamente enterrados con aislamiento termo retráctil de PVC. La zanja correspondiente será de 0,5 m de ancho y máximo 1,1 m de profundidad y será realizada con retroexcavadora. Para el relleno de estas zanjas se considerará el uso de arena y el mismo material extraído. Si resultan excedentes de tierra, estos serán esparcidos en el mismo lugar. - Para la instalación de los 55 postes necesarios, se realiza una excavación de profundidad 2 metros, y una vez instalado, la colocación de los cables correspondientes. La excavación se realiza con retroexcavadora y la fundación del poste se rellena con material compactado. Los detalles y ubicación georreferenciada de las LMT se encuentran en el Anexo 2 de la Adenda complementaria. En a pregunta 71 de la DIA se indica lo siguiente: LTE SUBTERRANEA Construcción de las canalizaciones - Trabajos Previos. Trazado de zanjas y secciones tipo, indicando todos los cruzamientos y puntos singulares - Excavaciones. - Se aplicará a todas las excavaciones que se realicen para la formación de la zanja en la obra, a cielo abierto y mediante el empleo de medios mecánicos. - En el proceso de ejecución se utilizará la maquinaria adecuada para el volumen de tierras a mover, preferentemente por medios mecánicos y con mano de obra local, hasta la profundidad de diseño. El número y tipo de las máquinas será el adecuado a los rendimientos previstos en el programa de trabajo y se encontrarán en buenas condiciones de funcionamiento. - Retirada de tierra vegetal para posterior relleno. - Tendido del Cable. - La instalación podrá realizarse emplazando la bobina sobre Porta bobinas hidráulicas o “gatos”, en cabecera de zanja, realizando el tendido de forma manual; se instalarán los rodillos necesarios para evitar el contacto directo con el terreno o cama de arena durante la tracción del conductor. El número de rodillos dependerá de la tipología de la zanja y orografía del terreno. Se podrá realizar también el tendido desde camión. - Otra forma de realizar el tendido sería colocando la bobina en un remolque específico que se engancha a una camioneta todo terreno o camión. - Los conductores se identificarán, al menos, al inicio y al final
--	---



	mediante encintado, según código de colores y etiqueta. - El tendido del cable de comunicaciones o F.O. se realizará de forma semejante a lo indicado para los cables de potencia en los párrafos anteriores. - Tendido del cable de potencia enterrado bajo tubo. En determinadas situaciones será admisible la instalación del cable, tanto de potencia como de comunicaciones, en zanja, bajo tubo corrugado. Cruce de viales. Se instalarán tubos de protección de polietileno corrugado en el exterior y liso en el interior, homologado para conductores eléctricos. Relleno y tapado de Zanja. - Una vez tendidos los cables de potencia y comunicaciones se procederá a extender una capa de arena. - Una vez realizado el trabajo anterior, se procederá de forma inmediata al tapado con una capa de material seleccionado procedente de excavación. Descripción de los materiales para la aislación y protección eléctrica. Los cables cuentan con aislamiento termo retráctil de PVC que van directamente sobre suelo, siendo solo los cables de fibra óptica los que se disponen dentro de tubos de PVC. Las conexiones se realizarán dentro de cámaras y cajas eléctricas estancas. Las uniones entre ductos y cámaras/cajas irán selladas. Se asegurará en todo momento que el cable quede correctamente instalado sin haber recibido daño alguno y que se ofrezca seguridad frente a excavaciones realizadas por terceros. Estos cumplirán con la normativa vigente en cuanto a aislamiento y grado de protección. Las conexiones se realizarán dentro de cámaras y cajas eléctricas estancas. Las uniones entre ductos y cámaras/cajas irán selladas. Se asegurará en todo momento que el cable quede correctamente instalado sin haber recibido daño alguno y que se ofrezca seguridad frente a excavaciones realizadas por terceros, instalando cintas de anuncio de cables presentes. LTE AEREA OBRA CIVIL Replanteo de apoyo - El replanteo incluirá el marcado de todos los ejes que sean necesarios para la correcta ejecución del trabajo. Comprobación, previa al inicio de la construcción de cimentaciones y con antelación suficiente, de la existencia de estacas en los apoyos. Explanación - Comprende el movimiento de tierras necesario para la correcta nivelación del apoyo en caso de ser necesario.
--	---




	Excavación - Comprende la extracción del material del terreno, para colocar los postes o fundaciones según aplique de acuerdo con ingeniería. - La excavación puede ser, dependiendo de la naturaleza del terreno: • Normal: cuando puede ser excavada sin dificultad con pico y pala o medios mecánicos habituales. • Roca: que obliga al empleo de medios adecuados para excavaciones en roca. La forma y dimensiones de cada excavación se ajustarán a lo indicado en los planos de ejecución de ingeniería. Hormigonado - En caso de ser necesario será entregado mediante camiones mixer despachados desde centros autorizados y certificados. Puesta a tierra - Todos los postes de líneas eléctricas dispondrán de su correspondiente puesta a tierra. Para el sistema de puesta a tierra habrá que tener en cuenta su ubicación. - Dependiendo de la ubicación de cada poste y de la resistencia de la puesta a tierra, pudiera resultar necesario complementar la puesta a tierra con una mejora. MONTAJE POSTES, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES Transporte - Traslado de materiales y componentes de los postes desde las bodegas del suministrador o almacenes hasta las bodegas en faena. Tanto para el transporte como para la carga y descarga se utilizarán vehículos y grúas adecuadas. Izado de postes - El izado de los postes se realizará habitualmente por medio de camión pluma o grúa. - Una vez izado el poste, se debe comprobar su verticalidad. Tendido - Comprende la realización de un plan de tendido y las actividades de despliegue de los conductores, cables de tierra y cables de fibra óptica o telecomunicaciones necesarios, a través de las poleas previamente colocadas en el sitio. - En caso de requerir realizar cruzamientos, estos deberán protegerse por medios de protecciones o porterías debidamente atirantadas con elementos que aseguren su función. Dependiendo del cruzamiento a realizar, las protecciones podrán ser de madera o metálicas. - El despliegue de cables se efectuará con tensión mecánica
--	---



	controlada, utilizando un equipo de tendido adecuado Tensado - Comprende la colocación de los cables en su flecha, sin sobrepasar en algún momento la tensión de regulado. Previamente a esta operación se habrá realizado el amarre en uno de los extremos, así como los empalmes si los hubiere. - La operación de tensado consiste en aproximar los cables a su flecha. Engrapado y colocación de herrajes complementarios - Comprende el engrapado de los cables mediante grapas de suspensión y la colocación de herrajes complementarios. En respuesta 72 de la Adenda se indica que no se contemplará la instalación de cables por cursos de aguas superficiales. En cuanto al cruce por caminos internos, se instalarán tubos de protección de polietileno corrugado en el exterior y liso en el interior, homologado para conductores eléctricos. En respuesta 76 de la Adenda se amplía información, indicando: En caso de LTE subterráneas: - o Construcción de las canalizaciones - o Descripción de los materiales para la aislación y protección eléctrica. LTE SUBTERRANEA - o Trabajos Previos. Trazado de zanjas y secciones tipo, indicando todos los cruzamientos y puntos singulares - o Excavaciones: Se aplicará a todas las excavaciones que se realicen para la formación de la zanja en la obra, a cielo abierto y mediante el empleo de medios mecánicos. En el proceso de ejecución se utilizará la maquinaria adecuada para el volumen de tierras a mover, preferentemente por medios mecánicos y con mano de obra local, hasta la profundidad de diseño. El número y tipo de las máquinas será el adecuado a los rendimientos previstos en el programa de trabajo y se encontrarán en buenas condiciones de funcionamiento. Retirada de tierra vegetal para posterior relleno. - o Tendido del Cable: La instalación podrá realizarse emplazando la bobina sobre Porta bobinas hidráulicas o “gatos”, en cabecera de zanja, realizando el tendido de forma manual; se instalarán los rodillos necesarios para evitar el contacto directo con el terreno o cama de arena durante la tracción del conductor. El número de rodillos dependerá de la tipología de la zanja y orografía del terreno. Se podrá realizar también el tendido desde camión. Otra forma de realizar el tendido sería colocando la bobina en un remolque específico que se engancha a una camioneta todo terreno o camión. Los conductores se identificarán, al menos, al inicio y al final mediante encintado, según código de colores y etiqueta.
--	---



	El tendido del cable de comunicaciones o F.O. se realizará de forma semejante a lo indicado para los cables de potencia en los párrafos anteriores. o Tendido del cable de potencia enterrado bajo tubo. En determinadas situaciones será admisible la instalación del cable, tanto de potencia como de comunicaciones, en zanja, bajo tubo corrugado. o Cruce de viales. Se instalarán tubos de protección de polietileno corrugado en el exterior y liso en el interior, homologado para conductores eléctricos. o Relleno y tapado de Zanja. Una vez tendidos los cables de potencia y comunicaciones se procederá a extender una capa de arena. Una vez realizado el trabajo anterior, se procederá de forma inmediata al tapado con una capa de material seleccionado procedente de excavación.
Instalación centro de transformación	El proyecto contemplará la instalación de 2 centros de transformación, cuya función es elevar la tensión de la potencia generada al nivel de 15 KV. Los centros de Transformación son unidades prefabricadas y ensambladas por el fabricante listas para instalar y solamente conectar. Su instalación requiere de un suelo plano, compactado y la construcción de un radier y pretil según los detalles presentados en el Anexo 2 de la Adenda complementaria. La ubicación georreferenciada de los CT se encuentra en el Anexo 2 de la Adenda complementaria. Para esta instalación se requerirá de la excavación de aproximadamente 20 m³ para construcción de radier para los 2 centros de transformación. El radier considerará un pretil de contención en caso de derrame de aceite desde el centro de transformación. Si bien el CT cuenta con sistema de contención y válvulas, el fabricante recomienda el montaje sobre radier con sistema de pretil para doble seguridad. En respuesta 70 de la Adenda se indica que los transformadores requieren aceites dieléctricos. Utilizan como dieléctrico aceite mineral (1500 litros aproximadamente), libre de mantenimiento y contarán con un pretil de contención de derrames cuya capacidad será del 110% del volumen de aceite almacenado y podrá ser de acero u hormigón tal como se puede observar en la figura.  En caso de generarse algún derrame el titular tomará medidas de continencia y emergencia a fin de no afectar el suelo ni las aguas al



	interior del parque.
Construcción Fosa séptica	Para las fases de operación y cierre se considerará la construcción de una fosa séptica de 2350 l y sus correspondientes drenes de infiltración que permitirán recibir y disponer los residuos líquidos provenientes de la sala de baño habilitada en sala de control y que consistirá en 1 wc y 1 lavamanos. Se ubicará en zona georreferenciada en plano 04 y estará emplazada en una superficie de 60 m² aproximadamente. Su habilitación requerirá de la excavación de aproximadamente 30 m³ y la habilitación de 3 drenes de infiltración de 15 metros de largo cada uno usando de PVC ranurado de 110 mm. El diseño de la fosa se realiza para un máximo de 8 personas y una dotación de 150 l/personas-día. En Anexo 3 de la Adenda se presenta el correspondiente PAS 138 con los detalles correspondientes. Durante la fase de cierre, esta fosa será retirada del emplazamiento del proyecto por la empresa autorizada, previa limpieza de ella a modo de asegurar la no contaminación del suelo o aguas subterráneas durante su retiro.
Instalación bodega Respel	Se contemplará el uso permanente durante las fases de construcción, operación y cierre de una Bodega respel, de 7,2 m², con capacidad máxima de almacenamiento de 12 tambores de 200 l, con ventilación natural, RF90 como mínimo y bandeja de contención en caso de derrame de al menos 1600 litros, será del tipo comercial que cumpla con la normativa aplicable. Detalles y georreferenciación de su ubicación se encuentran en el Anexo 2 de la Adenda complementaria y correspondiente PAS 142 del Anexo 5 de la Adenda.
Instalación estanque combustible	Se considerará además un estanque autorizado para combustible diésel de 1.000 l para alimentación de grupos electrógenos para la fase de construcción del proyecto solamente. La Ubicación de este estanque de combustible se encuentra en el Anexo 2 de la Adenda complementaria. Este estanque de combustible estará disponible durante la fase de construcción, solamente y será retirado al término de esta fase.
Instalación grupos electrógenos	El proyecto contemplará el uso de 1 grupo electrógeno, para la fase de construcción de 19 KVA. Este grupo electrógeno será abastecido del diésel necesario por medio de un estanque autorizado de combustible de 1000 litros. El estanque será abastecido mediante camión surtidor autorizado, con frecuencia semanal durante la construcción. En respuesta 65 de la Adenda se informa que el proyecto usará un grupo electrógeno de 5 KVA en las fases de construcción, operación y cierre como respaldo. Además, usará un grupo electrógeno de 19 KVA en la fase de construcción. Para el grupo electrógeno de 5KVA el suministro de petróleo será directamente en su estanque incorporado de 1.000 litros, usando camión surtidor autorizado. Para el grupo electrógeno de 19 KVA el suministro será mediante el estanque de combustible autorizado de 1.000 litros, el cual será



abastecido mediante camión surtidor. La carga de combustible a este grupo electrógeno se realizará mediante la manguera con surtidor del estanque de combustible.

Las medidas de seguridad corresponderán a realizar la carga de combustible con el grupo electrógeno apagado, respetando las señaléticas de prohibición de fumar hacer fuego o uso de cualquier elemento que pueda generar chispa. Se destaca que el suelo donde se ubican el estanque de combustible y el grupo electrógeno estará protegido con una lámina de polietileno grueso y arena.

En caso de derrame de hidrocarburos, el Plan de contingencias y emergencias señala lo siguiente:

- En las fases de construcción y cierre, donde habrá maquinaria presente en las instalaciones del proyecto, y en caso de ocurrir un derrame accidental o goteo de aceite o combustible, se procederá a detener de inmediato la maquinaria, intentar detener la fuga y contener el derrame en el suelo afectado, usando arena, palas y plásticos, construyendo con arena la contención necesaria.
- A continuación se procede a recoger la porción suelo y arena afectada con el derrame, y ponerla en contenedor apropiado en la bodega de residuos peligrosos, debidamente etiquetada y registrada. Se solicitará el retiro de los residuos a la brevedad posible con empresa autorizada y con destino final también autorizado.
- En paralelo a lo anterior, la maquinaria que haya generado el derrame será retirada de las instalaciones y será reemplazada por otra en buen estado de funcionamiento y sin posibles derrames.
- En caso que el derrame ocurra durante la carga de combustible en la zona definida para ello, se procederá a retirar la arena afectada y gestionarla como residuo peligroso.
- Si en la fase de operación se produjera un derrame de aceite en las unidades transformación que usan aceites dieléctricos, y en caso que el derrame supere la unidad de contención incorporada en el equipo y se traspase al pretil de contención del mismo, se procederá a evacuar del contenedor de la unidad y del pretil los aceites derramados, los que serán puestos en tambores etiquetados para manejo como residuos peligrosos, asimismo recogiendo la arena o gravilla del pretil de contención que haya sido afectada y puesta en contenedor etiquetado para su gestión en bodega de residuos peligrosos y envío a destino final autorizado.
- Una vez atendido el derrame se procede al chequeo y mantención necesaria de la unidad para corregir el origen del derrame y evitar su nueva ocurrencia.
- Cualquiera sea el tipo de derrame, aceite o combustible, se cuidará y atenderá que no existan fuentes de ignición cercanas, se demarcará la zona afectada y se informará al resto del personal presente en las instalaciones.
- Una vez resuelta la emergencia se confecciona un informe con el detalle del evento, indicando una descripción del mismo, causas que lo originaron, medidas tomadas para resolverlo y medidas definidas para



	evitar que vuelva a ocurrir. En particular se deberá evaluar el impacto generado sobre recursos naturales, como suelo o agua, indicando la magnitud de la afectación. Se dará aviso a las autoridades competentes según corresponda.																																																																								
Tránsito y funcionamiento de vehículos y maquinarias al interior del emplazamiento del proyecto	El funcionamiento maquinarias dentro del emplazamiento del proyecto se detalla por completo en el Inventario de Emisiones del Anexo 4.2 de la DIA. En resumen, se tiene lo siguiente: <table><tr><th>Tipo</th><th>Potencia, kW</th><th>cantidad</th><th>Fase construcción</th></tr><tr><td>motoniveladora</td><td>150</td><td>1</td><td>7035 m² totales a nivelar</td></tr><tr><td>compactadora</td><td>150</td><td>1</td><td>7035 m² totales a compactar</td></tr><tr><td>retroexcavadora</td><td>160</td><td>1</td><td>1500 m³ de excavaciones.</td></tr><tr><td>hincadora</td><td>42</td><td>1</td><td>1.424 Hincas.</td></tr><tr><td>grúa horquilla</td><td>42</td><td>1</td><td>10 semanas de uso, 8 horas diarias, 400 horas</td></tr><tr><td>Grúa</td><td>154</td><td>1</td><td>10 semanas de uso, 8 horas diarias, 400 horas</td></tr><tr><td>Grupo electrógeno 1: 19 KVA, temporal</td><td>19 KVA</td><td>1</td><td>1408 horas/fase</td></tr><tr><td>Grupo electrógeno 2: 5 KVA, permanente</td><td>5 KVA</td><td>1</td><td>1408 horas/fase</td></tr></table> El funcionamiento de vehículos dentro del emplazamiento del proyecto considerará un recorrido de aproximadamente 200 m entre la entrada y la instalación de faenas para todo el transporte definido en el Anexo 4.2 de la DIA Inventario de emisiones. En la respuesta 67 de la Adenda se amplía información con la siguiente tabla: <table><tr><th>Maquinaria</th><th>Potencia, kW</th><th>cantidad</th><th>Fase construcción: Actividad y nivel de actividad</th></tr><tr><td>motoniveladora</td><td>150</td><td>1</td><td>7035 m2 de suelo plano, considera una pasada por limpieza superficial del terreno solamente en mismas zonas a compactar. 4 horas uso totales</td></tr><tr><td>compactadora</td><td>150</td><td>1</td><td>Se compactarán 7035 m2. 4 horas de uso totales.</td></tr><tr><td>retroexcavadora</td><td>160</td><td>1</td><td>Se estiman 1500 m³ de material a excavar. 50 horas de excavación total</td></tr><tr><td>hincadora</td><td>42</td><td>1</td><td>Son 1424 Hincas. 1 hinca cada 3 minutos, es decir 71 horas de hincado total, 9 días de 8 horas laborales</td></tr><tr><td>grúa horquilla</td><td>42</td><td>1</td><td>10 semanas de uso, 8 horas diarias, 400 horas</td></tr><tr><td>Grúa</td><td>154</td><td>1</td><td>10 semanas de uso, 8 horas diarias, 400 horas</td></tr><tr><td>Grupo electrógeno 1: 19 kva</td><td>24</td><td>1</td><td>6 meses, 22 días/mes, 8h/día, 1400 horas</td></tr><tr><td>Grupo electrógeno 2: 5 KVA kva</td><td>24</td><td>1</td><td>respaldo, 5% tiempo , 70 horas/año</td></tr></table>	Tipo	Potencia, kW	cantidad	Fase construcción	motoniveladora	150	1	7035 m² totales a nivelar	compactadora	150	1	7035 m² totales a compactar	retroexcavadora	160	1	1500 m³ de excavaciones.	hincadora	42	1	1.424 Hincas.	grúa horquilla	42	1	10 semanas de uso, 8 horas diarias, 400 horas	Grúa	154	1	10 semanas de uso, 8 horas diarias, 400 horas	Grupo electrógeno 1: 19 KVA, temporal	19 KVA	1	1408 horas/fase	Grupo electrógeno 2: 5 KVA, permanente	5 KVA	1	1408 horas/fase	Maquinaria	Potencia, kW	cantidad	Fase construcción: Actividad y nivel de actividad	motoniveladora	150	1	7035 m2 de suelo plano, considera una pasada por limpieza superficial del terreno solamente en mismas zonas a compactar. 4 horas uso totales	compactadora	150	1	Se compactarán 7035 m2. 4 horas de uso totales.	retroexcavadora	160	1	Se estiman 1500 m³ de material a excavar. 50 horas de excavación total	hincadora	42	1	Son 1424 Hincas. 1 hinca cada 3 minutos, es decir 71 horas de hincado total, 9 días de 8 horas laborales	grúa horquilla	42	1	10 semanas de uso, 8 horas diarias, 400 horas	Grúa	154	1	10 semanas de uso, 8 horas diarias, 400 horas	Grupo electrógeno 1: 19 kva	24	1	6 meses, 22 días/mes, 8h/día, 1400 horas	Grupo electrógeno 2: 5 KVA kva	24	1	respaldo, 5% tiempo , 70 horas/año
Tipo	Potencia, kW	cantidad	Fase construcción																																																																						
motoniveladora	150	1	7035 m² totales a nivelar																																																																						
compactadora	150	1	7035 m² totales a compactar																																																																						
retroexcavadora	160	1	1500 m³ de excavaciones.																																																																						
hincadora	42	1	1.424 Hincas.																																																																						
grúa horquilla	42	1	10 semanas de uso, 8 horas diarias, 400 horas																																																																						
Grúa	154	1	10 semanas de uso, 8 horas diarias, 400 horas																																																																						
Grupo electrógeno 1: 19 KVA, temporal	19 KVA	1	1408 horas/fase																																																																						
Grupo electrógeno 2: 5 KVA, permanente	5 KVA	1	1408 horas/fase																																																																						
Maquinaria	Potencia, kW	cantidad	Fase construcción: Actividad y nivel de actividad																																																																						
motoniveladora	150	1	7035 m2 de suelo plano, considera una pasada por limpieza superficial del terreno solamente en mismas zonas a compactar. 4 horas uso totales																																																																						
compactadora	150	1	Se compactarán 7035 m2. 4 horas de uso totales.																																																																						
retroexcavadora	160	1	Se estiman 1500 m³ de material a excavar. 50 horas de excavación total																																																																						
hincadora	42	1	Son 1424 Hincas. 1 hinca cada 3 minutos, es decir 71 horas de hincado total, 9 días de 8 horas laborales																																																																						
grúa horquilla	42	1	10 semanas de uso, 8 horas diarias, 400 horas																																																																						
Grúa	154	1	10 semanas de uso, 8 horas diarias, 400 horas																																																																						
Grupo electrógeno 1: 19 kva	24	1	6 meses, 22 días/mes, 8h/día, 1400 horas																																																																						
Grupo electrógeno 2: 5 KVA kva	24	1	respaldo, 5% tiempo , 70 horas/año																																																																						
Transporte de insumos, residuos y mano de obra	El transporte de insumos, residuos y mano de obra fuera del emplazamiento del proyecto se describe en la tabla 5-17 del Inventario de emisiones para el tránsito por caminos pavimentados y en la Tabla 5-22 del mismo informe para el tránsito de vehículos por caminos no pavimentados. En la tabla 5-17 del inventario de emisiones (Anexo 4.2 de la DIA) se																																																																								



detalla el transporte por ruta, tipo de transporte, tipo de vehículo, capacidad, origen, destino, distancia recorrida (pavimentada), peso con y sin carga, peso promedio, n° de viajes por fase, distancia total recorrida, proporción de viajes, proporción en peso y peso promedio. Todo el transporte ocurre dentro de la región de O'Higgins, con la sola excepción del transporte de centros de transformación y paneles desde el Puerto de San Antonio en la región de Valparaíso.

En la tabla 5-22 del inventario de emisiones (Anexo 4.2 de la DIA) se detalla la fracción de las rutas no pavimentadas del proyecto indicando: tipo de transporte, tipo de vehículo, capacidad del vehículo, n° de viajes por fase, distancia recorrida en Km, peso sin carga, peso con carga, peso promedio, distancia total recorrida y peso ponderado.

En respuesta 68 de la Adenda se amplía la siguiente información

Tipo de carga	Región	Comuna	Ruta y carpeta	Frecuencia de viajes, Viajes/año	Distancia recorrida km/año	tipo de vehículo
traslado de baños químicos y mantención (1 vez a la semana)	Región O'Higgins,	Rancagua - Requinoa	Ruta 5, Leonardo Murialdo, H-409, H455, H453, Pavimentados	26	1144,0	Camión 30 ton
traslado, uso y retiro motoniveladora	Región O'Higgins,	Rancagua - Requinoa	Ruta 5, Leonardo Murialdo, H-409, H455, H453, Pavimentados	2	88,0	Camión 30 ton
traslado, uso y retiro compactadora	Región O'Higgins,	Rancagua - Requinoa	Ruta 5, Leonardo Murialdo, H-409, H455, H453, Pavimentados	2	88,0	Camión 30 ton
traslado, uso y retiro retroexcavadora	Región O'Higgins,	Rancagua - Requinoa	Ruta 5, Leonardo Murialdo, H-409, H455, H453, Pavimentados	2	88,0	Camión 30 ton
traslado, uso y retiro hincadora	Región O'Higgins,	Rancagua - Requinoa	Ruta 5, Leonardo Murialdo, H-409, H455, H453, Pavimentados	2	88,0	Camión 30 ton
traslado, uso y retiro grúa, horquilla	Región O'Higgins,	Rancagua - Requinoa	Ruta 5, Leonardo Murialdo, H-409, H455, H453, Pavimentados	2	88,0	Camión 30 ton
traslado, uso y retiro Grúa	Región O'Higgins,	Rancagua - Requinoa	Ruta 5, Leonardo Murialdo, H-409, H455, H453, Pavimentados	2	88,0	Camión 30 ton
transporte de unidades modulares (1 oficinas, 1 comedor, 3 bodegas)	Región O'Higgins,	Rancagua - Requinoa	Ruta 5, Leonardo Murialdo, H-409, H455, H453, Pavimentados	5	220,0	Camión 30 ton
Transporte de materiales para construcción cercado perimetral	Región O'Higgins,	Rancagua - Requinoa	Ruta 5, Leonardo Murialdo, H-409, H455, H453, Pavimentados	2	88,0	Camión 30 ton
transporte de paneles	Región de Valparaíso	San Antonio (puerto) - Requinoa	Nuevo acceso al puerto, ruta 78, G-40, Carampangue, Balmaceda, G-46, ruta 5Leonardo Murialdo, H409, H-455 y H453. Pavimentadas	30	9132,0	Camión 30 ton
transporte de estructuras	Región de Valparaíso	San Antonio (puerto) - Requinoa	Nuevo acceso al puerto, ruta 78, G-40, Carampangue, Balmaceda, G-46, ruta 5Leonardo Murialdo, H409, H-455 y H453. Pavimentadas	15	4566,0	Camión 30 ton
transporte de equipos (CIT y centro de baterías)	Región de Valparaíso	San Antonio (puerto) - Requinoa	Nuevo acceso al puerto, ruta 78, G-40, Carampangue, Balmaceda, G-46, ruta 5Leonardo Murialdo, H409, H-455 y H453. Pavimentadas	4	1217,6	Camión 30 ton



Transporte de materiales (cables, conectores, pernos, etc.)	Región O'Higgins,	Rancagua - Requinoa	Ruta 5, Leonardo Murialdo, H-409, H455, H453, Pavimentados	10	440,0	Camión 30 ton
Retiro residuos domiciliarios y asimilables (3 veces /semana)	Región O'Higgins,	Rancagua - Requinoa	Ruta 5, Leonardo Murialdo, H-409, H455, H453, Pavimentados	72	2520,0	Camión 20m ³
Retiro residuos industriales solidos no peligrosos (1 vez por semana)	Región O'Higgins,	Rancagua - Requinoa	Ruta 5, Leonardo Murialdo, H-409, H455, H453, Pavimentados	24	840,0	Camión 20m ³
Retiro residuos peligrosos (1 vez cada 2 meses)	Región O'Higgins,	Rancagua - Rengo	H-453, H-455, H-511	3	82,8	Camión 20m ³
Provisión de agua potable (1 vez/semana)	Región O'Higgins,	Rancagua - Requinoa	Ruta 5, Leonardo Murialdo, H-409, H455, H453, Pavimentados	24	1056,0	Camión 20m ³
Provisión de hormigón , 2 veces	Región O'Higgins,	Rancagua - Requinoa	Ruta 5, Leonardo Murialdo, H-409, H455, H453, Pavimentados	5	220,0	Camión mixer 10 m ³
Provisión de áridos 2 veces	Región O'Higgins,	Rancagua - Requinoa	Ruta 5, Leonardo Murialdo, H-409, H455, H453, Pavimentados	4	176,0	Camión 30 ton
Provisión de combustible (maquinarias y grupo electrógeno) 2 veces/semana	Región O'Higgins,	Requinoa - Requinoa	H-409, H455, H453, Pavimentados	48	2112,0	Camión Estanque 10 m3

En respuesta 86 de la Adenda se amplía información respecto a las características de las rutas a utilizar.

Ruta H-453:

El tramo analizado tiene una extensión de 870 metros, de tuición MOP, desde el acceso del proyecto a la intersección con H-455, materializados en una carpeta de asfalto, en buen estado de la carpeta de rodadura y corresponderá a la vialidad colindante al acceso del predio donde se emplaza el proyecto. En términos de señalización y demarcación, solo se aprecia ésta última en todo el eje, legible, pero con un desgaste en vida útil. No existe señalización en la vía, debido a que el tramo es recto con buena visibilidad.

En términos de operación, los límites de velocidad no son regulados en el tramo analizado, sin embargo se estima una velocidad de 40 km/hr mediante lo registrado en terreno. En términos de operación, la vía es bidireccional con pistas de 3.5 m por sentido.

Ruta H-455:

El tramo analizado tiene una extensión de 5,36 kilómetros, materializado en carpeta de asfalto en buen estado y corresponderá a la red vial del MOP, catalogada como camino público. En términos de la señalización y operación, se aprecia en buen estado con estándar vial MOP en todo el eje, definiendo singularidades como curvas y zona de escuela.

En términos de operación, los límites de velocidad no son regulados en el tramo analizado, salvo en sector de escuela, sin embargo se estima una velocidad de 60 km/hr mediante lo registrado en terreno. En términos de operación, la vía es bidireccional con pistas de 3.5 m por sentido.

Ruta H-409:

El tramo analizado tiene una extensión de 1.27 kilómetros, materializados losas de hormigón de 6 metros de largo y 5 metros de ancho, en buen estado estructural. Es de tipo bidireccional, con 1 pista por sentido. La vía está contemplada dentro de los futuros límites urbanos de la comuna de



	Requínoa. Su señalización y demarcación, se encuentra en estado legible y cumple con regular las condiciones de operación de la vía como velocidad y adelantamientos. En términos de operación, los límites de velocidad son regulados en una velocidad máxima de 40 km/hr por señalización existente.																													
Puesta en marcha del parque solar	Las actividades de puesta en marcha consisten en la revisión y comprobación del correcto funcionamiento de todos los dispositivos eléctricos con el fin de asegurar su adecuado comportamiento para dar cumplimiento de la normativa asociada. Los equipos que deben ser revisados corresponderán a: - Inversores distribuidos, centros de transformación, interruptores y protecciones - Sistema de conexiones eléctricas interna (pruebas de aislación, pruebas de continuidad y resistividad para cada circuito eléctrico) - Pruebas de resistividad del sistema de puesta a tierra - Control de supervisión y del sistema de adquisición de datos (SCADA). - Control de los sistemas de televigilancia. - Están previstas pruebas funcionales en diferentes condiciones de operación realizada para cada equipo. Después de este paso, los dispositivos deben ser revisados todos juntos con el fin de comprobar el funcionamiento de todo el parque fotovoltaico. Dentro del ítem de puesta en marcha se considerará la realización de pruebas de inyección de energía a la red de distribución, configuración de inversores según normativa y parámetros analizados de la red eléctrica, inspección y medición de variables eléctricas. Una vez completada satisfactoriamente las actividades de la puesta en marcha, se inicia la generación y entrega comercial de energía eléctrica a la red de distribución nacional, siendo este el hito de término de la fase de construcción. Las actividades de puesta en marcha considerarán un plazo estimado de 6 semanas para su realización. En respuesta 77 de la Adenda se incorpora el siguiente cronograma <table><tr><th rowspan="2">Prueba</th><th colspan="4">Mes 6</th></tr><tr><th>S1</th><th>S2</th><th>S3</th><th>S4</th></tr><tr><td>Equipos</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Sistemas</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Conjuntas</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>Energización</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr></table>	Prueba	Mes 6				S1	S2	S3	S4	Equipos	X	X	X	X	Sistemas	X	X	X		Conjuntas				X	Energización				X
Prueba	Mes 6																													
	S1	S2	S3	S4																										
Equipos	X	X	X	X																										
Sistemas	X	X	X																											
Conjuntas				X																										
Energización				X																										
Retiro de instalaciones temporales	Una vez que las pruebas de puesta en marcha permitan comenzar la producción comercial de energía eléctrica, se da por terminada la fase de construcción. En respuesta 78 de la Adenda se informa que la información entregada en numeral a.5.1.9 del Capítulo I de la DIA se refiere a las obras permanentes del parque solar. Estando esta consulta bajo el título de desmantelamiento de obras temporales, no queda clara la pregunta realizada por la autoridad. No obstante lo anterior, se informa que las																													



	obras Temporales del proyecto corresponderán a: • Baños químicos, unidades portátiles que serán retiradas por el proveedor al término de la construcción • Caseta de guardia, unidad modular tipo container, que será retirada al término de la construcción. • Comedor, unidad modular tipo container, que será retirada al término de la construcción. • Oficinas, unidades modulares tipo container, que serán retiradas al término de la construcción. • Patio de residuos industriales temporal, zona cercada con malla metálica y apoyos de hormigón que será retirada del lugar al término de la fase de construcción, incluyendo los apoyos de hormigón. • Estanque de combustible, estanque de 1.000 litros instalado en superficie, que será retirado al término de la fase de construcción. • Estacionamientos temporales, de los 12 estacionamientos vehiculares contemplados solo se mantendrán 3 para la fase de operación, por lo tanto, se retirará la señalética que indica su ubicación. Todas estas unidades serán instaladas sobre suelo natural compactado, usando poyos de hormigón cuando corresponda. La superficie usada por estas instalaciones se mantendrá limpia y despejada de todo vestigio de las instalaciones ya descritas. No se realizarán actividades de descompactación del suelo liberado, ya que dicha acción se contemplará para el cierre del proyecto.
--	---

4.6.2. Suministros básicos

Tabla 4.6.2 Suministros básicos	
Nombre	Descripción
Agua potable	El agua potable para consumo humano como bebida exclusivamente, será provista por medio de bidones con dispensador o embotellada, suministrados por empresa autorizada para tal efecto. El agua potable para los servicios sanitarios será abastecida por camión aljibe de proveedor autorizado, almacenada en el estanque de agua potable considerado para este efecto. o Se considerará una provisión de 2 litros/persona-día de agua envasada para bebida estrictamente, es decir, 70 personas x 2 l/día x 22 días/mes x 6 meses= 18.480 litros. Será provista embotellada, con sistema con dispensador y estará disponible en la zona del comedor y oficinas. o Para los estanques de agua potable de los sistemas sanitarios, se considerarán 150 l/personas- día. Esto es 150 l/personas-día x 70 personas x 22 días/mes x 6 meses= 1.386 m³ totales en la fase de construcción. Serán provistos mediante camión aljibe autorizado desde fuentes autorizadas para la venta de agua potable.
Agua Industrial	No se requiere de agua industrial para ninguna actividad de la fase de construcción.



Energía eléctrica	Durante la fase de construcción la energía eléctrica requerida será provista mediante un grupo electrógeno de 19 KVA/15,2 KW. Aproximadamente se requerirán 600 KW-h por mes (3600 KW-h en la fase de construcción), para uso en computadores, iluminación de los recintos de instalación de faenas y uso de algunas herramientas, entre otras necesidades. Se estima que el grupo electrógeno tendrá un consumo de diésel de 12 l/h y un uso estimado de 1.408 horas durante toda la fase de construcción. o El proyecto también contemplará el uso de un grupo electrógeno de 5 KVA para uso solamente en caso de contingencias o modo respaldo. Para efectos de estimación de emisiones a la atmosfera se considerará un uso en igual cantidad de horas que el grupo electrógeno de 19 KVA, como escenario más desfavorable, es decir, 1.408 horas.																																				
Sustancias peligrosas	Durante la fase de construcción se considerará el uso de las siguientes sustancias peligrosas según la NCh 382 Of. 2013: o Diésel para uso en maquinarias, con un requerimiento aproximado total de 5000 l/mes, o su equivalente a 30 m³ en toda la fase de construcción. De acuerdo a la NCH 382, esta sustancia se clasifica como Clase 3, líquido Inflamable. o Diésel para uso en grupos electrógenos, con un requerimiento de 12 l/h. es decir, 12 l/h x 1.408 horas = 16,9 m³ de diésel en toda la fase. (se considerará el escenario más exigente, con los dos grupos funcionando en paralelo por 8 horas diarias durante toda la fase de construcción). o La provisión del diésel necesario se realizará mediante camión surtidor directamente en las maquinarias donde se requiere y realizando la carga del mismo en la zona de carga de combustible definida. Para uso en grupos electrógenos se utilizará un estanque de combustible de 1.000 litros autorizado con abastecimiento al menos 1 vez por semana o las veces que sean necesarias durante la construcción. El grupo electrógeno de 5 KVA contará con estanque incorporado de combustible con capacidad 5.000 l, y se abastecerá directamente ahí. En respuesta 81 de la Adenda se incorpora la siguiente información <table><tr><th>Descriptor:</th><th>Petróleo diésel combustible</th><th>Pinturas</th><th>Solvente (aguarrás)</th></tr><tr><td>Clase de sustancia, según la NCh 382 Of. 2013,</td><td>3. inflamables</td><td>3. inflamables</td><td>3. inflamables</td></tr><tr><td>Composición y características</td><td>Petróleo diésel combustible</td><td>Pintura</td><td>Trementina</td></tr><tr><td>Cantidad requerida por unidad de tiempo (l/año, m³/año, kg/año).</td><td>Diésel para uso en maquinarias: 5000 l/mes Diésel para uso en grupos electrógenos: 3000 l/mes</td><td>100 kg fase de construcción (6 meses)</td><td>100 kg fase de construcción (6 meses)</td></tr><tr><td>Forma de provisión: propio o tercero.</td><td>Camión surtidor autorizado de terceros</td><td>Compra en ferretería</td><td>Compra en ferretería</td></tr><tr><td>Transporte de la sustancia peligrosa mediante un tercero autorizado</td><td>Camión surtidor</td><td>Camioneta</td><td>Camioneta</td></tr><tr><td>Forma de almacenamiento</td><td>Estanque del 1000 litros autorizado para abastecer grupo electrógeno de 19 KVA. Para maquinarias, no hay almacenamiento se cargará directo en cada una de ellas.</td><td>Estante de la bodega de materiales</td><td>Estante de la bodega de materiales</td></tr><tr><td>Destino o uso de las sustancias peligrosas.</td><td>Uso en maquinarias y grupos electrógenos</td><td>Pintado de estructuras</td><td>Limpieza de pinturas</td></tr><tr><td>Hoja de Datos de Seguridad respectiva</td><td>Se adjunta en Anexo 19</td><td>Se adjunta en Anexo 19</td><td>Se adjunta en Anexo 19</td></tr></table>	Descriptor:	Petróleo diésel combustible	Pinturas	Solvente (aguarrás)	Clase de sustancia, según la NCh 382 Of. 2013,	3. inflamables	3. inflamables	3. inflamables	Composición y características	Petróleo diésel combustible	Pintura	Trementina	Cantidad requerida por unidad de tiempo (l/año, m³/año, kg/año).	Diésel para uso en maquinarias: 5000 l/mes Diésel para uso en grupos electrógenos: 3000 l/mes	100 kg fase de construcción (6 meses)	100 kg fase de construcción (6 meses)	Forma de provisión: propio o tercero.	Camión surtidor autorizado de terceros	Compra en ferretería	Compra en ferretería	Transporte de la sustancia peligrosa mediante un tercero autorizado	Camión surtidor	Camioneta	Camioneta	Forma de almacenamiento	Estanque del 1000 litros autorizado para abastecer grupo electrógeno de 19 KVA. Para maquinarias, no hay almacenamiento se cargará directo en cada una de ellas.	Estante de la bodega de materiales	Estante de la bodega de materiales	Destino o uso de las sustancias peligrosas.	Uso en maquinarias y grupos electrógenos	Pintado de estructuras	Limpieza de pinturas	Hoja de Datos de Seguridad respectiva	Se adjunta en Anexo 19	Se adjunta en Anexo 19	Se adjunta en Anexo 19
Descriptor:	Petróleo diésel combustible	Pinturas	Solvente (aguarrás)																																		
Clase de sustancia, según la NCh 382 Of. 2013,	3. inflamables	3. inflamables	3. inflamables																																		
Composición y características	Petróleo diésel combustible	Pintura	Trementina																																		
Cantidad requerida por unidad de tiempo (l/año, m³/año, kg/año).	Diésel para uso en maquinarias: 5000 l/mes Diésel para uso en grupos electrógenos: 3000 l/mes	100 kg fase de construcción (6 meses)	100 kg fase de construcción (6 meses)																																		
Forma de provisión: propio o tercero.	Camión surtidor autorizado de terceros	Compra en ferretería	Compra en ferretería																																		
Transporte de la sustancia peligrosa mediante un tercero autorizado	Camión surtidor	Camioneta	Camioneta																																		
Forma de almacenamiento	Estanque del 1000 litros autorizado para abastecer grupo electrógeno de 19 KVA. Para maquinarias, no hay almacenamiento se cargará directo en cada una de ellas.	Estante de la bodega de materiales	Estante de la bodega de materiales																																		
Destino o uso de las sustancias peligrosas.	Uso en maquinarias y grupos electrógenos	Pintado de estructuras	Limpieza de pinturas																																		
Hoja de Datos de Seguridad respectiva	Se adjunta en Anexo 19	Se adjunta en Anexo 19	Se adjunta en Anexo 19																																		
Equipos y maquinarias	El proyecto requerirá del uso de las siguientes maquinarias durante la																																				



fase de construcción:

Tipo	Potencia, kW	cantidad	Fase construcción
motoniveladora	150	1	Escarpe y nivelación de las zonas de caminos interiores, zona de instalación de faenas y zona de instalación de 2 centros de transformación. Superficie: 7035 m² El material removido será esparcido en el mismo predio, no se generarán excedentes para trasladar a otros sitios.
Compactadora	150	1	Compactación de las zonas de caminos interiores, zona de instalación de faenas y zona de instalación de 2 centros de transformación. Superficie: 7035 m²
Retroexcavadora	160	1	Excavación de zanjas de media y baja tensión, fosa séptica y drenes, radier de centros de transformación, instalación de postes e instalación de cerco. 1500 m³ totales de excavaciones Las zanjas serán de 0,5 m de ancho y 1,1 de profundidad máxima. Los postes requieren excavaciones de 2 metros de profundidad y para la fosa séptica se estima una excavación de aproximadamente 30 m³.
Hincadora	42	1	Son aproximadamente 1425 Hincas. 1 hinca cada 3 minutos, es decir 72 horas de hincado total, 14 días de 5 horas de uso diario de la maquinaria.
Grúa horquilla	42	1	Descarga de paneles y estructuras de soporte, cerco y otros equipos y materiales menores a usar en la construcción del parque solar. 10 semanas de uso, 8 horas diarias, 400 horas
Grúa	154	1	Descarga y montaje de centros de transformación, unidades portátiles como oficinas, comedor, sala de control bodega respel, 10 semanas de uso, 8 horas diarias, 400 horas
Grupo electrógeno 1: 19 KVA,	15,2	1	Provisión de energía eléctrica a las oficinas, comedor, caseta guardia para iluminación y funcionamiento de computadores y otros elementos como pequeñas herramientas. 1408 horas/fase

El proyecto no considerará actividades de mantención de la maquinaria en terreno, ya que se serán subcontratadas a terceros exigiendo su buen estado de funcionamiento y en caso de falla su reemplazo inmediato.

En respuesta 82 de la Adenda se amplía información respecto a los tiempos de operación de los equipos y maquinarias

Maquinaria	Tiempo de operación, (hr/mes)
Camión grúa: Carga y descarga de unidades modulares desde camión, traslados internos de materiales de gran tamaño, etc.	400 horas totales 67 h/mes
Grúa horquilla: Carga y descarga de materiales, traslados internos de materiales de menor tamaño, instalación de paneles, etc.	400 horas totales 67 h/mes
Retroexcavadora: Excavaciones del proyecto	25 horas totales 4,2 h/mes
Hincadora Hincado de estructuras de soporte de paneles	112 horas totales 18,7 h/mes
Motoniveladora: Nivelación del terreno para instalación de faenas, caminos internos y radier CT.	8 horas totales 1,3 h/mes
Rodillo Compactación del terreno para instalación de faenas, caminos internos y radier CT.	8 horas totales 1,3 h/mes




Áridos y Hormigón	Áridos: el proyecto requerirá del uso de aproximadamente 15 m³ de estabilizado a usar en la preparación del terreno para radier de Centros de transformación. Los áridos serán provistos mediante camiones directamente a las obras. No se contemplará la extracción de áridos. Hormigón: el proyecto requerirá de aproximadamente 10 m³ de hormigón para la construcción de los radieres de los 2 centros de transformación y de 40 m³ para las fundaciones del cerco perimetral e instalación de postes. El hormigón será provisto por camión mixer con la mezcla lista y preparada para uso directo en las zonas de construcción. Por lo anterior no se considerará la preparación de hormigón en el emplazamiento del proyecto. En respuesta 84 de la Adenda se informa que el proyecto requerirá de aproximadamente 70 m³ de arena a usar en las zanjas soterradas del cableado y de estabilizado a usar en la preparación del terreno para radier de Centros de transformación. Los áridos serán provistos mediante camiones directamente a las obras por un proveedor autorizado por el organismo competente.

4.6.3. Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar

Tabla 4.6.3 Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar	
Nombre	Descripción
Suelo	El proyecto contemplará el uso temporal de suelo para la materialización del parque fotovoltaico, en una superficie de 11,73 ha de suelo clase III, superficie que al término de la vida útil del proyecto podrá ser utilizada nuevamente en labores de agricultura, si sus dueños así lo desean.
Agua	Respecto al recurso agua, el proyecto no considerará la extracción de agua de ningún tipo ni en la zona de emplazamiento del proyecto ni en ningún otro lugar. En respuesta 87 de la Adenda se informa que el proyecto no realizará intervenciones sobre canales ni acequias por cruce de caminos con ninguna de sus partes y obras. Como se observa en la imagen siguiente, ni la red de canales ni la hidrografía se superponen con el proyecto La red de canales en la zona de emplazamiento del proyecto es la siguiente: (KMZ se presentan en Anexo 1, subcarpeta “KMZ pregunta 4”



	
Flora y vegetación	No se requiere de la corta de vegetación para la realización de este proyecto. El Anexo 3.2 de la DIA Flora y vegetación muestra la zona de plantación de tomates extraer.

4.6.4. Emisiones y efluentes

4.6.4.1. Emisiones a la atmósfera:

Tabla 4.6.4.1 Emisiones a la atmósfera	
Nombre	Descripción
MP, MP10, MP 2,5, MPS, CO, COV, NO _x , SO _x , NH ₃ y HC	En Anexo 4 de la Adenda complementaria se presenta el inventario y modelación de la dispersión de las emisiones a la atmosfera del proyecto. Dicho inventario contemplará las emisiones de material particulado y contaminantes provenientes de gases de combustión de vehículos y maquinarias a usar por el proyecto. A modo de resumen, el inventario de emisiones arroja el siguiente resultado para la fase de construcción:



Tabla Emisiones a la atmósfera – Fase de construcción	
Nombre.	Descripción.
MP 2,5	Origen: - polvo resuspendido por - o escarpe - o hincado - o compactación - o excavación - o carga y descarga - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,200 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
MP 10	Origen: - polvo resuspendido por - o escarpe - o hincado - o compactación - o excavación - o carga y descarga - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,941 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
MPS	Origen: - polvo resuspendido por - o escarpe - o hincado - o compactación - o excavación - o carga y descarga - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias



	Generador eléctrico Tasa de emisión: 3,181 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
CO	Origen: - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,404 ton/año Duración: 5 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: No aplican
NOx	Origen: - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 1,459 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: No aplican
HC	Origen: - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,050 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: No aplican
SO ₂	Origen: - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,056 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: No aplican
COVs	Origen: - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,240 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: No aplican
NH ₃	Origen: - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,005ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: No aplican

Los detalles, así como la modelación de la dispersión de estos contaminantes sobre los receptores identificados se presenta en Anexo 4 de la Adenda complementaria.

En respuesta 89 de la Adenda se informa que el proyecto no considerará la humectación de caminos ni aplicación de supresor de polvo, justificado en que la estimación de emisiones y su modelación entregan resultados en



cumplimiento con la normativa ambiental aplicable.

Adicionalmente, en respuesta 90 de la Adenda se aclara que:

a. Debido a que no están disponibles los valores asociados a la densidad de material en el sitio del proyecto, se utilizó una densidad referencial 1,8 ton/m³. Este valor para la densidad fue obtenido del estudio de emisiones atmosféricas del proyecto “Planta Fotovoltaica Rosario 8 MW” localizado en la Comuna de Rengo, a una distancia de 13 km. Este proyecto se encuentra en el Sistema de Evaluación Ambiental y cuenta con Resolución de Calificación Ambiental Favorable, Resolución Exenta N° 7, del 26 de marzo de 2021, de la ciudad de Rancagua.

https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2146361620

b. las rutas usadas por el proyecto se presentan en Anexo 15 de esta Adenda.

c. el proyecto no tendrá material acopiado en pila, por lo que aplica la estimación de emisiones por este concepto.

d. El inventario y modelación de emisiones a la atmosfera se presenta en Anexo 4.2 de la DIA. Asimismo, el análisis del cumplimiento del artículo 33 del D.S.15/2013 Plan Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la región de O’Higgins se presenta a continuación:

Artículo 33.- Una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial, todos aquellos proyectos o actividades nuevas y la modificación de aquellos existentes que se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Aquellos proyectos o actividades nuevas y sus modificaciones, en cualquiera de sus etapas, que tengan asociadas una emisión total anual que implique un aumento sobre la situación base, superior a los valores que se presentan en la siguiente tabla, deberán compensar sus emisiones en un 120%.

Los resultados obtenidos de la estimación de emisiones en las etapas del proyecto son comparados con lo que establece el Plan de descontaminación:

Fase del Proyecto	Contaminante	Emisión, ton/año	Límite D.S. N°15/2013 ton/año	¿Excede el Límite?
Construcción	MP10	0,941	5	NO
	SOx	0,056	30	NO
	NOx	1,459	15	NO
Operación	MP10	0,056	5	NO
	SOx	0,000	30	NO
	NOx	0,005	15	NO
Cierre	MP10	0,379	5	NO
	SOx	0,028	30	NO
	NOx	0,600	15	NO

Análisis de Plan de Descontaminación Ambiental

Como se puede apreciar en la tabla anterior, en ninguna de las fases se supera la máxima emisión, establecida para los contaminantes MP10, SOx y NOx, en el Plan de Descontaminación, por lo que el Proyecto PF Lirios de Chumaquito, no debe compensar emisiones.

Se incorpora el cuerpo normativo D.S.15/2013 Plan Descontaminación



	Atmosférica para el Valle Central de la región de O'Higgins al capítulo de normativa ambiental aplicable al proyecto, la cual se presenta actualizada en Anexo 5 de la Adenda complementaria. En respuesta 14 de la Adenda complementaria se informa que en el estudio de emisiones presentado en DIA, Anexo 4.2, "título 4. Caracterización de velocidad del viento", la información de velocidad del viento fue obtenida de la estación San Pedro-Totihue, la cual pertenece a la Red de estaciones meteorológicas del sector vitivinícola, los datos son accesibles desde el sitio web http://www.agromet.cl/. El periodo considerado corresponderá de enero a diciembre de 2020. - HR: humedad relativa; TA: Temperatura ambiente; DV: dirección del viento; VV: velocidad del viento, PP: precipitaciones, R: Radiación P: Presión atmosférica. - La estación San Pedro-Totihue, en el periodo analizado cuenta con 8.585 datos registrados, lo que representa un 97,7% de completitud de datos. - De acuerdo con la información recopilada, la velocidad promedio del periodo fue de 1,19 m/s y la velocidad máxima horaria fue de 4,4 m/s registrada en mes de agosto de 2020 en el horario entre las 8:00 y 18:00 horas.
--	---

4.6.4.2. Emisiones líquidas o efluentes:

Tabla 4.6.4.2 Emisiones líquidas	
Nombre	Descripción
Residuos líquidos	Las únicas emisiones líquidas que generará el proyecto corresponderán a las aguas servidas de los 7 baños químicos, las que serán manejadas y retiradas del lugar por la empresa autorizada que se contrate para este servicio. Cabe destacar que el máximo de personas en un día durante la fase de construcción será 70 personas y se contará con 7 unidades de baños químicos. Se considerará una frecuencia de retiro de las aguas servidas de 1 vez por semana durante la fase de construcción. En respuesta 91 de la Adenda se aclara que los baños químicos serán usados solo durante la fase de construcción del proyecto, es decir 6 meses.

4.6.4.3. Emisiones de Ruido

Tabla 4.6.4.3 Ruido	
Nombre	Descripción
Ruido	Fuentes reguladas por el D.S. N°38/2011 MMA (ruido sobre medio humano, fase de construcción) - En el Anexo 4.1 de la DIA, se presenta el estudio de ruidos que generará el proyecto y la proyección del mismo sobre los receptores identificados. De dicho informe se tiene que el proyecto estaría en cumplimiento de la normativa aplicable en esta materia sobre el receptor identificado. A



continuación los resultados obtenidos para la fase de construcción (mayores detalles en Anexo 4.1 de la DIA):

- Para la fase de construcción se evalúan dos escenarios, uno correspondiente a la modelación de propagación del ruido con la compactadora, camión grúa, grúa horquilla y generador trabajando al mismo tiempo. El segundo escenario corresponderá al uso de la hincadora solamente, que refleja el escenario durante dos semanas durante la construcción (cuando se usa la hincadora no hay uso de otras maquinarias). La modelación indica que en ambos escenarios la normativa ambiental se cumple, tal como se muestra a continuación: (los detalles se encuentran en Anexo 4.1 de la DIA).

Según la Tabla N°16. Nivel de Ruido Proyectado y evaluación de D.S. N°38/11 Fase de Construcción del Anexo 4.1 de la DIA, los resultados son los siguientes:

Escenario, Fuentes	Receptor	Nivel proyectado dB(A)	Limite Diurno D.S. 38/11 MMA establecido	¿Cumple con la Normativa?
Escenario 1. Retroexcavadora, compactadora, camión grúa, grúa horquilla, y Generador	R	39	54	sí
Escenario 2. Sólo Hincadora, y Generador		44		sí

La tabla anterior muestra que, para la Fase de Construcción, los niveles proyectados bajo las consideraciones descritas, no sobrepasan el nivel máximo exigido por la Normativa legal sobre el sector receptor.

Las siguientes imágenes muestran el resultado de la modelación para los dos escenarios descritos:



Figura N°9(b). Escenario 2. Modelación Fase de Construcción (Hincadora)





Figura N°9(b). Escenario 2. Modelación Fase de Construcción (Hincadora)



Ruido sobre fauna – fase de construcción:

Se usa el Criterio SAG. Guía de Evaluación Ambiental Componente Fauna Silvestre (2016) para los puntos de interés de Fauna: Componente Fauna Silvestre D-PR-GA-01 publicada por el SAG del Ministerio de Agricultura en 2016, en su punto 6.1, letra (g) se recomienda utilizar como referencia el documento de la EPA que establece como referencia un máximo de 85 (dB) para no generar efectos sobre Fauna silvestre, esto tanto en el periodo diurno como en el nocturno.



	Al respecto, las mediciones y modelación para ruido sobre fauna, 72dB proyectado sobre la fauna, valor inferior al límite de 85dB recomendado por la normativa de referencia. Fuentes no reguladas a. Tránsito vehicular: de acuerdo a la tabla 19 del Anexo 4.1 de la DIA, el proyecto cumple con la norma OPB 814.41 para la categoría I, con un nivel de ruido proyectado de 51 dB(A) y un límite según la mencionada norma de 55 dB(A). b. Tránsito ferroviario: no aplica al proyecto c. Voladuras o tronaduras: no aplica al proyecto d. Fuentes de ruido impulsivo o de corta duración: no aplica al proyecto. En respuesta 92 de la Adenda se aclara que se considerará como receptor el área poblada más cercana al área del proyecto. En particular, la evaluación del cumplimiento normativo se efectúa, para la situación más crítica (escenario fase de construcción, uso de hincadora) sobre la vivienda más cercana al polígono del proyecto donde se desarrollarán obras (470 m de distancia lineal). Las coordenadas del receptor más cercano son 33861,2 m E, 6202341,9 m N (UTM Datum 19H), de acuerdo a lo expresado en la respuesta 94 de la Adenda. Adicionalmente en respuesta 93 de la Adenda se informa que en relación a la extensión de los predios, en figura a continuación se muestra en amarillo la propiedad donde se ubica la vivienda del receptor más cercano al polígono del proyecto, sobre el cual se efectuó la evaluación de cumplimiento normativo:
--	--





Cabe señalar que en los predios colindantes no existen receptores habitacionales. Más aún, estos pertenecen al mismo propietario del predio del proyecto en evaluación.

En respuesta 95 de la Adenda se presenta compromiso ambiental voluntario de monitoreo para la fase de construcción:



Compromiso ambiental voluntario: Monitoreo ruido para evidenciar cumplimiento normativo	
Impacto asociado	Emisiones de ruido sobre receptor R
Fase del Proyecto a la que aplica.	Construcción, específicamente actividad de hincado de estructuras en las cercanías del receptor R
Objetivo, descripción y justificación.	Objetivo: asegurar holgura en el cumplimiento del límite máximo permitido sobre receptor más cercano Descripción: Se efectuará una medición al inicio de los trabajos de hincado, cuando la hincadora se encuentre trabajando a 50 m del límite del polígono, medidos desde su esquina norponiente del predio Justificación: La medición permitirá acreditar la holgura de cumplimiento normativo y tomar medidas de atenuación (por ejemplo, uso de una barrera acústica móvil) en caso de ser necesario (< 2 dba de diferencia).
Lugar, forma y oportunidad de implementación.	Lugar: Se efectuará la medición sobre R, en la fase de operación, cuando se inicien trabajos de hincado a 50 m del límite nororiente del predio, área más cercana al receptor Forma: Medición sobre receptor R, una vez iniciados los trabajos de hincado a 50 m del límite. Oportunidad: Cuando la hincadora realice su trabajo en la zona comprendida en un radio 50 m desde el límite norponiente del predio.
Indicador que acredite su cumplimiento.	El compromiso voluntario incluye contar con la medición de ruido sobre el receptor R en el momento en que la hincadora realice su trabajo en las zonas definidas. Por lo tanto el indicador de cumplimiento será la medición in situ del ruido real generado sobre los receptores, lo cual quedará plasmado en un informe acústico de medición en terreno. Con esto se dará cuenta del nivel real de presión sonora al que estarán expuestos los receptores R con el uso de la hincadora.
Forma de control y seguimiento.	Informe Acústico realizado que muestre resultados de las mediciones, para comparar con el nivel máximo permitido según la normativa que aplica a la zona. El informe acústico será entregado a la SMA en un plazo no mayor a 30 días contados desde el término de las actividades de hincado en la zona definidas para R.

4.6.4.4. Otras emisiones

4.6.4.4 Otras emisiones

Tabla 4.6.4.4 Otras emisiones								
Nombre	Descripción							
Vibraciones	El Anexo 4.1 de la DIA, tabla 18 incluye el análisis de vibraciones que generaría el proyecto, llegando a la conclusión de no afectación a los receptores identificados. A continuación los resultados para la fase de construcción en su condición más adversa: <table><tr><th>Receptor</th><th>Descripción</th><th>Velocidad de Vibración Transmitida por el Suelo, Lv, dB (ref.1 micro pulgada/segundo)</th></tr><tr><td>R</td><td>Casas</td><td>55</td></tr></table>		Receptor	Descripción	Velocidad de Vibración Transmitida por el Suelo, Lv, dB (ref.1 micro pulgada/segundo)	R	Casas	55
Receptor	Descripción	Velocidad de Vibración Transmitida por el Suelo, Lv, dB (ref.1 micro pulgada/segundo)						
R	Casas	55						
	Detalles del cumplimiento normativo en Anexo 4.1. de la DIA.							
Otras emisiones	- Emisiones radiactivas: el no proyecto utiliza ningún elemento o equipamiento que pueda generar emisiones radiactivas. - Emisiones lumínicas: el proyecto no considerará trabajos en horario nocturno y no usará iluminación de alta potencia, por lo que no se generan emisiones lumínicas. - Campos electromagnéticos: El proyecto no contemplará el uso de equipos que pudieran generar campos electromagnéticos en la fase de construcción							

4.6.5. Residuos



4.6.5.3. Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente

Tabla 4.6.5.3 Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente											
Nombre	Descripción										
Pintura spray, diluyente, aceite lubricante y grasas, hidrocarburo.	Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente en la Etapa de Construcción: <table> <tr> <th colspan="2">Tabla Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente</th></tr> <tr> <th>Nombre</th><th>Descripción</th></tr> <tr> <td>Petróleo Diésel combustible</td><td>En estanque de 1000 lt de capacidad.</td></tr> <tr> <td>Pintura</td><td>100 kg/año, acopiadas en racks en la bodega de insumos en envases de 1 galón</td></tr> <tr> <td>Solvente (aguarrás)</td><td>100 kg/año, acopiadas en racks en la bodega de insumos en envases de 1 litro</td></tr> </table>	Tabla Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente		Nombre	Descripción	Petróleo Diésel combustible	En estanque de 1000 lt de capacidad.	Pintura	100 kg/año, acopiadas en racks en la bodega de insumos en envases de 1 galón	Solvente (aguarrás)	100 kg/año, acopiadas en racks en la bodega de insumos en envases de 1 litro
Tabla Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente											
Nombre	Descripción										
Petróleo Diésel combustible	En estanque de 1000 lt de capacidad.										
Pintura	100 kg/año, acopiadas en racks en la bodega de insumos en envases de 1 galón										
Solvente (aguarrás)	100 kg/año, acopiadas en racks en la bodega de insumos en envases de 1 litro										

4.7. Fase de operación

4.7.1. Partes obras y acciones


4.7.1.1. Partes y obras

Tabla 4.7.1.1 Partes y obras
Zona de control
Bodega Respel
Estacionamientos
Estacionamientos
Patio de residuos industriales
Fosa séptica y drenes de infiltración
Campo solar
Líneas de transmisión de media tensión (LMT)
Centros de transformación
Inversores distribuidos o string inverter
Cerco perimetral
Camino
Grupos electrógenos

4.7.1.2. Acciones

Tabla 4.7.1.2 Acciones	
Nombre	Descripción
Manejo de las aguas servidas	Respecto al manejo de las aguas servidas que se generarían en la fase de



	operación, se informa que se contará con una sala de baño, equipada con 1 WC y un lavadero, cuyas aguas servidas serán descargadas a una fosa séptica con drenes de infiltración. El correspondiente PAS 138 se presenta en Anexo 6.3 de esta DIA. La limpieza de la fosa se considerará, por recomendación del fabricante, 1 vez cada 2 años y será realizada por empresa debidamente autorizada por la autoridad sanitaria.
Operación de la planta solar	La operación del campo solar se realiza vía remota y computarizada, sin personal presente en las instalaciones. El software de producción permite que los encargados de la producción puedan visualizar remotamente todos los indicadores de producción y tomar acción también remotamente. Cuando el software alerte de fallas, se procederá a enviar al equipo especializado a terreno para resolver según se requiera. En respuesta 96 de la Adenda se informa que: a. <u>Puesta en operación remota de los equipos y procedimientos para la generación de energía eléctrica</u>: Para la puesta en operación remota de los equipos, se utilizará el sistema de control SCADA, operado y monitoreado desde una sala de control ubicada fuera del parque. Esta sala de control tendrá funcionamiento continuo los 365 días del año y las 24 horas del día. Respecto a la generación de energía, el proceso se basa en las propiedades físico-químicas del Silicio, semiconductor presente en los módulos fotovoltaicos que, al incidir la radiación solar sobre el módulo, genera un voltaje en este. Cuando se cierra un circuito eléctrico entre los polos negativos y positivos del módulo, el voltaje del módulo genera una corriente continua (CC). Esta corriente continua es transformada a corriente alterna (CA) en baja tensión por un inversor. La energía producida, convertida y transformada, será conducida e inyectada al SEN mediante una Línea de Evacuación de Media Tensión.  b. <u>Para el registro y control del sistema</u>, se contará con una sala de control, cuyo objetivo es agrupar y facilitar las tareas operativas, de control y seguridad de todo el Parque. Corresponderá a un contenedor instalado sobre fundaciones de hormigón y adicionalmente, se contará con una sala de control remota. Desde estas instalaciones se monitoreará el funcionamiento del parque solar. Además, se contará con un sistema de seguridad y vigilancia, compuesto por: • Cámaras de seguridad con visión nocturna cubriendo el parque y sus accesos.



	• Sistemas de alarma. • Sistema de grabación y almacenamiento. • Barreras de infrarrojos. • Sistema de respaldo con transmisión GSM para enviar alarmas en caso de fallo del sistema. Sistema de respaldo eléctrico para alimentar el sistema de seguridad en caso de caída de la red eléctrica.
Mantenimiento del campo solar	El mantenimiento de la planta solar considerará actividades de mantención preventiva y de mantención correctiva, según se describe a continuación: Mantenimiento preventivo consistirá de las siguientes actividades: - Chequeo diario de la producción en función de la radiación solar existente, se hace vía remota. No se requiere de equipos, maquinarias o transporte. - Inspección visual en terreno una vez cada 30 días, con atención en las partes físicas de la infraestructura. No se requiere de maquinarias o equipos para realizar esta actividad. - Reposición de elementos menores, de carácter preventivo, detectado en la inspección visual. Se requiere de ciertos insumos de pequeño tamaño como fusibles, conectores, terminales, etc., los que son parte de un kit básico de elementos con que cuenta el personal de mantención. - Despeje de malezas en los caminos y campo solar en general. Se considerará solo desbrozado y no la aplicación de químicos matamalezas. En cuanto al mantenimiento correctivo, estará a cargo de personal especializado externo, contratado cuando se requiera para solucionar las fallas detectadas. Este personal accederá a terreno cuando se requiera para alguna de las siguientes acciones referenciales: - Solución de problemas extraordinarios. - Reparar fallas en los seguidores, sustitución de piezas o partes. No se requiere de equipos o maquinarias. - Reparar fallas en inversores distribuidos. No se requiere de equipos o maquinarias, solo repuestos estándar. - Reparar fallas en paneles solares. No se requiere de equipos o maquinarias, solo identificar si el panel es reparable o reemplazable. La experiencia indica que se reemplaza solo 1 panel al año en una planta solar del tipo PMGD. - Reparar fallas en cableado o conexiones. No se requiere de equipos o maquinarias. Reemplazo de módulos fotovoltaicos. Si fuera necesario reemplazar un módulo fotovoltaico, se requerirá del transporte del módulo fotovoltaico, una grúa horquilla para retiro del panel en falla y montaje del panel nuevo. La tasa promedio de recambio de paneles solares por falla es de aproximadamente 1 panel al año. - Limpieza de paneles: se contemplará la limpieza de paneles 2 veces al año, por medios manuales, con un equipo de 5 personas usando agua, paños y pértigas. Se estima se requerirán entre 8 y 10 días para completar la limpieza. No se usarán detergentes o agentes químicos de limpieza. En respuesta 98 de la Adenda se informa que la mantención del sistema de movimiento o seguimiento comprende las siguientes actividades: <u>Mantenimiento preventivo, Inspección visual</u> Se comprobará el estado de cada seguidor, sus elementos, accionamientos



	y actuadores. Se revisará si existe suciedad, desgaste o roturas. Esta inspección, tendrá objetivo verificar posibles degradaciones, estado de la tornillería, de uniones y anclajes de los paneles a la estructura metálica con ausencias de holgura, aflojamiento, vibraciones o ruidos anormales. Para determinar si es necesario realizar ajustes, aflojamiento o sujeciones. Frecuencia de mantención será anual. El parque fotovoltaico solo cuenta con paneles. El parque debe mantenerse limpio de polvo. Para ello se realizarán dos limpiezas al año (1 cada seis meses) por un máximo de 5 días continuos, empleando agua sin ningún tipo de aditivo o detergente. Las cantidades de agua a utilizar son menores. Se contemplará la utilización de 40 m3 por limpieza de paneles (80 m3/año). No se utilizarán detergentes en el proceso de limpieza. Suministros e insumos: Aceites lubricantes 10 l/año. Residuos: Se estima la generación de 5 kg/mes de huaipes impregnados con aceites y 10 kg/mes de paños sucios con tierra de la limpieza de paneles. (solo 2 meses al año). En respuesta 101 se informa que los residuos asociados a las actividades de mantención: - o Se estima la generación de 5 kg/mes de huaipes impregnados con aceites y 10 kg/mes de paños sucios con tierra de la limpieza de paneles. (Solo 2 meses al año). Corresponderán a Respel, manejados en bodega respel según se describe en PAS 142 presentado en la Adenda. Destino final autorizado con transporte también autorizado. - o Residuos asociado a mantención de la LMT hasta el punto conexión: restos de poda, equivalentes a 50 kg al año. Residuos vegetales, gestionados y tratados como residuos no peligrosos, sin almacenamiento temporal en el emplazamiento del proyecto y enviado directamente a sitio de disposición final autorizado. - Residuos asociados a la limpieza de paneles: aproximadamente 120 kg/año. Residuos no peligrosos domiciliarios, almacenados temporalmente en recinto para residuos domiciliarios y gestión de retiro a lugar autorizado de disposición final. Residuos asociados al reemplazo de paneles fotovoltaicos dañados o defectuosos: 240 kg/año, tratados como si fueran residuos peligrosos. Se almacenarán temporalmente en bodega respel y enviados a destino final autorizado en transporte también autorizado.
Mantenimiento de las líneas o tendidos eléctricos	El mantenimiento preventivo de líneas de media tensión consistirá en la inspección visual de conectores y cables para detectar fallas. Si estos se encontrasen dañados procede la reparación o reemplazo del elemento dañado. La mantención preventiva se realizará de forma mensual y la correctiva en la medida que sea necesario. En respuesta 99 de la Adenda se informa que en relación a la línea eléctrica de media tensión, el mantenimiento preventivo se realizará cada 6 meses, y considerará realizar un recorrido completo del trazado hasta el punto de conexión, verificando los siguientes aspectos: - Estructuras: Se observa su estado general (pintura, corrosión, señalética, protección, etc.) evaluando la posibilidad de cambio o refuerzo si fuese necesario. - Aislación y Ferretería: Se realiza un lavado de los aisladores con agua presurizada y cambio de los elementos dañados (si los hay).



	Además se revisa el estado de la ferretería y los accesorios. - Faja de servidumbre: Se controla el crecimiento de la vegetación para evitar los acercamientos que afecten a las distancias eléctricas calculadas, considerando el roce, poda o tala de árboles y arbustos. b. Frecuencia de Mantenimiento preventivo cada 6 meses. c. Los residuos corresponderán a restos de poda, equivalentes a 50 kg al año.
Mantenimiento de caminos permanentes	El proyecto no considerará la mantención de caminos públicos de acceso del proyecto. Dado que dichos caminos son pavimentados, tampoco se considerarán medidas de humectación de caminos. En cuanto al camino privado interior del fundo que permite el acceso al emplazamiento del proyecto, tampoco será motivo de mantenciones, justificado en el bajo tránsito que tendrá el proyecto en esta fase de operación

4.7.2. Suministros básicos

Tabla 4.7.2 Suministros básicos	
Nombre	Descripción
Agua potable	Para consumo humano (bebida), será provista por medio de bidones con dispensador, suministrados por empresa autorizada para tal efecto. El agua potable para los servicios sanitarios será abastecida por camión aljibe de proveedor autorizado, almacenada en el estanque de agua potable. Se considerará una provisión de 2 litros/persona-día de agua envasada para bebida estrictamente, es decir, para el equipo de mantención compuesto por un máximo de 3 personas: 3 personas x 2 l/día x 5 días/mes x 12 meses = 3600 l/año. Para el equipo de limpieza de paneles: 5 personas x 2 l/personas, x 8 días/mes x 2 meses/año = 160 l/año. Para el estanque de agua potable del sistema sanitario, se considerarán 150 l/personas- día. El estanque disponible será de 10 m³ y se mantendrá abastecido 1 vez por mes, asegurando la disponibilidad de agua potable.
Agua Industrial	La actividad de lavado de paneles se realizará con agua industrial en cantidad aproximada de 1 l/panel. Es decir, el requerimiento de agua será de 24 m³ por evento de lavado y de 48 m³/año. Cabe destacar que la limpieza de los paneles solo utiliza agua, paños y pértigas, sin uso de detergentes o agentes químicos de limpieza. No se generan riles. Energía eléctrica: durante la fase de operación la energía eléctrica requerida será obtenida desde la misma planta solar, el consumo estimado es de 7.200 KW-h/año. En caso de no ser posible, se contará con un grupo electrógeno de 5KVA en modo respaldo. Se estima un uso aproximado del grupo electrógeno en caso de contingencias de 100 horas al año. En respuesta 103 de la Adenda se informa que no existirá almacenamiento de agua para limpieza de paneles. El procedimiento general de limpieza es que el agua se lleva a las distintas líneas de paneles en isotanques de máximo 1 m³ en camioneta, desde el cual se va extrayendo para la limpieza con una manguera.



Sustancias peligrosas

Durante la fase de operación se considerará el uso de las siguientes sustancias peligrosas según la NCh 382 Of. 2013:


- Diésel para uso en grupo electrógeno, con un requerimiento de 12 l/h. es decir, 12 l/h x 80 horas = 960 l de diésel

- La provisión del diésel necesario para el grupo electrógeno se realizará mediante la carga desde estanque incorporado en el grupo electrógeno de 5.000 l.

En respuesta 104 de la Adenda se informa que se tomará medidas de continencia y emergencia a fin de no afectar el suelo ni las aguas al interior del parque.

Como acción preventiva, se instruirá al personal que manipule y se encargue de la actividad de cambio de aceite para que cada vez que este se realice cubra toda la superficie ubicada fuera del pretil con un impermeabilizante de polietileno, a fin de recibir cualquier aceite que pudiera escurrir en el proceso. Contará además con un kit de contención de derrames.

Los transformadores contarán con un pretil de contención de derrames cuya capacidad será del 110% del volumen de aceite almacenado y podrá ser de acero u hormigón tal como se puede observar en la figura.



En caso de generarse algún derrame el titular tomará medidas de continencia y emergencia a fin de no afectar el suelo ni las aguas al interior del parque.

Como acción preventiva, se instruirá al personal que manipule y se encargue de la actividad de cambio de aceite para que cada vez que este se realice cubra toda la superficie ubicada fuera del pretil con un impermeabilizante de polietileno, a fin de recibir cualquier aceite que pudiera escurrir en el proceso. Contará además con un kit de contención de derrames.

La zona estará señalada con letrero de prohibición de “No fumar”

Se contará con las Hojas de Seguridad respectivas, que contendrán entre otros datos, las características de los aceites y los elementos de protección personal necesarios para su manipulación.

En caso de que ocurra un derrame:



	El operador a cargo de la tarea dará aviso inmediato al supervisor directo y realizará la contención del derrame utilizando los elementos contenidos en el kit de derrame. Una vez controlada la fuente del derrame se procederá a retirar todo el material contaminado y se tratará como residuo peligroso. Luego de controlada la emergencia se elaborará un informe donde se consigne la naturaleza de los aspectos ambientales involucrados, los residuos generados y las medidas de mitigación y de control efectuadas. Se realizará una investigación interna sobre las causas que originaron el evento y la eficiencia o suficiencia de las acciones preventivas o correctivas adoptadas con el fin de corregir los procedimientos que eviten que la aparición de dicha situación en el futuro.								
Repuestos	El proyecto mantendrá un stock básico de pequeños repuestos, piezas y partes en estantería de la sala de control.								
Equipos y maquinarias	El proyecto requerirá del uso de la siguiente maquinaria durante la fase de operación: <table><tr><th>Tipo</th><th>Potencia, kW</th><th>cantidad</th><th>Fase Operación</th></tr><tr><td>Grupo electrógeno 2: 5 KVA</td><td>4</td><td>1</td><td>Respaldo</td></tr></table>	Tipo	Potencia, kW	cantidad	Fase Operación	Grupo electrógeno 2: 5 KVA	4	1	Respaldo
Tipo	Potencia, kW	cantidad	Fase Operación						
Grupo electrógeno 2: 5 KVA	4	1	Respaldo						

4.7.3. Productos generados

Tabla 4.7.3 Productos generados	
Nombre	Descripción
Energía eléctrica	El proyecto producirá energía eléctrica que será conectada en media tensión, 15 KVA a la línea existente de la distribuidora. - Generación anual: 25,5 GW-h - Factor de planta: (% del tiempo en que efectivamente se generará energía) 95% - Destino de la generación de energía eléctrica: entrega al sistema eléctrico nacional SEN. En la respuesta 102 de la Adenda se informa que para efectos de seguimiento y fiscalización, capacidad instalada total de la Planta para constatar la cantidad de energía eléctrica generada, se utilizarán los informes generados por el Coordinador Eléctrico Nacional en los que se indica la cantidad de energía generada por las plantas en periodos determinados. https://www.coordinador.cl/operacion/graficos/operacionreal/

4.7.4. Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar

Tabla 4.7.4 Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar	
Nombre	Descripción



Radiación solar	Durante la fase de operación, el recurso natural renovable que se utilizará es la radiación solar para la generación de energía eléctrica, además de agua para la limpieza de paneles, por un total de 1 litro por panel, por dos limpiezas anuales. El agua para la limpieza de paneles será provista por la empresa externa encargada de las tareas de mantención, la que contará con las autorizaciones del caso.
-----------------	--

4.7.5. Emisiones y efluentes

4.7.5.1. Emisiones a la atmósfera:

Tabla 4.7.5.1 Emisiones a la atmósfera																
Nombre	Descripción															
MP, MP10, MP 2,5, MPS, CO, COV, NOx, SOx, NH3 y HC	Los resultados obtenidos para la fase de operación en cuanto a material particulado y gases de combustión será la siguiente:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tabla Emisiones a la atmósfera.- Fase de Operación</th></tr> <tr> <th>Nombre.</th><th>Descripción.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">MP 2,5</td><td>Origen:</td></tr> <tr> <td> - polvo resuspendido por - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) </td></tr> <tr> <td> Tasa de emisión: 0,00592 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento </td></tr> <tr> <td rowspan="3">MP 10</td><td>Origen:</td></tr> <tr> <td> - polvo resuspendido por - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) </td></tr> <tr> <td> Tasa de emisión: 0,05648 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento </td></tr> <tr> <td rowspan="3">MPS</td><td>Origen:</td></tr> <tr> <td> - polvo resuspendido por - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) </td></tr> <tr> <td></td></tr> </tbody> </table>	Tabla Emisiones a la atmósfera.- Fase de Operación		Nombre.	Descripción.	MP 2,5	Origen:	- polvo resuspendido por - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)	Tasa de emisión: 0,00592 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento	MP 10	Origen:	- polvo resuspendido por - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)	Tasa de emisión: 0,05648 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento	MPS	Origen:	- polvo resuspendido por - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)
Tabla Emisiones a la atmósfera.- Fase de Operación																
Nombre.	Descripción.															
MP 2,5	Origen:															
	- polvo resuspendido por - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)															
	Tasa de emisión: 0,00592 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento															
MP 10	Origen:															
	- polvo resuspendido por - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)															
	Tasa de emisión: 0,05648 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento															
MPS	Origen:															
	- polvo resuspendido por - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)															



	- Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) Tasa de emisión: 0,19908 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
CO	Origen: - Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,00133 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
NOx	Origen: - Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,00504 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
HC	Origen: - Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,00029ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
SO ₂	Origen: - Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,00002 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
COVs	Origen: - Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,00048 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
NH ₃	Origen: - Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,0 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento


4.7.5.2. Emisiones líquidas o efluentes:

Tabla 4.7.5.2 Emisiones líquidas	
Nombre	Descripción
Efluentes Líquidos	Los únicos residuos líquidos que se generarían durante la fase de operación del proyecto corresponderán a las aguas servidas, las que serán manejadas por el sistema de fosa séptica y drenes de infiltración. De acuerdo a los datos técnicos presentados en el PAS 138, Anexo 3 de la Adenda, el sistema de fosa séptica se ha diseñado para un máximo de 8 personas, con una dotación de 150 l/personas-día. Se asume un índice de recuperación del 80%, lo que genera un volumen de agua a tratar de 0.96 m3/día. La fosa séptica tendrá un volumen 2.350



	litros y los drenes se han estimado en 15 m de largo, usando PVC perforado de 110 mm de diámetro. La fosa séptica será sometida a mantención 1 vez cada dos años, según recomendación del fabricante, donde se retirarán los lodos presentes y se revisarán sus componentes asegurando un correcto funcionamiento y la no existencia de filtraciones de ningún tipo. Cabe destacar que la limpieza de paneles no genera residuos líquidos. La experiencia indica que basta con 1 litro de agua por panel para lograr limpiarlo, usando paños y pértigas. En este sentido, se usarán aproximadamente 24 m³ de agua por evento de limpieza, la cual resultará en parte evaporada y en parte contenida en el paño o pértiga a usar en la limpieza. Dicho lo anterior, no se genera un efluente líquido por efecto de la limpieza de paneles. Se destaca también, que existen otras tecnologías de limpieza que no usan agua, como por ejemplo el aspirado en seco de los paneles. La limpieza de paneles se realizaría un máximo de 2 veces al año.
--	---


4.7.5.3. Emisiones de Ruido

Tabla 4.7.5.3 Ruido										
Nombre	Descripción									
Ruido	Ruido sobre medio humano – fase de operación En Anexo 4.1 de la DIA se presenta el estudio de Ruido y vibraciones realizado para el proyecto. De este estudio se desprende que las emisiones de ruido sobre los receptores identificados cumplen con el D.S. 38/2011, tal como se muestra a continuación:									
	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Receptor</th><th>Nivel proyectado dB(A)</th><th>Limite D.S 38/11 MMA establecido</th><th>¿Cumple con la Normativa?</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R</td><td>31</td><td>54</td><td>Sí</td></tr> </tbody> </table>			Receptor	Nivel proyectado dB(A)	Limite D.S 38/11 MMA establecido	¿Cumple con la Normativa?	R	31	54
Receptor	Nivel proyectado dB(A)	Limite D.S 38/11 MMA establecido	¿Cumple con la Normativa?							
R	31	54	Sí							



Ruido sobre Fauna – fase de operación

La estimación y modelación de ruido sobre fauna entrega como que el criterio establecido por el SAG ya mencionado en la fase de construcción, se cumple, proyectando un valor de 59 dB, comparado con el criterio de 85dB.



4.7.5.4. Otras emisiones

Tabla 4.7.5.4 Otras emisiones

Nombre	Descripción
No aplica	No aplica

4.7.6. Residuos

4.7.6.1. Residuos no peligrosos

Tabla 4.7.6.1 Residuos no peligrosos

Nombre	Descripción
Residuos sólidos domiciliarios y Residuos sólidos industriales no peligrosos.	Los residuos sólidos que se generarían durante la fase de operación corresponderán a aquellos del tipo domiciliario y asimilable a domiciliarios, por la presencia en la planta solar del personal de mantención. Dentro de este tipo de residuos se considerarán los paños usados en la limpieza de paneles, los cuales solo contendrán agua y tierra. En cuanto a residuos sólidos industriales solo se espera la generación con motivo del reemplazo de paneles defectuosos u otras partes o piezas de material inerte. En cuanto a residuos peligrosos, podrían generarse algunos guantes y paños sucios con aceites o solventes, producto de la mantención correctiva que pueda desarrollarse. La siguiente tabla describe la generación estimada por tipos de residuos



	del proyecto en su fase de operación:		
	Tipo	Características	Forma de Almacenamiento o Acopio Temporal
	Residuos sólidos domiciliarios y asimilables	Restos de cables, tornillos, paños usados en limpieza de paneles, entre otros.	Contenedor para basuras domiciliarias en bodega de residuos no peligrosos.
	Residuos industriales no peligrosos	Paneles dañados	Acopio transitorio a granel sobre pallet en patio de residuos industriales
			Tasa generación 10 kg/mes 120 kg/año
			20 kg/mes 240 kg/año

4.7.6.2. Residuos peligrosos

Tabla 4.7.6.2 Residuos peligrosos												
Nombre	Descripción											
Residuos peligrosos	Residuo generado	Categoría de RESPEL			Categoría de peligrosidad						Volumen generado	
		LISTA I	Lista II	Lista III	Lista A	TA	TC	TE	R	I	C	Kg/mes
	Guaipes, papeles, EPP con restos de grasa o lubricante	1.8			A4060					X		5
	En respuesta 105 de la Adenda se informa que se incorpora los paneles fotovoltaicos defectuosos como residuos peligrosos. El PAS 142 se presenta actualizado en el Anexo 5 de la Adenda PAS 142 actualizado.											

4.7.6.3. Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente

Tabla 4.7.6.3 Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente											
Nombre	Descripción										
Pintura spray, diluyente, aceite lubricante y grasas, hidrocarburo.	Tabla Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente – Fase operación										
	Nombre	Descripción									
	Combustible para Grupo electrógeno	Diésel para el funcionamiento, como respaldo, de grupo electrógeno en fase de operación. El combustible es almacenado en estanque de 5000 l incorporado al grupo electrógeno . Se estima un requerimiento anual de 0,96 m³ diésel para grupos electrógenos en caso de contingencias.									

4.8. Fase de cierre

4.8.1. Partes, obras y acciones

4.8.1.1. Partes y obras

Tabla 4.8.1.1 Partes y obras											
Nombre											
Baños químicos											
Estanque de agua potable											
Bodega Respel											



4.8.1.2. Acciones

Tabla 4.8.1.2 Acciones	
Nombre	Descripción
Des-energización y desconexión de equipos y paneles	Consiste en el apagado de los equipos y evacuación de la energía del sistema para comenzar la desconexión de cables desde equipos y paneles.
Habilitación de baños químicos	Se considerará un máximo de 40 personas para las faenas del cierre del proyecto, por lo tanto se habilitarían 4 baños químicos.
Retiro del CT	Se refiere a retiro con grúa y montaje en camión para retiro y envío a destino final este equipo de forma completa sin desarme, es decir la unidad completa tal como se encuentra.
Retiro de paneles y estructuras de soporte	Se retiran los sujetadores o pernos y usando grúa horquilla se levantan y apilan en pallets los paneles para enviarlos a destino final. Con grúa se retiran las mesas y sus estructuras de soporte para envío a destino final.
Retiro de radier	Usando retroexcavadora se retiran los radier donde se encontraban montados los CT., los escombros se cargan en camión para envío a destino final
Retiro de cables soterrados	Usando retroexcavadora se excava el lugar de los cableados soterrados, se retiran para envío a destino final y se rellenan las zanjas excavadas con el mismo material
Retiro del cerco	Usando la grúa horquilla y aflojando los pernos y sujetadores se retira el cerco y sus soportes para enviar a destino final
Limpieza general del sitio	De manera pedestre se recorre el sitio de emplazamiento del proyecto para recoger residuos puntuales que puedan permanecer en el lugar, bajo el entendido que ya se han retirado todas las partes, piezas, escombros y equipos que conformaban el parque solar.
Desmantelamiento o de aseguramiento de infraestructura	El proyecto considerará el desmantelamiento completo de todas las partes, obras, equipos, cableados existentes con motivo de la construcción y operación del parque solar, por lo tanto no quedará ninguna infraestructura presente en la zona del proyecto al terminar la fase de cierre. En respuesta 108 de la Adenda se informa que el destino final que tendrán las distintas partes y/o obras de la planta solar, en términos generales, se encontrarán al final de su vida útil, éstas serán tratadas como residuos industriales con destino final autorizado.
Retiro Baños Químicos	Retiro de baños químicos de la faena de cierre. Hito de término de la fase.
Restauración geoforma, o morfología, vegetación u otro componente ambiental que haya sido afectado	La topografía del terreno no sufrirá modificaciones, dado que no se contemplará realizar escarpes o compactación, a excepción de las zonas de emplazamiento de instalación de faena y caminos interiores. Debido a la ausencia de intervenciones que modifiquen la geoforma, no es necesario realizar una restauración de la morfología del lugar. - la habilitación de zonas de la “instalación de faenas” que contemplarán bodegas, oficinas, comedor, etc., espacios que habrán sido compactadas



durante la fase de construcción, quedarán limpias y despejadas. Se considerará realizar la escarificación del terreno para recuperar el drenaje y la aireación del mismo. Asimismo, cabe destacar que las instalaciones como sala de control, bodega respel, caseta de guardia y patio de residuos industriales habrán sido instaladas sobre poyos de hormigón, los cuales serán retirados dejando el suelo natural limpio y despejado.

- La instalación de las mesas para soporte de módulos fotovoltaicos habrá sido por medio del hincado directo al suelo, sin requerimientos de fundaciones de hormigón, por lo que su retiro se realizará con grúa horquilla retirando dicha estructura desde el suelo, dejando despejado de todo resto de la instalación.

- Cableado soterrado: las actividades del cierre contemplarán el uso de una retroexcavadora para la excavación de las zanjas y retirar el cableado y volver a rellenar las zanjas con el mismo material natural extraído, no se contemplará excedentes de este material.

- En las zonas del radier de los 4 centros de transformación contemplará el retiro de dicho radier y la restitución de la superficie agregando material fresco de tierra comprado a terceros.

- Se efectuará escarificado en las áreas compactadas correspondientes a caminos interiores del parque solar.

- Respecto a la vegetación, dado que el predio a usar por el proyecto se encuentra en uso para producción agrícola comercial y se entrega para uso del parque cosechado, limpio y despejado, se devolverá el terreno en las mismas condiciones, limpio y despejado, de modo tal que pueda ser usado para esos mismos fines, si así lo deseara el dueño. Por lo tanto, no se contemplarán actividades de revegetación del suelo.

En respuesta 106 de la Adenda se informa que la superficie que será compactada para el establecimiento de obras temporales tendrá una limitante en términos de la profundidad efectiva del recurso suelo para el establecimiento radicular de las plantas.

Para recuperar las condiciones originales se considerará las siguientes actividades:

Realizar un subsolado con una excavadora equipada con tridente (garra) o con balde para descompactar el suelo. La acción permitirá quebrar y/o romper la capa compactada y mezclarlo con el suelo más cercano a la superficie.

Posteriormente, y con la utilización de un arado de una rastra doble, se refinarán los fragmentos de suelos compactados en superficie.

Por último, se considerará el uso de un arado de cincel para extraer terrones de mayor tamaño desde una profundidad mayor, para luego proceder a un nuevo proceso de rastra doble para romper los agregados que hayan emergido.

El mejoramiento propuesto considerará la habilitación del terreno hasta una profundidad efectiva de 70 cm de profundidad. El indicador de cumplimiento será lograr una reducción de la compactación, comprobada visualmente y cuantitativamente.



	La medición visual considerará la observación de 2 perfiles de suelo hasta una profundidad de 70 cm, previo y posterior a la mejora de la superficie. Esto presentará una evidencia del cambio realizado en el terreno compactado. En respuesta 107 de la Adenda se aclara que el proyecto no altera la geoforma del emplazamiento del proyecto, por lo tanto corresponderá referirse a actividades de restauración.
Prevención de futuras emisiones	Dado que la zona del emplazamiento del proyecto quedará íntegramente despejada y sin vestigios de la instalación de la planta solar, no existe posibilidad alguna de futuras emisiones desde el sitio del proyecto que puedan afectar el ecosistema, incluidos el aire, suelo y agua.
Mantenimiento, conservación y supervisión	Dado que la zona del emplazamiento del proyecto quedará íntegramente despejada y sin vestigios de la instalación de la planta solar, no se requieren actividades de mantenimiento, conservación o supervisión posteriores al cierre de la misma.

5. IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

5.1. Salud de la población

Tabla 5.1 Salud de la población	
Componente: Aire	
Impacto ambiental	Aumento de la concentración ambiental de material particulado (MP10, MP2.5, u otros) y gases (NOx, CO, SO2, u otros).
Parte, obra o acción que lo genera	Uso de maquinarias en la construcción Tránsito de vehículos por caminos pavimentados Tránsito de vehículos por caminos no pavimentados Uso de grupo electrógeno
Fase en que se presenta	Construcción
Justificación que no es un impacto significativo	Las emisiones atmosféricas se encuentran en cumplimiento con la normativa ambiental aplicable, en particular con el DS 15/2013 MMA. La estimación de emisiones y su modelación se presentan en Anexo 4 de la Adenda Complementaria con los detalles técnicos y específicos que justifican las bajas emisiones y el cumplimiento con el cuerpo normativo indicado.

Componente: Ruido	
Impacto ambiental	Superación de los valores de ruido establecidos en la normativa ambiental vigente, en los receptores cercanos al Proyecto.
Parte, obra o acción que lo genera	Uso de Hincadora para instalación de soportes de mesas de paneles.
Fase en que se presenta	Construcción
Justificación que no es un	La estimación de ruido y su modelación cumplen la normativa ambiental



impacto significativo	aplicable, en particular el DS 38/2012 MMA. En Anexo 4.1 de la DIA se presenta el estudio de Ruido que entrega los detalles de las emisiones sonoras determinadas para el proyecto.
-----------------------	--

5.2. Recursos naturales renovables

5.2.1. Suelo, agua y aire

Tabla 5.2.1 Suelo, agua y aire	
Componente: Recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire	
Nombre del Impacto	Exposición a contaminantes debido al impacto generado por el manejo de residuos
Parte, obra o acción que lo genera	Generación de residuos domiciliarios, industriales no peligrosos y respel
Fase en que se presenta	Construcción, operación y cierre
Justificación que no es un impacto significativo	Las cantidades de estos residuos son bajas y serán manejadas de acuerdo con la legislación ambiental aplicable. Se presentan los contenidos técnicos y formales para la aprobación de los PAS 140 y 142.

Componente: Suelo	
Nombre del Impacto	Pérdida temporal de uso de suelo.
Parte, obra o acción que lo genera	Emplazamiento completo del parque fotovoltaico
Fase en que se presenta	Construcción, operación y cierre
Justificación que no es un impacto significativo	La pérdida temporal de uso de suelo se justifica en detalle en Anexo 6. LB suelos actualizada de la adenda. Una vez terminada la vida útil del proyecto se realizará el retiro de todas las instalaciones del parque fotovoltaico y se realizará un escarificado del suelo, con el objetivo de devolverlo a su uso agrícola anterior. Se presenta un Compromiso Ambiental de Suelo, consistente en mejoras de riego en otra superficie. En Anexo 6. LB Suelos actualizada de la Adenda se descartan impactos por: - Compactación de suelo, - Activación de procesos erosivos o erosión del suelo, - Cambio de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo (cambios en la textura, estructura, patrón de aireación, régimen hídrico) de las aguas superficiales y subterráneas y - Deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo (patrón de aireación).



Componente: Agua	
Nombre del Impacto	No hay impactos sobre el recurso agua.
Parte, obra o acción que lo genera	Dado que no hay impacto, no corresponderá referirse a partes, obras o acciones que lo generan.
Fase en que se presenta	Dado que no hay impacto, no corresponderá referirse a la fase en que se presenta.
Justificación que no es un impacto significativo	El proyecto no realiza obras o acciones sobre ningún curso de agua superficial, ni natural ni artificial. Así mismo, tampoco intercepta la napa freática presente a por lo menos 8 m de profundidad. El único residuo líquido corresponderá a aguas servidas que serán manejadas apropiadamente mediante baños químicos en las fases de construcción y cierre, y mediante una fosa séptica autorizada en la fase de operación. El manejo adecuado y de acuerdo con la normativa ambiental asegura que la generación y manejo de residuos, peligrosos y no peligrosos no afectarán ni generarán cambios en las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del agua.

5.2.2. Biota

5.2.2.1. Flora y Vegetación

Tabla 5.2.2.1 Flora y Vegetación	
Componente: Flora y vegetación	
Impacto ambiental	No existen impactos sobre la flora y vegetación.
Parte, obra o acción que lo genera	Dado que no hay impacto, no corresponderá referirse a partes, obras o acciones que lo generan.
Fase en que se presenta	Dado que no hay impacto, no corresponderá referirse a la fase en que se presenta.
Justificación que no es un impacto significativo	En el estudio de LB Flora y vegetación. Presentado en Anexo 3.2 de la DIA se justifica en detalle que no hay impactos por: - Pérdida de individuos o ejemplares de flora o vegetación. - Pérdida de una comunidad de flora o vegetación. - - Modificación o pérdida de hábitat para la flora o vegetación

5.2.2.2. Fauna

Tabla 5.2.2.2 Fauna	
Componente: Fauna	
Impacto ambiental	Perturbación de la fauna por emisiones de ruido y vibración.
Parte, obra o acción que lo	Uso de hincadora



genera	
Fase en que se presenta	Fase de construcción y operación
Justificación que no es un impacto significativo	El ruido máximo modelado en el peor escenario es menor a los 85dB planteados por la EPA como umbral de perturbación de fauna. Se ofrecen 2 compromisos ambientales voluntarios al respecto: CAV perturbación controlada de fauna de baja movilidad CAV de Inducción protección de fauna

5.3. Grupos humanos, incluyendo grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas

Tabla 5.3 Grupos humanos, incluyendo grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas	
Componente: Grupos humanos	
Impacto ambiental	No hay impactos que alteren de manera significativa los sistemas de vida y costumbre por el aumento de emisiones de ruido y vibración. No se genera obstrucción o restricción a la libre circulación. No se altera la conectividad ni aumento en los tiempos de desplazamiento.
Parte, obra o acción que lo genera	Dado que no hay impacto, no corresponderá referirse a partes, obras o acciones que lo generan.
Fase en que se presenta	Dado que no hay impacto, no corresponderá referirse a la fase en que se presenta.
Justificación que no es un impacto significativo	Informe de Medio Humano presentado en Anexo 10 de la Adenda entrega los antecedentes que descartan estos impactos.

5.4. Áreas protegidas, poblaciones protegidas, recursos protegidos, glaciares, humedales protegidos, sitios prioritarios para la conservación

Tabla 5.4 Áreas protegidas, poblaciones protegidas, recursos protegidos, glaciares, humedales protegidos, sitios prioritarios para la conservación	
Componente: No Aplica	
Impacto ambiental	No aplica
Parte, obra o acción que lo genera	No aplica
Fase en que se presenta	No aplica
Justificación que no es un impacto significativo	No aplica

5.5. Valor ambiental

Tabla 5.5 Valor ambiental	
Componente: No Aplica	
Impacto ambiental	No aplica
Parte, obra o acción que lo genera	No aplica



Fase en que se presenta	No aplica
Justificación que no es un impacto significativo	No aplica

5.6. Valor paisajístico y turístico

Tabla 5.6 Valor paisajístico y turístico	
Componente: Paisaje.	
Impacto ambiental	El proyecto no genera impactos sobre la componente Paisaje
Parte, obra o acción que lo genera	Dado que no hay impacto, no corresponderá referirse a partes, obras o acciones que lo generan.
Fase en que se presenta	Dado que no hay impacto, no corresponderá referirse a la fase en que se presenta.
Justificación técnica que no genera efectos, características o circunstancias	El estudio de paisaje realizado y presentado en Anexo 3.6 de la DIA concluye que la calidad de paisaje es media, justificando además que el proyecto no genera impactos por Pérdida de atributos biofísicos del paisaje, Artificialidad, Intrusión visual o Modificación de atributos estéticos.

5.7. Patrimonio cultural

Tabla 5.7 Patrimonio Cultural	
Componente: Patrimonio cultural.	
Impacto ambiental	El proyecto no genera impactos sobre el Patrimonio Cultural
Parte, obra o acción que lo genera	Dado que no hay impacto, no corresponderá referirse a partes, obras o acciones que lo generan.
Fase en que se presenta	Dado que no hay impacto, no corresponderá referirse a la fase en que se presenta.
Justificación técnica que no genera efectos, características o circunstancias	La inspección arqueológica superficial realizada en terreno se presenta en Anexo 3.1 de la DIA, donde se demuestra que el proyecto no genera alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico o histórico.

La fundamentación que estos impactos señalados en las tablas precedentes no generarán y no presentarán los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, que dan origen a la necesidad de evaluar un Estudio de Impacto Ambiental, se exponen en el siguiente capítulo.

6. ANTECEDENTES QUE JUSTIFIQUEN QUE EL PROYECTO O ACTIVIDAD NO REQUIERE DE LA PRESENTACIÓN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

6.1. Sobre la inexistencia de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos

Tabla 6.1 Sobre la inexistencia de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos



Impacto ambiental	Emisiones atmosféricas (contaminantes atmosféricos (PM10, PM2,5, CO, etc.) y ruido.
Existencia de población cuya salud pudiera verse afectada	No existen poblaciones al interior del polígono donde se desarrollará el proyecto. A aproximadamente 300 m (medido desde el punto más cercano del polígono del proyecto) hacia el norte se ubica la localidad de Bellavista.
Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos, en consideración a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento del SEIA:	
a) La superación de los valores de las concentraciones y períodos establecidos en las normas primarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del Reglamento.	La fase de construcción del proyecto, de corta duración (6 meses), representa los valores más altos de emisiones a la atmósfera, comparativamente con las fases de operación y cierre. Aun así, los resultados de la estimación de emisiones de material particulado y gases de combustión (Anexo 4.2 de la DIA) indican valores muy bajos que al contrastar con los valores límites dados por el DS 15/2013 que establece el Plan de Descontaminación para el Valle central de la Región de O'Higgins, el proyecto cumple dichos límites por lo que no aplican medidas de compensación. Las emisiones, para los contaminantes normados (DS 59/1998, del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, que Establece norma de calidad primaria para material particulado respirable PM10, en especial de los valores que definen situaciones de emergencia) y DS 12/2011, del Ministerio de Medio Ambiente, (Establece la norma primaria de calidad del aire para material particulado fino respirable PM2.5, otros), fueron modeladas para la condición más adversa (Anexo 4.2 de la DIA). Los resultados indican que el proyecto, en ninguna de sus fases, sobrepasará los niveles permitidos para los contaminantes atmosféricos, ni significarán un aumento significativo en la concentración ambiental, por lo que se descartan efectos adversos sobre la salud de las personas, por lo que no se consideran acciones de abatimiento. A continuación se presentan los valores de emisiones para cada una de las fases del proyecto: Fase de construcción



Tabla Emisiones a la atmósfera – Fase de construcción	
Nombre.	Descripción.
MP 2,5	Origen: - polvo resuspendido por - o escarpe - o hincado - o compactación - o excavación - o carga y descarga - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,200 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
MP 10	Origen: - polvo resuspendido por - o escarpe - o hincado - o compactación - o excavación - o carga y descarga - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,941 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
MPS	Origen: - polvo resuspendido por - o escarpe - o hincado - o compactación - o excavación - o carga y descarga - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias



	Generador eléctrico Tasa de emisión: 3,181 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
CO	Origen: - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,404 ton/año Duración: 5 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: No aplican
NOx	Origen: - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 1,459 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: No aplican
HC	Origen: - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,050 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: No aplican
SO ₂	Origen: - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,056 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: No aplican
COVs	Origen: - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,240 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: No aplican
NH ₃	Origen: - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,005ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: No aplican
Fase de Operación	



Tabla Emisiones a la atmósfera.- Fase de Operación	
Nombre.	Descripción.
MP 2,5	Origen:
	- polvo resuspendido por - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)
	Tasa de emisión: 0,00592 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
MP 10	Origen:
	- polvo resuspendido por - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)
	Tasa de emisión: 0,05648 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
MPS	Origen:
	- polvo resuspendido por - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)
	- Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) Tasa de emisión: 0,19908 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
CO	Origen:
	- Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico
	Tasa de emisión: 0,00133 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
NOx	Origen:
	- Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico
	Tasa de emisión: 0,00504 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
HC	Origen:
	- Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico
	Tasa de emisión: 0,00029ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
SO ₂	Origen:
	- Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico
	Tasa de emisión: 0,00002 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
COVs	Origen:
	- Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico
	Tasa de emisión: 0,00048 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
NH ₃	Origen:
	- Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico
	Tasa de emisión: 0,0 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento



Fase de Cierre

Tabla Emisiones a la atmósfera.- Fase de Cierre

Nombre.	Descripción.
MP 2,5	Origen:
	- polvo resuspendido por
	o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos)
	o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)
	- Gases y partículas de combustión
	o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos)
	o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)
MP 10	Tasa de emisión: 0,00592 ton/año
	Duración: 12 meses al año.
	Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
	Origen:
	- polvo resuspendido por
	o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos)
	o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)
MPS	- Gases y partículas de combustión
	o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos)
	o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)
	Tasa de emisión: 0,05648 ton/año
	Duración: 12 meses al año.
	Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
	Origen:
CO	- polvo resuspendido por
	o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos)
	o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)
	- Gases y partículas de combustión
	o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos)
	o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)
	Tasa de emisión: 0,19908 ton/año
NOx	Duración: 12 meses al año.
	Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
	Origen:
	- Gases y partículas de combustión
	o Operación de equipos y maquinarias
	o Generador eléctrico
	Tasa de emisión: 0,00504 ton/año
HC	Duración: 12 meses al año.
	Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
	Origen:
	- Gases y partículas de combustión
	o Operación de equipos y maquinarias
	o Generador eléctrico
	Tasa de emisión: 0,00029ton/año
SO ₂	Duración: 12 meses al año.
	Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
	Origen:
	- Gases y partículas de combustión
	o Operación de equipos y maquinarias
	o Generador eléctrico
	Tasa de emisión: 0,00029ton/año
	Duración: 12 meses al año.
	Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento



	Tasa de emisión: 0,00002 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
COVs	Origen: - Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,00048 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
NH ₃	Origen: - Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,0 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento

b) La superación de los valores de ruido establecidos en la normativa ambiental vigente. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del Reglamento.

La normativa ambiental vigente corresponderá al D.S. N°38/12, del Ministerio de Medio Ambiente, que establece los Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregida (NPC), de acuerdo al tipo de zona establecido en el instrumento de planificación territorial que corresponda. En el presente caso, de acuerdo con lo indicado por los instrumentos de planificación territorial, los receptores se sitúan en un sector rural.

En Anexo 4.1 de la DIA se presenta la medición de Línea Base y la modelación de emisiones de ruido para las distintas fases del proyecto.

En resumen, se puede observar en la siguiente tabla los resultados y el cumplimiento con la normativa:

Receptor	Límite D.S. 38711 MMA, dB(A)	Nivel proyectado (fase construcción) dB(A)	Nivel proyectado (fase operación) dB(A)	Nivel proyectado (fase cierre) dB(A)
R	54	44	31	39

Tal como se aprecia, el proyecto, en todas sus fases, cumple con los límites establecidos en la normativa. De este modo, al no haber superación de los valores, se descartan efectos adversos negativos sobre la salud de la población.

En Capítulo 11, numeral 11.1.2, del presente documento, Proponente presenta Compromiso ambiental voluntario de Monitoreo de ruido para evidenciar cumplimiento normativo, cuyo objetivo será asegurar holgura en el cumplimiento del límite máximo permitido sobre receptor más cercano, justificado en que la medición permitirá acreditar la holgura de cumplimiento normativo y tomar medidas de atenuación (por ejemplo, uso de una barrera acústica móvil) en caso de ser necesario (< 2 dbA de diferencia).



c) La exposición a contaminantes debido al impacto de las emisiones y efluentes sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, en caso que no sea posible evaluar el riesgo para la salud de la población de acuerdo a las letras anteriores.	Efluentes Líquidos <u>Fase de construcción</u> Las únicas emisiones líquidas que generará el proyecto corresponderán a las aguas servidas de los 7 baños químicos, las que serán manejadas y retiradas del lugar por la empresa autorizada que se contrate para este servicio. Cabe destacar que el máximo de personas en un día durante la fase de construcción será 70 personas y se contará con 7 unidades de baños químicos. Se considerará una frecuencia de retiro de las aguas servidas de 1 vez por semana durante la fase de construcción. <u>Fase de Operación</u> Los únicos residuos líquidos que se generarían durante la fase de operación del proyecto corresponderán a las aguas servidas, las que serán manejadas por el sistema de fosa séptica y drenes de infiltración. De acuerdo a los datos técnicos presentados en el PAS 138, Anexo 3 de la Adenda, el sistema de fosa séptica se ha diseñado para un máximo de 8 personas, con una dotación de 150 l/personas-día. <u>Fase de cierre</u> Los únicos residuos líquidos que se generarían durante la fase de cierre del proyecto corresponden a las aguas servidas, Para lo cual se destinarán baños químicos, en cantidad suficiente para la mano de obra contemplada de 50 personas., 5 unidades. Emisiones atmosféricas <u>Fase de construcción</u>
---	---



Tabla Emisiones a la atmósfera – Fase de construcción	
Nombre.	Descripción.
MP 2,5	Origen: - polvo resuspendido por - o escarpe - o hincado - o compactación - o excavación - o carga y descarga - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,200 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
MP 10	Origen: - polvo resuspendido por - o escarpe - o hincado - o compactación - o excavación - o carga y descarga - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,941 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
MPS	Origen: - polvo resuspendido por - o escarpe - o hincado - o compactación - o excavación - o carga y descarga - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias



	Generador eléctrico Tasa de emisión: 3,181 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
CO	Origen: - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,404 ton/año Duración: 5 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: No aplican
NOx	Origen: - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 1,459 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: No aplican
HC	Origen: - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,050 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: No aplican
SO ₂	Origen: - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,056 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: No aplican
COVs	Origen: - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,240 ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: No aplican
NH ₃	Origen: - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,005ton/año Duración: 6 meses de la fase de construcción completa. Medidas de Abatimiento: No aplican
<u>Fase de operación</u>	



Tabla Emisiones a la atmósfera.- Fase de Operación	
Nombre.	Descripción.
MP 2,5	Origen: - polvo resuspendido por - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) Tasa de emisión: 0,00592 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
MP 10	Origen: - polvo resuspendido por - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) - Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) Tasa de emisión: 0,05648 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
MPS	Origen: - polvo resuspendido por - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)
	- Gases y partículas de combustión - o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos) - o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos) Tasa de emisión: 0,19908 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
CO	Origen: - Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,00133 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
NOx	Origen: - Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,00504 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
HC	Origen: - Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,00029ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
SO ₂	Origen: - Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,00002 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
COVs	Origen: - Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,00048 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
NH ₃	Origen: - Gases y partículas de combustión - o Operación de equipos y maquinarias - o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,0 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento



Fase de Cierre:

Tabla Emisiones a la atmósfera.- Fase de Cierre

Nombre.	Descripción.
MP 2,5	Origen:
	- polvo resuspendido por
	o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos)
	o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)
	- Gases y partículas de combustión
	o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos)
	o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)
MP 10	Tasa de emisión: 0,00592 ton/año
	Duración: 12 meses al año.
	Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
	Origen:
	- polvo resuspendido por
	o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos)
	o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)
MPS	- Gases y partículas de combustión
	o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos)
	o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)
	Tasa de emisión: 0,05648 ton/año
	Duración: 12 meses al año.
	Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
	Origen:
CO	- polvo resuspendido por
	o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos)
	o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)
	- Gases y partículas de combustión
	o tránsito de vehículos por caminos no pavimentados (internos)
	o Tránsito de vehículos por caminos pavimentados (externos)
	Tasa de emisión: 0,19908 ton/año
NOx	Duración: 12 meses al año.
	Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
	Origen:
	- Gases y partículas de combustión
	o Operación de equipos y maquinarias
	o Generador eléctrico
	Tasa de emisión: 0,00504 ton/año
HC	Duración: 12 meses al año.
	Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
	Origen:
	- Gases y partículas de combustión
	o Operación de equipos y maquinarias
	o Generador eléctrico
	Tasa de emisión: 0,00029ton/año
SO ₂	Duración: 12 meses al año.
	Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
	Origen:
	- Gases y partículas de combustión
	o Operación de equipos y maquinarias
	o Generador eléctrico
	Tasa de emisión: 0,00029ton/año
	Duración: 12 meses al año.
	Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento



	Tasa de emisión: 0,00002 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
COVs	Origen: - Gases y partículas de combustión o Operación de equipos y maquinarias o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,00048 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento
NH ₃	Origen: - Gases y partículas de combustión o Operación de equipos y maquinarias o Generador eléctrico Tasa de emisión: 0,0 ton/año Duración: 12 meses al año. Medidas de Abatimiento: no se consideran medidas de abatimiento

Emisiones de ruido

Fase de construcción

Para la fase de construcción se evalúan dos escenarios, uno correspondiente a la modelación de propagación del ruido con la compactadora, camión grúa, grúa horquilla y generador trabajando al mismo tiempo. El segundo escenario corresponderá al uso de la hincadora solamente, que refleja el escenario durante dos semanas durante la construcción (cuando se usa la hincadora no hay uso de otras maquinarias). La modelación indica que en ambos escenarios la normativa ambiental se cumple, tal como se muestra a continuación: (los detalles se encuentran en Anexo 4.1 de la DIA).

Según la Tabla N°16. Nivel de Ruido Proyectado y evaluación de D.S. N°38/11 Fase de Construcción del Anexo 4.1 de la DIA, los resultados son los siguientes:

Escenario, Fuentes	Receptor	Nivel proyectado dB(A)	Limite Diurno D.S 38/11 MMA establecido	¿Cumple con la Normativa?
Escenario 1. Retroexcavadora, compactadora, camión grúa, grúa horquilla, y Generador	R	39	54	Sí
Escenario 2. Sólo Hincadora, y Generador		44		Sí

La tabla anterior muestra que, para la Fase de Construcción, los niveles proyectados bajo las consideraciones descritas, no sobrepasan el nivel máximo exigido por la Normativa legal sobre el sector receptor.


Se presenta compromiso ambiental voluntario de monitoreo para la fase de construcción:



Compromiso ambiental voluntario: Monitoreo ruido para evidenciar cumplimiento normativo	
Impacto asociado	Emisiones de ruido sobre receptor R
Fase del Proyecto a la que aplica.	Construcción, específicamente actividad de hincado de estructuras en las cercanías del receptor R
Objetivo, descripción y justificación.	Objetivo: asegurar holgura en el cumplimiento del límite máximo permitido sobre receptor más cercano Descripción: Se efectuará una medición al inicio de los trabajos de hincado, cuando la hincadora se encuentre trabajando a 50 m del límite del polígono, medidos desde su esquina norponiente del predio Justificación: La medición permitirá acreditar la holgura de cumplimiento normativo y tomar medidas de atenuación (por ejemplo, uso de una barrera acústica móvil) en caso de ser necesario (< 2 dbA de diferencia).
Lugar, forma y oportunidad de implementación.	Lugar: Se efectuará la medición sobre R, en la fase de operación, cuando se inicien trabajos de hincado a 50 m del límite nororiente del predio, área más cercana al receptor Forma: Medición sobre receptor R, una vez iniciados los trabajos de hincado a 50 m del límite. Oportunidad: Cuando la hincadora realice su trabajo en la zona comprendida en un radio 50 m desde el límite norponiente del predio.
Indicador que acredite su cumplimiento.	El compromiso voluntario incluye contar con la medición de ruido sobre el receptor R en el momento en que la hincadora realice su trabajo en las zonas definidas. Por lo tanto el indicador de cumplimiento será la medición in situ del ruido real generado sobre los receptores, lo cual quedará plasmado en un informe acústico de medición en terreno. Con esto se dará cuenta del nivel real de presión sonora al que estarán expuestos los receptores R con el uso de la hincadora.
Forma de control y seguimiento.	Informe Acústico realizado que muestre resultados de las mediciones, para comparar con el nivel máximo permitido según la normativa que aplica a la zona. El informe acústico será entregado a la SMA en un plazo no mayor a 30 días contados desde el término de las actividades de hincado en la zona definidas para R.

Fase de operación:

En Anexo 4.1 de la DIA se presenta el estudio de Ruido y vibraciones realizado para el proyecto. De este estudio se desprende que las emisiones de ruido sobre los receptores identificados cumplen con el D.S. 38/2011, tal como se muestra a continuación:




Receptor	Nivel proyectado dB(A)	Límite D.S 38/11 MMA establecido	¿Cumple con la Normativa?
R	31	54	SÍ



Fase de cierre:

En Anexo 4.1 de la DIA se presenta el estudio de Ruido y vibraciones realizado para el proyecto. De este estudio se desprende que las emisiones de ruido sobre los receptores identificados en la fase de cierre cumplen con el DS 38/2011, tal como se muestra a continuación:



Receptor	Nivel proyectado dB(A)	Limite D.S 38/11 MMA establecido	¿Cumple con la Normativa?
R	39	54	Si

Tal como se aprecia, el proyecto, en todas sus fases, cumple con los límites establecidos en la normativa. De este modo, al no haber superación de los valores, se descartan efectos adversos negativos sobre la salud de la población.

d) La exposición a contaminantes debido al impacto generado por el manejo de residuos sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

No habrá exposición a contaminantes debido al impacto generado por el manejo de residuos sobre los recursos naturales, incluidos el suelo, agua y aire, justificado en que todos los residuos del proyecto serán manejados (acopio, transporte y disposición final) adecuadamente y en cumplimiento con la normativa.

Fase de construcción

Residuos no peligrosos

Tipo	Características	Forma de	Volumen	Disposición final	Transporte	Periodicidad de retiro
		Almacenamiento o Acopio Temporal				



RSD	Papel, envases, restos orgánicos, plásticos, etc.	En contenedores plásticos herméticos de 200 l con tapa, en bodega de residuos domiciliarios	0,3 T/mes	Sitio de disposición final autorizado	Empresa externa autorizada	3 veces a la semana
RNP	Residuos de construcción: restos de madera, embalajes de equipos, cortes de tuberías de HDPE, materiales de embalaje, cables, entre otros.	Contenedor o piso (para material de mayor tamaño) en Patio de Residuos Industriales No Peligrosos	0,2 T/mes	Sitio de disposición final autorizado	Empresa externa autorizada	1 vez a la semana

Residuos peligrosos:

Residuo generado	Categoría de RESPEL				Categoría de peligrosidad							Volumen generado
	LISTA I	Lista II	Lista III	Lista A	TA	TC	TE	R	I	C		Kg/mes
Guaipes y EPP con restos de combustibles o grasa y arena/tierra contaminados con combustible o grasa	I.8			A4060					X			150
Envases con pinturas/ Envases con solventes	I.8			A3050					X			50

Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente

Tabla Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente	
Nombre	Descripción
Petróleo Diésel combustible	En estanque de 1000 lt de capacidad.
Pintura	100 kg/año, acopiadas en racks en la bodega de insumos en envases de 1 galón
Solvente (aguarrás)	100 kg/año, acopiadas en racks en la bodega de insumos en envases de 1 litro

Fase de operación

Residuos no peligrosos

Tipo	Características	Forma de Almacenamiento o Acopio Temporal	Tasa generación
Residuos sólidos domiciliarios y asimilables	Restos de cables, tornillos, paños usados en limpieza de paneles, entre otros.	Contenedor para basuras domiciliarias en bodega de residuos no peligrosos.	10 kg/mes 120 kg/año
Residuos industriales no peligrosos	Paneles dañados	Acopio transitorio a granel sobre pallet en patio de residuos industriales	20 kg/mes 240 kg/año

Residuos peligrosos

Residuo generado	Categoría de RESPEL				Categoría de peligrosidad							Volumen generado
	LISTA I	Lista II	Lista III	Lista A	TA	TC	TE	R	I	C		Kg/mes
Guaipes, papeles, EPP con restos de grasa o lubricante	I.8			A4060					X			5

Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente

Tabla Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente – Fase operación	
Nombre	Descripción
Combustible para Grupo electrógeno	Diésel para el funcionamiento, como respaldo, de grupo electrógeno en fase de operación. El combustible es almacenado en estanque de 5000 l incorporado al grupo electrógeno . Se estima un requerimiento anual de 0,96 m³ diésel para grupos electrógenos en caso de contingencias.



Fase de cierre

Residuos no peligrosos

Tipo	Características	Forma de Almacenamiento o Acopio Temporal	Volumen	Disposición final	Transporte	Periodicidad de retiro
RSD	Papel, envases, restos orgánicos, plásticos, etc.	En contenedores plásticos herméticos de 200 l con tapa, en bodega de residuos domiciliarios	0,2 T/mes	Sitio de disposición final autorizado	Empresa externa autorizada	3 veces a la semana
RINP	Residuos de desmantelamiento: restos de cables, tuberías, conectores, pernos entre otros del mismo estilo.	Contenedor o piso (para material de mayor tamaño) en Patio de Residuos Industriales No Peligrosos	0,5 T/mes	Sitio de disposición final autorizado	Empresa externa autorizada	1 vez a la semana
	Se incluyen escombros del retiro de radier de los CT.					
	Paneles y mesas	En container para envío a destino final	500 t/mes	Sitio de disposición final autorizado	Empresa externa autorizada	1 vez a la semana

Residuos peligrosos

Residuo generado	Categoría de RESPEL			Categoría de peligrosidad								Volumen generado
	LISTA I	Lista II	Lista III	Lista A	TA	TC	TE	R	I	C	Kg/mes	
Guaipes, papeles, EPP con restos de grasa o lubricante	I.8			A4060					X		5	

6.2. Sobre la inexistencia de efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire

Tabla 6.2 Sobre la inexistencia de efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire	
Impacto ambiental	Pérdida temporal de uso de suelo
Parte, obra o acción que lo genera	En fase de construcción, actividades de construcción En fase de operación, operación equipos y actividades de mantención. En cierre, actividades propias de la fase (desmontaje, transporte, etc.)
Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, en consideración a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento del Reglamento del SEIA:	
Recursos naturales renovables escasos, únicos o representativos.	Uso temporal del recurso natural suelo
a) La pérdida de suelo o de su capacidad para sustentar biodiversidad por degradación, erosión, impermeabilización, compactación o presencia de contaminantes.	Pérdida de suelo: interpretado por SEA (2015) como la eliminación absoluta de las condiciones o propiedades que otorgan al suelo a facultad de producir y arraigar especies vegetales y sustentar vida. Se descarta que el proyecto genere “Pérdida de Suelos”, justificado en que el Proyecto no intervendrá superficies de forma irreversible, perdiendo la capacidad de sustentar vida. Basado en los antecedentes de la Descripción del Proyecto



(Capítulo 1 de la DIA), las actividades a desarrollar por el Proyecto implican principalmente la excavación de superficies para LMT y fundaciones, restaurando el nivel con el mismo material excavado. Al término de la vida útil del proyecto, se contemplará la excavación y retiro de todo elemento construido (cables, tubos, fundaciones, pilotes, etc.) la restauración de toda la superficie, descompactando con buldócer escarificador y posterior nivelación del terreno.

Activación de Procesos Erosivos: Interpretado por SEA (2015) como la modificación de condiciones que provocan la pérdida de la mantención del suelo in situ y el movimiento de sus partículas de un sitio a otro. La erosión del suelo puede generar el deterioro de sus propiedades como la fertilidad.

Basado en los antecedentes presentados en la Línea Base de la DIA, se estima que no ocurrirán cambios en el nivel de riesgo de activación de procesos erosivos con la construcción del Proyecto. A modo de evidencia se señala, que no se observó la formación de zanjas o cárcavas en la visita a terreno. Tampoco se apreció signos de erosión en los caminos existentes en el área del Proyecto.

Compactación del suelo: Interpretado por SEA (2015) como la densificación de una determinada masa de suelo resultante de la compresión de éste debido a una fuerza externa, tal que se reducen o eliminan los espacios (poros) entre las partículas de éste y experimenta una pérdida de su volumen. La compactación del suelo puede generar la activación de procesos erosivos o erosión del mismo.

El Proyecto considerará la actividad de compactación de suelos, principalmente para la obra “Instalación de Faena” y caminos interiores. Una vez que se cumpla la vida útil del Proyecto, en la Etapa de Cierre, se considerará la escarificación y nivelación de la superficie utilizada para recuperar la condición original.

Deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Cambios en textura, estructura, aireación, régimen hídrico, salinidad, sodicidad, alcalinidad, materia orgánica y/o sustancias contaminantes: Interpretado por SEA (2015) como el deterioro de las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo (terrestre, marino, de aguas superficiales). Se produce cuando se disminuye su capacidad para cumplir con la función de ser sustento para la vida u otras funciones en el ecosistema.

El Proyecto no causará el deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, considerando que las principales actividades u obras del Proyecto que podrían causarlo son:

Emisiones de vehículos y maquinarias (efecto de cambio por sustancias contaminantes). Las emisiones del Proyecto son difusas, de baja magnitud y acotadas en periodo de tiempo, lo que no causaría cambios en las propiedades de los suelos (ver Anexo 4.2 de la DIA).

Limpieza de paneles durante la Etapa de Operación (efecto de cambio por sustancias contaminantes). Esta actividad se realizará dos veces al año, utilizando agua sin detergentes ni



productos químicos, descartándose que produzca cambios en las propiedades químicas y biológicas del suelo.

Manejo de residuos peligrosos (efecto de cambio por sustancias contaminantes). Los residuos peligrosos como envases con restos de pinturas y/o grasas, paños con grasa, papeles con grasa, guantes usados y otros de esta misma naturaleza, serán almacenados temporalmente en contenedores cerrados con tapa segura y puestos en bodega de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, previniendo la lixiviación y contaminación del terreno.

Instalación de paneles (alteración de propiedades biológicas del suelo). Debido al método constructivo del Proyecto (hincado) se estima que ocurrirá una baja intervención que pueda afectar las distintas matrices biológicas del suelo, entendidas como Detritósfera, Porósfera, Agregatósfera, Rizósfera y Drilósfera de acuerdo con la clasificación de Sabaini y Ávila (2015). En este sentido, se estima lo siguiente:

Rizósfera: la eliminación de los cultivos superficiales causaría la reducción de raíces, siendo reemplazadas por la presencia de raíces finas y muy finas asociadas a especies herbáceas anuales. Cabe destacar que actualmente el suelo presenta uso agrícola y el suelo es manejado con arado de tierra, lo que causa la ruptura de sistemas radiculares de las plantas.

Detritósfera: El suelo actualmente no presenta una capa de materia orgánica en superficie, y su acumulación se ve intervenida por el proceso de arado de la tierra, que acelera la descomposición de la materia orgánica. La construcción del Proyecto podría implicar una mejora de la Detritósfera por medio del aporte de materia orgánica que realizarían especies herbáceas anuales.

Agregatósfera y Porósfera: Las acciones de compactación se encuentran acotadas a reducidas superficies, por lo que la Agregatósfera y Porósfera no debiesen sufrir modificaciones con la construcción del Proyecto.

Drilósfera: Se detectó la presencia de lombrices en el suelo. Debido a que no se interrumpirá la capacidad del suelo para desarrollar vegetación, fuente de alimento de estos organismos, se prevé que no ocurrirán cambios en esta esfera biológica.

En síntesis, basado en los efectos descritos por SEA (2015), la construcción del Proyecto no prevé generar efectos significativos adversos sobre el componente suelo, descartándose que las actividades relacionadas con su construcción, operación y cierre puedan intervenir sobre su dimensión física, química y biológica.

En Capítulo 11, numeral 11.1.3. del presente documento, se presenta Compromiso Ambiental Voluntario para el impacto ambiental no significativo de pérdida temporal de uso del recurso suelo, cuyo objetivo será evaluar la Condición Biológica del Suelo a través del monitoreo de propiedades del suelo en el área donde se instalarán los paneles fotovoltaicos, justificado en que el proyecto considerará la gestión eficiente del suelo en el área de instalación de los paneles, por lo que se



	descarta la pérdida o deterioro del suelo durante la fase de operación. Para asegurar que las características del Proyecto Fotovoltaico “Lirios de Chumaquito” no generen cambios en la calidad del suelo, es necesario realizar una evaluación periódica de las características de este para evaluar si se presentan cambios importantes en las propiedades físicas y biológicas del suelo.
b) La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación o la existencia de un plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley 19.300.	De acuerdo con el estudio de Línea base efectuado (Adjunto en Anexo 3.2 de la Adenda), dentro del área de influencia, se identificaron dos unidades homogéneas de vegetación (UHV), aunque la más representativa del área afectada, con un 78,99%, son las Zonas de Cultivos Agrícolas el cual presenta dominancias de las especies <i>Solanum lycopersicum</i> (Tomate) y <i>Medicago sativa</i> (Alfalfa). Dentro de las unidades de vegetación, se registró la presencia de 10 especies de flora vascular terrestre, una diversidad baja probablemente debido al alto grado de intervención antrópica dentro del área de influencia. El 100% de las especies registradas corresponderán a especies exóticas, lo que está directamente relacionado con el uso histórico que tiene la zona prospectada, pero esperable en el contexto biogeográfico en que se enmarca. En base a su definición legal, no existen formaciones vegetales que requieren de la elaboración de alguno de los permisos ambientales sectoriales asociados al componente flora y vegetación terrestre para su intervención. En consecuencia, es posible inferir, en base a los antecedentes recientemente expuestos, que la materialización del proyecto no generará efectos significativos sobre el componente flora y vegetación terrestre. Para Fauna, Los resultados de la caracterización de la componente fauna silvestre en el periodo de primavera 2021, evidenció la presencia de 9 especies. De ellas 7 especies corresponderá a la clase aves: <i>Carduelis barbata</i> (N = 10), <i>Vanellus chilensis</i> (N = 8), <i>Milvago chimango</i> (N = 5), <i>Callipepla californica</i> (N = 4), <i>Porphyrospiza alaudina</i> (N = 2), <i>Sturnella loyca</i> (N = 1) y <i>Anas georgica</i> (N = 1), las que comparten la característica de ser especies residentes según los listados de Convención de Especies Migratorias (Convention on Migratory Species). Además, se evidenció la presencia de la Clase Reptilia, con un total de 64 ejemplares de las especies <i>Liolaemus lemniscatus</i> “Lagartija lemniscata” (N = 13) y <i>Liolaemus tenuis</i> “Lagartija de colores” (N = 51). En el área de estudio, durante el presente muestreo, se realizó una exhaustiva búsqueda de ejemplares de la Clase Amphybia, sin embargo, no se evidenció la presencia de ellos. Similar situación ocurrió para el muestreo de la Clase



Mamíferos, aquí es importante destacar que pese al esfuerzo de muestreo, no se logró evidenciar la presencia de mamíferos (micro y macromamíferos), posiblemente por la cercanía de la población y caminos rurales al borde del área de estudio. Por otro lado, se realizó un muestreo para caracterizar la presencia del Orden Chiroptera, para lo cual se utilizó la técnica de muestreo “bioacústica”, sin embargo, no se logró evidenciar la presencia de murciélagos.

Los resultados obtenidos en el muestreo realizado en primavera 2021, son complementarios a los informados en el área de estudio para la época de verano e invierno 2021 (Tabla 11). En verano 2021, se reportó la presencia de 5 especies de la Clase Aves: *Sturnella loyca* (N = 1), *Milvago chimango* (N = 5), *Porphyrospiza alaudina* (N = 4), *Vanellus chilensis* (N = 2) y *Zonotrichia capensis* (N = 1). Mientras que en invierno 2021 se verificó la presencia de 6 especies de la Clase Aves: *Carduelis barbata* (N = 20), *Vanellus chilensis* (N = 8), *Milvago chimango* (N = 4), *Sturnella loyca* (N = 2), *Anas geórgica* (N = 2), y *Xolmis pyrope* (N = 2); y 2 especies de la Clase Reptilia: *Liolaemus tenuis* (N = 4) y *Liolaemus lemniscatus* (N = 1) (Tabla 11).

En conclusión, el área de estudio, corresponderá a un área rural destinada a monocultivos, por lo que carece de vegetación nativa, la cual está representada por pequeños fragmentos muy deteriorados y con una pobre cobertura de lo que fue la vegetación nativa (Ortiz et al. 1994; Gajardo 1994). Por lo que para el área de estudio, no es posible esperar altos valores de riqueza y abundancia de especies de fauna silvestre.

Sumado a lo anterior, se presentan dos Compromisos Ambientales Voluntarios: CAV de perturbación controlada de fauna de baja movilidad, cuyo objetivo será provocar el abandono o inducir el desplazamiento gradual de los individuos de fauna de reducida movilidad, desde su lugar de origen hacia zonas inmediatamente adyacentes, en forma previa a la intervención por parte de las obras y acciones relacionadas con la ejecución del Proyecto.

Si bien la línea de base del Proyecto registró la actividad de las especies antes indicadas, la ejecución del plan está centrado en inducir el abandono de toda la fauna de baja movilidad que eventualmente pueda verse afectada a causa de la ejecución de las obras y acciones del Proyecto.

En términos genéricos, la medida consiste en remover de forma manual y gradual los refugios de las especies, como cúmulos de rocas o vegetación arbustiva o rastrera, restos vegetales (troncos caídos), previo al inicio de las actividades de despeje de vegetación o de movimiento de tierras con medios mecánicos (SAG, 2012), justificado en que será necesaria la adopción de esta actividad, debido a la existencia de especies de reptiles en categoría de conservación en las áreas de intervención del Proyecto, a saber: *Liolaemus lemniscatus* (lagartija lemniscata) y *Liolaemus tenuis* (lagartija de colores);



	y CAV de Inducción de protección de Fauna, cuyo objetivo será velar por la protección de las especies de fauna en categoría de conservación, existentes en las áreas de emplazamiento de las obras, justificado en los trabajadores y contratistas del Proyecto deberán estar concientizados sobre la importancia de seguir protocolos y programas, con el objetivo de evitar alteraciones sobre la fauna presente en el área de emplazamiento de las obras del Proyecto. Dicho lo anterior, se puede concluir que el proyecto no genera impactos sobre estas componentes, en términos de la superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie.
c) La magnitud y duración del impacto del proyecto o actividad sobre el suelo, agua o aire en relación con la condición de línea de base.	De la evaluación de las actividades del proyecto puede decirse lo siguiente a los impactos del proyecto sobre el suelo, agua o aire: <u>Respecto a aire:</u> Según Anexo 4 Emisiones atmosféricas actualizadas de la Adenda complementaria, sobre los resultados de las emisiones a la atmosfera estimadas del proyecto, no habría impactos significativos sobre el AIRE basados en que la fase de construcción, de duración 6 meses, es la que resulta con mayores emisiones en relación con las fases de operación y cierre, siendo estos valores de baja magnitud y en completo cumplimiento con los límites establecidos en el DS N° 15/2013, que establece el Plan de Descontaminación para el Valle central de la Región de O'Higgins. El aporte del proyecto a la calidad del aire en el sitio del proyecto en su peor condición (fase de construcción de 6 meses), de acuerdo a la modelación efectuada (Anexo 4 de la adenda complementaria) resulta ser muy baja. Considerando estos valores de bajo impacto y además puntuales y acotados a 6 meses, se puede concluir que el proyecto no genera afectación sobre el aire. <u>Respecto suelo:</u> Si bien el proyecto da uso a una superficie de terreno cercana a 11,73 hectáreas para la construcción del parque solar, el análisis del numeral a) anterior indica que no habrá pérdida de suelo de manera permanente ni afectación permanente por erosión o compactación, ya que considerará también una etapa de cierre con restauración de la superficie intervenida. Por lo tanto, puede decirse que el impacto del proyecto sobre el suelo en comparación con su condición basal, (uso agrícola) es de baja magnitud (no hay perdida de suelo) y de duración acotada (vida útil del proyecto).



	<u>Respecto al agua:</u> El proyecto no interviene cursos de agua ni requiere de extracción de agua de ningún tipo, por lo tanto, es este aspecto no hay afectación del proyecto a este recurso natural. Por otro lado, el proyecto no genera riles en ninguna de sus fases (construcción, operación o cierre), y solo generará aguas servidas en los baños químicos contratados a empresa autorizada (construcción y cierre) y aguas servidas, debidamente manejadas en operación. Por lo tanto, puede decirse que el proyecto no genera impacto sobre el recurso natural agua. En conclusión, de acuerdo con lo señalado en el presente literal, no se generarán o presentarán efectos adversos significativos por la magnitud y duración de los impactos del proyecto sobre el suelo, agua o aire en comparación con su línea de base. Esto se justifica con los cálculos presentados y el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.
d) La superación de los valores de las concentraciones establecidos en las normas secundarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las normas vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del Reglamento. En caso que no sea posible evaluar el efecto adverso de acuerdo a lo anterior, se considerará la magnitud y duración del efecto generado sobre la biota por el proyecto o actividad y su relación con la condición de línea de base.	Las escasas emisiones asociadas a la fase de construcción y operación no cambiarán la concentración de contaminantes, explicitada en las normas de calidad secundarias. No habrá emisiones asociadas a la fase de operación que pudieran significar cambios significativos o superación de valores en la concentración establecida en normas secundarias. Esto se justifica con los cálculos presentados y el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.
e) La diferencia entre los niveles estimados de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo y característico del entorno donde se concentre fauna nativa asociada a hábitats de relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación.	De acuerdo con el Anexo 4.1 de la DIA, Estudio de ruido, las emisiones del proyecto, tanto para la fase de construcción como la de operación y cierre, modelado para los receptores de fauna cercanos cumplirá con los estándares señalados para la componente fauna, en particular considerando que la EPA establece que ruidos por períodos prolongados sobre 85 dB podrían modificar el comportamiento de las aves, y que el ruido modelado del proyecto alcanzará 72 dB (peor escenario), estando en cumplimiento según la Guía de Evaluación Ambiental: Componente Fauna Silvestre D-PR-GA-01 publicada por el SAG, Ministerio de Agricultura en 2016, en su punto 6.1, letra (g) se recomienda utilizar como referencia el documento de la EPA que establece como referencia un máximo de 85 (dB) para no generar efectos sobre Fauna silvestre.



	De este modo, se afirma que el proyecto no presenta las características necesarias para afectar los hábitos de la fauna nativa si es que esta estuviera presente dentro del área del proyecto.
f) El impacto generado por la utilización y/o manejo de productos químicos, residuos, así como cualesquiera otras sustancias que puedan afectar los recursos naturales renovables.	No habrá afectación de recursos naturales por utilización y/o manejo de productos químicos, residuos u otras sustancias. El proyecto considerará el manejo adecuado y según normativa vigente de residuos tanto domiciliarios y asimilables, como de aquellos industriales y peligrosos que se puedan generar. Para la fase de construcción, los residuos generados serán debidamente almacenados: los residuos domésticos serán confinados, acopiados en contenedores con tapa, para evitar su contacto con el suelo y la emisión de olores, además de considerar un período de acopio limitado, gestionando su retiro periódico. Los residuos sólidos industriales (madera, despuntes metálicos, etc. todos inorgánicos y estables que no emiten contaminantes que afecten los recursos naturales) serán acopiados en contenedores para luego ser enviados a un sitio de disposición autorizado; los RESPEL manejados en términos del DS 148/03 en contenedores especial. Los residuos líquidos, aguas servidas serán manejadas en base a baños químicos (residuos líquidos confinados) por empresa externa autorizada y dispuestas de acuerdo con la normativa. Para la fase de operación, los residuos domiciliarios asociados a la etapa, ya descritos anteriormente, serán manejados adecuadamente en contenedores con tapa, sin contacto con el suelo u otro recurso natural, para su posterior retiro. En conclusión, no se generarán impactos por la utilización y/o manejo de productos químicos, residuos u otras sustancias, en términos que estos elementos serán manejados adecuadamente, implementando medidas de control, en cumplimiento con la normativa, de modo de no afectar los recursos naturales.
g) El impacto generado por el volumen o caudal de recursos hídricos a intervenir o explotar, así como el generado por el transvase de una cuenca o subcuenca hidrográfica a otra, incluyendo el generado por ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas y superficiales. La evaluación de dicho impacto deberá considerar siempre la magnitud de la alteración en: g.1. Cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas fósiles. g.2. Cuerpos o cursos de aguas en que se	No existen recursos hídricos que vayan a ser intervenidos y/o explotados en ninguna de las fases de ejecución del proyecto. En particular los recursos hídricos superficiales se encuentran fuera del área de influencia del proyecto por lo que se descarta riesgo de inundación. En respuesta 10 de la adenda complementaria se indica que no existen obras de canalización. El proyecto si bien bordea el canal de riego descrito en el catastro de usuarios no lo interviene. Para ello el cerco perimetral marcará la separación entre las instalaciones del proyecto y dicho canal, con lo cual se evitará cualquier tipo de intervención. En la figura siguiente se presenta el Catastro General de Usuarios de la Ribera Sur del



generen fluctuaciones de niveles.

g.3. Vegas y/o bofedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas.

g.4. Áreas o zonas de humedales, estuarios y turberas que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales.

g.5. La superficie o volumen de un glaciar susceptible de modificarse.

Río Cachapoal – VI Región, Tomo 2 – 6, año 1985 digitalizado en superposición con el proyecto en donde se evidencia que no hay superposición de obras con canales de riego.




Figura 2.- Catastro General de Usuarios de la Ribera Sur del Río Cachapoal – VI Región digitalizado

Por otro lado, la LMT hacia el Punto de conexión presenta un trazado aéreo para evitar la intervención de canales existentes. La siguiente imagen muestra que ni el cerco, ni el camino perimetral interior, ni ninguna obra del proyecto se interceptan con el canal existente:



Figura 3.- Ubicación LTE y Punto de Conexión

En otro detalle del emplazamiento del proyecto versus los canales del derivado Los Boldos, la siguiente imagen permite observar que el proyecto bordea el canal sin intervenirlo:





Figura 4.- Proyecto versus los canales del derivado Los Boldos

y sus detalles y ubicación georreferenciada se encuentran en plano 11 del Anexo 2 de la DIA.


Respecto a los recursos hídricos subterráneos, el nivel freático en su nivel más alto está lejos de alcanzar la profundidad de las excavaciones asociadas a las zanjias, fosa séptica y drenes, fundaciones menores, y la del hincado de pilotes, por lo que no existe posibilidad de afectación (afloramiento, cambios en la composición físico-química, etc) a la componente (Anexo 9 de la Adenda).

De acuerdo con el estudio hidrogeológico presentado en Anexo 9 de la Adenda, durante los últimos 10 años, el nivel estático de la napa bordea los 8,35 m de profundidad. Dado que ninguna de las obras del proyecto se emplazará a más 2 m de profundidad, se descarta que exista contacto en las partes y obras del proyecto y la napa, haciendo muy improbable una afectación de las aguas subterráneas.

En respuesta 63 de la Adenda se informa que no se espera generar excedentes de los movimientos de tierra, ya que se dejarán esparcidos en el mismo predio.



En respuesta 13 de la Adenda complementaria se aclara que la información presentada en la línea base hidrogeológica para el Proyecto Los Lirios de Chumaquito, en ella se presenta la información de la estación de monitoreo más cercano (a 2 [km] del área del proyecto), Asentamiento Santa Anita (BNA: 06014003-0) la cual cuenta con más de 50 años de mediciones de pozo (1970 - 2020) y con información de manera sistemática a partir de 1985. Adicionalmente se presentó información discreta en el tiempo correspondiente a niveles estáticos de captaciones cercanas y calicatas realizadas en el área del Proyecto (ver Figura 5).



Como se observa en Figura 7, y de manera independiente de la tendencia sostenida y decreciente de los niveles medidos, de manera histórica no existe ningún registro de niveles estáticos similar a la profundidad máxima alcanzable por las obras del presente Proyecto (2 [m.b.n.t.]).


Por su parte el valor mencionado 8,35 [m], no representa la profundidad actual del nivel estático si no, el escenario estable más desfavorable observado en prácticamente 20 años.

Cabe destacar que la distancia entre la estación de monitoreo Asentamiento Santa Anita y la isopieza 375 [m.s.n.m.] es similar a la existente entre esta última y el proyecto siendo correlacionable el comportamiento avistado en la estación de monitoreo y el Proyecto (ver Figura 6).

Al considerar la información discreta aportada por las captaciones cercanas, se observan dos grupos de datos; los pozos ND-0601-2989 y ND-0601-2153 presentan valores más someros (11 [m] y 4.5 [m] correspondientemente),



posiblemente asociado a la cercanía al curso superficial. Por su parte las captaciones ND-0601-2977 y ND-0601-2141 más cercanas al proyecto y geomorfológicamente más similares presentan niveles estáticos a profundidades mayores.



En la Figura siguiente se presenta el comportamiento de nivel de pozo en la estación de monitoreo DGA Asentamiento Santa Anita a lo largo del tiempo. Adicionalmente correlación con la información de captaciones cercanas y espacio físico-temporal del Proyecto. Elaboración propia en base a información histórica DGA.



Por su parte, las calicatas realizadas en el área del Proyecto de una profundidad de 3 [m] reportaron principalmente sedimentos alócatenos por transporte fluvio-aluvial de madures textural media, no reportaron agua ni humedad remanente atribuible a niveles estáticos cercano.

La información aportada por las calicatas se considerará



	concordante con el marco bibliográfico existente para el sector, correspondiente con un acuífero libre compuesto por depósitos fluvio-aluviales, un nivel estático fluctuante y de tendencia decreciente que de manera histórica presenta profundidades mayores a las obras del proyecto. Descartando de manera rotunda la afectación de las aguas subterráneas asociados a la construcción del Proyecto. No existirá trasvase de una cuenca o subcuenca hidrográfica a otra, incluyendo el generado por ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas y superficiales.
h) Los impactos que pueda generar la introducción de especies exóticas al territorio nacional o en áreas, zonas o ecosistemas determinados.	El presente proyecto, en ninguna de sus fases, contemplará la introducción de especies exóticas de ningún tipo al territorio nacional, o en áreas, zonas o ecosistema alguno.

6.3. Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos

Tabla 6.3 Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos	
Impacto ambiental	Construcción, operación y cierre del proyecto/Transporte
Existencia de grupos humanos en el área de influencia	Grupo de viviendas rurales ubicadas en localidad de Bellavista, a alrededor de 300 m al norte del emplazamiento del proyecto
Reasentamiento de comunidades humanas	De acuerdo con lo descrito en esta tabla, y si bien existe un conjunto de viviendas rurales distantes a 300 m del proyecto, el proyecto no genera afectación, ya que no presenta reasentamiento de ellos ni alteración de sus sistemas de vida y costumbres.
Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, en consideración a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento del SEIA:	
a) La intervención, uso o restricción al acceso de los recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural.	Relacionado a este literal, se identificó como potencial impacto la “alteración del normal desarrollo de la actividad agrícola” durante la fase de Construcción. En la fase de Operación y Cierre no se identificaron potenciales impactos a descartar. En relación a esto, tal como se indica en la Descripción de Proyecto, este corresponderá a la construcción de un parque fotovoltaico, que genera energía eléctrica a partir de la radiación solar, ubicado al interior de la agrícola Los Boldos, en la comuna de Requínoa, específicamente al interior de la localidad rural de Los Boldos. En este contexto, es relevante hacer presente que el Proyecto en evaluación se desarrollará al interior de terrenos privados, los que actualmente son utilizados para el cultivo de alfalfa y tomate. Cabe hacer presente que el área de proyecto solo



considerará una superficie total de 11,73 ha de las más de 400 ha que actualmente posee Agrícolas los Boldos.

De acuerdo a los antecedentes presentados en el Anexo 10 de la DIA en la actualidad Agrícola Los Boldos cuenta con 200 trabajadores agrícolas, los que corresponderán a empleos permanentes. Lo anterior se explica dado el dinamismo y la diversidad de cultivos existente al interior de sus terrenos, en donde los trabajadores van rotando de faena agrícola dependiendo de la estacionalidad de los cultivos. Además, se destaca la existencia de packing dentro de las actuales instalaciones, lo que permite a la población continuar con el trabajo agrícola en periodo de menor demanda de trabajo directo en el campo.

Por otra parte, se hace hincapié en que los cultivos que actualmente se desarrollan en el predio en donde se emplazará el proyecto, corresponderán a cultivos tradicionales, en donde se requiere una menor cantidad de trabajadores para su producción.

En función de lo descrito se descarta que producto de la ejecución del Proyecto se genere un menoscabo de las actividades agrícolas que son sustento económico de la población, dado que el número de trabajadores no generará fluctuaciones, pues estos continuarán desarrollando faenas al interior del resto de los predios de esta Agrícola.

En cuanto al normal desarrollo de las actividades agrícolas en los predios aledaños al área del Proyecto se indica que dada su naturaleza, las principales actividades que eventualmente podrían generar una alteración en los cultivos se asocian al tránsito de vehículos y maquinarias. Al respecto, los resultados de la estimación de emisiones atmosféricas presentados en el Anexo 4.2 de la DIA, evidencian que en ningún caso considerando el peor escenario (Fase de Construcción), estas superarán los límites establecidos en las normas de calidad primaria, encontrándose muy por debajo de los límites establecidos por el D.S.15/2013, MMA, Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

En este sentido, se destaca que la totalidad de las actividades de transporte consideradas para esta fase, se realizarán por rutas pavimentadas, por tanto el único tránsito sobre rutas no pavimentadas estará acotado exclusivamente al desplazamiento de vehículos y maquinaria al interior del área de proyecto, cuyas emisiones resultan ser menores y no representan un factor relevante que pudiese alterar el normal desarrollo de los cultivos colindantes.

De igual forma, el proyecto en su diseño considerará una serie de medidas de control con la finalidad de atenuar las emisiones



	atmosféricas del Proyecto entre las que se destacan: Se exigirá mediante cláusulas incluidas en los contratos con los proveedores de maquinaria, la obligación de mantener las maquinarias en perfecto estado. Se exigirán los documentos que acrediten las revisiones técnicas de los vehículos y maquinaria. Los camiones que transporten material volátil mantendrán su carga cubierta. Los vehículos estacionados se mantendrán con su motor apagado. Se mantendrá la obra aseada y sin desperdicios mediante colocación de recipientes recolectores, claramente identificados y estratégicamente ubicados. En virtud de lo expuesto, es posible establecer que las obras y/o actividades del Proyecto tampoco generarán una alteración significativa sobre el resto de los cultivos agrícolas que se desarrollan en su entorno. En relación al recurso hídrico utilizado para el riego de los cultivos, se destaca la mayoría de los predios agrícolas cuentan con acciones de agua, utilizando para esto los canales El Cerro, El Chumaco y El Castaño, cuya fuente hídrica corresponderá a la Primera Sección del Río Cachapoal, administrado por la Federación de Juntas de Vigilancia de los Ríos y Esteros de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins. De esta forma, el agua se distribuye en la localidad a través de la Asociación de Canalistas de la Ribera Sur del río Cachapoal, cuyas oficinas se encuentran localizadas en Requínoa. Esta se reparte según los derechos de agua que posea cada propietario, los que varían según la cantidad de extensión de territorio que cada uno de estos disponga. Sin embargo, producto de la fuerte sequía que ha azotado la región, principalmente desde el año 2019, la disponibilidad de agua para el riego de los cultivos ha debido programarse a través de un sistema de turnos para cada uno de los distintos predios. En la actualidad, las fuentes primarias señalaron que la situación hídrica del sector continúa siendo preocupante, no obstante, los niveles de producción frente a este escenario aún no se han visto reducidos, aunque se ha considerado dejar predios sin cultivar. Respeto de lo descrito, cabe señalar que el abastecimiento de agua que utilizará el Proyecto, se realizará a través de empresas proveedoras, por lo que no se utilizarán los recursos hídricos de la zona. Además, el Proyecto no genera impactos sobre cursos de agua superficial como tampoco de nivel de freático en las napas
--	---



	subterráneas, descartándose que los predios agrícolas puedan verse afectado por este motivo. Considerando que el Proyecto genera bajas emisiones de material particulado, así como tampoco usará los recursos hídricos dispuestos para los predios agrícolas, y no afectará el sustento económico de los trabajadores del sector, se descarta afectación al normal desarrollo de las actividades agrícolas por parte de obras y/o actividades del Proyecto. Finalmente, se indica que el Proyecto no generará una intervención, uso o restricción de acceso a los recursos naturales utilizados para fines medicinales, espirituales, culturales o cualquier otro uso tradicional, dado que se desarrollará al interior de un predio privado con acceso restringido en donde no se desarrollan actividades adicionales a la productiva. Sumado a lo anterior, durante las entrevistas realizadas en el marco de esta caracterización ambiental, se consultó específicamente respecto a la existencia de población indígenas, organizaciones y celebraciones asociadas a algún pueblo originario al interior del área de influencia, en donde ninguna de las fuentes primarias reconoce la existencia de población que se reconozca públicamente como tal, de organizaciones o cualquier tipo de manifestación indígena en el sector. En este contexto, los entrevistados coinciden con que los datos registrados en el Censo de Población 2017, se relacionan con un proceso de reivindicación cultural a nivel general de la población en Chile, en donde se releva el origen en común de los habitantes como un pueblo mestizo con raíces indígenas, no así a su reconocimiento in situ como miembro activo de un pueblo originario. Por lo tanto, se descartan impactos asociados a la Intervención, uso o restricción al acceso de los recursos Naturales utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural.
b) La obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento.	Tal como se describió en el Anexo 10 de la DIA la vía pública de acceso al área del Proyecto, corresponderá a la ruta 5, carretera concesionada por Rutas del Maipo la que destaca por rol como ruta estructurante, ya que permite no solo al área de influencia, sino que a todas las localidades cercanas su conexión con otros centros urbanos como Santiago y San Fernando. De acuerdo a las observaciones realizadas en terreno, esta ruta presenta un flujo vehicular alto, el que se mantiene estable durante gran parte del día, generándose atochamientos principalmente en los accesos a los centros urbanos, destacándose entre estos Requínoa y San Fernando. Desde la ruta 5 es posible acceder a una rotonda que empalma en



una de sus salidas con la ruta H-409, esta última, corresponderá a un camino público en buen estado estructural, del tipo bidireccional, con una pista por sentido. Su señalización y demarcación, se encuentra en estado legible y cumple con regular las condiciones de operación de la vía, como por ejemplo, velocidad y adelantamientos. De acuerdo a los entrevistados, esta ruta presenta un flujo vial constante durante el día, no obstante, no se identifican nodos de congestión vial, presentando un tránsito fluido.

Desde la ruta H-409 existe un cruce que permite su conexión con la ruta H-455, ruta pavimentada y pública, la que permite el acceso al área de influencia del Proyecto. En función de las observaciones realizadas durante el trabajo de terreno, se observó que esta ruta presenta buenas condiciones de mantenimiento en su carpeta de pavimento, corresponderá a un camino de dos pistas, uno por sentido, que dispone actualmente tanto de señalética como una buena demarcación vial.

Sumado a lo anterior, las fuentes primarias señalaron que la ruta presenta un flujo vehicular permanente, el cual tiende aumentar en los horarios 07:00 a 09:00 horas y de 18:30 a 20:00 horas, los que coinciden con la entrada y salida laboral de una parte de la población. Asimismo, los entrevistados indicaron que en periodos normales, es decir, previo a la pandemia Covid-19, los flujos vehiculares tienden aumentar los fines de semana por la llegada o visita de familiares y amigos a parcelas de agrado existentes en el sector.

Por su parte, también se identificaron vías que permiten acceder tanto al sector rural de Bellavista como a Los Boldos, correspondiendo estos al Camino a Bellavista y la ruta H-453, respectivamente. En el primer caso, corresponderá a un camino no pavimentado que no cuenta con señalética, el que es utilizado tanto por los residentes de este sector rural para acceder a sus viviendas, como también para acceder a los fundos agrícolas aledaños.

La ruta H-453, también de carácter público, presenta actualmente una carpeta de pavimento a lo largo de gran parte de su extensión, siendo utilizado principalmente por los residentes de las viviendas emplazadas a los pies del cerro, las que rodean en su límite norte los terrenos pertenecientes a la Agrícola Los Boldos. No se identifica la existencia de paraderos ni de señalética.

En relación a las dinámicas de movilidad socio-espacial, se indica que dada la escasa diversidad de equipamiento y servicios al interior del área de influencia del Proyecto, existe una alta dependencia de sus habitantes con el centro urbano de Requínoa, al que acuden generalmente para satisfacer sus demandas de educación, salud, compras mensuales y servicios



administrativos. En el caso puntual de los jóvenes en edad escolar que asisten a la educación básica, se señaló la existencia de flujos en dirección a Santa Amalia, sector urbano más cercano al área de influencia al cual también se accede mediante la ruta H-455.

Es relevante señalar que de acuerdo a lo relatado por los entrevistados, en la actualidad quienes no se dedican a las actividades agrícolas, se trasladan diariamente a los centros urbanos como Requínoa y Rancagua en donde desarrollan sus actividades laborales, condición que se refleja en el aumento en los flujos vehiculares en los horarios de entrada y salida de la jornada laboral.

Respecto a los medios de transporte, los entrevistados señalaron de la existencia de un recorrido de buses que permite a la población trasladarse a la ciudad de Requínoa. Dicho servicio realiza su recorrido por la ruta H-455, sin ingresar a los caminos internos, por lo que para poder acceder a este, la población debe desplazarse a la ruta mencionada, en donde se dispone de distintos paraderos para su espera. Adicionalmente, evidencia la existencia de radiotaxis que acuden a la zona previo llamado del cliente.

Referente a los tiempos de desplazamiento de la población, dada la corta distancia existente entre el área de influencia con el centro urbano de Requínoa, estos tienden a ser acotados, estimándose alrededor de 7 a 10 minutos hasta Santa Amalia, y de 15 a 20 minutos a Requínoa.

Finalmente, se destaca que una parte importante de la población dispone de sus propios vehículos, considerándose este como el principal medio de transporte a utilizar para el desplazamiento de los habitantes del área de influencia.

Ahora bien, respecto del potencial impacto que las actividades de transporte del proyecto podrían generar sobre las dinámicas de movilidad de la población y sus tiempos de desplazamiento, se señala, que tal como se presentó en el Anexo 3.9 de la DIA “Estudio Vial”, las rutas a utilizar por el proyecto corresponderán a las rutas H-409, H-455 y H-453, generándose el mayor flujo de vehículos durante la Fase de Construcción.

Cabe señalar que de acuerdo a las observaciones realizadas en el Anexo 10 de la DIA aquellos productos del Estudio Vial, las rutas mencionadas cuentan con las características técnicas necesarias para el normal desarrollo de las actividades de transporte proyectadas.

Referente a las características actuales del flujo en las rutas analizadas, el estudio vial indica que estas no se presentan congestión, los niveles de saturación son buenos, inferiores al



	25% en la situación con proyecto para el año 2031, y por lo tanto, se prevé una buena capacidad de reserva en dichas rutas para resistir cantidades aún mayor de flujo vehicular. En términos de incremento de los grados de saturación en la situación con proyecto los aumentos de saturación son mínimos e imperceptibles al usuario, con valores máximos de 2,61% que difícilmente podrían alterar los tiempos de viaje y/o demoras actuales y futuras ocasionando saturación en los elementos viales que utilizará el proyecto. De igual forma, es preciso señalar que resulta poco probable la totalidad de los vehículos diarios estimados para cada fase del Proyecto transiten de forma simultánea por las rutas, dada la cronología de sus actividades, por lo que el riesgo de afectación en el escenario real es mucho menor que al considerar el peor de los escenarios. Considerando lo anterior, se descarta afectación en los tiempos de desplazamiento de la población durante la fase de construcción, en tanto que las actividades de transporte del Proyecto aportaran un bajo % a la saturación basal de las rutas, lo que se traduce en un incremento marginal en el uso de la ruta. Por lo tanto, se descartan impactos relacionados a la obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento de la población.
c) La alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica.	En relación al presente literal no se identificaron potenciales impactos para su fase de construcción, así como tampoco, para su fase de operación. En relación a esto se destaca que tal como se indica en el Capítulo de Descripción del Proyecto, durante la fase de Construcción se considerará una dotación promedio de 50 personas y un máximo de 70 personas. Para la alimentación, se habilitará un comedor modular temporal, donde los trabajadores podrán llevar su propia alimentación. Por otra parte, los servicios higiénicos, contemplarán la instalación de baños químicos (portátil e individual) dentro del área de faena y serán proporcionados por empresa proveedora con resolución sanitaria vigente; el agua se obtendrá mediante una empresa autorizada; y la energía eléctrica será provista a través de un grupo electrógeno. En ese sentido, no se contemplará utilizar ninguno de los equipamientos, infraestructura o servicios básicos asociados a la energía eléctrica, agua, y servicios higiénicos, que sean utilizados por los grupos humanos presentes en el área de influencia (como por ejemplo, el agua potable).



	Sumado a lo anterior, es relevante señalar que el Proyecto no contemplará la habilitación de campamentos, indicando expresamente que no existirá pernoctación de los trabajadores al interior del área de Proyecto. En este sentido, se priorizará que los trabajadores provengan de comuna de Requínoa o aledañas, disponiendo de un transporte de acercamiento entre el área de Proyecto y dicho centro urbano. Por tanto es posible inferir que no se generará una saturación de los equipamientos de bienestar social básico, dado que la mano de obra al ser local ya se ha sido absorbida por alcance y cobertura de estos establecimientos. Finalmente, se destaca que durante la fase de operación, el parque solar funcionará de forma remota, y solo se contará con personal en terreno para realizar actividades de mantención, cuyos requerimientos de agua potable o servicios sanitarios será cubierto por la empresa encargada de dicho servicio no haciendo uso de los disponibles en el área de influencia. Considerando lo anterior, se descartan potenciales impactos relacionados a la afectación al acceso o a la calidad de los bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica. En Capítulo 11, numeral 11.1.4. del presente documento, se presenta Compromiso Ambiental Voluntario Plan de Comunicación, cuyo objetivo será informar a la Ilustre Municipalidad de Requínoa el inicio de las actividades de transporte del proyecto, especificando las vías de la comuna que serán transitadas y horarios estimados de traslados. Solicitar información sobre actividades diarias, culturales o costumbristas previstas para las fechas establecidas para la etapa de construcción, mediante comunicación con la Ilustre Municipalidad de Requínoa, justificado en que si bien el flujo vehicular aportado por el proyecto es muy reducido, los viajes serán informados y a la vez contrastados con la información que brinde la Ilustre Municipalidad de Requínoa referente a actividades culturales, con el fin de no interferir el desarrollo de las mismas.
d) La dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo.	Relacionado al presente literal, se identificó como potencial impacto la “alteración del normal desarrollo de manifestaciones culturales y reuniones de interés comunitario de la población” asociadas principalmente a las actividades de transporte consideradas durante la fase de Construcción. De acuerdo a lo descrito en el Anexo 10 de la DIA se identificaron 3 juntas de vecinos correspondientes a los sectores de El Cerro-Los Boldos, San Rafael y Los Castaños. Dichas organizaciones funcionan de forma independiente, que en periodo de normalidad realizan reuniones con socios al menos una vez al mes. Sin perjuicio de lo anterior, se hace hincapié en las dificultades que han tenido como organización para realizar reuniones, ya que las medidas sanitarias han limitado los aforos



	para todo tipo de contacto social. En cuanto al equipamiento social y comunitario, se indicó que si bien no todas las juntas de vecinos disponen de una sede propia, dado el cierre de la escuela Marta León Vargas, emplazada en la intersección de la ruta H-455 y el camino al Cerro, la Corporación Municipal de Requínoa ha dispuesto dichas instalaciones para usos comunitario, siendo utilizada como sede social. Sumado a lo anterior, en la localidad de Los Boldos se identificó la existencia del Comité de Agua Potable Rural de Los Boldos y del Club Deportivo Lusitania. Al igual que las juntas vecinales descritas el Comité de Agua Potable Rural de Los Boldos se organiza mediante una directiva, la cual realiza reuniones anuales con sus socios las cuales realizan en su sede propia emplazada a un costado de la ruta H-455. Por su parte, el Club Deportivo Lusitania corresponderá a una organización deportiva en la cual participan jóvenes de distintos sectores de la localidad de Los Boldos. De acuerdo con lo señalado en las entrevistas, el club deportivo cuenta con una cancha iluminada y camarines para el uso de los socios. Además, se señaló que el club deportivo en periodos de normalidad realiza actividades en conjunto con otros clubes deportivos de la zona, entre los que se destacan el Club Deportivo Los Lirios, Club Deportivo de Chumaco, entre otros. En cuanto a las manifestaciones culturales, espirituales, celebraciones u otras actividades de interés comunitarios se destaca al interior del área de influencia la existencia de la Capilla Los Boldos, instalación religiosa tradicional del sector emplazada a un costado de la ruta H.453, y que actualmente continúa operativa, realizándose en ella misas, las que en un periodo normal, tienen una frecuencia de semana por medio, los días domingo. Según comentaron los entrevistados, las misas se realizan a las 17:00 horas, asistiendo un párroco desde la ciudad de Requínoa. En torno a esta Capilla, se destaca la celebración del mes de maría desde el 8 de noviembre al 8 de diciembre. De acuerdo a lo mencionado por los entrevistados, durante dicho mes la cantidad de misas aumenta su frecuencia, culminando el mes con la celebración de la Virgen de Lourdes (8 de diciembre). Para esta fecha la comunidad católica en Los Boldos, realiza una romería desde la capilla al cerro, en donde existe una gruta en honor a la Virgen de Lourdes. Según lo señalado por los entrevistados, bajo dicha gruta se realizan unos pies de cuecas, se reparten empanadas junto a oraciones a la santa.
--	--



	Cabe señalar, que para realizar el recorrido descrito, los feligreses utilizan el camino al cerro o ruta H-453, en un pequeño tramo. Al respecto, se indicó que quienes participan en esta actividad corresponderán a un acotado número de personas, haciendo uso puntual del camino, teniendo una corta duración, contexto por el cual nunca han tenido necesidad de desviar el tránsito o cortar la calle. Sumado a lo anterior, en el área de influencia se identificó la existencia de algunas actividades típicas de las juntas de vecinos, como la celebración del día del niño o la navidad, instancias en que los encuentros son realizados en sus sedes sociales o en su defecto, quienes no poseen esta, en las instalaciones de la antigua escuela Marta León. Finalmente, se destaca que debido al contexto actual de la pandemia Covid-19 los entrevistados señalan que tanto misas como celebraciones se han mantenido suspendidas desde hace al menos 2 años. En virtud de los antecedentes expuestos es posible inferir que el proyecto en evaluación no generará alteraciones al normal desarrollo de manifestaciones culturales o cualquier otro tipo de actividades de interés comunitario, debido en primer instancia a que este se desarrollará en un predio privado, cuyas actividades de transporte en su peor escenario tal como se describió en el literal b) de este análisis, no generarán la obstrucción al acceso o alterará las dinámicas de movilidad de la población en el territorio, por lo que en definitiva la ejecución del proyecto no obstaculizará el acceso a sedes comunitarias u otros espacios de encuentro. En cuanto a la realización de manifestaciones culturales y espirituales, como la realización de misas y la procesión del 8 de Diciembre, se indica que estas corresponderán a actividades que se desarrollan los fines de semanas o festivos, por lo que no se verán afectadas de ninguna forma por las actividades del Proyecto, toda vez que este último contemplará su horario laboral de lunes a viernes en horario diurno y aún en peor de los casos en que esta festividad cambiará excepcionalmente su fecha a un día laboral, esta procesión es carácter acotado a un grupo específico de personal que harán uso de un pequeño tramo de la ruta H-453 y por un periodo menor de tiempo, en cuyo caso no generará una espera relevante a los vehículos que requieran acceder al área de proyecto. Así tampoco se generará una alteración al normal desarrollo de actividades típicas de las juntas de vecinos como la celebración de la navidad y el día del niño. Considerando los antecedentes expuestos, se descarta cualquier afectación, dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios,
--	---



	que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo.
Para los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, además de las circunstancias señaladas precedentemente, se considerará la duración y/o magnitud de la alteración en sus formas de organización social particular.	No aplica referirse a este tema dado que no existen grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el emplazamiento del proyecto. En la caracterización de Grupos humanos el Proponente describe la metodología para el levantamiento de la información, la cual se enfocó en la revisión bibliográfica de antecedentes oficiales de CONADI, proyectos cercanos, revisión de prensa local online, registros municipales y datos estadísticos del Censo 2017 del área de influencia. Adicionalmente, se incluyeron en la Pauta de entrevista semiestructurada y, una serie de preguntas enfocadas en los grupos humanos indígenas, usos de territorio para fines tradicionales, culturales o espirituales asociados a algún pueblo originario. Una vez realizadas las entrevistas semiestructuradas, la información recopilada fue sistematizada mediante una matriz de vaciado en la cual se ordenaron los antecedentes, procediendo al análisis y triangulación de la información. Adicionalmente, se indica que, durante las entrevistas realizadas en el marco de esta caracterización ambiental, se consultó específicamente respecto a la existencia de población indígena, organizaciones y celebraciones asociadas a algún pueblo originario al interior del área de influencia, donde ninguna de las fuentes primarias reconoce la existencia de población o cualquier tipo de manifestación indígena en el sector.

6.4. Sobre la inexistencia de localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar

Tabla 6.4 Sobre la inexistencia de localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar

Impacto ambiental	No aplica.
Existencia de poblaciones protegidas	No aplica referirse a este tema dado que no existen grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el emplazamiento del proyecto. En la caracterización de Grupos humanos el Proponente describe la metodología para el levantamiento de la información, la cual se enfocó en la revisión bibliográfica de antecedentes oficiales de CONADI, proyectos cercanos, revisión de prensa local online, registros municipales y datos estadísticos del Censo 2017 del área de influencia. Adicionalmente, se incluyeron en la Pauta de entrevista semiestructurada y, una serie de preguntas enfocadas en los grupos humanos indígenas, usos de territorio para fines tradicionales, culturales o espirituales asociados a algún pueblo originario. Una vez realizadas las entrevistas semiestructuradas, la información recopilada fue sistematizada mediante una matriz de vaciado en la cual se ordenaron los



	antecedentes, procediendo al análisis y triangulación de la información. Adicionalmente, se indica que, durante las entrevistas realizadas en el marco de esta caracterización ambiental, se consultó específicamente respecto a la existencia de población indígena, organizaciones y celebraciones asociadas a algún pueblo originario al interior del área de influencia, donde ninguna de las fuentes primarias reconoce la existencia de población o cualquier tipo de manifestación indígena en el sector.
Existencia de recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y zona con valor ambiental	No existen recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y zona con valor ambiental en el área del proyecto.
Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no se localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar, en consideración a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento del SEIA.	
Susceptibilidad de afectar poblaciones protegidas, considerando la extensión, magnitud o duración de la intervención en áreas donde ellas habitan.	No aplica referirse a este tema dado que no existen grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el emplazamiento del proyecto. En la caracterización de Grupos humanos el Proponente describe la metodología para el levantamiento de la información, la cual se enfocó en la revisión bibliográfica de antecedentes oficiales de CONADI, proyectos cercanos, revisión de prensa local online, registros municipales y datos estadísticos del Censo 2017 del área de influencia. Adicionalmente, se incluyeron en la Pauta de entrevista semiestructurada y, una serie de preguntas enfocadas en los grupos humanos indígenas, usos de territorio para fines tradicionales, culturales o espirituales asociados a algún pueblo originario. Una vez realizadas las entrevistas semiestructuradas, la información recopilada fue sistematizada mediante una matriz de vaciado en la cual se ordenaron los antecedentes, procediendo al análisis y triangulación de la información. Adicionalmente, se indica que, durante las entrevistas realizadas en el marco de esta caracterización ambiental, se consultó específicamente respecto a la existencia de población indígena, organizaciones y celebraciones asociadas a algún pueblo originario al interior del área de influencia, donde ninguna de las fuentes primarias reconoce la existencia de población o cualquier tipo de manifestación indígena en el sector.
Susceptibilidad de afectar recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares o territorios con valor ambiental, se considerará la extensión, magnitud o duración de la intervención de sus partes, obras o acciones, así como de los impactos generados por el proyecto o actividad, teniendo en especial	No habiendo recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares o territorios con valor ambiental no existen posibilidades de afectarla, de acuerdo los Certificados de informaciones previas presentados en Anexo 1 de la DIA



consideración los objetos de protección que se pretenden resguardar.	
--	--

6.5. Sobre la inexistencia de alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona

Tabla 6.5 Sobre la inexistencia de alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona	
Impacto ambiental	Construcción, operación y cierre Parque Fotovoltaico
Existencia de valor turístico	De acuerdo con la Guía, para que un área tenga valor turístico, deben darse la condición que el atributo “atraiga flujos de visitantes o turistas hacia ella”. En este sentido, tal como se ha señalado, los eventuales flujos de visitantes serán hacia el poniente, en dirección a la Ruta 5 Sur. De acuerdo al Anexo 3.7 de la DIA, dado que el proyecto se emplaza en la comuna de Requínoa, donde existe bajo valor turístico, su ubicación, alejado del centro histórico y limitado por el polígono del AI Preliminar para el proyecto, no significa afectación de este componente.
Existencia de valor paisajístico	El área del proyecto corresponderá a un área rural de cultivo, paisaje con un alto grado de antropización. No existen atributos biofísicos que le otorguen al área del proyecto alguna calidad única o representativa, además que las obras y partes del proyecto no obstruyen la visibilidad de la zona, por lo que puede concluirse que la zona no posee valor paisajístico. De acuerdo al Estudio presentado en Anexo 3.6 de la DIA, el paisaje presenta una moderada diversidad en atributos, los cuales resultan recurrentes y comunes de acuerdo a los supuestos planteados para la Macrozona Centro y Subzona Cuencas y Valles interiores, y donde además se evidencia un entorno altamente intervenido por actividades antrópicas agrícolas e industriales, las cuales han modificado en gran parte las características originales del sector. De este modo, el proyecto no generará efectos adversos significativos sobre el componente, dado que este se emplaza en un sector cuyas características y combinación de atributos significan un recurso repetitivo y abundante, el cual permitiría absorber las modificaciones que suponen las instalaciones del proyecto, además de no ser visibles desde caminos públicos o que presenten concentración de observadores, puesto que la baja altura de las obras quedará resguardada por las cortinas vegetales utilizadas para la división de predios.
De justificar que en el área o espacio geográfico no existe valor paisajístico ni turístico, se descarta de plano la generación de una alteración significativa de dichos valores. Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona, en consideración a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del SEIA:	



a) La duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a una zona con valor paisajístico.	El sector donde se emplazará el proyecto “Parque Fotovoltaico Lirios de Chumaquito” pertenece a la comuna de Requínoa, Provincia del Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, y de acuerdo a los supuestos paisajísticos descritos para el territorio nacional¹¹, su emplazamiento corresponde a la Macrozona Centro y a la Subzona Cuencas y Valles interiores. Respecto a las condiciones de visibilidad e intervisibilidad, estas se encuentran determinadas de forma general por un alto grado de exposición al territorio, sin embargo, las cuencas visuales adquieren una forma compacta, con profundidad de campo limitada producto de variaciones en el relieve y también por la presencia de obstáculos visuales como áreas urbanas, vegetación, plantaciones e infraestructuras. Una vez definida el área de influencia a partir del análisis de intervisibilidad, se definieron las unidades de paisaje, UP1 “Precordillera” y UP 2 “Rural”, las cuales tuvieron como resultado una Calidad Visual Media, alcanzando en ambos casos la misma valoración a pesar de existir diferencias en torno a los atributos que las caracterizan, principalmente respecto a distinciones en el relieve y la vegetación. El parque fotovoltaico podrá ser parcialmente visible desde la ruta H-455 solo en parte del PO2, y en el caso de la línea eléctrica esta será visible en los 3,3 km de extensión que se ubicarán bordeando la ruta antes mencionada. Finalmente, se puede concluir que, el paisaje presenta una moderada diversidad en atributos, los cuales resultan recurrentes y comunes de acuerdo a los supuestos planteados para la Macrozona Centro y Subzona Cuencas y Valles interiores, y donde además se evidencia un entorno altamente intervenido por actividades antrópicas agrícola e industriales, las cuales han modificado en gran parte las características originales del sector y también que el proyecto no generará efectos adversos significativos sobre el componente, dado que este se emplaza en un sector cuyas características y combinación de atributos significan un recurso repetitivo y abundante, el cual permitiría absorber las modificaciones que suponen las instalaciones del proyecto, jugando a favor su distancia con caminos públicos y las cortinas vegetales utilizadas para la división de predios.
b) La duración o la magnitud en que se alteren atributos de una zona con valor paisajístico.	El sector donde se emplazará el proyecto “Parque Fotovoltaico Lirios de Chumaquito” pertenece a la comuna de Requínoa, Provincia del Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, y de acuerdo a los supuestos paisajísticos descritos para el territorio nacional¹¹, su emplazamiento corresponde a la Macrozona Centro y a la Subzona Cuencas y Valles interiores. Respecto a las condiciones de visibilidad e intervisibilidad, estas se encuentran determinadas de forma general por un alto grado de exposición al territorio, sin embargo, las cuencas visuales adquieren una forma compacta, con profundidad de campo limitada producto de variaciones en el relieve y también por la presencia de obstáculos visuales como áreas urbanas, vegetación, plantaciones e infraestructuras.



	Una vez definida el área de influencia a partir del análisis de intervisibilidad, se definieron las unidades de paisaje, UP1 “Precordillera” y UP 2 “Rural”, las cuales tuvieron como resultado una Calidad Visual Media, alcanzando en ambos casos la misma valoración a pesar de existir diferencias en torno a los atributos que las caracterizan, principalmente respecto a distinciones en el relieve y la vegetación. El parque fotovoltaico podrá ser parcialmente visible desde la ruta H-455 solo en parte del PO2, y en el caso de la línea eléctrica esta será visible en los 3,3 km de extensión que se ubicarán bordeando la ruta antes mencionada. Finalmente, se puede concluir que, el paisaje presenta una moderada diversidad en atributos, los cuales resultan recurrentes y comunes de acuerdo a los supuestos planteados para la Macrozona Centro y Subzona Cuencas y Valles interiores, y donde además se evidencia un entorno altamente intervenido por actividades antrópicas agrícola e industriales, las cuales han modificado en gran parte las características originales del sector y también que el proyecto no generará efectos adversos significativos sobre el componente, dado que este se emplaza en un sector cuyas características y combinación de atributos significan un recurso repetitivo y abundante, el cual permitiría absorber las modificaciones que suponen las instalaciones del proyecto, jugando a favor su distancia con caminos públicos y las cortinas vegetales utilizadas para la división de predios.
La duración o magnitud en que se obstruya el acceso o se alteren zonas con valor turístico.	De acuerdo con el estudio presentado en Anexo 3.7 de la DIA, las partes, obras y acciones del proyecto no obstruirán el acceso ni alterarán zona con valor turístico. Para que un área tenga valor turístico, deben darse las siguientes condiciones: el atributo “atraiga flujos de visitantes o turistas hacia ella” se entiende como una condición indispensable para determinar la presencia de valor turístico y se requiere también la presencia de uno, dos o tres de los restantes atributos, como se grafica en la siguiente figura tomada de la Guía Valor Turístico en el SEIA. De los atributos evaluados en la comuna de Requínoa, fueron calificados Bajo Valor Patrimonial Servicios y Actividades Turísticas, clasificado medio el Valor Paisajístico y bajo-medio el valor cultural. La condición indispensable de Atracción de Visitantes si se encuentra presente para la región, pero baja o nula para la zona de Requínoa en que se emplazará el proyecto. De esta manera, según el criterio establecido en la Guía, puede considerarse que el Valor Turístico de Requínoa y alrededores es de medio - bajo, sin embargo, para el área de influencia preliminar del proyecto es nulo, ya que no existe obstrucción del



	acceso a la zona analizada con valor turístico, por no relacionarse con los factores ni etapas del proyecto, las cuales no tienen como consecuencia una limitación, menoscabo o impedimento del flujo de visitantes o turistas a dicha zona o a alguno de sus atributos y por lo tanto no existen magnitud ni tiempo asociados que afecten el valor paisajístico, cultural y patrimonial. Dado que el proyecto se emplaza en la comuna de Requínoa donde existe bajo valor turístico, su ubicación, alejado del centro histórico y limitado por el polígono del AI Preliminar para el proyecto, no significa afectación de este componente. Dado que el área del proyecto no tiene valor turístico, no corresponde definir un área de influencia del proyecto.
--	---

6.6. Sobre la inexistencia de alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural

Tabla 6.6 Sobre la inexistencia de alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural	
Impacto ambiental	Fase de construcción
Existencia de monumentos sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.	La prospección arqueológica efectuada en el terreno (Anexo 11 de la Adenda) descartó la presencia de sitios con algún valor perteneciente al patrimonio cultural, monumentos y otros del patrimonio cultural cercanos se ubican distantes, a más de 6 km del área del proyecto, fuera del área de influencia para la componente.
De justificarse que en el área o espacio geográfico no existe patrimonio cultural, se descarta de plano la generación o presencia de una alteración de dicho patrimonio. Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico, y en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, en consideración a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del SEIA:	
a) La magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore, intervenga o se modifique en forma permanente algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley N°17.288.	Los resultados de la inspección arqueológica en terreno arrojaron la nula presencia de elementos de cultura material susceptibles a ser protegidos bajo la normativa legal vigente. En cuanto a la revisión de antecedentes bibliográficos de Consejo de Monumentos Nacionales, Servicio de Evaluación Ambiental, catastro del MOP de 1994, información recopilada de los Planes Reguladores Comunales para identificar Zonas e Inmuebles de Conservación Histórica y bibliografía especializada, se descarta la presencia en superficie de elementos patrimoniales protegidos por la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales en el área de influencia del Proyecto. Por otra parte, si bien las animitas identificadas en la inspección visual no constituyen elementos culturales amparados legalmente para su protección, igualmente constituyen un aglutinador de orden social para las personas que habitan localidades aledañas. Además, son manifestaciones populares muy arraigadas en el consiente colectivo de las comunidades. Es por este rol social que tienen estos elementos que se sugiere proteger mediante barreras físicas durante la etapa constructiva



	del Proyecto y de este modo evitar posibles afectaciones. Es así, que se recomienda cercar con malla faenera (malla naranja) las Animitas (1, 2 y 3) y señalizarlas para que den cuenta sobre la presencia de estos elementos durante la etapa de construcción del Proyecto. El cerco debe ser instalado por el perímetro del buffer de protección asignado, que para estos elementos, se recomienda que sea de 1 metro respecto del elemento cultural. Esta medida de protección se sugiere que sea implementada antes y durante se aborde la obra y actividades en cuestión. De requerir necesariamente intervenir estos elementos, se sugiere contactar a los deudos o/y organizaciones sociales para determinar acciones a seguir, definiendo un procedimiento conjunto para su traslado y reubicación. No obstante a lo anterior, no debe descartarse la probabilidad de que durante los trabajos asociados a movimientos de tierra del Proyecto se releven elementos que estén contenidos en depósitos bajo la superficie, por lo que en caso de efectuarse un hallazgo arqueológico o paleontológico deberá proceder según lo establecido en los artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y los artículos N° 20 y 23 del Reglamento de la Ley N° 17.288, sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, paralizando las obras en el sector afectado e informando de inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales para que este organismo determine los procedimientos a seguir, cuya implementación deberá ser efectuada por el titular del Proyecto. En Capítulo 11, numeral 11.1.1 del presente documento, se presenta Compromiso ambiental voluntario Monitoreo arqueológico, cuyo objetivo será resguardar el patrimonio cultural arqueológico en el emplazamiento del proyecto y entregar protocolo de acción a los trabajadores en caso de hallazgo, justificado en que dado que el personal que trabajará durante las faenas de construcción no cuenta necesariamente con entrenamiento en la identificación de elementos de valor patrimonial, la presencia de un arqueólogo profesional permitirá asegurar que, de existir algún elemento de valor patrimonial, éste será identificado adecuadamente y se podrán aplicar los protocolos correspondientes en cumplimiento con la Ley 17.288.
b) La magnitud en que se modifique o deteriore en forma permanente construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural, incluido el patrimonio cultural indígena.	Los resultados de la inspección arqueológica en terreno arrojaron la nula presencia de elementos de cultura material susceptibles a ser protegidos bajo la normativa legal vigente. En cuanto a la revisión de antecedentes bibliográficos de Consejo de Monumentos Nacionales, Servicio de Evaluación Ambiental, catastro del MOP de 1994, información recopilada de los Planes Reguladores Comunales para identificar Zonas e Inmuebles de Conservación Histórica y bibliografía especializada, se descarta la presencia en superficie de elementos patrimoniales protegidos por la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales en el área de influencia del Proyecto. Por otra parte, si bien las animitas identificadas en la inspección



	visual no constituyen elementos culturales amparados legalmente para su protección, igualmente constituyen un aglutinador de orden social para las personas que habitan localidades aledañas. Además, son manifestaciones populares muy arraigadas en el consiente colectivo de las comunidades. Es por este rol social que tienen estos elementos que se sugiere proteger mediante barreras físicas durante la etapa constructiva del Proyecto y de este modo evitar posibles afectaciones. Es así, que se recomienda cercar con malla faenera (malla naranja) las Animitas (1, 2 y 3) y señalizarlas para que den cuenta sobre la presencia de estos elementos durante la etapa de construcción del Proyecto. El cerco debe ser instalado por el perímetro del buffer de protección asignado, que para estos elementos, se recomienda que sea de 1 metro respecto del elemento cultural. Esta medida de protección se sugiere que sea implementada antes y durante se aborde la obra y actividades en cuestión. De requerir necesariamente intervenir estos elementos, se sugiere contactar a los deudos o/y organizaciones sociales para determinar acciones a seguir, definiendo un procedimiento conjunto para su traslado y reubicación. No obstante a lo anterior, no debe descartarse la probabilidad de que durante los trabajos asociados a movimientos de tierra del Proyecto se releven elementos que estén contenidos en depósitos bajo la superficie, por lo que en caso de efectuarse un hallazgo arqueológico o paleontológico deberá proceder según lo establecido en los artículos N° 26 y 27 de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y los artículos N° 20 y 23 del Reglamento de la Ley N° 17.288, sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, paralizando las obras en el sector afectado e informando de inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales para que este organismo determine los procedimientos a seguir, cuya implementación deberá ser efectuada por el titular del Proyecto. En Capítulo 11, numeral 11.1.1 del presente documento, se presenta Compromiso ambiental voluntario Monitoreo arqueológico, cuyo objetivo será resguardar el patrimonio cultural arqueológico en el emplazamiento del proyecto y entregar protocolo de acción a los trabajadores en caso de hallazgo, justificado en que dado que el personal que trabajará durante las faenas de construcción no cuenta necesariamente con entrenamiento en la identificación de elementos de valor patrimonial, la presencia de un arqueólogo profesional permitirá asegurar que, de existir algún elemento de valor patrimonial, éste será identificado adecuadamente y se podrán aplicar los protocolos correspondientes en cumplimiento con la Ley 17.288.
c) La afectación a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones propias de la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano, derivada de la proximidad y naturaleza de las partes,	En la caracterización de Grupos humanos el Proponente describe la metodología para el levantamiento de la información, la cual se enfocó en la revisión bibliográfica de antecedentes oficiales de CONADI, proyectos cercanos, revisión de prensa local online, registros municipales y datos estadísticos del Censo 2017



obras y/o acciones del proyecto o actividad, considerando especialmente a los grupos humanos indígenas.	del área de influencia. Adicionalmente, se incluyeron en la Pauta de entrevista semiestructurada y, una serie de preguntas enfocadas en los grupos humanos indígenas, usos de territorio para fines tradicionales, culturales o espirituales asociados a algún pueblo originario. Una vez realizadas las entrevistas semiestructuradas, la información recopilada fue sistematizada mediante una matriz de vaciado en la cual se ordenaron los antecedentes, procediendo al análisis y triangulación de la información. Adicionalmente, se indica que, durante las entrevistas realizadas en el marco de esta caracterización ambiental, se consultó específicamente respecto a la existencia de población indígena, organizaciones y celebraciones asociadas a algún pueblo originario al interior del área de influencia, donde ninguna de las fuentes primarias reconoce la existencia de población o cualquier tipo de manifestación indígena en el sector.
---	---

7. OTRAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS O CRITERIOS RELEVANTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

No se utilizaron consideraciones metodológicas o criterios relevantes durante el proceso de evaluación ambiental de la DIA del proyecto “Parque Fotovoltaico Lirios de Chumaquito”.

8. MEDIDAS RELEVANTES DE LOS PLANES DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

8.1. Plan de prevención de contingencias y emergencias

Las medidas o acciones relevantes del plan de prevención de contingencias y emergencias son las siguientes:

8.1.1. Riesgo o contingencia Ocurrencia de siniestros naturales

Tabla 8.1.1 8.1.1. Riesgo Ocurrencia de siniestros naturales

Riesgo o contingencia	Ocurrencia de siniestros naturales. Para todas las fases del proyecto se identifican riesgos por eventos naturales ajenos a la voluntad humana, del tipo meteorológicos, como lluvias o nevazones intensas; tormentas eléctricas; vientos atípicos para la zona; sismos; aludes; erupciones volcánicas; derrumbes u otros de similar característica, que pudieran generar daños en las instalaciones del parque o desajuste de los elementos del Parque Solar, rotura de paneles, desconexión de cables, caída de los mismos, rotura en los sistemas de tratamiento de aguas servidas, etc.
Fase del proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Emplazamiento, parte, obra o acción asociada	Esta situación de contingencia podría afectar las instalaciones completas del parque fotovoltaico en cada una de sus fases.
Acciones o medidas a implementar para	- Capacitación en temas sobre la actuación y proceder en caso



prevenir la contingencia	de estos eventos naturales; responsabilidades, vías de evaluación para cada caso, responsables y líderes de los procesos entre otros. - Capacitación en el uso de EPP apropiados a cada fase. - Realización de simulacros para cada caso de emergencia por eventos naturales: inundaciones, sismos y vientos extremos. - Implementación de señalética para las zonas seguras en cada caso, vías de evaluación y números de emergencia. - Mantención de zonas de trabajo limpias y en orden.
Forma de control y seguimiento	- Registro de los simulacros realizados - Registro de capacitaciones en temas de actuación en caso de sismo. - Señalética instalada, legible y en buen estado.
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	En cualquier fase del proyecto, ante la ocurrencia de un siniestro natural, como sismos, tormentas, vientos inusuales, etc., todo el personal presente en las instalaciones deberá concurrir, se der posible, a la zona segura de encuentro previamente establecida, de manera de tener cuenta de todas personas presente, y tomar acción de acuerdo al caso. De haber lesionados, contactar al centro de salud mas cercano y proporcionar la ayuda o atención apropiada al caso Una vez que el siniestro haya terminado (sismo, tormenta eléctrica, vientos inusuales, etc.) se procederá a chequear el estado de las instalaciones, acorde a la fase del proyecto. Se generará un reporte rápido del daño que hubiese ocurrido, se dará aviso a las autoridades de emergencia competentes (carabineros, bomberos, ambulancia), y luego a la SMA, y aquella que corresponda según los daños que se pudiesen haber generados En particular, durante las fases de construcción y cierre se suspenderán todas las faenas de movimientos de maquinarias hasta que se haya verificado técnicamente que no existe riesgo para los trabajadores y se determine que es seguro retomar dichas actividades. Esta actividad incluye la verificación de la seguridad de los elementos presentes, como materiales, cables, equipos, baños químicos, bodegas de residuos, etc. Durante la fase de operación, dependiendo de la magnitud del siniestro y cuando sea evidente algún tipo de daño, se procederá a detener la generación y apagar los equipos para luego realizar una inspección de todos los componentes tales como paneles,



	salas de control, unidades de inversión y transformación, bodegas de residuos peligrosos y no peligrosos, incluidas las conexiones entre ellos y la operatividad de la planta solar. El propósito es identificar las estructuras y equipos afectados, los cuales serán reparados o reemplazados según corresponda. Se informará de esta situación a las autoridades competentes. Durante la operación se incluye la verificación del estado de la fosa séptica y la inmediata orden de reparación o reemplazo si fuese necesario.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Para aquellas contingencias que tengan relación con aspectos ambientales, en primera instancia, de acuerdo con lo indicado en la página web de la Superintendencia de Medio Ambiente se contactará al SEA y SEREMI de Medio Ambiente, donde se informa del incidente y el máximo de información conocida de 48 horas de ocurrido el incidente, mediante un informe escrito.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo 7 de la Adenda complementaria.

8.1.2. Riesgo o contingencia Derrame de combustible o aceites de maquinarias

Tabla 8.1.1 8.1.2. Riesgo Derrame de combustible o aceites de maquinarias

Riesgo o contingencia	Derrame accidental de combustibles y aceites de maquinarias. Dada la presencia de maquinarias en la fase de construcción y cierre, se identifica el riesgo de ocurrencia de alguna fuga de aceite o combustible de las mismas mientras realizan labores en el emplazamiento del proyecto, las cuales podrían generar afectación del suelo o aguas subterráneas. Durante la fase de operación sólo se utilizará un tractor o camioneta para el proceso de limpieza de paneles, que también podrían generar este riesgo. No se contemplará la mantención de vehículos y maquinarias en las instalaciones del proyecto.
Fase del proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Emplazamiento, parte, obra o acción asociada	Zona de carga de combustibles Frentes de trabajo dentro del emplazamiento del proyecto
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	- Las maquinarias, equipos y vehículos deberán estar en buenas condiciones de operación, tal como se exigirá en cláusulas contractuales a los proveedores de estos servicios, a modo asegurar que solo maquinarias en buenas condiciones de mantención ingresen a la zona del proyecto. - Se mantendrá registro de las revisiones técnicas al día de los vehículos y maquinarias que operen en la zona de emplazamiento del proyecto.



	- Los conductores de los vehículos de abastecimiento de combustible deberán estar autorizados por la autoridad competente, deberán estar en buenas condiciones mecánicas y de mantención y contar con los elementos apropiados para contener una fuga o derrame de combustible mientras realiza la carga o se encuentra presente en la zona del proyecto. - La carga de combustible se deberá realizar en zona específicamente preparada para esta labor y no cualquier parte dentro del proyecto. - El encargado de la faena o labores dentro del proyecto, en cualquier de sus fases deberá siempre observar el movimiento de vehículos y maquinarias dentro del proyecto con el fin de detectar fugas o chorreos de aceite y/o combustible y actuar de inmediato si se identifica la emergencia. - En particular para la fase de operación, el plan de mantención preventiva considerará siempre el chequeo de las unidades de transformación y el aceite que contienen, el buen estado de su sistema de contención ante falla y el buen estado de los pretilos de contención donde van montados. - Se mantendrán elementos que permitan la contención de derrames pequeños y medianos, como palas, arena y contenedores, a modo de tratar los posibles derrames como residuos peligrosos.
Forma de control y seguimiento	- Revisar que los contratos de las maquinarias exijan las mantenciones al día y que estén en buenas condiciones - Revisión de los registros de revisiones técnicas - Revisión de los datos de los proveedores de combustibles - Observación en terreno que la carga de combustible se realiza en la zona destinada a ello
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	En las fases de construcción y cierre, donde habrá maquinaria presente en las instalaciones del proyecto, y en caso de ocurrir un derrame accidental o goteo de aceite o combustible, se procederá a detener de inmediato la maquinaria, intentar detener la fuga y contener el derrame en el suelo afectado, usando arena, palas y plásticos, construyendo con arena la contención necesaria. A continuación se procede a recoger la porción suelo y arena afectada con el derrame, y ponerla en contenedor apropiado en la bodega de residuos peligrosos, debidamente etiquetada y registrada. Se solicitará el retiro de los residuos a la brevedad posible con empresa autorizada y con destino final también autorizado.



	En paralelo a lo anterior, la maquinaria que haya generado el derrame será retirada de las instalaciones y será reemplazada por otra en buen estado de funcionamiento y sin posibles derrames. En caso que el derrame ocurra durante la carga de combustible en la zona definida para ello, se procederá a retirar la arena afectada y gestionarla como residuo peligroso. Si en la fase de operación se produjera un derrame de aceite en las unidades transformación que usan aceites dieléctricos, y en caso que el derrame supere la unidad de contención incorporada en el equipo y se traspase al pretil de contención del mismo, se procederá a evacuar del contenedor de la unidad y del pretil los aceites derramados, los que serán puestos en tambores etiquetados para manejo como residuos peligrosos, asimismo recogiendo la arena o gravilla del pretil de contención que haya sido afectada y puesta en contenedor etiquetado para su gestión en bodega de residuos peligrosos y envío a destino final autorizado. Una vez atendido el derrame se procede al chequeo y mantención necesaria de la unidad para corregir el origen del derrame y evitar su nueva ocurrencia. Cualquiera sea el tipo de derrame, aceite o combustible, se cuidará y atenderá que no existan fuentes de ignición cercanas, se demarcará la zona afectada y se informará al resto del personal presente en las instalaciones. Una vez resuelta la emergencia se confecciona un informe con el detalle del evento, indicando una descripción del mismo, causas que lo originaron, medidas tomadas para resolverlo y medidas definidas para evitar que vuelva a ocurrir. En particular se deberá evaluar el impacto generado sobre recursos naturales, como suelo o agua, indicando la magnitud de la afectación. Se dará aviso a las autoridades competentes según corresponda.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Para aquellas contingencias que tengan relación con aspectos ambientales, en primera instancia, de acuerdo con lo indicado en la página web de la Superintendencia de Medio Ambiente se contactará al SEA y SEREMI de Medio Ambiente, donde se informa del incidente y el máximo de información conocida de 48 horas de ocurrido el incidente, mediante un informe escrito.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo 7 de la Adenda complementaria.

8.1.3. Riesgo o contingencia Aparición de vectores sanitarios



Tabla 8.1.1 8.1.3. Riesgo Aparición de vectores sanitarios

Riesgo o contingencia	Aparición de vectores sanitarios por manejo inapropiado de los residuos sólidos no peligrosos. Para todas las fases del proyecto se identifica el riesgo de generación de vectores sanitarios por mal manejo de los residuos domiciliarios e industriales no peligrosos; generación de focos perjudiciales para la salud de las personas, en particular de los trabajadores presentes por mal manejo de los residuos domiciliarios, etc., tanto en la acumulación temporal o mal almacenamiento, retraso en el retiro de los residuos y carga de los mismos en el transporte autorizado a usar. Dicho los anterior los riesgos estarán asociados a la bodega de residuos domiciliarios y bodega de residuos industriales no peligrosos y al no cumplimiento de los protocolos de gestión de los residuos según el PAS 140 presentado y aprobado
Fase del proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Emplazamiento, parte, obra o acción asociada	- Patio de residuos domiciliarios - Patio de residuos sólidos industriales no peligrosos
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	- Capacitación al personal en las diferentes fases del proyecto respecto al manejo y las instalaciones para los residuos sólidos domiciliarios e industriales no peligrosos, poniendo énfasis en entregar las herramientas para diferenciar los tipos de residuos, como y donde se manejan y responsabilidades para la gestión del retiro de los mismo. Se mantendrán registros con los nombres de las personas capacitadas al respecto y los contenidos entregados. - Chequeo mensual del estado de los contenedores y zonas de almacenamiento de estos residuos, incluyendo la señalética de cada uno. Se mantendrán registros de las inspecciones señalando fecha, nombre de quien realiza la inspección y el comentario acerca del estado de las instalaciones y medidas tomadas cuando fuere el caso. - Chequeo de las condiciones de almacenamiento y ausencia de vectores sanitarios. - Mantenimiento del registro de retiro de residuos no peligrosos, con fecha y cantidades, realizado por empresa externa autorizada y con destino autorizado. - El encargado de la faena o labores dentro del proyecto, en cualquier de sus fases deberá siempre observar si el manejo de los residuos no peligrosos está de acuerdo con los protocolos establecidos y actuar de inmediato si se identifica que dichos protocolos no se cumplen aplicando medidas correctivas



	apropiadas, como reforzamiento de las instrucciones respecto al manejo, reemplazo de contenedores dañados, reposición de señalética, etc.
Forma de control y seguimiento	- Revisión de las medidas planificadas en forma trimestral. - Revisión de los registros de capacitación - Revisión de registros de inspección de contenedores de basura y de residuos industriales - Revisión del registro de almacenamiento y despacho de residuos a destino final - Ausencia de vectores sanitarios
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	Para cualquiera de las fases del proyecto, si se produce el evento de derrame, dispersión o mal almacenamiento de residuos no peligrosos, con resultados de vectores sanitarios presentes, malos olores u otros de la misma índole, incluidos por ejemplo la afectación de cursos de aguas cercanos, se procederá de inmediato a la limpieza y recolección en bolsas de basura o contenedor apropiado de los residuos identificados. Si hubiesen visto afectados cursos de aguas, se dará aviso a los regantes o asociaciones de cabalista aguas abajo del hecho. Posterior a resolver la emergencia, se realizará una investigación de las causas que provocaron la emergencia y acorde a ello se tomarán las medidas correctivas y preventivas necesarias para evitar que el evento se vuelva a producir. Una vez resuelta la emergencia se confecciona un informe con el detalle del evento, indicando una descripción del mismo, causas que lo originaron, medidas tomadas para resolverlo y medidas definidas para evitar que vuelva a ocurrir. En particular se deberá evaluar el impacto generado sobre recursos naturales, como suelo o agua, indicando la magnitud de la afectación.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Para aquellas contingencias que tengan relación con aspectos ambientales, en primera instancia, de acuerdo con lo indicado en la página web de la Superintendencia de Medio Ambiente se contactará al SEA y SEREMI de Medio Ambiente, donde se informa del incidente y el máximo de información conocida de 48 horas de ocurrido el incidente, mediante un informe escrito.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo 7 de la Adenda complementaria.

8.1.4. Riesgo o contingencia Derrame de sustancias peligrosas

Tabla 8.1.1 8.1.4. Riesgo Derrame de sustancias peligrosas



Riesgo o contingencia	Derrame de sustancias peligrosas y/o residuos peligrosos. Dado que el proyecto en su fase de construcción y operación requerirá el uso de algunas sustancias clasificadas como peligrosas se identifica el riesgo por mal manejo de las sustancias peligrosas y/o de los residuos peligrosos que se pudieran generar a partir del uso de ellos. Por ejemplo mal manejo de residuos como envases de pinturas y solventes, paños sucios con pinturas o aceites/solventes, derrames de estas sustancias durante el uso (pinturas o lubricantes, etc.) mal estado de los contenedores de residuos peligrosos. También se identifica el riesgo por goteo o derrame de combustible durante la carga de combustible a los grupos electrógenos y maquinarias a usar en la construcción y cierre. También se identifica el riesgo de derrame por fallas en el sistema de contención de aceite hidráulico de centros de transformación, fuga de combustible de equipos en realización de carga de combustible.
Fase del proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Emplazamiento, parte, obra o acción asociada	Bodega respel; frentes de trabajo donde se usen las sustancias peligrosas como pinturas o solventes, lubricantes; centros de transformación; zona de carga de combustible.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	- Capacitación al personal en las diferentes fases del proyecto respecto al manejo y las instalaciones para los residuos sólidos peligrosos, poniendo énfasis en entregar las herramientas para diferenciar los tipos de residuos, cómo y dónde se manejan y responsabilidades para la gestión del retiro de los mismos. Se mantendrán registros con los nombres de las personas capacitadas al respecto y los contenidos entregados. - Chequeo mensual del estado de los contenedores y bodega de residuos peligrosos, incluyendo la señalética de cada uno; el correcto almacenamiento de cada tipo de respel en sus contenedores específicos y apropiados; la no generación de derrames al interior de la bodega respel y chequeo de las fechas de ingreso de los respel a la bodega. Se revisarán también las buenas condiciones de ventilación y elementos o accesorios para actuar en caso de emergencia acorde a los residuos almacenados. La inspección considerará también que despachos a destino final se hayan realizado con empresa autorizada a destino final autorizado. Se mantendrán registros de las inspecciones señalando fecha, nombre de quien realiza la inspección y el comentario acerca del estado de las instalaciones y medidas tomadas cuando fuere el caso. - Mantención del registro de retiro de residuos peligrosos y despacho a institución de destino final autorizado, con fecha y



	cantidades, y nombre de la persona que ha realizado la gestión. - El encargado de la faena o labores dentro del proyecto, en cualquier de sus fases deberá siempre observar si el manejo de los residuos peligrosos está de acuerdo con los protocolos establecidos y actuar de inmediato si se identifica que dichos protocolos no se cumplen.
Forma de control y seguimiento	Verificación de las medidas de forma trimestral
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	En el caso de derrame de cualquier residuos o sustancia peligrosa, los pasos a seguir para su control son: Una vez se detecte el derrame, informar al encargado de la faena u operación en presente en la planta para que supervise las acciones a seguir de acuerdo al protocolo de seguridad: Usando los EPP apropiados contener el derrame, ya sea de sustancias o residuos sólidos o líquidos con suficiente cantidad de material absorbente cuando aplique o poniéndolos de vuelta en contenedores apropiados si se tratará de sólidos. Cuando se trate de derrames como aceites, pinturas o algún otro en estado líquido, se rodeará con arena a fin de contener y evitar que se disperse por el suelo o zona del derrame, para luego recogerlo y ponerlo en contenedor etiquetado en la bodega de residuos peligrosos, para su posterior gestión como tal. Cuando se trate de residuos sólidos, tales como envases de pinturas paños sucios, u otros descritos en el PAS 142, se recogerán y volverán a poner en sus contenedores etiquetados en la bodega respel para gestión posterior a destino final. Cuando ocurra un evento como este, se deberá contar siempre con la presencia de extintor apropiado ya que de acuerdo con lo descrito en PAS 142 y la DIA, se tratará de residuos o sustancias de características inflamables. Terminada la emergencia, se realizará una investigación para determinar las causas que provocaron la emergencia y definir las acciones a tomar. Se pondrá especial atención en evaluar si hubo daños a los recursos naturales renovables como agua y suelo. Una vez resuelta la emergencia se confecciona un informe con el detalle del evento, indicando una descripción del mismo, causas que lo originaron, medidas tomadas para resolverlo y medidas definidas para evitar que vuelva a ocurrir. En particular se deberá evaluar el impacto generado sobre recursos naturales, como suelo o agua, indicando la magnitud de la afectación. Con dicho informe, se dará aviso de la emergencia ocurrida a las autoridades competentes, además de la SMA.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de	Para aquellas contingencias que tengan relación con aspectos ambientales, en primera instancia, de acuerdo con lo indicado



Emergencia	en la página web de la Superintendencia de Medio Ambiente se contactará al SEA y SEREMI de Medio Ambiente, donde se informa del incidente y el máximo de información conocida de 48 horas de ocurrido el incidente, mediante un informe escrito.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo 7 de la Adenda complementaria.

8.1.5. Riesgo o contingencia Alteración de hallazgos o sitios de valor patrimonial

Tabla 8.1.1 8.1.5. Riesgo Alteración de hallazgos o sitios de valor patrimonial	
Riesgo o contingencia	Riesgo de alteración de hallazgos o sitios de valor patrimonial. Solo durante las fases de construcción y cierre se identifican riesgos de hallazgos de elementos del patrimonio en general debido a la realización de excavaciones. Si bien la inspección arqueológica del sitio del proyecto arroja nulos hallazgos en superficie, se identifica el riesgo asociado al hallazgo imprevisto de elementos que forman parte del patrimonio antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural en el subsuelo durante las actividades de excavación asociadas a la construcción del proyecto y a la fase de cierre del proyecto con el retiro de la infraestructura instalada
Fase del proyecto a la que aplica	Construcción y cierre
Emplazamiento, parte, obra o acción asociada	Emplazamiento del proyecto, zonas donde se realicen excavaciones.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	- Capacitación al personal en las fases de construcción y cierre del proyecto respecto al hallazgo imprevisto de elementos de interés patrimonial de cual naturaleza, mientras se realicen excavaciones o movimientos de tierra que involucren el subsuelo. La capacitación deberá considerar los contenidos de la Ley 17.288 respecto a materia y los protocolos a seguir en caso de hallazgo. Se mantendrán registros con los nombres de las personas capacitadas al respecto y los contenidos entregados. Esto porque personas no entrenadas podrían no identificar el valor arqueológico o paleontológico por ejemplo, de elementos en el subsuelo durante la construcción o cierre del proyecto. - El encargado de la faena o labores dentro del proyecto, en cualquier de sus fases deberá siempre observar y actuar de inmediato en caso de ocurrencia de un hallazgo con valor patrimonial.
Forma de control y seguimiento	Registro de capacitación sobre hallazgos de valor patrimonial y la Ley 17.288, Sobre Monumentos Nacionales.
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	En caso de hallazgo de elementos arqueológicos o de valor patrimonial al momento de realizar cualquier faena de excavación o remoción de terreno en el área del Proyecto:



	Se procederá según lo establecido en la Ley N° 17.288, del Ministerio de Educación Pública, que “Legisla sobre monumentos nacionales”. Se paralizarán los trabajos en el sector del hallazgo. Se dará aviso inmediatamente al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para que éste disponga los pasos a seguir, así como al Gobernador Provincial y a Carabineros para su vigilancia. Se contará con la asesoría de un arqueólogo, que elaborará un informe de la situación y de las medidas realizadas, para su entrega a la autoridad correspondiente. En caso de que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) resuelva que se debe rescatar el sitio y autorice las faenas, se procederá a realizar el correspondiente rescate arqueológico. Los trabajos en la zona del hallazgo se retomarán con la conformidad del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Una vez resuelta la emergencia se confecciona un informe con el detalle del evento, indicando una descripción del mismo, causas que lo originaron, medidas tomadas para resolverlo y medidas definidas para evitar que vuelva a ocurrir. En particular se deberá evaluar el impacto generado sobre recursos naturales, como suelo o agua, indicando la magnitud de la afectación. Con dicho informe, se dará aviso de la emergencia ocurrida a las autoridades competentes, además de la SMA.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Para aquellas contingencias que tengan relación con aspectos ambientales, en primera instancia, de acuerdo con lo indicado en la página web de la Superintendencia de Medio Ambiente se contactará al SEA y SEREMI de Medio Ambiente, donde se informa del incidente y el máximo de información conocida de 48 horas de ocurrido el incidente, mediante un informe escrito.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	- Anexo 7 de la adenda complementaria. - Anexo 11 de la Adenda, Informe actualizado de arqueología.

8.1.6. Riesgo o contingencia Accidente sobre fauna

Tabla 8.1.1 8.1.6. Riesgo Accidente sobre fauna	
Riesgo o contingencia	Accidente sobre fauna. Durante todas las fases del proyecto habrá riesgo de afectación de fauna silvestre por posibilidad de atropello, colisión o atrapamiento en alguna dependencia de las instalaciones
Fase del proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Emplazamiento, parte, obra o acción asociada	Rutas de acceso al proyecto y sus caminos internos.



Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	- La capacitación inicial de todo trabajador en cualquier fase del proyecto incluirá una sección acerca de la fauna silvestre potencialmente presente en la zona del proyecto, su estado de conservación e importancia del cuidado de ellos par preservación de la biodiversidad de fauna. - Estará prohibida la caza o captura de cualquier ejemplar de fauna en las instalaciones del proyecto. - Con el fin de evitar la afectación de fauna, cualquier trabajador que observe un ejemplar de alguna especie de fauna silvestre, ya sea en el camino como en el emplazamiento del proyecto, deberá cuidar sus acciones y movimientos de modo de no alterar la integridad del ejemplar de fauna. Si la persona va en vehículo o maquinaria, disminuirá la velocidad, encenderá luces, esperará y hará lo posible por lograr que el ejemplar se aleje por sus propios medios del lugar, asegurando que nos e produzca un atropello. - La circulación de vehículos se realizará exclusivamente por caminos habilitados y establecidos, a una velocidad no mayor a 20 km/h si está dentro de las instalaciones del proyecto. - El encargado de la faena o labores dentro del proyecto, en cualquier de sus fases deberá siempre observar y actuar de inmediato en caso de ocurrencia de afectación de fauna y actuar acorde a los protocolos de emergencia descritos más adelante, además de alertar a sus trabajadores respecto acciones inapropiadas respecto de fauna silvestre si fuere el caso.
Forma de control y seguimiento	- Verificación de las medidas planificadas de forma trimestral: - Registro de las capacitaciones realizadas.
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	Si se identifica alguna especie afectada en alguna manera en el interior del parque, se procederá a resguardarla y llamar a la autoridad competente. Si el animal sufre algún daño, el proyecto se hará responsable de su rescate, traslado, rehabilitación y liberación del ejemplar, siempre siguiendo las indicaciones de la autoridad competente. No se permitirá a los trabajadores acercarse o alimentar al animal. El encargado del proyecto, se hará cargo de resguardar al animal hasta que la autoridad competente indique instrucciones de cómo actuar. Una vez resuelta la emergencia se confecciona un informe con el detalle del evento, indicando una descripción del mismo, causas que lo originaron, medidas tomadas para resolverlo y



	medidas definidas para evitar que vuelva a ocurrir. En particular se deberá evaluar el impacto generado sobre recursos naturales, como suelo o agua, indicando la magnitud de la afectación. Con dicho informe, se dará aviso de la emergencia ocurrida a las autoridades competentes, además de la SMA.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Para aquellas contingencias que tengan relación con aspectos ambientales, en primera instancia, de acuerdo con lo indicado en la página web de la Superintendencia de Medio Ambiente se contactará al SEA y SEREMI de Medio Ambiente, donde se informa del incidente y el máximo de información conocida de 48 horas de ocurrido el incidente, mediante un informe escrito.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	- Anexo 7 de la adenda complementaria.

8.1.7. Riesgo o contingencia Incendios

Tabla 8.1.1 8.1.7. Riesgo Incendios	
Riesgo o contingencia	Incendios. Durante la fase de construcción se identifica el riesgo de incendios durante las faenas de corta de vegetación necesaria por maquinas o herramientas que generen chispas, no cumplimiento de la norma de no fumar o encender fuego u otras no intencionales o de carácter accidental; luego por mal manejo de sustancias inflamables como carga de combustible en grupos electrógenos y maquinarias. Por otro lado se identifica el riesgo de incendios externos en los alrededores del proyecto, ajenos a la actividad propia de la construcción pero que puedan afectar las instalaciones y la integridad de las personas. Durante la fase de operación se identifican riesgos de incendio por mal estado de las conexiones eléctricas que puedan generar chispas o cortocircuitos. También se reconoce el riesgo de incendios forestales externos y ajenos a la operación de la planta solar pero que pongan en peligro la integridad de las personas o instalaciones. Durante la fase de cierre se identifican riesgos de incendio durante el retiro de las instalaciones por mal manejo en la des-energización de la planta, generación de chispas o derrame o goteos de aceites y combustibles de las maquinarias en uso. El riesgo de incendios externos se identifica como siempre posible.
Fase del proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Emplazamiento, parte, obra o acción asociada	Construcción e instalación de la infraestructura proyectada. Operación del parque fotovoltaico.



	Desmontaje de la infraestructura.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	- Para evitar incendios tanto al interior como al exterior del emplazamiento del proyecto, se considerarán una franja de cortafuegos por todo el perímetro del proyecto, de 10 metros de ancho en proyección horizontal, que además servirá de camino por el lado interior del cerco que delimita el proyecto. El emplazamiento del cortafuego puede verse en la lámina 03 de la Planimetría actualizada presentada en Anexo 2 de la Adenda Complementaria. Este camino/cortafuegos se mantendrá limpio y despejado de malezas y basuras que pudieran ser focos de inicio o continuación de fuego, tanto desde el exterior como del interior del proyecto. - La franja de terreno bajo líneas de media tensión aéreas se mantendrán limpias y libres de malezas. - Se realizará capacitación al todo el personal en todas las fases del proyecto, respecto a la prevención de incendios, los protocolos definidos, el uso y ubicación de elementos de contención de incendios, responsabilidades del liderazgo en cada fase y números de teléfonos de aviso ante emergencias. - Se mantendrá capacitado un equipo de 5 personas en la fase de construcción en las acciones a seguir para el primer ataque de un siniestro, la que contará con el equipamiento adecuado y EPP necesarios para esta Acción. - Durante la fase de construcción se mantendrá disponible una camioneta o vehículo en apoyo a casos de incendios, la que contará con EPP y elementos necesarios para el primer ataque en caso de incendio. - El emplazamiento del proyecto se mantendrá limpio y despejado de basuras y/o malezas que puedan ser foco de fuegos. - Se mantendrá señalética apropiada y en lugares visibles, sobre la prohibición de fumar y/o hacer fuego dentro del emplazamiento del proyecto y la prevención de incendios forestales. - El mantenimiento preventivo considerará la revisión de las instalaciones eléctricas, paneles, equipos, y todas las unidades que componen el parque solar, asegurando que se encuentren en buenas condiciones, sin posibilidad de generar cortocircuitos, generar chispas o cualquier otra condición capaz de generar un incendio. Esta mantención será realizada por personal especialista calificado para las labores, usando los EPP y herramientas apropiadas al caso. - El personal que realice las labores de limpieza de paneles en la



	fase de operación, deberá contar con la capacitación adecuada sobre las instalaciones fotovoltaicas, a modo de evitar que durante la limpieza se generen cortocircuitos o alteraciones a las instalaciones que puedan dar origen al riesgo de incendio. - El emplazamiento completo del proyecto se mantendrá siempre limpio y con las zonas de evacuación debidamente señalizadas y despejadas. - Chequeo del buen estado y disponibilidad de los elementos para actuación en caso de incendio; extintores con fecha vigente, palas para construcción de cortafuegos en buen estado, disponibilidad de arena, etc. - Asegurar el retiro oportuno e inmediato del material vegetal resultante de cualquier limpieza o desbroce realizado en el terreno del parque ya operativo. - El encargado de la faena o labores dentro del proyecto, en cualquiera de sus fases deberá siempre observar y actuar de inmediato en caso de identificar riesgos de incendios o conductas inapropiadas del personal que puedan generar incendios y actuar acorde a los protocolos definidos y/o tomar acción en reforzar la capacitación si fuera necesario.
Forma de control y seguimiento	- Revisión del buen estado del cortafuegos - Revisión de registros de capacitación - Revisión de los elementos de seguridad y herramientas para el combate de incendios - Inspección periódica del estado de las medidas, en particular de la realización de las mantenciones programadas, de la limpieza del emplazamiento del proyecto y de la mantención apropiada del cortafuego.
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	En la fase de construcción y cierre, en las que habrá personal trabajando en las instalaciones, o durante las actividades de mantención en la fase de operación, aplican las siguientes medidas de control de incendio: En caso de detectar humo o fuego, dar alerta de emergencia a viva voz o por medio de las comunicaciones internas disponibles (radio o celular). Aviso al responsable de las actividades en planta al momento de ocurrir el incendio (Jefe de obras, Supervisor de mantención, etc.) entregando los antecedentes necesarios como foco del incendio, tipo de material combustible, sector de la planta, superficie afectada u otros. Este último dará aviso a Bomberos y



	Conaf en caso de no poder controlar o detener el fuego. Dar aviso inmediato a los propietarios de predios colindantes. Combatir el foco del incendio si su envergadura es menor posible de controlar con extintor, agua, palas o arena, según sea factible y esté disponible. Mientras bomberos y/o Conaf llegan al lugar, será el jefe de obras o supervisor de mantención quien liderará las acciones a seguir, resguardando siempre la salud e integridad de las personas presentes. Una vez que bomberos y/o Conaf estén presentes en el lugar, serán ellos los responsables de liderar las acciones de combate del incendio. En caso de afectación de alguna persona con motivo del incendio, será trasladada a zona segura en espera de atención médica oportuna En la fase de operación, cuando no hay personas presentes en la planta, en caso de incendio se procederá de la siguiente forma: La planta solar cuenta con sistemas de televigilancia y sistemas de control a distancia que permitirán detectar y dar la alarma en caso de incendio, que permitirán activar protocolos de aviso a Bomberos y Conaf y de acción por parte de los responsables de operación y mantención. El liderazgo de la emergencia en este caso estará en manos de bomberos y Conaf con la presencia del encargado de operación y mantención de la planta, quien deberá acudir al sitio y presentarse con las unidades de emergencia. Una vez resuelta la emergencia se confecciona un informe con el detalle del evento, indicando una descripción del mismo, causas que lo originaron, medidas tomadas para resolverlo y medidas definidas para evitar que vuelva a ocurrir. En particular se deberá evaluar el impacto generado sobre recursos naturales, como suelo o agua, indicando la magnitud de la afectación. Con dicho informe, se dará aviso de la emergencia ocurrida a las autoridades competentes, además de la SMA.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Para aquellas contingencias que tengan relación con aspectos ambientales, en primera instancia, de acuerdo con lo indicado en la página web de la Superintendencia de Medio Ambiente se contactará al SEA y SEREMI de Medio Ambiente, donde se informa del incidente y el máximo de información conocida de 48 horas de ocurrido el incidente, mediante un informe escrito.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	- Anexo 7 de la adenda complementaria.



8.1.8. Riesgo o contingencia Afloramiento de aguas subterráneas

Tabla 8.1.1 8.1.8. Riesgo Afloramiento de aguas subterráneas

Riesgo o contingencia	Afloramiento de aguas subterráneas. Si bien se ha justificado en la DIA, Adenda y Adenda complementaria que la posibilidad de afloramiento de aguas subterráneas es muy baja, a petición de la autoridad se presentan las medidas de prevención de la contingencia y de acción ante la emergencia ante el poco probable escenario que ésta ocurriera. En particular, para la fase de operación se descarta este riesgo ya que no se realizarán actividades de excavación de ningún tipo que puedan dar origen a este riesgo.
Fase del proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Emplazamiento, parte, obra o acción asociada	Actividades de excavación para instalación de la infraestructura del proyecto. Actividades del cierre asociadas al retiro de fundaciones, cables soterrados, cercos y postes.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	- Se realizarán charlas a los trabajadores sobre las medidas a tomar en caso de un afloramiento de aguas subterráneas, realizada por ingeniero especialista, quien presentará los protocolos específicos a seguir en caso de ocurrencia de este evento. La charla indicará también la importancia de realizar las excavaciones de manera adecuada y las estrictamente necesarias. - Las obras se realizarán preferiblemente en un periodo sin lluvias para evitar la subida de las napas y el respectivo riesgo de afloramiento. - Las excavaciones a realizar se ajustarán a lo estrictamente necesario en cuanto a profundidad, en concordancia con la ingeniería de detalle del proyecto, evitando excavaciones innecesarias. - En la zona del proyecto, y de acuerdo al estudio de hidrogeología, la napa es profunda, por lo que no se esperan afloramientos naturales, o sin intervención humana. - El encargado de la faena o labores dentro del proyecto, en cualquiera de sus fases deberá siempre observar que se sigan los protocolos de construcción, en particular aquellos asociados a las excavaciones y tomar acción si ellos no se cumplen.
Forma de control y seguimiento	- Revisión de las medidas planificadas, especialmente la capacitación al personal en esta materia.
Acciones o medida a implementar para	En caso de ocurrir un evento de afloramiento de aguas



controlar la emergencia	subterráneas, con motivo de las actividades de excavación del proyecto, el primer paso a tomar es detener las actividades, avisar al encargado de las faenas en la planta al momento de ocurrir el evento y definir las acciones a seguir. Así las medidas a tomar son las siguientes: Descarga de las aguas al cauce natural más cercano. Efectuar pruebas hidráulicas para determinar los volúmenes y caudales de agua comprometidos, a fin de que esto además le permita al titular diseñar las medidas para el control de la estabilidad de la excavación en el sector del afloramiento. Enviar de inmediato los resultados de las pruebas hidráulicas a la SMA, en un informe que detalle los hechos. Se adjuntarán fotografías (con fecha) que describan la situación y las medidas tomadas, volúmenes y caudales, así como las respectivas conclusiones y recomendaciones. El titular deberá informar el resultado de las acciones implementadas, comunicando la fecha cierta en que se pudo controlar el afloramiento, en un plazo menor a 24 horas. Una vez resuelta la emergencia se confecciona un informe con el detalle del evento, indicando una descripción del mismo, causas que lo originaron, medidas tomadas para resolverlo y medidas definidas para evitar que vuelva a ocurrir. Con dicho informe, se dará aviso de la emergencia ocurrida a las autoridades competentes, además de la SMA.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Para aquellas contingencias que tengan relación con aspectos ambientales, en primera instancia, de acuerdo con lo indicado en la página web de la Superintendencia de Medio Ambiente se contactará al SEA de O'Higgins (72- 2229770) y SEREMI de Medio Ambiente de O'Higgins (72-2744312), donde se informa del incidente y el máximo de información conocida Se deberá informar a la Oficina Regional de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de la Región de O'Higgins de la contingencia acaecida, dentro de un plazo de 48 horas de ocurrido el incidente, mediante un informe escrito. Dicho informe será remitido a las oficinas del SEA y SEREMI del MMA.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	- Anexo 7 de la adenda complementaria.

8.1.9. Riesgo o contingencia Derrame aguas servidas

Tabla 8.1.1 8.1.9. Riesgo Derrame aguas servidas



Riesgo o contingencia	Derrame de aguas servidas. Durante la fase de construcción y cierre se usarán baños químicos, por lo que identifica el riesgo por derrame de aguas servidas por fallas en las unidades, como roturas o mal manejo de los mismos. Para la fase de operación y cierre se contará con un sistema de fosa séptica, con sistema de cloración y decloración previo a los drenes de infiltración, por lo tanto, se identifica el riesgo de derrame de aguas servidas por mal funcionamiento de la fosa séptica y su sistema, roturas o mala gestión de su mantención
Fase del proyecto a la que aplica	Fases de construcción, operación y cierre
Emplazamiento, parte, obra o acción asociada	Baños químicos Sistema particular de tratamiento de aguas servidas (Fosa séptica)
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	- Las instalaciones de baños químicos en la fase de construcción y cierre del proyecto serán provistas por empresa autorizada al efecto y serán ellos mismos los contratados para realizar la mantención de estas unidades. Se incorporará en las cláusulas contractuales que las unidades deberán estar en perfecto estado y que la mantención deberá incluir la inspección de las mismas para evitar presencia de roturas o filtraciones hacia el suelo. - Se entregarán instrucciones al personal respecto uso correcto y apropiado de baños químicos, con el fin evitar fugas o derrames por uso inapropiado. - En cuanto al sistema de fosa séptica con tratamiento y sistema de drenes de infiltración, éste será contratado para construcción a empresa autorizada y se obtendrán los permisos de funcionamiento a la autoridad competente a modo de asegurar que las instalaciones cumplen con la normativa vigente. - La mantención y limpieza del sistema de fosa séptica completo será realizado en forma periódica por empresa autorizada y especialista en el tema, para evitar una manipulación inadecuada del sistema que pueda generar riesgos de fugas de aguas servidas. - Chequeo y mantención periódica del sistema de fosa séptica y sus drenes, cañerías de desagüe desde el baño. - El encargado de la faena o labores dentro del proyecto, en cualquiera de sus fases deberá siempre observar y actuar de inmediato en caso de identificar anomalías como por ejemplo fugas visibles o malos olores productos de posibles fallas en los baños químicos o sistema de fosa séptica y sus drenes, para tomar acción inmediata de acuerdo a los protocolos definidos



	más adelante.
Forma de control y seguimiento	- Registros de capacitación sobre aguas servidas desde baños químicos y fosa séptica - Registros de mantención de la fosa séptica.
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	Las acciones para controlar la emergencia son: Una vez detectada una falla, personal del proyecto dará el aviso del desperfecto y se suspenderá el uso de los servicios higiénicos, ya sea baño químico o fosa hasta solucionar el problema. De ser posible, contención del derrame o aislamiento del lugar afectado, usando palas, tierra o arenas para contener el derrame y dar aviso al encargado de medio ambiente y prevención de riesgos. Si se tratase de los baños químicos, se contactará inmediatamente al proveedor autorizado para resolver el recambio de la unidad defectuosa. Si se tratase de la fosa séptica, se contactará al proveedor autorizado de mantención de la misma para corregir a la brevedad posible la falla. Una vez superada la contingencia se recolectará el material que hubiese sido contaminado con aguas no tratadas y se enviará a un sitio de disposición final autorizado. Se elaborará registro del incidente. Se informará a la SMA a través del Módulo de Avisos de contingencias e incidentes dentro de las 48 horas de ocurrido el evento que se informa.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de Emergencia	Para aquellas contingencias que tengan relación con aspectos ambientales, en primera instancia, de acuerdo con lo indicado en la página web de la Superintendencia de Medio Ambiente se contactará al SEA de O'Higgins (72-2229770) y SEREMI de Medio Ambiente de O'Higgins (72-2744312), donde se informa del incidente y el máximo de información conocida Se deberá informar a la Oficina Regional de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de la Región de O'Higgins de la contingencia acaecida, dentro de un plazo de 48 horas de ocurrido el incidente, mediante un informe escrito. Dicho informe será remitido a las oficinas del SEA y SEREMI del MMA.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	- Anexo 7 de la adenda complementaria.



9. NORMATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL APLICABLE

La normativa de carácter ambiental aplicable al proyecto y su forma de cumplimiento es la siguiente:

9.1. Normas de carácter general aplicable al Proyecto

9.1.1. LEY 19.300, MINSEGPRES, DE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE, PROMULGADA EL 01.03.1994, MODIFICADA POR LA LEY N° 20.417. ÚLTIMA MODIFICACIÓN DEL 13.08.2021 POR LEY 21368.

Tabla ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Norma LEY 19.300, MINSEGPRES, DE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE, PROMULGADA EL 01.03.1994, MODIFICADA POR LA LEY N° 20.417, ÚLTIMA MODIFICACIÓN DEL 13.08.2021 POR LEY 21368.	
Componente/materia:	MEDIO AMBIENTE, PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Norma	Materia Regulada: La Ley 19.300 constituye, como su nombre lo indica, el marco legal básico de referencia general de toda la normativa ambiental sectorial de nuestro país. Ella procura regular y desarrollar las instituciones e instrumentos necesarios para la protección del medio ambiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 19, N° 8 de la Constitución Política de la República. En tal sentido, esta ley determina y delimita, por una parte, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, estableciendo los márgenes tolerables y legítimos de alteración al medio ambiente que no constituyen infracción a este derecho y, por otra, regula varios instrumentos de gestión ambiental, entre otros, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Las modificaciones al Sistema de Evaluación Ambiental, dictación de planes y normas, clasificación de especies, entre otras, establecidas en la Ley 20.417, en lo aplicable al proyecto sometido a evaluación, han sido consideradas en el presente documento. De este modo, se relacionan específicamente con el Proyecto las disposiciones contenidas en el Artículo 10 de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, que indica cuales son los Proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental...”, entre los cuales se indica la tipología c), aplicable al proyecto en evaluación, bajo cuyos términos el proyecto debe ingresar obligatoriamente al SEIA.
Otros cuerpos legales	D.S. N°40/2012, MMA, APRUEBA REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Parque Fotovoltaico completo
Forma de cumplimiento	Con el ingreso de la presente DIA para la evaluación de impacto ambiental del proyecto, se da cumplimiento a esta disposición. El Proyecto se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, “SEIA”), de acuerdo a lo indicado en el artículo 10°, literal c)



	Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW de la Ley
Indicador que acredita su cumplimiento	Registros de la evaluación ambiental, DIA, RCA
Forma de control y seguimiento	Revisión del Expediente de evaluación en el SEIA del proyecto

9.1.2. D.S. N°40/2012, MMA, APRUEBA REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Tabla 9.1.2 D.S. N°40/2012, MMA, APRUEBA REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Componente/materia:	Medioambiente
Norma	El D.S. N°40/2012 reglamenta el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Al respecto, el artículo 2 letra c) señala que se entiende por ejecución de Proyecto o actividad la realización de obras o acciones contenidas en un Proyecto o actividad tendientes a materializar una o más de sus fases. Entre otras materias, el reglamento en el Artículo 10° de la Ley, señala los proyectos que tienen la obligación de someterse al SEIA antes de su ejecución. Asimismo, aclara y desagrega los criterios del Artículo 11° de la Ley para determinar si los Proyectos son susceptibles de causar impacto ambiental generan o presentan algunos de los efectos características o circunstancias mencionadas en el artículo 11 de la Ley para determinar la procedencia del ingreso a través de un Estudio de Impacto Ambiental. Indica los criterios Señala los contenidos mínimos que deben considerarse para la elaboración de una DIA o un EIA. Enumera los permisos ambientales sectoriales, señala los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento. Adicionalmente, fija el procedimiento administrativo al que deberán ceñirse tanto las Declaraciones de Impacto Ambiental como los Estudios de Impacto Ambiental
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Parque Fotovoltaico completo
Forma de cumplimiento	El proyecto da cumplimiento a estas disposiciones precisamente a través de su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a través de una DIA, toda vez que se tratará de una Central generadora de energía mayores a 3 MW (literal c) del artículo 3 de este Reglamento). Adicionalmente, se presenta bajo la forma de una Declaración de Impacto Ambiental, ya que éste no produce alguno de los efectos, características o circunstancias a que se refieren los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10° del Decreto en análisis. En el Capítulo 3 del presente documento, se justifica la pertinencia de ingreso al SEIA de este Proyecto a través de una DIA. Este proyecto en particular ingresa al SEIA según lo indicado en la, “Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW”
Indicador que acredita su cumplimiento	Resultados y pronunciamientos de los organismos competentes durante la evaluación ambiental



Forma de control y seguimiento	Revisión del Expediente de evaluación en el SEIA del proyecto
--------------------------------	---

9.2. Normas relacionadas al emplazamiento del proyecto

9.2.1. DFL N°458/1976, MINVU. LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN. ÚLTIMAS MODIFICACIONES LEY N°20.443 "APLICA PROCEDIMIENTO DE DEMANDAS COLECTIVAS A JUICIOS POR DAÑOS O PERJUICIOS EN LA CALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES" Y LEY N°21.202 MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETIVO DE PROTEGER LOS HUMEDALES URBANOS.

Tabla 9.2.1 DFL N°458/1976, MINVU. LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN. ÚLTIMAS MODIFICACIONES LEY N°20.443 "APLICA PROCEDIMIENTO DE DEMANDAS COLECTIVAS A JUICIOS POR DAÑOS O PERJUICIOS EN LA CALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES" Y LEY N°21.202 MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETIVO DE PROTEGER LOS HUMEDALES URBANOS.	
Componente/materia:	Construcción
Norma	Establece en su Artículo 55° que fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 UF, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado. Las construcciones industriales, de equipamiento, turismo, y poblaciones, fuera de los límites urbanos, requerirán, previo a la aprobación de la Dirección de Obras Municipales, del informe favorable de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y del SAG que correspondan. En los artículos 116° y 145°, establece la necesidad de solicitar el correspondiente permiso de edificación y de recepción obras
Otros cuerpos legales	Ley N°20.443 "Aplica procedimiento de demandas colectivas a juicios por daños o perjuicios en la calidad de las construcciones" promulgación: 16-nov-2010 y ley n°21.202 MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETIVO DE PROTEGER LOS HUMEDALES URBANOS.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todas las obras del proyecto
Forma de cumplimiento	El Titular del Proyecto solicitará, previo a la aprobación de los permisos de construcción por parte de la Dirección de Obras Municipales, el informe favorable para el cambio de uso de suelo de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y de la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero. Del mismo modo, por tratarse del Permiso Ambiental Sectorial señalado en el Artículo 160 del RSEIA, se presentan en Anexo 9 de la Adenda complementaria los requisitos y contenidos técnicos y formales necesarios para la tramitación del contenido ambiental del permiso señalado. En relación a los artículos 116° y 145° correspondiente al permiso de edificación y permiso de recepción, estos serán solicitados a la DOM de la IM



	de Requínoa para las obras.
Indicador que acredita su cumplimiento	Aprobación PAS 160 y obtención del IFC Permiso de edificación y de recepción municipal con organismos pertinentes
Forma de control y seguimiento	Verificación del cumplimiento del PAS 160 y su respaldo

9.2.2. DS N°47/1992, MINVU. ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN (OGUC), ÚLTIMAS MODIFICACIONES LEY N°20.443, Y N°21.202, Y ÚLTIMA MODIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 11 de 2021, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Y Decreto 12 DE 2021.

Tabla 9.2.2 DS N°47/1992, MINVU. ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN (OGUC), ÚLTIMAS MODIFICACIONES LEY N°20.443, Y N°21.202, Y ÚLTIMA MODIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 11 de 2021, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Y Decreto 12 DE 2021.	
Componente/materia:	Construcción
Norma	Establece en su artículo 2.1.29 la obligación de obtener la calificación industrial de los “Establecimientos industriales o de bodegaje”, lo que fue ratificado en la Circular 218/2009 de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. De acuerdo al Artículo 4.14.2 de la OGUC, “ <i>Los establecimientos industriales o de bodegaje serán calificados caso a caso por la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva, en consideración a los riesgos que su funcionamiento pueda causar a sus trabajadores, vecindario y comunidad...</i> ”.
Otros cuerpos legales	Ley N°20.443 "Aplica procedimiento de demandas colectivas a juicios por daños o perjuicios en la calidad de las construcciones" y ley N°21.202.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todas las obras del proyecto
Forma de cumplimiento	El Titular del Proyecto solicitará a la SEREMI de Salud respectiva la calificación industrial del establecimiento, antecedentes que se aportan en Anexo 6.5, Antecedentes PAS 161.
Indicador que acredita su cumplimiento	Calificación industrial del Parque FV otorgada por SEREMI de Salud
Forma de control y seguimiento	Mantención en obra de los registros fotográficos

9.3. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto



9.3.1. DECRETO N° 594/2000 MINSAL. APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO - DECRETO 10.

Tabla 9.3.1 DECRETO N° 594/2000 MINSAL. APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO - DECRETO 10	
Componente/materia:	Almacenamiento de materiales
Norma	Almacenamiento de materiales
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	D.S. N°594/2000, MINSAL, aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Artículo 42: El almacenamiento de materiales deberá realizarse por procedimientos y en lugares apropiados y seguros para los trabajadores. Los estanques de almacenamiento de combustibles líquidos deberán cumplir las exigencias dispuestas en el decreto supremo N° 160, de 2008, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba el Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Operaciones de Producción y Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos.
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Almacenamiento de materiales
Forma de cumplimiento	Sólo habrá almacenamiento de pinturas y solventes durante la fase de construcción en un bajo volumen (uso de 100 kg c/u total en fase de construcción), cuyo acopio se efectuará en envases de galón o litro en racks en la bodega de insumos. La bodega se construirá en términos de la normativa citada, y se mantendrá copia de las HDS de los productos (de acuerdo a NCh 2245 of. 2003) El almacenamiento de petróleo se efectuará en términos del DS 160/2008
Indicador que acredita su cumplimiento	HDS disponibles en bodega de insumos
Forma de control y seguimiento	Una vez obtenida la RCA Favorable, el Titular solicitará la autorización para el almacenamiento de petróleo para el grupo electrógeno según indica el D.S. 160 APRUEBA REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES Y OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, del Ministerio De Economía, Fomento Y Reconstrucción; Subsecretaría De Economía, Fomento Y Reconstrucción.

9.3.2. DECRETO N° 160, DE 2008, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES Y OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS. - DECRETO 34.

Tabla 9.3.2 DECRETO N° 160, DE 2008, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES Y OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS. - DECRETO 34	
Componente/materia:	Almacenamiento combustible



Norma	Este reglamento establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las instalaciones de combustibles líquidos (CL) derivados del petróleo y biocombustibles, y las operaciones asociadas a la producción, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de CL que se realicen en tales instalaciones, así como las obligaciones de las personas naturales y jurídicas que intervienen en dichas operaciones, a objeto de desarrollar dichas actividades en forma segura, controlando el riesgo de manera tal que no constituyan peligro para las personas y/o cosas. Este reglamento no será aplicable a las instalaciones en campos de producción de petróleo, al suministro directo de aeronave ni al transporte marítimo de CL.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Estanque de combustible de 1000 l fase de construcción.
Forma de cumplimiento	El estanque de almacenamiento durante la fase de construcción cumplirá la normativa señalada, lo que se acreditará con la autorización respectiva.
Indicador que acredita su cumplimiento	Autorización estanque de la etapa de construcción de la SEC
Forma de control y seguimiento	Verificación de la autorización del estanque.

9.3.3. DECRETO N° 594/2000 MINSAL. APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO PROMULGACIÓN - DECRETO 10 de 2019.

Tabla 9.3.3 DECRETO N° 594/2000 MINSAL. APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO PROMULGACIÓN - DECRETO 10 de 2019.	
Componente/materia:	Provisión de agua potable en el lugar de trabajo Emanaciones o contaminantes
Norma	Art. 12 al 14: Establece las condiciones sanitarias y ambientales mínimas en los lugares de trabajo, referidas a dotación de servicios sanitarios. Art. 70 al 82: Establece nivel y tiempo de exposición al ruido en los ambientes de trabajo (receptores internos)
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todas
Forma de cumplimiento	El área de emplazamiento no cuenta con red pública de agua potable ni servicio de recolección de aguas servidas, por lo que se procederá a la instalación de un sistema particular para este último efecto. El agua utilizada con fines sanitarios (baños, duchas) será abastecida mediante proveedor de camión aljibe que cuenten con las autorizaciones y no existirá utilización alguna de otros recursos hídricos en el proyecto. En este sentido, el titular NO requerirá permisos de extracción de agua propios,



	Cabe indicar que el agua para la bebida será envasada, suministrada por proveedor autorizado. Los trabajadores expuestos utilizarán protectores auditivos, suministrados por la empresa, cuyo uso será obligatorio. Aplica para la etapa de construcción y la actividad de maquinaria en terreno.
Indicador que acredita su cumplimiento	Servicios higiénicos según la normativa y facturas mensuales de los contratistas autorizados por la provisión y mantención de estos servicios. Se mantendrá un registro de utilización de los Elementos de Protección Personal (EPP).
Forma de control y seguimiento	Verificación en terreno de la disponibilidad de los servicios higiénicos y que las empresas proveedoras que se contraten para tal fin sean debidamente autorizadas y posean su documentación al día. Revisión del registro de entrega de EPP a los trabajadores del Proyecto.

9.3.4. CÓDIGO SANITARIO.

Tabla 9.3.4. CÓDIGO SANITARIO	
Componente/materia:	Residuos Sólidos – autorización sanitaria para disposición de basuras
Norma	Art. 78 al 81, regula otorgamiento de autorización sanitaria para la disposición de basuras.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todas
Forma de cumplimiento	En la etapa de construcción, se trasladarán los desechos a un sitio de disposición final autorizado. La etapa de operación, como ya se indicará, generará por una parte residuos sólidos domiciliarios y asimilables a domiciliarios y residuos industriales no peligrosos. En particular, en relación al Art 79, en el presente documento se aportan los antecedentes de diseño al objeto de acreditar el PAS del Artículo 140 respectivo a objeto de obtener la Resolución Sanitaria respectiva
Indicador que acredita su cumplimiento	PAS 140 Aprobado y Resolución Sanitaria autoriza funcionamiento Seremi Salud
Forma de control y seguimiento	Verificación en terreno del PAS 140 y sus registros

9.3.5. DECRETO 148/2003 MINSAL, APRUEBA REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS.

Tabla 9.3.5. DECRETO 148/2003 MINSAL, APRUEBA REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS	
Componente/materia:	Residuos peligrosos



Norma	Artículo 4: Los residuos peligrosos deberán identificarse y etiquetarse de acuerdo con la clasificación y tipo de riesgo que establece la Norma Chilena Oficial NCh 2.190 of.93.- Esta obligación será exigible desde que tales residuos se almacenen y hasta su eliminación. Artículo 6: Durante el manejo de los residuos peligrosos se deberán tomar todas las precauciones necesarias para prevenir su inflamación o reacción, entre ellas su separación y protección frente a cualquier fuente de riesgo capaz de provocar tales efectos. Además, durante las diferentes etapas del manejo de tales residuos, se deberán tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames, descargas o emanaciones de sustancias peligrosas al medio ambiente. Artículo 7: En cualquier etapa del manejo de residuos peligrosos, queda expresamente prohibida la mezcla de éstos con residuos que no tengan ese carácter o con otras sustancias o materiales, cuando dicha mezcla tenga como fin diluir o disminuir su concentración. Si por cualquier circunstancia ello llegare a ocurrir, la mezcla completa deberá manejarse como residuo peligroso, de acuerdo con lo que establece el presente reglamento. Artículo 8: Los contenedores de residuos peligrosos deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener un espesor adecuado y estar contruidos con materiales que sean resistentes al residuo almacenado y a prueba de filtraciones, estar diseñados para ser capaces de resistir los esfuerzos producidos durante su manipulación, así como durante la carga y descarga y el traslado de los residuos, garantizando en todo momento que no serán derramados, estar en todo momento en buenas condiciones, debiéndose reemplazar todos aquellos contenedores que muestren deterioro de su capacidad de contención, estar rotulados indicando, en forma claramente visible, las características de peligrosidad del residuo contenido de acuerdo a la Norma Chilena NCh 2.190 Of 93, el proceso en que se originó el residuo, el código de identificación y la fecha de su ubicación en el sitio de almacenamiento. Los contenedores sólo podrán ser movidos manualmente si su peso total incluido el contenido, no excede de 30 kilogramos. Si dicho peso fuere superior, se deberán mover con equipamiento mecánico. Sólo se podrán reutilizar contenedores cuando no se trate de residuos incompatibles, a menos que hayan sido previamente descontaminados. Artículo 18: Los residuos incluidos en los siguientes listados de categorías se considerarán peligrosos a menos que su generador pueda demostrar ante la Autoridad Sanitaria que no presentan ninguna característica de peligrosidad. El generador podrá proponer a la Autoridad Sanitaria los análisis de caracterización de peligrosidad a realizar sobre la base del conocimiento de sus residuos y de los procesos que los generan, sin perjuicio de lo cual, la Autoridad Sanitaria podrá exigir análisis adicionales a los propuestos conforme a lo señalado en los artículos 12 al 17. Artículo 25: Las instalaciones, establecimientos o actividades que anualmente den origen a más de 12 kilogramos de residuos tóxicos agudos o a más de 12 toneladas de residuos peligrosos que presenten cualquier otra característica de peligrosidad deberán contar con un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos presentado ante la Autoridad Sanitaria. El Generador deberá presentar dicho Plan ante la respectiva Autoridad Sanitaria. Las instalaciones, establecimientos o actividades que se encuentren en esta situación serán identificados por dicha Autoridad mediante un número identificadorio. El Plan deberá ser diseñado por un profesional e incluirá todos los
--------------	--



	procedimientos técnicos y administrativos necesarios para lograr que el manejo interno y la eliminación de los residuos se realicen con el menor riesgo posible. Toda modificación del Plan deberá ser previamente presentada ante la Autoridad Sanitaria. Art. 29: Todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos deberá contar con la correspondiente autorización sanitaria de instalación, a menos que éste se encuentre incluido en la autorización sanitaria de la actividad principal.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todas
Forma de cumplimiento	Los Residuos Peligrosos serán almacenados en contenedores de 200 L de capacidad, herméticos y debidamente rotulados de acuerdo con lo establecido en la NCh 2190 of. 93 “Sustancias Peligrosas-Marcas para Información de Riesgos”; los residuos peligrosos serán trasladados y almacenados en la bodega de residuos peligrosos cuyas características se presentan en mayor detalle en el presente documento, en términos de la solicitud del PAS del Artículo N° 142. Los residuos peligrosos serán ubicados en la bodega considerando la incompatibilidad de éstos. Además, la bodega estará emplazada en una zona alejada de fuentes de calor y lejos de cursos de agua. La mayoría de los RESPEL generados por el Proyecto corresponderán a residuos que se encuentran en la lista I y II del artículo 18 del D.S. N°148/03, por lo tanto, su manejo cumplirá con las disposiciones del presente decreto. El proyecto generará una cantidad inferior a 12 T/año de residuos peligrosos, por tanto, no aplica la presentación de Plan de Manejo. Se solicitará la autorización sanitaria respectiva para la instalación de almacenamiento transitorio
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro de residuos peligrosos generados y de su disposición final Autorización Sanitaria de operación de la Bodega de RESPEL
Forma de control y seguimiento	Solicitud Chequeo de los registros generados correspondientes

9.3.6. DECRETO 15/2013, DEL MMA, PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PARA EL VALLE CENTRAL DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS.

Tabla 9.3.6. DECRETO 15/2013, DEL MMA, PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PARA EL VALLE CENTRAL DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS.	
Componente/materia:	Emisiones atmosféricas
Norma	Art. 27, los grupos electrógenos que operen en proyecto contarán con un horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero, con el cual se medirán sus horas de funcionamiento, las que deberán ser registradas e informadas anualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente. Art. 33 proyectos o actividades nuevas y la modificación de aquellos existentes que se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, deberán cumplir las siguientes condiciones: a) Aquellos proyectos o actividades nuevas y sus modificaciones, en



cualquiera de sus etapas, que tengan asociadas una emisión total anual que implique un aumento sobre la situación base, superior a los valores que se presentan en la siguiente tabla, deberán compensar sus emisiones en un 120%.

Tabla 12: Límites para la compensación de emisiones

Contaminante	Emisión máxima Ton/año
MP10	5
SO _x	30
NO _x	15

En el caso de modificaciones de proyectos o actividades existentes, que deben someterse a evaluación de impacto ambiental, se entenderá que constituyen la situación base del proyecto o actividad, aquellas emisiones que se generen en forma previa a la vigencia del presente decreto.

b) La compensación de emisiones será de un 120% del monto total anual de emisiones de la actividad o proyecto para el o los contaminantes para los cuales se sobrepasa el valor indicado en la tabla precedente. Estas emisiones corresponderán a emisiones directas, es decir, las que se emitirán dentro del predio o terreno donde se desarrolle la actividad, y a las emisiones indirectas, tales como, las asociadas al aumento del transporte producto del nuevo proyecto o actividad.

c) Los proyectos o actividades y sus modificaciones al ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental deberán presentar la estimación de sus emisiones de contaminantes a la atmósfera, la metodología utilizada y un anexo con la memoria de cálculo. En el caso que se superen los límites de la tabla anterior, el titular de proyecto o actividad deberá presentar dentro del plazo que se establezca en la respectiva resolución que califique ambientalmente favorable el proyecto, el que en todo caso no podrá ser superior a un año contado desde la notificación de la misma, un Programa de Compensación de Emisiones. Dicho programa será presentado a la Seremi del Medio Ambiente, y deberá contar con los siguientes contenidos mínimos:

i) Las medidas de compensación que se proponen, y el cronograma que grafique el periodo de tiempo o plazo en que se harán efectivas.

ii) La base de cálculo de la reducción de emisiones asociada a las medidas de compensación

iii) Una propuesta de programa de seguimiento que contemple un mecanismo de verificación.

d) Las medidas de compensación deberán reunir las siguientes características:

i) Efectivas, de manera que la medida de compensación permita cuantificar la reducción de las emisiones que se produzca a consecuencia de ella.

ii) Equivalentes en términos de emisiones de MP10, SO_x y NO_x, según el caso.

iii) Adicionales, es decir, que la medida propuesta no responda a otras obligaciones a que esté sujeto quien genera la rebaja, o bien, que no corresponda a una acción que conocidamente será llevada a efecto por la autoridad pública o por particulares.

iv) Permanentes, esto es, que la rebaja permanezca por el período en que el proyecto o actividad está obligado a reducir emisiones.

e) Los proyectos evaluados que sean aprobados con exigencias de



	compensación de emisiones, sólo podrán dar inicio a sus actividades al contar con la aprobación del respectivo Plan de Compensación de Emisiones por parte de la Seremi del Medio Ambiente. f) Una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial, todos aquellos proyectos habitacionales, incluidas sus modificaciones, que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que contemplen sistemas de calefacción alternativos a la leña y que aseguren menores emisiones de contaminantes a la atmósfera, no deberán compensar sus emisiones de MP10. Asimismo, no deberán compensar sus emisiones de MP10 si las viviendas, en razón de su diseño y materialidad, no requieren sistemas de calefacción. g) Respecto de los contaminantes CO, COV y NH3, todos aquellos proyectos o actividades nuevas y/o modificación de aquellos existentes que se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, deberán calcular e informar las emisiones de estos contaminantes.												
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre												
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todas												
Forma de cumplimiento	Art. 27, los grupos electrógenos que operen en proyecto contarán con un horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero, con el cual se medirán y registrarán sus horas de funcionamiento Art. 33: a) Las emisiones calculadas para el proyecto, de acuerdo al Anexo 4.2 de la DIA (Memoria de Cálculo, Inventario y modelación de Emisiones) en su fase más adversa, son: <table><tr><th>Contaminante</th><th>Emisiones proyecto</th><th>Tabla 12 DS 15/2013 (T/año)</th></tr><tr><td>MP 10</td><td>0,526</td><td>5</td></tr><tr><td>SOx</td><td>0,023</td><td>30</td></tr><tr><td>NOx</td><td>0,946</td><td>15</td></tr></table> b) Dado que la estimación de emisiones en condición mas adversa se encuentra muy por debajo de la condición máxima permitida para el PDA de O'Higgins, No aplica compensación de emisiones. c) Se presenta en anexo 4.2. la memoria de cálculo, donde se muestra que las emisiones del proyecto no superan los límites de la Tabla 12 del DS 15/2013. De este modo, no aplica presentar un Programa de Compensación de Emisiones. d) No aplica presentar medidas de compensación e) No aplica presentar Plan de Compensación de Emisiones, por tanto, no aplica tener su aprobación por parte de la Seremi del Medio Ambiente. f) No aplica, es proyecto no corresponderá a un proyecto habitacional, incluidas sus modificaciones, que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que contemplen sistemas de calefacción alternativos a la leña. g) El cálculo e informe de emisión de los contaminantes CO, COV y NH3 del proyecto está contenido en el Anexo 4.2 de la DIA para cada una de las fases	Contaminante	Emisiones proyecto	Tabla 12 DS 15/2013 (T/año)	MP 10	0,526	5	SOx	0,023	30	NOx	0,946	15
Contaminante	Emisiones proyecto	Tabla 12 DS 15/2013 (T/año)											
MP 10	0,526	5											
SOx	0,023	30											
NOx	0,946	15											



	del proyecto.
Indicador que acredita su cumplimiento	Art 27, Informe anual enviado a la SMA Art 33, Informe de inventario de emisiones entregado en el marco de la evaluación ambiental Anexo 4 de la Adenda Complementaria.
Forma de control y seguimiento	Mantenimiento registros correspondientes

9.3.7. DECRETO 38/2012. ESTABLECE NORMA DE EMISIÓN DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA, DEL MMA, ELABORADA A PARTIR DE LA REVISIÓN DEL DECRETO N° 146, DE 1997, DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA.

Tabla 9.3.7. DECRETO 38/2012. ESTABLECE NORMA DE EMISIÓN DE RUIDOS GENERADOS POR FUENTES QUE INDICA, DEL MMA, ELABORADA A PARTIR DE LA REVISIÓN DEL DECRETO N° 146, DE 1997, DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA.	
Componente/materia:	Ruido
Norma	Este Decreto, en su Artículo 9°.- Para zonas rurales se aplicará como nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre: a) Nivel de ruido de fondo + 10 dB(A) b) NPC para Zona III de la Tabla 1. Este criterio se aplicará tanto para el período diurno como nocturno, de forma separada. Artículo 10°.- Los niveles generados por fuentes emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos, correspondientes a la zona en que se encuentra el receptor.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todas
Forma de cumplimiento	El titular presenta un estudio acústico en el Anexo 4 del presente documento, donde se muestra que las emisiones acústicas del proyecto cumplen con la normativa señalada. Cabe mencionar que las emisiones sonoras estarán asociadas principalmente a la construcción y circunscritas en el interior del predio del proyecto. Durante los 30 años de operación no se considerarán emisiones sonoras relevantes. Durante la Fase de cierre, dada la similitud de las operaciones con la fase de construcción, se considerará que se dará cabal cumplimiento a las disposiciones actuales y de la época
Indicador que acredita su cumplimiento	Estudio de impacto acústico realizado
Forma de control y seguimiento	Chequeo del estudio de impacto acústico



9.3.8. D.S. N°594/2000, MINSAL, REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

Tabla 9.3.8. D.S. N°594/2000, MINSAL, REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

Componente/materia:	Exposición a agentes químicos y físicos
Norma	Establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas que deberá cumplir todo lugar de trabajo, en particular, establece los límites permisibles de exposición ambiental a agentes químicos y agentes físicos.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todas
Forma de cumplimiento	Tanto el Titular como sus contratistas entregarán a su personal las protecciones auditivas adecuadas para realizar los trabajos que generen ruidos molestos según corresponda, o permanecer en dichas zonas, es decir, ruidos estables o fluctuantes superiores a un nivel de presión sonora continuo equivalente de 85 dB(A).
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro de entrega de protectores auditivos
Forma de control y seguimiento	Chequeo del uso de los proyectores auditivos y registro de entrega

9.3.9. DECRETO N° 279/1983 DEL MINISTERIO DE SALUD. REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE COMBUSTIÓN INTERNA.

Tabla 9.3.9. DECRETO N° 279/1983 DEL MINISTERIO DE SALUD. REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE COMBUSTIÓN INTERNA.

Componente/materia:	Aire
Norma	D.S. N° 279/1983 del Ministerio de Salud. Reglamento para el Control de la Emisión de Contaminantes de Vehículos Motorizados de Combustión Interna
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todas
Forma de cumplimiento	El Proyecto cumplirá con las exigencias de máximos exigidos para CO y partículas en suspensión dispuestas en este DS las que se aplicarán a las etapas del proyecto.
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro de Revisión técnica al día de los vehículos relacionados con el Proyecto, disponible en sala de control de la planta fotovoltaica, en el libro de obras y/o informe de las medidas de gestión y control de calidad de las



	acciones llevadas a cabo.
Forma de control y seguimiento	Chequeo de las revisiones técnicas y/o libro de obras, se revisará la vigencia de las mantenciones recomendadas por los fabricantes. Esto se hará exigible por el Titular a las empresas contratistas a través de cláusulas contractuales

9.3.10. DECRETO 55/1994, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, ESTABLE LAS NORMAS DE EMISIÓN APLICABLES A VEHÍCULOS MOTORIZADOS PESADOS. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - DECRETO 4

Tabla 9.3.10. DECRETO 55/1994, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, ESTABLE LAS NORMAS DE EMISIÓN APLICABLES A VEHÍCULOS MOTORIZADOS PESADOS. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - DECRETO 4.	
Componente/materia:	Emisiones atmosféricas
Norma	Artículo 2°.- Los vehículos motorizados pesados cuya primera inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación, se solicite a contar del 1 de septiembre de 1994, sólo podrán circular en la Región Metropolitana, en el territorio continental de la V Región y en las regiones IV, VI, VII, VIII, IX y X, si son mecánicamente aptos para cumplir con las normas de emisión que corresponda de acuerdo a lo señalado por el presente Decreto y sí; con oportunidad de sus revisiones técnicas, se acredita que están en condiciones adecuadas para circular. Los mismos vehículos, si no están diseñados y contruidos para cumplir con tales normas de emisión, no podrán circular en las áreas descritas y en cuanto a sus revisiones técnicas se someterán a las normas generales. Artículo 3°.- El motor de los vehículos motorizados pesados afectos al cumplimiento de las normas de emisión de acuerdo a lo señalado en el presente Decreto, deberá llevar un rótulo incorporado o adherido en forma permanente sobre un componente necesario para el funcionamiento del mismo que normalmente no sea necesario reemplazar durante la vida útil del motor, según determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y en una posición que sea claramente visible después de la instalación del motor en el vehículo. Dicho rótulo indicará, a lo menos, que el motor cumple con las normas de emisión de este decreto y el lugar y método en virtud del cual se certificó el nivel de emisiones. El rótulo será colocado por su fabricante o su representante, cuando éste cuente con la autorización expresa del fabricante, y deberá reunir las características que señale el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción operación y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Transporte
Forma de cumplimiento	Para los vehículos motorizados se exigirá que sus revisiones técnicas se encuentren al día, condición que quedará contenida en las cláusulas contractuales con las empresas a cargo de las faenas de construcción y cierre del Proyecto.
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro copia revisiones técnicas al día disponible en sala de control



Forma de control y seguimiento	Chequeo revisiones técnicas
--------------------------------	-----------------------------

9.3.11. DECRETO 54/1994, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, ESTABLE LAS NORMAS DE EMISIÓN APLICABLES A VEHÍCULOS MOTORIZADOS MEDIANOS. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - DECRETO 40 DE 2020.

Tabla 9.3.11. 9.3.11. DECRETO 54/1994, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, ESTABLE LAS NORMAS DE EMISIÓN APLICABLES A VEHÍCULOS MOTORIZADOS MEDIANOS. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - DECRETO 40 DE 2020.	
Componente/materia:	Emisiones atmosféricas
Norma	Artículo 2°.- Los vehículos motorizados medianos de año de fabricación 1994 o posteriores cuya primera inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación se solicite a contar del 1 de Septiembre de 1995, sólo podrán circular en la Región Metropolitana, en el territorio continental de la Quinta Región y en la Sexta Región, si son mecánicamente aptos para cumplir con las normas de emisión según corresponda de acuerdo a lo señalado en el presente Decreto, y si, con oportunidad de sus revisiones técnicas, se acredita que están en condiciones adecuadas para circular. Los mismos vehículos, si no están diseñados y contruidos para cumplir con tales normas de emisión, no podrán circular en las áreas descritas y en cuanto a sus revisiones técnicas se someterán a las normas generales. Artículo 3°.- Todos los vehículos motorizados medianos afectos al cumplimiento de las normas de emisión señaladas en el presente Decreto, deberán llevar un rótulo incorporado o adherido en forma permanente y claramente visible en la parte interior del compartimiento del motor, que indicará, a lo menos, que el vehículo cumple con las normas de emisión de este decreto y el lugar y método en virtud del cual se certificó el nivel de emisiones. Este rótulo será colocado por su fabricante o su representante, cuando éste cuente con la autorización expresa del fabricante, y deberá reunir las características que señale el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción operación y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Transporte
Forma de cumplimiento	Para los vehículos motorizados se exigirá que sus revisiones técnicas se encuentren al día, condición que quedará contenida en las cláusulas contractuales con las empresas a cargo de las faenas de construcción y cierre del Proyecto.
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro copia revisiones técnicas al día disponible en sala de control
Forma de control y seguimiento	Chequeo revisiones técnicas



9.3.12. DECRETO 211/1991 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, normas sobre emisiones de vehículos motorizados livianos. Última modificación por decreto 41 de 2020.

Tabla 9.3.12. DECRETO 211/1991 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, normas sobre emisiones de vehículos motorizados livianos. Última modificación por decreto 41 de 2020.	
Componente/materia:	Emisiones atmosféricas
Norma	Artículo 2°: Los vehículos motorizados livianos cuya primera inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación se solicite a contar del 1° de Septiembre de 1992, solo podrán circular en la Región Metropolitana, en el territorio continental de la Quinta Región y en la Sexta Región, si son mecánicamente aptos para cumplir con los niveles máximos de emisión que corresponda de acuerdo a lo señalado en el presente Decreto y si, con oportunidad de sus revisiones técnicas, se acredita que están en condiciones adecuadas para circular. Los mismos vehículos, si no tienen aptitud mecánica para cumplir con tales niveles, no podrán circular en las áreas descritas y en cuanto a sus revisiones técnicas se someterán a las normas generales. Sin embargo, no se aplicará el inciso anterior tratándose de vehículos motorizados livianos a los que con anterioridad al 1° de septiembre de 1992 se les hubiese otorgado placa de gracia a que se refiere el Decreto Supremo N° 577 de 1984, del Ministerio de Relaciones Exteriores y así lo acredite dicha Secretaría de Estado mediante la certificación respectiva. Por su parte, los vehículos referidos sólo podrán circular por la Región Metropolitana si son mecánicamente aptos para cumplir con los niveles máximos de emisión señalados en el artículo 4 bis, en el artículo 4° ter o en el artículo 4° quáter, cuando entren en vigencia dichas normas. Artículo 3°: Todos los vehículos motorizados livianos cuya primera inscripción se solicite a contar del 1° de septiembre de 1992, deberán llevar un rótulo incorporado o adherido en forma permanente y claramente visible en la parte interior del compartimiento del motor, que indicará, a lo menos: que el vehículo cumple con las normas nacionales de emisión y el lugar y método en virtud del cual se certificó el nivel de emisiones. Este rótulo será colocado en los vehículos por su fabricante o armador o su representante legal y deberá reunir las características que señale el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Sobre la base de las indicaciones emanadas de los fabricantes o armadores de estos vehículos, sus vendedores en el país se obligarán a entregar a sus compradores un certificado con indicaciones similares a las del rótulo del inciso primero, que deberán ser coincidentes con sus equivalentes de la información que mantendrá el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en el que se señalará también la individualización del respectivo vehículo por su marca, modelo, y números identificadorio. Este certificado será otorgado en dos ejemplares y deberá ser exhibido al momento de efectuarse la primera revisión técnica de cada vehículo, debiendo entregarse uno de ellos en la Municipalidad que otorgue el distintivo verde a que se refiere el artículo 6°. Los fabricantes o armadores de estos vehículos o sus representantes legales en Chile, distribuidores o importadores, antes de emitir el certificado del



	inciso anterior deberán acreditar ante el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que el modelo de vehículo o familia de motores cumplen con las normas de emisión del presente decreto que les sean aplicables y que cuentan con los equipos o accesorios necesarios para alcanzarlas. Artículo 4° decies y 4° undecies, respecto a que los vehículos motorizados livianos deberán cumplir con lo estipulado en las letras a) y b) del presente artículo respecto a los límites de emisiones para homologación según fabricante, armador, importador o sus representantes indicados en las respectivas tablas por tipo.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción operación y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Transporte
Forma de cumplimiento	Para los vehículos motorizados livianos se exigirá que sus revisiones técnicas se encuentren al día, condición que quedará contenida en las cláusulas contractuales con las empresas a cargo
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro copia revisiones técnicas al día disponible en sala de control
Forma de control y seguimiento	Chequeo revisiones técnicas

9.3.13. DECRETO 4/1994, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES, ESTABLECE NORMAS DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES APLICABLES A LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y FIJA LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTROL, ESTABLE LAS NORMAS DE EMISIÓN APLICABLES A VEHÍCULOS MOTORIZADOS LIVIANOS. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - DECRETO 66 DE 2018.

Tabla 9.3.13. DECRETO 4/1994, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES, ESTABLECE NORMAS DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES APLICABLES A LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y FIJA LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU CONTROL, ESTABLE LAS NORMAS DE EMISIÓN APLICABLES A VEHÍCULOS MOTORIZADOS LIVIANOS. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - DECRETO 66 DE 2018.					
Componente/materia:	Emisiones atmosféricas				
Norma	Artículo 1°.- La emisión de contaminantes por el tubo de escape de los vehículos motorizados de encendido por chispa (ciclo Otto) de dos y cuatro tiempos, respecto de los cuales no se hayan establecido normas de emisión expresadas en gr/km, gr/HP-h, o gr/kW-h, no podrá exceder las concentraciones máximas siguientes: a) Monóxido de carbono (CO) e Hidrocarburos (HC) Tabla 3.1 Porcentaje Máximo CO e HC <table border="1"> <tr> <th>Años de uso del vehículo</th><th>% Máximo de CO (en volumen)</th><th>Contenido máximo de HC en partes por millón (ppm.); sólo motores de 4 tiempos</th></tr> </table>		Años de uso del vehículo	% Máximo de CO (en volumen)	Contenido máximo de HC en partes por millón (ppm.); sólo motores de 4 tiempos
Años de uso del vehículo	% Máximo de CO (en volumen)	Contenido máximo de HC en partes por millón (ppm.); sólo motores de 4 tiempos			



	<table><tr><td>13 y más</td><td>4,5</td><td>800</td></tr><tr><td>12 a 7</td><td>4,0</td><td>500</td></tr><tr><td>6 y menos</td><td>4,0</td><td>300</td></tr></table> Los años de uso del vehículo, se contabilizarán como la diferencia entre el año en que se efectúa el control y el año de fabricación del vehículo más de una unidad. b) Humo visible; sólo motores de 4 tiempos. Se permitirá solamente la emisión de vapor de agua. La emisión de monóxido de carbono de los vehículos motorizados de dos ruedas de encendido por chispa (ciclo Otto) de dos y cuatro tiempos, no podrá exceder Artículo 3°.- La emisión de contaminantes por el tubo de escape de los vehículos diésel, que circulen en la Región Metropolitana, considerará sólo el humo visible (partículas en suspensión), medido a través del Índice de Ennegrecimiento, Opacidad u Opacidad en flujo parcial.	13 y más	4,5	800	12 a 7	4,0	500	6 y menos	4,0	300
13 y más	4,5	800								
12 a 7	4,0	500								
6 y menos	4,0	300								
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción operación y cierre									
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Transporte									
Forma de cumplimiento	Las emisiones de contaminantes por el tubo de escape de los vehículos motorizados de encendido por chispa (ciclo Otto) de dos y cuatro tiempos, serán mínimas y de corta duración, acotadas a la fase de construcción y cierre del Proyecto, tal como se presentan en el Inventario de emisiones, Anexo 4.2 de la DIA. Adicionalmente, se considerarán las siguientes medidas durante la construcción del proyecto: - Se exigirá a los vehículos y maquinaria de combustión interna que participarán en el proyecto que cuenten con su revisión técnica al día, condición que quedará contenida en las cláusulas contractuales con las empresas a cargo de las faenas de construcción y cierre del Proyecto. - Se realizará una inspección visual de los vehículos señalados en estos artículos respecto a verificar que todo vehículo motorizado cuente con el sello adhesivo y los certificados que garanticen que cumplen con los límites máximos establecidos por la normativa y su revisión técnica al día.									
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro copia revisiones técnicas al día disponible en sala de control									
Forma de control y seguimiento	Chequeo revisiones técnicas									

9.4. Normas relacionadas con componentes ambientales (fauna, vegetación y flora, suelo, agua, patrimonio cultural)



9.4.1. DECRETO 34/2016, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, QUE, MODIFICA DECRETO N°276, DE 1980, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. REGLAMENTO SOBRE ROCE A FUEGO.

Tabla 9.4.1. DECRETO 34/2016 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, QUE, MODIFICA DECRETO N°276, DE 1980, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. REGLAMENTO SOBRE ROCE A FUEGO.

Componente/materia:	Flora, vegetación y fauna
Norma	Modifica Decreto N°276, de 1980, del Ministerio de Agricultura. Reglamento sobre roce a fuego
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Construcción
Forma de cumplimiento	La superficie mayoritaria donde se emplazará el proyecto corresponderá a zonas de cultivos agrícolas. Previo a la construcción se cosechará normalmente el cultivo de la temporada, por lo que no se realizará ninguna actividad ligada al roce a fuego. De la misma forma durante el periodo de operación del parque, tampoco se utilizará el roce a fuego para mantener despejado de vegetación. Lo anterior debido a que, durante la operación, la mantención del parque contemplará la utilización de desmalezado con orilladoras, a modo de evitar la proyección de polvo o humo (en el caso del roce
Indicador que acredita su cumplimiento	No aplica, no se utilizará roce a fuego en ninguna de las etapas del proyecto
Forma de control y seguimiento	No aplica

9.4.2. DECRETO N°82/2010, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. REGLAMENTO DE SUELOS, AGUAS Y HUMEDALES.

Tabla 9.4.2 DECRETO N°82/2010, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. REGLAMENTO DE SUELOS, AGUAS Y HUMEDALES.

Componente/materia:	Flora, vegetación y fauna
Norma	D.S. N°82/2010, del Ministerio de Agricultura. Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales Ámbito de aplicación: Artículo 1°. Para dar cumplimiento a las obligaciones que señala la ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos nativos, en bosque nativo, y la corta, destrucción o descepado de árboles, arbustos y suculentas, en formaciones xerofíticas según definición de ellas contenida en el numeral 14 del artículo 2° de la ley, así como la corta de plantaciones acogidas a lo establecido en el inciso segundo del artículo 13 del decreto ley N° 701, de 1974, que se realicen de acuerdo a un plan de manejo, plan de trabajo, o autorización simple de corta, según corresponda, deberán cumplir con las prescripciones establecidas en este Reglamento, con el objeto de proteger los suelos, manantiales, cuerpos y cursos naturales de agua y



	humedales declarados sitios prioritarios de conservación, por la Comisión Nacional del Medioambiente, o sitios Ramsar, en adelante "humedales", evitando su deterioro y resguardando la calidad de las aguas. Artículos del 2 al 17.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción Operación y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Construcción Operación y cierre
Forma de cumplimiento	Como medida de mejoramiento de las características productivas del suelo, dado que ante la ejecución del Proyecto, estos suelos no podrán ser ocupados para actividades agrícolas, la empresa, presenta un compromiso voluntario de mejoramiento de riego.
Indicador que acredita su cumplimiento	Plan presentado al Servicio Agrícola y Ganadero para su visación, una vez sea iniciada la fase de construcción.
Forma de control y seguimiento	Plan aprobado por Servicio Agrícola y Ganadero y cumplimiento de sus actividades

9.4.3. DECRETO N°5/1998 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. REGLAMENTO DE LA LEY DE CAZA.

Tabla 9.4.3 DECRETO N°5/1998 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. REGLAMENTO DE LA LEY DE CAZA.

Componente/materia:	Fauna
Norma	Decreto N°5/1998 del Ministerio de Agricultura. Aprueba reglamento de la ley de caza. <u>De la Caza, Captura, Vedas y Otras Disposiciones Relacionadas:</u> Artículo 2°.- Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a la caza, captura, crianza, conservación y utilización sustentable de especímenes de la fauna silvestre, con excepción de las especies y los recursos hidrobiológicos, cuya preservación se rige por la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por decreto supremo N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Artículo 3°.- Se considerarán como Zonas de Caza las siguientes: a) Zona Norte: Comprende las regiones: XV Región de Arica y Parinacota, I Región de Tarapacá, II Región de Antofagasta, III Región de Atacama; b) Zona Central: Comprende las regiones IV de Coquimbo, V de Valparaíso, Metropolitana, VI del Libertador General Bernardo O'Higgins y VII del Maule; c) Zona Sur: Comprende las regiones VIII Región del Biobío, IX Región de la Araucanía y X Región de Los Lagos y XIV Región de Los Ríos. d) Zona Austral: Comprende las regiones Región XI de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Región XII de Magallanes y la Antártica Chilena. Artículo 4°.- que indica la prohibición de la caza o captura en todo el territorio de las siguientes especies de anfibios, reptiles, aves, mamíferos e invertebrados.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará	Construcción Operación y cierre



cumplimiento	
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Construcción Operación y cierre
Forma de cumplimiento	Se prohibirá la sustracción, caza o alteración de cualquier eventual especie de fauna que pudiese ubicarse en el área del Proyecto. Se implementará señalética que den a conocer a los trabajadores sobre dichas prohibiciones. Habrá prohibición de arrojar basuras domésticas o industriales fuera de los lugares específicamente habilitados para tal efecto.
Indicador que acredita su cumplimiento	Señalética instalada
Forma de control y seguimiento	Inspecciones señaléticas

9.4.4. LEY N°17.288 Y D.S N°484, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - LEY 21215.

Tabla 9.4.4 9.4.4. LEY N°17.288 Y D.S N°484, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - LEY 21215	
Componente/materia:	Monumentos
Norma	Ley N°17.288 Monumentos Nacionales Legisla sobre Monumentos Nacionales; Modifica las leyes 16.617 y 16.719; Deroga el Decreto Ley 651, del 17/10/1925. Artículo 9° Son Monumentos Históricos los lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, sean declarados tales por decreto supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo. Artículo 10° Cualquiera autoridad o persona puede denunciar por escrito ante el Consejo la existencia de un bien mueble o inmueble que pueda ser considerado Monumento Histórico, indicando los antecedentes que permitirían declararlo tal. Artículo 11° Los Monumentos Históricos quedan bajo el control y la supervigilancia del Consejo de Monumentos Nacionales y todo trabajo de conservación, reparación o restauración de ellos, estará sujeto a su autorización previa. Los objetos que formen parte o pertenezcan a un Monumento Histórico no podrán ser removidos sin autorización del Consejo, el cual indicará la forma en que se debe proceder en cada caso.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Excavaciones
Forma de cumplimiento	En caso de efectuar un hallazgo arqueológico/paleontológico, se procederá con las siguientes acciones: Detener las obras en el lugar del hallazgo, en al menos 2 metros de distancia alrededor del punto donde se produjo el hallazgo. Dar aviso de manera inmediata al jefe de obra o superior a cargo de los trabajos en el área del hallazgo, informando de su localización exacta.



	Se deberá delimitar y señalizar correctamente (señalética, banderín, cerco perimetral u otro) el área para su protección. Se deberá notificar al CMN acerca del hallazgo no previsto, utilizando coordenadas UTM (DATUM WGS 84) y registro fotográfico de buena resolución (con tomas en primer plano, de detalle, con escala y del contexto en general). La notificación deberá ser informada al CMN en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la fecha de descubrimiento del hallazgo. El CMN determinará las medidas a implementar por parte del titular, considerando la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales y el Reglamento de Excavación D.S. N° 484 de 1990.
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro fotográfico del hallazgo georreferenciado y fechado, de haber hallazgos
Forma de control y seguimiento	En caso de detección de hallazgo durante la fase de construcción del proyecto se activará el protocolo, deteniendo obras en terreno y comunicando al CMN. Verificación semestral de registros de comunicaciones, autorizaciones y otros que apliquen en caso de hallazgo (Acciones, planes, otros). El Registro se mantendrá actualizado en la sala de control de la planta, disponibles en caso de ser solicitado por algún órgano de la administración del Estado con competencias fiscalizadoras

9.5. OTRAS NORMATIVAS (ENERGÍA, VIALIDAD Y TRANSPORTE, COMBUSTIBLES, CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO, Y OTRAS NORMATIVAS).

9.5.1. DECRETO N°158/1980, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS QUE “FIJA EL PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS QUE PUEDEN CIRCULAR POR CAMINOS PÚBLICOS” Y DECRETO N°414/2015, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS QUE “COMPLEMENTA EL DECRETO N°158 DE 1980 QUE FIJA EL PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS QUE PUEDAN CIRCULAR POR CAMINOS PÚBLICOS.

Tabla 9.5.1 DECRETO N°158/1980, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS QUE “FIJA EL PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS QUE PUEDEN CIRCULAR POR CAMINOS PÚBLICOS” Y DECRETO N°414/2015, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS QUE “COMPLEMENTA EL DECRETO N°158 DE 1980 QUE FIJA EL PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS QUE PUEDAN CIRCULAR POR CAMINOS PÚBLICOS.

Componente/materia:	Transporte de vehículos carga pesada
Norma	Fija el peso máximo de los vehículos que puedan circular por caminos públicos Art.2.1. Peso por eje o conjunto de ejes, medido en toneladas:



	<table><tr><th>Eje</th><th>Rodado</th><th>Tons</th></tr><tr><td>Simple</td><td>Simple</td><td>7</td></tr><tr><td>Simple</td><td>Doble</td><td>11</td></tr><tr><td>Doble</td><td>Simple</td><td>14</td></tr><tr><td>Doble</td><td>Doble + Simple</td><td>16</td></tr><tr><td>Doble</td><td>Doble</td><td>18</td></tr><tr><td>Triple</td><td>Simple</td><td>19</td></tr><tr><td>Triple</td><td>2 Dobles + 1 Simple</td><td>23</td></tr><tr><td>Triple</td><td>Doble</td><td>25</td></tr><tr><td>Eje</td><td>Rodado</td><td>Tons.</td></tr><tr><td>Cuádruple</td><td>Doble</td><td>29</td></tr><tr><td>Simple (Compuesto por semiejes)</td><td>Múltiple (4 ruedas)</td><td>12</td></tr><tr><td>Simple (Compuesto por semiejes)</td><td>Múltiple (8 ruedas)</td><td>14</td></tr></table>	Eje	Rodado	Tons	Simple	Simple	7	Simple	Doble	11	Doble	Simple	14	Doble	Doble + Simple	16	Doble	Doble	18	Triple	Simple	19	Triple	2 Dobles + 1 Simple	23	Triple	Doble	25	Eje	Rodado	Tons.	Cuádruple	Doble	29	Simple (Compuesto por semiejes)	Múltiple (4 ruedas)	12	Simple (Compuesto por semiejes)	Múltiple (8 ruedas)	14	Art. 4° Cuando una persona natural o jurídica requiera transportar alguna maquinaria u otro objeto que por su peso exceda los límites permitidos para el transporte vial, deberán solicitar con antelación y por escrito autorización a la Dirección de Vialidad para realizar este traslado, indicando lugar de origen y de destino, peso de la mercadería o trasladar, distribución de pesos por eje y la fecha aproximada en que se hará el traslado.
	Eje	Rodado	Tons																																						
	Simple	Simple	7																																						
	Simple	Doble	11																																						
	Doble	Simple	14																																						
	Doble	Doble + Simple	16																																						
	Doble	Doble	18																																						
	Triple	Simple	19																																						
	Triple	2 Dobles + 1 Simple	23																																						
	Triple	Doble	25																																						
	Eje	Rodado	Tons.																																						
	Cuádruple	Doble	29																																						
	Simple (Compuesto por semiejes)	Múltiple (4 ruedas)	12																																						
	Simple (Compuesto por semiejes)	Múltiple (8 ruedas)	14																																						
	Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre																																							
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Transporte de vehículos carga pesada																																								
Forma de cumplimiento	En caso de aplicar, los transportistas solicitarán el permiso respectivo																																								
Indicador que acredita su cumplimiento	Copia del Permiso otorgado por el MOP disponible en el transporte																																								
Forma de control y seguimiento	Chequeo de permiso																																								

9.5.2. DECRETO N°1.665/2003, DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, QUE MODIFICA DECRETO N° 19, DE 1984.

Tabla 9.5.2 DECRETO N°1.665/2003, DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, QUE MODIFICA DECRETO N° 19, DE 1984.

Componente/materia:	Transporte
Norma	D.S. N°1.665/2003, del Ministerio de Obras Públicas. Autorización para circulación de vehículos que exceden pesos máximos. 1. Introdúzcase un nuevo numeral octavo en el decreto supremo MOP N° 19 en el sentido siguiente: "8.- El Director Nacional de Vialidad podrá, mediante resolución, en casos debidamente justificados y previo informe técnico de la Subdirección respectiva, autorizar la circulación de vehículos que excedan los pesos máximos permitidos en condiciones distintas a las señaladas en los numerales precedentes, en conformidad a la legislación vigente. En la resolución



	respectiva se deberán indicar específicamente las precauciones que sean del caso".
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Forma de cumplimiento	En caso de aplicar, los transportistas cumplirán con la forma de transportar la carga por calles y caminos, de acuerdo a los contenidos del presente cuerpo legal, donde se señala entre otros, dimensiones de la carga de acuerdo al vehículo que la transporta, carga cubierta, forma de transporte de materiales, insumo o residuos que puedan escurrir, entre otras
Indicador que acredita su cumplimiento	Registros de inspección de entrada y salida de camiones a las instalaciones de faenas.
Forma de control y seguimiento	Chequeo de registros

9.5.3. D.F.L N°850/1998, DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS QUE “FIJA EL NUEVO TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY N° 15.840, DE 1964, ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY, DEL MISMO MINISTERIO N° 206, DE 1960, SOBRE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS.”

Tabla 9.5.3 D.F.L N°850/1998, DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS QUE “FIJA EL NUEVO TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY N° 15.840, DE 1964, ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY, DEL MISMO MINISTERIO N° 206, DE 1960, SOBRE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS.”

Componente/materia:	Transporte
Norma	Artículo 18°.- A la Dirección de Vialidad corresponderá la realización del estudio, proyección, construcción, mejoramiento, defensa, reparación, conservación y señalización de los caminos, puentes rurales y sus obras complementarias que se ejecuten con fondos fiscales o con aporte del Estado y que no correspondan a otros Servicios de la Dirección General de Obras Públicas. La conservación y reparación de las obras entregadas en concesión, serán de cargo de los concesionarios. Para dar cumplimiento a las acciones señaladas en el inciso precedente, la Dirección podrá considerar, en coordinación con las demás entidades que corresponda, la plantación, forestación y conservación de especies arbóreas, preferentemente nativas, de manera que no perjudiquen y más bien complementen la conservación, visibilidad y la seguridad vial. Sin perjuicio de las facultades de la Dirección, ésta se coordinará con las municipalidades respectivas y los propietarios colindantes, para los efectos del cuidado y mantención de la faja y su vegetación. Artículo 40°.- Los propietarios de los predios colindantes con caminos nacionales sólo podrán abrir caminos de acceso a éstos con autorización expresa de la Dirección de Vialidad. Además, dicha Dirección podrá prohibir cualquier otro tipo de acceso a esos caminos cuando puedan constituir un peligro para la seguridad del tránsito o entorpecer la libre circulación por ellos. En las mismas circunstancias, la



	Dirección también podrá ordenar el cierre de cualquier acceso a un camino nacional, proponiendo a los afectados, en forma previa, una razonable solución técnica alternativa. Las Municipalidades deberán solicitar, antes de autorizar sectores industriales o residenciales, centros comerciales y recintos de espectáculos masivos, nuevos, un informe técnico a la Dirección de Vialidad acerca de la infraestructura complementaria necesaria para sus accesos a los caminos a que se refiere el inciso anterior y para el acceso y cruce de peatones en condiciones de seguridad, organismo que deberá evacuar el informe dentro de los sesenta días siguientes a la presentación de la mencionada solicitud, prorrogables una vez y por el mismo plazo cuando la Dirección les formule observación. Los propietarios de esas construcciones o urbanizaciones deberán financiar el costo y ejecutar las referidas obras viales, las que estarán sometidas a la inspección y aprobación de la Dirección de Vialidad.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Acceso vial
Forma de cumplimiento	El titular ingresará a la Dirección de Vialidad la consulta de factibilidad de acceso y tramitará en forma posterior sectorialmente su regularización. En este contexto, de ser necesario, para obtener la autorización implementará todos los cambios que le sean requeridos para mejorar las condiciones del acceso
Indicador que acredita su cumplimiento	Permiso de acceso otorgado
Forma de control y seguimiento	Chequeo de obras consistentes con el permiso

9.5.4. D.F.L N° 4/20.018 DE 2006, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN.

Tabla 9.5.4 D.F.L N° 4/20.018 DE 2006, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN.	
Componente/materia:	Energía
Norma	"Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto de Fuerza de Ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica" (LGSE). Artículo 2°.- Están comprendidas en las disposiciones de la presente ley: 1. Las concesiones para establecer: a) Centrales hidráulicas productoras de energía eléctrica. Los derechos de aprovechamiento sobre las aguas terrestres que se destinen a la producción de energía eléctrica se regirán por las disposiciones del Código de Aguas; b) Subestaciones eléctricas; c) Líneas de transporte de la energía eléctrica. 2. Las concesiones para establecer, operar y explotar las instalaciones de servicio público de distribución. 3. Los permisos para que las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica no sujetas a concesión puedan usar y/o cruzar calles, otras líneas



	eléctricas y otros bienes nacionales de uso público. 4. Las servidumbres a que están sujetos y que se definen en este punto.
Otros cuerpos legales	Decreto N°125/2019 Ministerio de Energía. Aprueba el Reglamento de la coordinación y operación del Sistema Eléctrico Nacional.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todas
Forma de cumplimiento	El proyecto en evaluación corresponderá a la construcción y operación de un parque solar, cuya finalidad principal será generar energía eléctrica por medio de la energía solar, para luego ser evacuada a través de una línea eléctrica de 15 kV. El principal objetivo de la línea eléctrica es suministrar energía generada por la planta hasta el punto de conexión, donde la energía será inyectada al SEN. Las instalaciones eléctricas se ajustarán a las especificaciones técnicas de todo proyecto eléctrico, así como su ejecución, operación y mantenimiento, se ajustarán a las normas técnicas y reglamentos vigentes. Además, se cuidará especialmente de preservar el normal funcionamiento de las instalaciones de otros concesionarios de servicios públicos, la seguridad y comodidad de la circulación de las calles, caminos y demás vías públicas, al igual que la seguridad de las personas, las cosas y el medio ambiente. La construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, serán ejecutadas por personal calificado y autorizado, de acuerdo a los reglamentos y normas vigentes.
Indicador que acredita su cumplimiento	Declaración de instalaciones eléctricas.
Forma de control y seguimiento	Chequeo de las declaraciones

9.5.5. NORMA NCH ELEC N°10/1984. ELECTRICIDAD. “TRÁMITE PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE UNA INSTALACIÓN INTERIOR”.

Tabla 9.5.5 NORMA NCH ELEC N°10/1984. ELECTRICIDAD. “TRÁMITE PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE UNA INSTALACIÓN INTERIOR”.	
Componente/materia:	Energía
Norma	Norma NCh Elec N°10/1984. Electricidad. “Trámite para la puesta en servicio de una instalación interior”.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todas
Forma de cumplimiento	El Proyecto cumplirá con las exigencias de seguridad dispuestas en esta Norma las que se aplicarán al proyecto, ejecución y mantenimiento de las instalaciones de consumo cuya tensión sea inferior a 1000 V.
Indicador que acredita su cumplimiento	Certificado de Declaración Eléctrica Interior (TE1) emitido por la SEC



Forma de control y seguimiento	Chequeo del certificado
--------------------------------	-------------------------

9.5.6. D.S. N° 115/2004, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, APROBATORIO DE LA “NORMA TÉCNICA NCH. ELEC. 4/2003, INSTALACIONES DE CONSUMO DE BAJA TENSIÓN Y DEROGA EN LO PERTINENTE EL DECRETO NÚMERO 91 DE 1974”. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - DECRETO 214 DE 2004.

Tabla 9.5.6 D.S. N° 115/2004, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, APROBATORIO DE LA “NORMA TÉCNICA NCH. ELEC. 4/2003, INSTALACIONES DE CONSUMO DE BAJA TENSIÓN Y DEROGA EN LO PERTINENTE EL DECRETO NÚMERO 91 DE 1974”. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - DECRETO 214 DE 2004.	
Componente/materia:	Ingreso de Embalajes de Madera
Norma	D.S N° 115/2004, del Ministerio de Economía, fomento y Reconstrucción, aprobatorio de la “Norma Técnica NCH. Elec. 4/2003, Instalaciones de consumo de baja tensión y deroga en lo pertinente el decreto número 91 de 1974”.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todas
Forma de cumplimiento	El Proyecto cumplirá con las exigencias de seguridad dispuestas en esta Norma las que se aplicarán al proyecto, ejecución y mantenimiento de las instalaciones de consumo cuya tensión sea inferior a 1000 V.
Indicador que acredita su cumplimiento	Certificado de Declaración Eléctrica Interior (TE1) emitido por la SEC
Forma de control y seguimiento	Chequeo del certificado

9.5.7. D.F.L N°1/09, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES. FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY DE TRÁNSITO. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - LEY 21377

Tabla 9.5.7 D.F.L N°1/09, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES. FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY DE TRÁNSITO. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - LEY 21377	
Componente/materia:	Transporte
Norma	D.F.L N°1/09, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Construcción y cierre



Forma de cumplimiento	Los camiones a utilizar se ajustarán a las dimensiones establecidas en este Decreto. En el eventual caso de transporte de materiales, que por su tamaño y/o peso, impliquen el exceso de las medidas señaladas, se solicitará la autorización correspondiente a la Dirección de Vialidad y se acordarán las medidas de seguridad a adoptar en cada caso
Indicador que acredita su cumplimiento	En caso de ser necesario, permiso especial solicitado en la Dirección de Vialidad, copia disponible en el camión sobredimensión y en los registros en la sala de control de la planta
Forma de control y seguimiento	Chequeo de permiso

9.5.8. D.S. N°75/1987, MINTRATEL ESTABLECE CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE DE CARGAS QUE INDICA.

Tabla 9.5.8 D.S. N°75/1987, MINTRATEL ESTABLECE CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE DE CARGAS QUE INDICA.

Componente/materia:	Emisiones atmosféricas – Transporte de cargas
Norma	Artículo 2. Los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos, o líquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estarán contruidos de forma que ello no ocurra por causa alguna. En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros, cemento, yeso, etc. deberá efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o plásticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema, que impida su dispersión al aire.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Todas
Forma de cumplimiento	Se exigirá a los camiones del contratista y de sus proveedores, que transporten los materiales señalados precedentemente, que cubran total y eficazmente los materiales con lonas o plásticos o con cualquier otro sistema que impida la dispersión de polvo a la atmósfera (no se utilizará malla Rachel), lo cual será revisado periódicamente. Del mismo modo, se exigirá contractualmente que los vehículos que transporten líquidos o sólidos con porcentaje de humedad lo realicen en camiones 100% estancos que impidan el escurrimiento y posterior caída de éstos al suelo.
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro de cumplimiento mediante fotografías e informe entregado por la empresa contratista disponible en la sala de control de la planta.
Forma de control y seguimiento	Registro fotográfico que dé cuenta de las condiciones que se encuentren todos los vehículos pesados en su operación de entrada y salida del Proyecto, disponible en la sala de control de la planta



9.5.9. DECRETO N°88, DE 2020, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA, APRUEBA REGLAMENTO PARA MEDIOS DE GENERACIÓN DE PEQUEÑA ESCALA. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - RESOLUCIÓN 2 DE 2020.

Tabla 9.5.9 DECRETO N°88, DE 2020, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA, APRUEBA REGLAMENTO PARA MEDIOS DE GENERACIÓN DE PEQUEÑA ESCALA. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - RESOLUCIÓN 2 DE 2020.

Componente/materia:	Energía
Norma	Artículo 1°.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables a los medios de generación conectados a instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional con excedentes de potencia menores o iguales a 9.000 kilowatts, en adelante "Medios de generación de pequeña escala". En particular, su objeto es regular el procedimiento de interconexión de los señalados medios conectados a redes de distribución, así como la determinación y costos de las obras adicionales, adecuaciones o ajustes necesarios que permitan su conexión; los requerimientos y metodologías para establecer los límites a la conexión y a las inyecciones de energía y potencia; las disposiciones relacionadas a la medición y facturación de las inyecciones que los Medios de generación de pequeña escala realicen a los sistemas eléctricos; los mecanismos de estabilización de precios, las disposiciones asociadas a la operación y coordinación de estos medios de generación; y las demás materias necesarias para el adecuado desarrollo de la generación de pequeña escala. Artículo 2°.- Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a las empresas que posean medios de generación conectados y sincronizados a un sistema eléctrico cuya capacidad instalada de generación sea superior a 200 megawatts y que se encuentren en alguna de las categorías señaladas a continuación, sin perjuicio del cumplimiento de la restante normativa vigente. Artículo 4°.- Los Medios de generación de pequeña escala, estarán sujetos a la coordinación del Coordinador Eléctrico Nacional, en adelante el "Coordinador", de acuerdo a lo establecido en el artículo 72°-2 y siguientes de la Ley General de Servicios Eléctricos. Artículo 5°.- Los propietarios de Medios de generación de pequeña escala sincronizados al sistema eléctrico, los concesionarios de servicio público de distribución de electricidad, o bien las empresas que posean líneas de distribución de energía eléctrica que utilicen bienes nacionales de uso público y los propietarios de instalaciones pertenecientes al sistema eléctrico nacional deberán entregar toda la información que la Comisión, la Superintendencia y el Coordinador requieran, en la forma y oportunidad que éstos dispongan, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente reglamento y en la normativa técnica vigente. Artículo 6°.- Al momento de que un Medio de generación de pequeña escala realice su declaración en construcción, la Comisión analizará que éste cumpla con lo establecido en el artículo 149° de la Ley, en cuanto a que sus excedentes de potencia sean menores o iguales a 9.000 kilowatts. Lo anterior, con el objeto de que éstos puedan acceder a las condiciones definidas exclusivamente para Medios de generación de pequeña escala, tales como condiciones de conexión, operación, nivel de precio y facturación.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará	Construcción y Operación



cumplimiento	
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Construcción y Operación
Forma de cumplimiento	El Proyecto cumplirá con el procedimiento, las exigencias y obligaciones que apliquen de esta normativa entregando la información y condiciones que la Comisión, la Superintendencia y el Coordinador requieran, en la forma y oportunidad que éstos dispongan.
Indicador que acredita su cumplimiento	Copias de Contrato con Coordinador y de facturas, para evidencia de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente reglamento y en la normativa técnica vigente.
Forma de control y seguimiento	Chequeo de las Copia de los registros indicados como Contrato facturas.

9.5.10. DECRETO 327 DE 1998, QUE FIJA REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS MODIFICADO POR DECRETO 68 MODIFICA DECRETO SUPREMO N° 327, DE 1997, DEL MINISTERIO DE MINERÍA, QUE FIJA REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - DECRETO 68 DE 2021.

Tabla 9.5.10 DECRETO 327 DE 1998, QUE FIJA REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS MODIFICADO POR DECRETO 68 MODIFICA DECRETO SUPREMO N° 327, DE 1997, DEL MINISTERIO DE MINERÍA, QUE FIJA REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS. ÚLTIMA MODIFICACIÓN - DECRETO 68 DE 2021.

Componente/materia:	Electricidad
Norma	Decreto Supremo N° 327/98. Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos Materia: De conformidad a lo establecido en el Artículo N° 114, no será requisito para poner en servicio nuevas instalaciones eléctricas, la aprobación de éstas. Sin embargo, las obras de generación, transporte y distribución o partes de ellas, no podrán ser puestas en servicio sin que su dueño las haya comunicado previamente a la Superintendencia, con al menos 15 días de anticipación. La comunicación deberá acompañarse de una breve descripción de las obras que se ponen en explotación, así como de la fecha de su puesta en servicio. Tratándose de instalaciones interiores, la comunicación y antecedentes que deben acompañarse a ella se ajustarán a lo previsto en los reglamentos particulares vigentes. Por su parte, el Artículo N° 206 establece que las especificaciones técnicas de todo proyecto eléctrico, así como su ejecución, operación y mantenimiento, deberán ajustarse a las normas técnicas y reglamentos vigentes. En especial, deberán preservar el normal funcionamiento de las instalaciones de otros concesionarios de servicios públicos, la seguridad y comodidad de la circulación en las calles, caminos y demás vías públicas, y también la seguridad de las personas, las cosas y el medio ambiente. Los niveles y tipos de aislación, incluidos los materiales a utilizar, deberán considerar las condiciones ambientales en que prestarán servicio. El Artículo N° 217 dispone que el trazado de líneas aéreas por bienes nacionales de uso público o por predios particulares, deberá efectuarse de modo que, en lo posible, no se corten o poden los árboles ubicados a lo largo del trazado de la línea. Si no existiere alternativa a la poda o corta de estos



	árboles, el propietario de las líneas aéreas deberá dar aviso por carta certificada, con diez días de anticipación, a la Dirección de Vialidad o a la Municipalidad, según proceda, y a los propietarios afectados, pactándose las indemnizaciones que correspondan
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	El proyecto en evaluación corresponderá a la construcción y operación de un parque solar, cuya finalidad principal será generar energía eléctrica por medio de la energía solar, para luego ser evacuada a través de una línea eléctrica de 15 kV, cuyo principal objetivo es suministrar energía generada por la planta hasta el punto de conexión, donde la energía será inyectada al SEN.
Forma de cumplimiento	Las instalaciones eléctricas se ajustarán a las especificaciones técnicas de todo proyecto eléctrico, así como su ejecución, operación y mantenimiento, se ajustarán a las normas técnicas y reglamentos vigentes. Además, se cuidará especialmente de preservar el normal funcionamiento de las instalaciones de otros concesionarios de servicios públicos, la seguridad y comodidad de la circulación de las calles, caminos y demás vías públicas, al igual que la seguridad de las personas, las cosas y el medio ambiente. La construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, serán ejecutadas por personal calificado y autorizado, de acuerdo a los reglamentos y normas vigentes.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Registro de materiales utilizados en las instalaciones eléctricas. - Declaración de instalaciones eléctricas
Forma de control y seguimiento	Revisión de los registros de materiales utilizados y declaración de la instalación eléctrica.

9.5.11. RESOLUCIÓN EXENTA N° 33.877/2020, SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES. DICTA PLIEGOS TÉCNICOS NORMATIVOS RIC CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Tabla 9.5.11 RESOLUCIÓN EXENTA N° 33.877/2020, SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES. DICTA PLIEGOS TÉCNICOS NORMATIVOS RIC CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Componente/materia:	Energía
Norma	RESOLUCIÓN 33877 EXENTA DICTA PLIEGOS TÉCNICOS NORMATIVOS RIC N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1° Apruébese los pliegos técnicos normativos que se indican a continuación, que establecen las exigencias mínimas que deben ser consideradas en el diseño, construcción, puesta en servicio, operación, reparación y mantenimiento de toda instalación de consumo de energía eléctrica hasta el punto de conexión del cliente final con la red de distribución:



	<table><tr><td>1</td><td>Pliego Técnico Normativo – RIC N° 01</td><td>Empalmes</td></tr><tr><td>2</td><td>Pliego Técnico Normativo – RIC N° 02</td><td>Tableros eléctricos</td></tr><tr><td>3</td><td>Pliego Técnico Normativo – RIC N° 03</td><td>Alimentadores y demanda de una instalación</td></tr><tr><td>4</td><td>Pliego Técnico Normativo – RIC N° 04</td><td>Conductores, materiales y sistemas de canalización</td></tr><tr><td>5</td><td>Pliego Técnico Normativo – RIC N° 05</td><td>Medidas de protección contra tensiones peligrosas y descargas eléctricas</td></tr><tr><td>6</td><td>Pliego Técnico Normativo – RIC N° 06</td><td>Puesta a tierra y enlace equipotencial</td></tr><tr><td>7</td><td>Pliego Técnico Normativo – RIC N° 07</td><td>Instalaciones de equipos</td></tr><tr><td>8</td><td>Pliego Técnico Normativo – RIC N° 08</td><td>Sistemas de emergencia</td></tr><tr><td>9</td><td>Pliego Técnico Normativo – RIC N° 09</td><td>Sistemas de autogeneración</td></tr><tr><td>10</td><td>Pliego Técnico Normativo – RIC N° 10</td><td>Instalaciones de uso general</td></tr><tr><td>11</td><td>Pliego Técnico Normativo – RIC N° 11</td><td>Instalaciones especiales</td></tr><tr><td>12</td><td>Pliego Técnico Normativo – RIC N° 12</td><td>Instalaciones en ambientes explosivos</td></tr><tr><td>13</td><td>Pliego Técnico Normativo – RIC N° 13</td><td>Subestaciones y salas eléctricas</td></tr><tr><td>14</td><td>Pliego Técnico Normativo – RIC N° 14</td><td>Exigencias de eficiencia energética para edificios</td></tr><tr><td>15</td><td>Pliego Técnico Normativo – RIC N° 16</td><td>Subsistemas de distribución</td></tr><tr><td>16</td><td>Pliego Técnico Normativo – RIC N° 17</td><td>Operación y mantenimiento</td></tr><tr><td>17</td><td>Pliego Técnico Normativo – RIC N° 18</td><td>Presentación de proyectos</td></tr><tr><td>18</td><td>Pliego Técnico Normativo – RIC N° 19</td><td>Puesta en servicio.</td></tr></table>	1	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 01	Empalmes	2	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 02	Tableros eléctricos	3	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 03	Alimentadores y demanda de una instalación	4	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 04	Conductores, materiales y sistemas de canalización	5	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 05	Medidas de protección contra tensiones peligrosas y descargas eléctricas	6	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 06	Puesta a tierra y enlace equipotencial	7	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 07	Instalaciones de equipos	8	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 08	Sistemas de emergencia	9	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 09	Sistemas de autogeneración	10	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 10	Instalaciones de uso general	11	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 11	Instalaciones especiales	12	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 12	Instalaciones en ambientes explosivos	13	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 13	Subestaciones y salas eléctricas	14	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 14	Exigencias de eficiencia energética para edificios	15	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 16	Subsistemas de distribución	16	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 17	Operación y mantenimiento	17	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 18	Presentación de proyectos	18	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 19	Puesta en servicio.
1	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 01	Empalmes																																																					
2	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 02	Tableros eléctricos																																																					
3	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 03	Alimentadores y demanda de una instalación																																																					
4	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 04	Conductores, materiales y sistemas de canalización																																																					
5	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 05	Medidas de protección contra tensiones peligrosas y descargas eléctricas																																																					
6	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 06	Puesta a tierra y enlace equipotencial																																																					
7	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 07	Instalaciones de equipos																																																					
8	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 08	Sistemas de emergencia																																																					
9	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 09	Sistemas de autogeneración																																																					
10	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 10	Instalaciones de uso general																																																					
11	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 11	Instalaciones especiales																																																					
12	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 12	Instalaciones en ambientes explosivos																																																					
13	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 13	Subestaciones y salas eléctricas																																																					
14	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 14	Exigencias de eficiencia energética para edificios																																																					
15	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 16	Subsistemas de distribución																																																					
16	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 17	Operación y mantenimiento																																																					
17	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 18	Presentación de proyectos																																																					
18	Pliego Técnico Normativo – RIC N° 19	Puesta en servicio.																																																					
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre																																																						
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Construcción, operación y cierre del parque solar fotovoltaico																																																						
Forma de cumplimiento	El Proyecto cumplirá con las exigencias según los pliegos técnicos normativos que le apliquen en su ejecución y mantenimiento de las instalaciones de consumo cuya tensión sea inferior a 1000 V.																																																						
Indicador que acredita su cumplimiento	Copia del Certificado de Declaración Eléctrica Interior (TE1) emitido por la SEC																																																						
Forma de control y seguimiento	Chequeo del certificado en vigencia																																																						

10. PERMISOS Y PRONUNCIAMIENTO AMBIENTALES SECTORIALES

10.1. Permisos ambientales sectoriales mixtos

Los permisos ambientales sectoriales mixtos aplicables al proyecto son los siguientes:

10.1.1. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza.

Tabla ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza, según se establece en el artículo 138 del Reglamento del SEIA.	
Fase del proyecto a la cual corresponde	Fase de operación
Parte, obra o acción a la que aplica	Sistema particular de tratamiento de aguas servidas (fosa séptica y sistema de drenes de infiltración)



Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No hubo condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento. En el Anexo 6.1 de la DIA se presentan los contenidos técnicos y formales del PAS 138, a saber: a) Descripción del sistema de recolección y/o tratamiento. b) Plano de localización del área de recolección y de la planta de tratamiento de aguas servidas. c) Generación de aguas servidas. d) Características físico - químicas de las aguas servidas. e) Descripción del sistema de tratamiento de aguas servidas. f) Descripción de la forma de disposición final del efluente tratado, según corresponda. g) Indicación del periodo de retorno considerado para el diseño de los desagües de aguas lluvias. (No Aplica) h) Descripción del sistema de tratamiento de aguas servidas y disposición, de tratarse de una fosa séptica. i) Descripción general de la generación y manejo de lodos. j) Programa de monitoreo. k) Plan de contingencias. l) Plan de emergencia. De acuerdo a lo anterior, durante la evaluación de impacto ambiental del Proyecto, el Proponente presentó los antecedentes para su otorgamiento, consistente en que la disposición de aguas servidas no amenace la salud de la población.
Pronunciamiento del órgano competente	Oficio Ord. N°3052 de fecha 23 de noviembre de 2021 de la SEREMI de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

10.1.2. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase.

Tabla 10.1.2. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase, según se establece en el artículo 140 del Reglamento del SEIA.	
Fase del proyecto a la cual corresponde	Construcción, operación y cierre
Parte, obra o acción a la que aplica	Implementación sitio de almacenamiento transitorio de residuos domésticos e industriales no peligrosos.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No hubo condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento. En el Anexo 3 de la Adenda se presentan los contenidos técnicos y formales del PAS 140, a saber: a) Generales - a.1. Descripción y planos del sitio. - a.2. Descripción de variables meteorológicas relevantes. - a.3. Estimación y caracterización cualitativa y cuantitativa de los



	residuos a tratar. a.4. Diseño de la planta de tratamiento que incluya diagrama de flujo y las unidades y equipamiento. a.5. Formas de abatimiento de emisiones y de control y manejo de residuos. a.6. Descripción del sistema de manejo de rechazos. a.7. Plan de verificación y seguimiento de los residuos a ser tratados y rechazados. a.8. Plan de contingencias. a.9. Plan de emergencia. e) Tratándose de almacenamiento de residuos, además de lo señalado en las letras desde a.1) hasta a.9): e.1. Especificaciones técnicas de las características constructivas del sitio de almacenamiento y medidas de protección de condiciones ambientales. e.2. Capacidad máxima de almacenamiento. e.3. Descripción del tipo de almacenamiento, tales como a granel o en contenedores. De acuerdo a lo anterior, durante la evaluación de impacto ambiental del Proyecto el Proponente presentó los antecedentes para su otorgamiento, consistente en que las condiciones de saneamiento y seguridad eviten un riesgo a la salud de la población.
Pronunciamento del órgano competente	Oficio Ord. N°3052 de fecha 23 de noviembre de 2021 de la SEREMI de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

10.1.3 Permiso para los sitios de almacenamiento de residuos peligrosos, será el establecido en el artículo 29 del Decreto Supremo N°148, de 2003, del Ministerio de Salud, Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.

Tabla 10.1.3. Permiso para los sitios de almacenamiento de residuos peligrosos, será el establecido en el artículo 29 del Decreto Supremo N°148, de 2003, del Ministerio de Salud, Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos, según se establece en el artículo 142 del Reglamento del SEIA.	
Fase del proyecto a la cual corresponde	Fase de construcción, operación y cierre
Parte, obra o acción a la que aplica	Implementación del sitio transitorio de almacenamiento de residuos peligrosos.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No hubo condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento. En el Anexo 4 de la Adenda se presentan los contenidos técnicos y formales del PAS 142, a saber: a) Descripción del sitio de almacenamiento. b) Especificaciones técnicas de las características constructivas del sitio de almacenamiento y medidas de protección de condiciones ambientales. c) Clase de residuos, cantidades, capacidad máxima y período de almacenamiento. d) Medidas para minimizar cualquier mecanismo que pueda afectar la



	calidad del agua, aire, suelo que ponga en riesgo la salud de la población. e) Capacidad de retención de escurrimientos o derrames del sitio de almacenamiento. f) Plan de contingencias. g) Plan de emergencia. De acuerdo a lo anterior, durante la evaluación de impacto ambiental del Proyecto el Proponente presentó los antecedentes para su otorgamiento, consistente en que el almacenamiento de residuos en un sitio no afecte la calidad de las aguas, suelo y aire que pueda poner en riesgo la salud de la población.
Pronunciamento del órgano competente	Oficio Ord. N°3052, de fecha 23 de noviembre de 2021 de la SEREMI de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

10.1.4 Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos.

Tabla 10.1.4. Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos, según se establece en el artículo 160 del Reglamento del SEIA.	
Fase del proyecto a la cual corresponde	Fase de construcción y operación.
Parte, obra o acción a la que aplica	Superficie asociada al emplazamiento de las obras del proyecto
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No hubo condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento. En el Anexo 9 de la Adenda complementaria se presentan actualizados los contenidos técnicos y formales del PAS 160, a saber: b) De tratarse de construcciones: b.1. Destino de la edificación. b.2. Plano de ubicación, que señale la posición relativa del predio respecto de los terrenos colindantes y del espacio público. b.3. Plano de emplazamiento de las edificaciones. b.4. Plantas de arquitectura esquemáticas y siluetas de las elevaciones que ilustren los puntos más salientes, su altura, número de pisos y la línea correspondiente al suelo natural. b.5. Caracterización del suelo. De acuerdo a lo anterior, durante la evaluación de impacto ambiental del Proyecto, el Proponente presentó los antecedentes para su otorgamiento, consistentes en no originar nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana y no genera pérdida o degradación del recurso natural suelo.
Pronunciamento del órgano competente	Oficio Ord. N°1022, de fecha 22 de noviembre de 2021 del SAG de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Oficio Ord. N°311, de fecha 9 de noviembre de 2021 de la SEREMI de Agricultura de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Oficio Ord. N°1700, de fecha 25 de noviembre de 2021 de la SEREMI



	de Vivienda y Urbanismo de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
--	---

10.1.5. Pronunciamiento sobre la calificación de la instalación industrial o de bodegaje

Tabla 10.1.5 Pronunciamiento sobre la calificación de la instalación industrial o de bodegaje, según se establece en el artículo 161 del Reglamento del SEIA	
Parte u obra a la que aplica	Fase de construcción y operación
Calificación de la parte u obra	INOFENSIVA
Condiciones o exigencias específicas del pronunciamiento	No hubo condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento. En el Anexo 6.5 de la DIA se presentan los literales para acreditar el cumplimiento del pronunciamiento, a saber: a) Memoria técnica de características de construcción y ampliación del Proyecto o actividad. b) Plano de Planta c) Memoria técnica de los procesos productivos y su respectivo flujograma d) Anteproyecto de medidas de control de contaminación biológica, física y química e) Caracterización cualitativa y cuantitativa de las sustancias peligrosas a manejar f) Medidas de control de riesgos a la comunidad
Pronunciamiento del órgano competente	Oficio Ord. N°3218, de fecha 28 de diciembre de 2021 de la SEREMI de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

11. COMPROMISOS AMBIENTALES VOLUNTARIOS, CONDICIONES O EXIGENCIAS

11.1. Compromiso ambiental voluntario

El Titular del proyecto ha propuesto los siguientes compromisos ambientales voluntarios:

11.1.1. Compromiso ambiental voluntario Monitoreo arqueológico

Tabla 11.1.1 Compromiso ambiental voluntario Monitoreo arqueológico	
Impacto asociado	No hay impacto, compromiso preventivo
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> resguardar el patrimonio cultural arqueológico en el emplazamiento del proyecto y entregar protocolo de acción a los trabajadores en caso de hallazgo. <u>Descripción:</u> El monitoreo arqueológico es una herramienta metodológica que consiste en la vigilancia sostenida por parte de especialistas arqueólogos en las excavaciones que puedan afectar la preservación del patrimonio cultural no registrado anteriormente, con el fin de mitigar posibles daños o intervenciones, respondiendo de manera adecuada y estableciendo las medidas necesarias para evitar su alteración o destrucción. En el caso específico de este proyecto, se realizarán vigilancias por cada frente de trabajo, donde se ejecuten movimientos de tierra, debiendo revisarse el sedimento



	extraído, con el fin de descartar la presencia de materiales arqueológicos de carácter artefactual (mueble o inmueble), ecofactual y bioantropológico. En caso de encontrarse materiales de interés patrimonial, se realizará el registro de las evidencias, siendo dejadas in situ, con la protección necesaria del contexto. Todo el proceso de monitoreo, independiente de que dé o no cuenta de hallazgos de interés patrimonial será registrado con un cuaderno de campo de actividades diarias y fotografías. El alcance del monitoreo arqueológico a la duración de las actividades que involucren movimiento de tierras. Elaboración de informe, donde se plasmarán todos los antecedentes recabados y el registro de las actividades en terreno ligados a la vigilancia de las obras relacionadas con la remoción de suelos. Este informe se remitirá mensualmente tanto al mandante como al CMN para su aprobación. Se recuerda que la aprobación de este informe no es un requisito para la continuación de las obras. En este informe se recopilarán los antecedentes bibliográficos de la zona y se incluirán todos los registros de las actividades realizadas en terreno, incluyendo los eventuales hallazgos. El informe incluirá fecha de las actividades realizadas, características de la matriz removida, naturaleza de los posibles hallazgos, respaldo del registro de obra del mandante donde se deje constancia de las actividades que requirieron monitoreo arqueológico. <u>Justificación:</u> dado que el personal que trabajará durante las faenas de construcción no cuenta necesariamente con entrenamiento en la identificación de elementos de valor patrimonial, la presencia de un arqueólogo profesional permitirá asegurar que, de existir algún elemento de valor patrimonial, éste será identificado adecuadamente y se podrán aplicar los protocolos correspondientes en cumplimiento con la Ley 17.288.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> el monitoreo se realizará en las zonas donde existan excavaciones o remoción de suelo <u>Forma:</u> se realizarán vigilancias por cada frente de trabajo donde se ejecuten movimiento de tierra, debiendo revisarse el sedimento extraído, con el fin de descartar la presencia de materiales arqueológicos de carácter artefactual, ecofactual y bioantropológico. En caso de encontrarse materiales de interés patrimonial se realizará el registro de las evidencias, siendo dejadas in situ, con la protección necesaria del contexto. Todo el proceso de monitoreo, independiente de que dé o no cuenta de hallazgos, será registrado en cuaderno de campo de actividades diarias y fotografías y ubicación georreferenciada. <u>Oportunidad:</u> durante las actividades de excavación o remoción de suelo.
Indicador que acredite su cumplimiento	Cuaderno de campo con el registro diario del monitoreo Informe al CMN.
Forma de control y seguimiento	Verificación del cuaderno y la entrega del informe al CMN

11.1.2. Compromiso ambiental voluntario Monitoreo ruido para evidenciar cumplimiento normativo

Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario Monitoreo ruido para evidenciar cumplimiento normativo	
Impacto asociado	Emisiones de ruido sobre receptor R
Fase del Proyecto a la	Construcción, específicamente actividad de hincado de estructuras en las cercanías



que aplica	del receptor R
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> asegurar holgura en el cumplimiento del límite máximo permitido sobre receptor más cercano <u>Descripción:</u> Se efectuará una medición al inicio de los trabajos de hincado, cuando la hincadora se encuentre trabajando a 50 m del límite del polígono, medidos desde su esquina norponiente del predio <u>Justificación:</u> La medición permitirá acreditar la holgura de cumplimiento normativo y tomar medidas de atenuación (por ejemplo, uso de una barrera acústica móvil) en caso de ser necesario (< 2 dbA de diferencia).
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> Se efectuará la medición sobre R, en la fase de operación, cuando se inicien trabajos de hincado a 50 m del límite nororiente del predio, área más cercana al receptor <u>Forma:</u> Medición sobre receptor R, una vez iniciados los trabajos de hincado a 50 m del límite. <u>Oportunidad:</u> Cuando la hincadora realice su trabajo en la zona comprendida en un radio 50 m desde el límite norponiente del predio.
Indicador que acredite su cumplimiento	El compromiso voluntario incluye contar con la medición de ruido sobre el receptor R en el momento en que la hincadora realice su trabajo en las zonas definidas. Por lo tanto el indicador de cumplimiento será la medición in situ del ruido real generado sobre los receptores, lo cual quedará plasmado en un informe acústico de medición en terreno. Con esto se dará cuenta del nivel real de presión sonora al que estarán expuestos los receptores R con el uso de la hincadora.
Forma de control y seguimiento	Informe Acústico realizado que muestre resultados de las mediciones, para comparar con el nivel máximo permitido según la normativa que aplica a la zona. El informe acústico será entregado a la SMA en un plazo no mayor a 30 días contados desde el término de las actividades de hincado en la zona definidas para R.

11.1.3. Compromiso ambiental voluntario Plan de Seguimiento sobre la Calidad Biológica del Suelo en el transcurso de la vida útil del proyecto

Tabla 11.1.3 Compromiso ambiental voluntario Plan de Seguimiento sobre la Calidad Biológica del Suelo en el transcurso de la vida útil del proyecto	
Impacto asociado	No aplica
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción y Operación
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> Evaluar la Condición Biológica del Suelo a través del monitoreo de propiedades del suelo en el área donde se instalarán los paneles fotovoltaicos. <u>Descripción:</u> Se considerará monitoreo de propiedades del suelo mediante la Evaluación de la Condición Biológica del Suelo (CBS) adaptación de Sabaini y Ávila (2015)¹ a la metodología de Evaluación Visual de Suelo de Shepherd (2000) contextualizada en conceptos de ecología de suelo como son las esferas de influencia biológica de suelo (detritósfera, agregatósfera, drilósfera, porósfera y rizósfera) que serán evaluadas. Adicionalmente, para complementar el análisis y lograr complemento que relacione el efecto que tienen los paneles sobre el suelo, se considerará necesario evaluar los



	efectos físico sobre la temperatura superficial del suelo, contenido de humedad y cobertura vegetal, entendido como cobertura de plantas vivas y muertas, en transectos de 10 m de longitud. <u>Justificación:</u> El proyecto considerará la gestión eficiente del suelo en el área de instalación de los paneles, por lo que se descarta la pérdida o deterioro del suelo durante la fase de operación. Para asegurar que las características del Proyecto Fotovoltaico “Lirios de Chumaquito” no generen cambios en la calidad del suelo, es necesario realizar una evaluación periódica de las características de este para evaluar si se presentan cambios importantes en las propiedades físicas y biológicas del suelo.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> El compromiso se realizará en el Área de Influencia del proyecto, específicamente en el área utilizada por los paneles solares. <u>Forma:</u> Para la evaluación de las variables a monitorear se realizarán 10 puntos de muestreo distribuidas de forma aleatoria, donde se medirá in situ e in visu las propiedades consideradas críticas para el desarrollo de biodiversidad en el suelo, correspondiente a la detritósfera, agregatósfera, drilósfera, rizósfera y porósfera, asignando la valoración de bueno (3), regular (2) y malo (1), según sea su estado actual. La interpretación de cada esfera del suelo otorgada por Sabaini y Ávila (2015) se presenta a continuación: - Detritósfera: “Masa de restos vegetales y animales, sumadas al horizonte orgánico del suelo, en la capa superficial del suelo con una alta actividad de hongos y de meso y macrofauna. Representa una de las principales fuentes de materia orgánica del suelo.” - Agregatósfera: "Son los espacios dejados por la agrupación jerárquica y organizada de los componentes orgánicos y minerales, que ligados forman unidades de micro y macro agregados. Representa la manifestación física de la organicidad de la vida en el suelo.” - Drilósfera: “Volumen de suelo bajo influencia de las lombrices de tierra que incluyen: tanto las galerías que construyen; la superficie de sus cuerpos, incluidos sus tractos intestinales; y sus heces (ricas en nutrientes y compuestos orgánicos de alta energía). Representa el principal componente en el proceso de bioturbación del suelo, estimulando la dinámica de la microbiología, la materia orgánica, los minerales, el agua y el aire.” - Rizósfera: “Zona de influencia en torno a las raíces, donde se genera un complejo y dinámico microambiente a partir de exudados energéticos radiculares. Representando la principal fuerza conductora para todos los procesos ecosistémicos bajo la superficie del suelo.” - Porósfera: “Arreglo de espacios disponibles para la vida, de tamaños variables, que surge de la actividad de las raíces, lombrices de tierra, termitas y hormigas, que forman canales continuos para el flujo de aire, agua, minerales y organismos. Representa el hábitat aeróbico ideal para la vida de muchos organismos del suelo.” Las propiedades de temperatura superficial del suelo y contenido de humedad del suelo serán medidas al mediodía y con un equipo de medición in situ, tipo TDR o similar. Se medirán 3 repeticiones por punto. El análisis de la información debe considerar el efecto de la temperatura ambiental y precipitaciones ocurridas en el tiempo. Por último, la cobertura vegetal, será medida en transectos de evaluación permanente de 5 m de largo, donde se registrará cada 5 cm (intercepto de puntos), la



	correspondiente categoría: Planta, Rastrojo o Suelo Desnudo. Lo anterior permitirá monitorear como es la variación de la cobertura vegetal en el tiempo. <u>Oportunidad:</u> La medida se desarrollará con la primera evaluación previa a la fase de construcción y en la fase de operación del Proyecto en el año 1, y posteriormente con una periodicidad de 5 años.
Indicador que acredite su cumplimiento	Reporte posterior a cada monitoreo donde se presenten fotografías y los resultados de puntos de monitoreo ejecutados.
Forma de control y seguimiento	Seguimiento anual posterior al periodo de lluvias. El informe con el seguimiento del estado y evolución de las variables evaluadas será estructurado acuerdo con la Resolución 223 EXENTA (MMA, 2015) que dicta instrucciones generales sobre la elaboración del plan de seguimiento de variables ambientales, los informes de seguimiento ambiental y la remisión de información al sistema electrónico de seguimiento ambiental y sus modificaciones en la Resolución 921 EXENTA (MMA, 2015). Dicho informe se entregará a la SMA y al Seremi de Agricultura.

11.1.4. Compromiso ambiental voluntario Plan de Comunicación

Tabla 11.1.4 Compromiso ambiental voluntario Plan de Comunicación	
Impacto asociado	Uso de Infraestructura vial existente
Fase del Proyecto a la que aplica	Fase de Construcción
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> Informar a la Ilustre Municipalidad de Requínoa el inicio de las actividades de transporte del proyecto, especificando las vías de la comuna que serán transitadas y horarios estimados de traslados. Solicitar información sobre actividades diarias, culturales o costumbristas previstas para las fechas establecidas para la etapa de construcción, mediante comunicación con la Ilustre Municipalidad de Malloa. <u>Descripción:</u> Se informará sobre eventuales desvíos, para minimizar la afectación de las actividades culturales y costumbristas de la comuna de Requínoa. Los desvíos se informarán mediante comunicado a la Ilustre Municipalidad de Requínoa y mediante avisos radiales a partir del día previo en emisoras con recepción en las localidades afectadas. En caso de ser necesario, se evaluará en conjunto con la municipalidad la posibilidad de suspender los traslados dentro de un horario establecido. <u>Justificación:</u> Si bien el flujo vehicular aportado por el proyecto es muy reducido, los viajes serán informados y a la vez contrastados con la información que brinde la Ilustre Municipalidad de Requínoa referente a actividades culturales, con el fin de no interferir el desarrollo de las mismas.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> Municipalidad de Requínoa <u>Forma:</u> Se establecerá comunicación con la Ilustre Municipalidad de Requínoa mediante una carta informativa. Se solicitará información de las actividades culturales y costumbristas a realizar dentro de la comuna en las fechas de construcción. En caso de eventuales desvíos de tránsito, se pedirán las autorizaciones respectivas a la dirección del Tránsito Municipal y a Carabineros de Chile.



	El desvío se realizará bajo los estándares de la Secretaría Regional del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones con el apoyo de Carabineros de Chile y la Dirección de Tránsito de la Municipalidad. En caso de ser necesario se suspenderán las actividades de transporte durante el horario en que las actividades culturales se realicen. <u>Oportunidad:</u> Un mes previo al inicio de la fase de construcción.
Indicador que acredite su cumplimiento	Copia de la carta informativa y respaldo de recepción. Copia de comunicación con la Municipalidad sobre actividades culturales y costumbristas. Copia de autorizaciones para desvíos.
Forma de control y seguimiento	Control de horarios de operación de vehículos. Registro de llegada y salida de vehículos del proyecto

11.1.5. Compromiso ambiental voluntario Mejoramiento disponibilidad de agua a nivel predial con fines de mejoramiento de suelos

Tabla 11.1.5 Compromiso ambiental voluntario Mejoramiento disponibilidad de agua a nivel predial con fines de mejoramiento de suelos	
Impacto asociado	Pérdida Temporal de uso de suelo de valor agropecuario
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: El objetivo del compromiso voluntario que se presenta es el aumento de la seguridad de riego de suelos ubicados en la región del O'Higgins. El aumento de la seguridad del riego, que afectará la productividad de los suelos, se pretende alcanzar mediante la construcción de obras Descripción: Se considerará la incorporación de nueva superficie bajo riego a través del mejoramiento o rehabilitación de obras de riego o de infraestructura de almacenamiento o acumulación de agua para riego agrícola a uno o varios predios con producción agrícola, por medio de la construcción/mejoramiento de infraestructura de riego en la Comuna de Palmilla, Región del Libertador Bernardo O'Higgins. Justificación: Considerando las instrucciones del SAG en el documento: "Consideraciones para definir compromisos ambientales voluntarios en el marco del PAS 160-IFC para proyectos fotovoltaicos que no generen impactos significativos" y específicamente lo expresado en el punto 7 de dicho documento, donde se indican los compromisos ambientales voluntarios que permiten mejorar las características productivas de un suelo, y específicamente en el punto a) para obras de riego: "<i>Obras de riego que permitan incorporar nueva superficie bajo riego, sean estas a través del aumento de la capacidad de almacenaje de agua a través de acumulación nocturna, del mejoramiento de la conducción de agua al predio evitando pérdidas o permitiendo un ingreso homogéneo al canal de distribución, implementación de riego tecnificado en sistemas que ya cuentan con un sistema de riego, pero de baja eficiencia.</i>", se ha considerado presentar este proyecto en predios con un nivel productivo que se ve limitado debido a la falta de disponibilidad de agua de riego de acuerdo a los antecedentes mencionados anteriormente. En cuanto a la temporalidad y magnitud del recurso afectado se asimilarán a los



	considerados en el proyecto PFV LOS LIRIOS DE CHUMAQUITO SUNLIGHT, esto es, 40 años y 15,64 ha.																																																																																																																															
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> El compromiso ambiental se desarrollará en el sector Canal Derivado Echeverría de la comuna de Palmilla, provincia de O'Higgins. y los predios asociados, el cual tiene como fuente de agua el Río Tinguiririca. El cuadro siguiente muestra los predios principales beneficiados: <table border="1"><thead><tr><th colspan="5">NOMINA DE REGANTES</th></tr><tr><th colspan="5">GRUPO DE USUARIOS DE AGUA</th></tr><tr><th colspan="5">CANAL ECHEVERRIA SECTOR CENTRO PALMILLA</th></tr><tr><th>Nº</th><th>PREDIO</th><th>FUENTE</th><th>ROL</th><th>SUPERFICIE (Has)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Parcela S/N</td><td>D Echeverría</td><td>48-31</td><td>7.9</td></tr><tr><td>2</td><td>Parcela Nº 59</td><td>C. Palmilla</td><td>48-76</td><td>7.2</td></tr><tr><td>3</td><td>Parcela Nº 60</td><td>C. Palmilla</td><td>48-77</td><td>7.8</td></tr><tr><td>4</td><td>Parcela Nº 61</td><td>C. Palmilla</td><td>48-78</td><td>8.0</td></tr><tr><td>5</td><td>Parcela Nº 63</td><td>C. Palmilla</td><td>48-80</td><td>6.9</td></tr><tr><td>6</td><td>Parcela Nº 64</td><td>C. Palmilla</td><td>48-81</td><td>7.5</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>45.3</td></tr></tbody></table> <u>Forma:</u> Para la implementación de este CAV se considerarán las siguientes obras: Mejoramiento de la red de conducción del canal Palmilla. Para esto se realizará un revestimiento de canal con hormigón armado en un tramo crítico del canal, justo aguas debajo de derivado o Marco Echeverría. Esta mejora considerará eliminar pérdidas por conducción y mejorar la capacidad estructural del canal. Construcción de distribución correspondiente a entrega del Derivado Echeverría. Las obras mencionadas, se enmarcan, dentro de las actividades de mejoramiento del canal Palmilla aguas abajo del inicio del Derivado Echeverría. El canal Palmilla posee 300 acciones las que equivalen a 660 l/s desde su inicio (2.2 l/s/acción de acuerdo a JV Río Tinguiririca). Al punto del proyecto y luego de varias entregas (Marcos Partidores) este caudal se reduce a aproximadamente 383 l/s, regando 350 ha de las 595 ha totales aproximadas que riega el canal. Dado que las obras se realizan en un tramo que conduce 383 l/s menor a 500 l/s se concluye que no son objeto del permiso ambiental sectorial 156 del Reglamento del SEIA, DS Nº40 <u>Oportunidad:</u> El CAV se implementará en un período de 3 meses, efectuándose junto con el inicio de la fase de construcción del proyecto, priorizando como fecha idónea e inicio de las obras en los meses de otoño invierno, de acuerdo, a la siguiente carta Gantt: <table border="1"><thead><tr><th colspan="12">CARTA GANTT CAV CANAL PALMILLA (PFV LOS LIRIOS)</th></tr><tr><th>ITEM</th><th>S1</th><th>S2</th><th>S3</th><th>S4</th><th>S5</th><th>S6</th><th>S7</th><th>S8</th><th>S9</th><th>S10</th><th>S11</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS PROVISIONALES PROPIAS DE LA FAENA:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REVESTIMIENTO CANAL PALMILLA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REVESTIMIENTO CANAL ECHEVERRIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS DE DISTRIBUCIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Estas fechas son tentativas y dependen de la fecha de emisión de la RCA favorable, la obtención de permisos sectoriales, como otros factores del desarrollo del Proyecto, por lo que, la ejecución del CAV, queda sujeta al inicio de la Fase de Construcción del PFV LOS LIRIOS DE CHUMAQUITO.	NOMINA DE REGANTES					GRUPO DE USUARIOS DE AGUA					CANAL ECHEVERRIA SECTOR CENTRO PALMILLA					Nº	PREDIO	FUENTE	ROL	SUPERFICIE (Has)	1	Parcela S/N	D Echeverría	48-31	7.9	2	Parcela Nº 59	C. Palmilla	48-76	7.2	3	Parcela Nº 60	C. Palmilla	48-77	7.8	4	Parcela Nº 61	C. Palmilla	48-78	8.0	5	Parcela Nº 63	C. Palmilla	48-80	6.9	6	Parcela Nº 64	C. Palmilla	48-81	7.5	TOTAL				45.3	CARTA GANTT CAV CANAL PALMILLA (PFV LOS LIRIOS)												ITEM	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	OBRAS PROVISIONALES PROPIAS DE LA FAENA:												REVESTIMIENTO CANAL PALMILLA												REVESTIMIENTO CANAL ECHEVERRIA												OBRAS DE DISTRIBUCIÓN											
NOMINA DE REGANTES																																																																																																																																
GRUPO DE USUARIOS DE AGUA																																																																																																																																
CANAL ECHEVERRIA SECTOR CENTRO PALMILLA																																																																																																																																
Nº	PREDIO	FUENTE	ROL	SUPERFICIE (Has)																																																																																																																												
1	Parcela S/N	D Echeverría	48-31	7.9																																																																																																																												
2	Parcela Nº 59	C. Palmilla	48-76	7.2																																																																																																																												
3	Parcela Nº 60	C. Palmilla	48-77	7.8																																																																																																																												
4	Parcela Nº 61	C. Palmilla	48-78	8.0																																																																																																																												
5	Parcela Nº 63	C. Palmilla	48-80	6.9																																																																																																																												
6	Parcela Nº 64	C. Palmilla	48-81	7.5																																																																																																																												
TOTAL				45.3																																																																																																																												
CARTA GANTT CAV CANAL PALMILLA (PFV LOS LIRIOS)																																																																																																																																
ITEM	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11																																																																																																																					
OBRAS PROVISIONALES PROPIAS DE LA FAENA:																																																																																																																																
REVESTIMIENTO CANAL PALMILLA																																																																																																																																
REVESTIMIENTO CANAL ECHEVERRIA																																																																																																																																
OBRAS DE DISTRIBUCIÓN																																																																																																																																
Indicador que acredite su cumplimiento	Infraestructura de revestimiento y distribución; - verificador: 100% avance,																																																																																																																															



	- Hito: recepción de las obras de acuerdo al proyecto completado en un 100%. Infraestructura de revestimiento y distribución - Verificador: 100% Operativa - Cada 2 años se verificará que las obras se encuentren operativas en su totalidad Superficie de riego beneficiada: - Verificador: 41,1 ha. - Cada 2 años se verificará y emitirá informe por parte del titular, indicando la superficie que se mantiene bajo riego según proyecto.
Forma de control y seguimiento	Se entregará un informe anual con el seguimiento del estado de las obras realizadas, durante el período de tiempo en el cual se obtiene el retorno de la pérdida de uso de suelo temporal. El informe se elaborará en los términos establecidos en la Resolución 223 EXENTA (MMA, 2015. Dicho informe se entregará a la SMA, a la SEREMI de Agricultura y al SAG.

11.1.6. Compromiso ambiental voluntario Plan de Perturbación controlada de fauna

Tabla 11.1.6 Compromiso ambiental voluntario Plan de Perturbación controlada de fauna	
Impacto asociado	Perturbación de la fauna por emisiones de ruido y vibración. Modificación o pérdida de hábitats para la fauna terrestre. Pérdida de individuos o ejemplares de una población
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción y operación
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: El objetivo de la ejecución del Plan de Perturbación Controlada es provocar el abandono o inducir el desplazamiento gradual de los individuos de fauna de reducida movilidad, desde su lugar de origen hacia zonas inmediatamente adyacentes, en forma previa a la intervención por parte de las obras y acciones relacionadas con la ejecución del Proyecto. Si bien la línea de base del Proyecto registró la actividad de las especies antes indicadas, la ejecución del plan está centrado en inducir el abandono de toda la fauna de baja movilidad que eventualmente pueda verse afectada a causa de la ejecución de las obras y acciones del Proyecto. En términos genéricos, la medida consiste en remover de forma manual y gradual los refugios de las especies, como cúmulos de rocas o vegetación arbustiva o rastrera, restos vegetales (troncos caídos), previo al inicio de las actividades de despeje de vegetación o de movimiento de tierras con medios mecánicos (SAG, 2012). Descripción: Se provocar el abandono o inducirá el desplazamiento gradual de individuos de la fauna silvestre de baja movilidad, desde su lugar de origen hacia zonas inmediatamente adyacentes. Consiste en remover de forma manual y gradual todo elemento que pueda representar un refugio potencial para la(s) especie(s) de interés, como rocas, troncos caídos y vegetación arbustiva en general. El material removido se deja en las áreas aledañas, para constituir refugios que atraen la fauna desplazada. <i>Área de Ejecución</i> Para efectos del presente Plan de Perturbación Controlada, el área de trabajo



considerará las áreas destinadas a la ejecución de todas las obras del Proyecto.

Etapas de Perturbación

De acuerdo al cronograma de construcción del Proyecto, cinco (5) días antes de intervenir cualquier superficie de las áreas indicadas (obras lineales y poligonales de extensión menor), se dará comienzo a la actividad de perturbación. Se definirá un área de trabajo cuyos vértices serán georreferenciados de acuerdo al cronograma de avance de obras.

La fecha de ejecución deberá ser preferentemente en estación de primavera o verano, de esta forma se considerará el período de mayor actividad de reptiles, que deberá coincidir además con jornadas de altas temperaturas que favorezcan y maximicen la movilidad de los individuos. Se procederá a remover gradualmente el piso vegetacional y/o zonas de refugio, además de zonas de enrocados y todos los sitios o estructuras naturales y artificiales que eventualmente pudiesen ofrecer refugios temporales o permanentes a los individuos de las especies objetivo.

Todos los refugios que sean removidos en la etapa de perturbación serán utilizados para enriquecer las áreas receptoras, permitiendo de esta forma aumentar el grado de heterogeneidad de dichas áreas. Para cada superficie a perturbar, se considerará entonces un margen perimetral de aproximadamente 15 a 20 metros, que es en donde se procederá a disponer todos los refugios que sean removidos desde el interior del polígono a ser intervenido.

Cabe mencionar que, si bien el aumento de la superficie no es necesariamente un predictor directo del número de especies o la abundancia de estas en un sitio determinado, si lo es el grado de heterogeneidad de un hábitat o ambiente en general (Jaksic & Marrone, 2006). La predicción de esta hipótesis ecológica señala un similar patrón tanto a micro escala (escala de los objetivos del presente plan), como a macroescala (diversidad beta y gama). Es así que el enriquecimiento o aumento del grado de heterogeneidad de las áreas receptoras facilitará el asentamiento y establecimiento de los individuos foco de la actividad.

En concreto, cualquier refugio encontrado en las áreas a ser perturbadas (enrocados, troncos, ramas secas, etc.), será trasladado y dispuesto en el perímetro receptor mencionado. Las áreas receptoras no deberán ser intervenidas una vez entrado en operación el Proyecto.

En cuanto a las áreas receptoras, en su condición actual, presenta similares características al área a intervenir, que son superficies de alta intervención y baja naturalidad.

El esfuerzo de implementación del plan de perturbación será de tres (3) personas trabajando en terreno, de los cuales una (1) será especialista en fauna vertebrada con experiencia en ejecución de la medida. Este esfuerzo se realizará por cada 10.000 m² a ser liberados, ya sean superficies poligonales o bien lineales, o su equivalente según sea el cronograma de avance de obras del Proyecto.

El especialista a cargo será a la vez el encargado de la supervisión de la actividad, y además de la elaboración del informe final para los servicios competentes (SAG y Superintendencia de Medio Ambiente). El avance será como máximo de dos hectáreas por día, según sea la magnitud del área o superficie a intervenir, y se seguirán todas las recomendaciones de Guía Técnica para Implementar Medidas de Rescate/Relocalización y Perturbación Controlada (SAG, 2014).

Las zonas en las cuales se realice la perturbación controlada serán liberadas por un total máximo de cinco (5) días, durante los cuales se podrán realizar el ingreso de maquinaria y trabajos de obra gruesa. Sin embargo, si dicho plazo es excedido, se



	tendrá que volver a realizar la perturbación controlada en dicha área. <i>Seguimiento y Liberación</i> Una vez comprobado el éxito de la medida, considerando la inexistencia de refugios para las especies de baja movilidad y la mayor ausencia de individuos en el sector perturbado, se procederá liberar el área para ejecución de obras. Una vez finalizada la perturbación de toda el área a liberar y efectuados los nuevos refugios se procederá a dar por liberada el área. <i>Indicadores de Éxito</i> Posterior al término de toda la actividad del Plan de Perturbación, para cada superficie secuencialmente liberada, se evaluará la actividad de las especies foco de la actividad en las superficies recientemente perturbadas, a fin de corroborar que los individuos han sido inducidos a desplazamiento. Siguiendo las indicaciones de la Guía Técnica para Implementar Medidas de Rescate/Relocalización y Perturbación Controlada (SAG 2014, página 38), se evaluarán los siguientes parámetros a fin de corroborar el éxito de la medida: Riqueza de especies. Abundancia por especies. Diversidad del ensamble (en el área específica recientemente perturbada, así como las áreas adyacentes receptoras de los individuos inducidos a desplazamiento). Grado de desplazamiento. Relación entre el área proyectada para la perturbación (superficie) vs área efectivamente perturbada. Los resultados del plan deberán ser documentados en un informe que será presentado a la autoridad ambiental luego de la realización del seguimiento. Los contenidos del documento deberán presentar al menos: Registro de los participantes del plan. Identificación de refugios de reptiles encontrados en el sitio de origen, y muestra de la remoción y traslado de estos hacia el sitio receptor. Resultados y hallazgos del seguimiento, adjuntando datos de individuos fallecidos, escapados, entre otros. Conclusiones sobre el éxito de la medida. Este informe será utilizado como medio de verificación para eventuales labores de fiscalización. <u>Justificación:</u> Es necesaria la adopción de esta actividad, debido a la existencia de especies de reptiles en categoría de conservación en las áreas de intervención del Proyecto, a saber: <i>Liolaemus lemniscatus</i> (lagartija lemniscata) y <i>Liolaemus tenuis</i> (lagartija de colores).
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> Todas las áreas de intervención del Proyecto. <u>Forma:</u> Esta actividad se realizará entre 1 y 5 días antes del comienzo de las faenas. Se procederá a remover, de forma manual y gradual, todo elemento que pueda representar un refugio potencial para la(s) especie(s) de interés, como rocas, troncos caídos y vegetación arbustiva en general. El material removido se deja en las áreas aledañas, para constituir refugios que atraen la fauna desplazada. Posteriormente se realizará un seguimiento, a los ocho (8) días de efectuada la medida. Los parámetros que se evaluarán son: riqueza, diversidad y abundancia



	Riqueza de especies; abundancia por especies; diversidad del ensamble (en el área específica recientemente perturbada, así como las áreas adyacentes receptoras de los individuos inducidos a desplazamiento); grado de desplazamiento; y relación entre el área proyectada para la perturbación (superficie) vs área efectivamente perturbada. <u>Oportunidad:</u> Esta actividad se realizará de manera previa al inicio de las labores de construcción del Proyecto, específicamente aquellas relacionadas con el movimiento de tierra con medios mecánicos, a lo menos 1 durante la etapa de construcción (idealmente al inicio y término de esta etapa), y estacionales (4 anuales) durante el primer año de operación, para verificar el comportamiento de dicha componente, para luego desarrollar 1 o 2 monitoreos anuales durante la etapa de operación
Indicador que acredite su cumplimiento	Comparación del número de individuos de cada especie de reptil que se observe en el área de intervención del Proyecto, antes y después de la aplicación de la medida de perturbación controlada. Y Seguimiento del número de individuos registrados en cada monitoreo
Forma de control y seguimiento	Envío a la autoridad de un informe de las actividades de perturbación controlada de fauna

11.1.7. Compromiso ambiental voluntario Inducción protección de Fauna

Tabla 11.1.7 Compromiso ambiental voluntario Inducción protección de Fauna	
Impacto asociado	Perturbación de la fauna por emisiones de ruido y vibración. Modificación o pérdida de hábitats para la fauna terrestre. Pérdida de individuos o ejemplares de una población
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo</u> - Velar por la protección de las especies de fauna en categoría de conservación, existentes en las áreas de emplazamiento de las obras. <u>Descripción:</u> - Se realizará un programa de capacitación ambiental para los trabajadores y contratistas del Proyecto, en la que se realizarán charlas e inducción informativa en caso de un eventual hallazgos de ejemplares de y fauna en categoría de conservación, a cargo de un biólogo especialista en fauna. <u>Justificación:</u> - Los trabajadores y contratistas del Proyecto deben estar concientizados sobre la importancia de seguir protocolos y programas, con el objetivo de evitar alteraciones sobre la fauna presente en el área de emplazamiento de las obras del Proyecto.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> - Las actividades relacionadas con la capacitación, se realizarán en las instalaciones de faenas (construcción y cierre) y sala de control del Proyecto. <u>Forma:</u> - Se realizarán charlas de inducción para trabajadores y contratistas del Proyecto,



	junto con la entrega de materia de difusión educativa sobre la fauna presente en el área de influencia, indicando el procedimiento a seguir en caso de hallazgo de ejemplares de especies en categoría de conservación y dar aviso al encargado ambiental que se encuentre en faena. - Se incluirán las especies presentes y las potenciales en el área, además de dar a conocer la necesidad de conservar todas las especies nativas, así como dar a conocer un protocolo de acción frente al encuentro de fauna silvestre, con el fin de ahuyentar de forma segura a los animales fuera del área de construcción. - También se educará a todos los trabajadores sobre las prohibiciones de alimentar a la fauna silvestre, cazar o capturar las especies protegidas por la Ley de Caza y las prohibiciones relativas a corta o quema de vegetación. <u>Oportunidad:</u> - Las charlas serán llevadas a cabo durante las fases de construcción, operación y cierre a los trabajadores. Por otra parte, se tendrá especial énfasis en la realización de la charla a cada contratista, trabajador nuevo que ingrese a la faena.
Indicador que acredite su cumplimiento	Se mantendrá los siguientes registros a disposición de la autoridad, los que se encontrarán en la instalación de faena durante la fase de construcción: • Registro del contenido de las charlas asociadas a la protección de la fauna presente en el área del proyecto. • Registro de asistencia de los trabajadores (firma y fotografía).
Forma de control y seguimiento	Revisión de los reportes de realización de charlas de inducción y la lista de asistencia, firmada por cada participante (nombre, el RUT, firma y la empresa a la que pertenece). Envío a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) estos registros de charlas de inducción efectuados.

11.2. Condiciones o exigencias

Las condiciones o exigencias para ejecutar el proyecto son las siguientes:

11.2.1. Condición o exigencia Indicador de cumplimiento de reuniones con la comunidad

Tabla 11.2.1 Condición o exigencia Indicador de cumplimiento de reuniones con la comunidad	
Impacto asociado	No aplica
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción y operación
Objetivo, descripción y justificación	Mediante observación 12.3.1.5. literal b. del capítulo 12 del presente documento, la observante patricia Segura Ducó solicita “Sostener una reunión con el titular y las organizaciones indígenas y sociales del territorio para consensuar una forma de compensación en el sector”. <u>Objetivo:</u> Constatar el desarrollo de acercamiento y reuniones con la comunidad cercana al área de emplazamiento. <u>Descripción:</u> Realización de reuniones presenciales y/o remotas entre el Proponente y las organizaciones sociales cercanas al emplazamiento del proyecto.



	<u>Justificación:</u> Dado que el Proponente en su respuesta a la observación 12.3.1.5. literal b. del capítulo 12 del presente documento, no logra plasmarse en un compromiso concreto y preciso, por lo que es insuficiente y vaga.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> Sede social de organizaciones cercanas al emplazamiento del proyecto, de acuerdo a la planificación de cada una de ellas y factibilidad de presencialidad, en caso contrario utilización de plataformas digitales. <u>Forma:</u> Reuniones presenciales o telemáticas. <u>Oportunidad:</u> De acuerdo a las solicitudes de organizaciones sociales cercanas al emplazamiento del proyecto, las reuniones deben ser consensuadas entre el Proponente y las organizaciones sociales cercanas al proyecto.
Indicador que acredite su cumplimiento	Registro fotográfico y lista de asistencia a la reunión. Acta de reunión emitida por el Proponente donde se registre los temas tratados y compromisos adquiridos.
Forma de control y seguimiento	Envío de copia de las Actas de reunión a cada organización social que participe en las reuniones. Envío de copia de las Actas reunión a la Superintendencia de Medio Ambiente. Mantención de copia de las Actas de reunión en las instalaciones del Proyecto.

12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

12.1. Participación ciudadana informada

La DIA del proyecto Parque Fotovoltaico Lirios de Chumaquito fue publicada en el Diario Oficial de la República de Chile con fecha 1 de junio de 2021 y en el diario La Tercera con igual fecha. La difusión radial se efectuó por medio de la radio FM Tu 94.1 FM, los días 2, 3, 4, 7 y 8 de junio de 2021, a las 09:00, 12:00, 14:00, 16 y 18:00 horas respectivamente, según consta en el certificado de fecha 9 de junio de 2021 emitido por la misma radio.

Con fecha 15 de junio de 2021 se venció el plazo indicado en el artículo 30 bis de la Ley N°19.300, para la solicitud de realización de un proceso de participación ciudadana en declaraciones de impacto ambiental que se presenten a evaluación y que generen cargas ambientales para las comunidades próximas.

Antes del vencimiento del plazo referido, se recibieron un total de dos solicitudes de inicio de proceso de participación ciudadana que cumplieran con los requisitos legales, requeridos por la Ley N°19.300, las cuales fueron emitidas por la Agrupación Social, Cultural, educativa y Medioambiental Bosques para Cachapoal, representada por la señora Patricia Segura Ducó; y la Asociación Regional Ambiental O'Higgins, representada por el señor Cristián Osorio Pino.

Con fecha 2 de septiembre de 2021, se dictó la Resolución N°20210600113 por parte de la Dirección Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins, mediante la cual se ordena el inicio del proceso de participación ciudadana. Dicha resolución se notificó mediante la publicación de su extracto el 16 de septiembre de 2021, en el Diario Oficial; y el 22 de septiembre de 2021 en el Diario El Rancagüino.

12.2. Actividades de participación ciudadana



Con el propósito de asegurar el acceso a información oportuna por parte de la comunidad, así como alternativas de consulta y discusión con el titular, se realizaron las actividades que a continuación se indican:

Tabla 12.2. Actividades de participación ciudadana			
N°	Actividad	Lugar	Fecha
1	Taller de Apresto	Actividad realizada a través de video llamada vía la plataforma electrónica Meet	05/10/2021
2	Diálogo ciudadano y exposición del proyecto por parte del Titular	Actividad realizada a través de video llamada vía la plataforma electrónica Meet	14/10/2021

12.3. Observaciones ciudadanas

Durante el proceso de participación ciudadana, desarrollado conforme a lo dispuesto en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300, se formularon observaciones por parte de la comunidad respecto de la DIA del proyecto, las que han sido consideradas en el proceso de evaluación de la forma que a continuación se señala.

12.3.1. Evaluación técnica de las observaciones ciudadanas

Las observaciones formuladas por la ciudadanía que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300 y en los artículos 83 y 95 del Reglamento del SEIA son las siguientes:

12.3.1.1. Observante: Patricia Segura Ducó

Observación:

La observante solicita incorporar los siguientes antecedentes:

- a.- Nombre de la Empresa
- b.- RUT
- c.- Domicilio, ciudad y país

El Titular, en Adenda Complementaria responde incorporando una tabla que da cuenta de la información requerida:

- Nombre de la empresa: Lirios de Chumaquito SpA
- RUT: 77271359-2
- Domicilio: Longitudinal Sur km 280 Villa Alegre
- Nombre del representante legal: Guillermo Hernández Martínez
- Domicilio del representante legal: Almirante Pastene 185 Oficina 405, Providencia, Santiago
- País de origen de la empresa: Chile

Evaluación técnica de la observación:

De acuerdo a lo informado por el Titular, éste ha contestado debidamente lo observado por la ciudadana, información que es concordante con lo expresado en otros acápite de la propia DIA, referidos a la identificación del Titular, contenidos en el apartado A.1 de la DIA, y en el Anexo 1 de Antecedentes legales.

12.3.1.2. Observante: Patricia Segura Ducó



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2155129933>

Observación:

Se solicita informar cuáles son las medidas que tiene contemplada el titular del proyecto para devolver el suelo al estado inicial del proyecto.

En respuesta presentada en Adenda Complementaria, el Titular indica: “Se informa respecto al suelo, que el proyecto contempla una fase de cierre consistente en el retiro de “todos” los elementos, equipos e infraestructura que componen el parque fotovoltaico, para luego realizar limpieza y descompactación de las zonas de caminos e instalaciones permanentes. Para mayores detalles, las actividades del cierre consideran las siguientes:

Retiro Centros de Transformación	- se refiere a retiro con grúa en camión para retiro y envío a destino final de las unidades de CT. Estas unidades se retiran de forma completa sin desarme, es decir la unidad completa tal como se encuentra
Retiro de paneles y estructuras de soporte	- se retiran los sujetadores o pernos y usando grúa horquilla se levantan y apilan en pallets los paneles para enviarlos a destino final. Con grúa se retiran las mesas y sus estructuras de soporte para envío a destino final
Retiro de radier	- usando retroexcavadora se retiran los radier donde se encontraban montados los CT., los escombros se cargan en camión para envío a destino final
Retiro de cables soterrados	- usando retroexcavadora se excava el lugar de los cableados soterrados, se retiran para envío a destino final y se rellenan las zanjas excavadas con el mismo materia
Retiro del cerco	- usando la grúa horquilla y aflojando los pernos y sujetadores se retira el cerco y sus soportes para enviar a destino final
Limpieza general del sitio	- de manera pedestre se recorre el sitio de emplazamiento del proyecto para recoger residuos puntuales que puedan permanecer en el lugar, bajo el entendido que ya se han retirado
Desmantelamiento o aseguramiento de infraestructura	- El proyecto considera el desmantelamiento completo de todas las partes, obras, equipos, cableados existentes con motivo de la construcción y operación del parque solar, por lo tanto no quedará ninguna infraestructura presente en la zona del proyecto al terminar la fase de cierre.
Restauración geoforma, o morfología, vegetación u otro componente ambiental que haya sido afectado	- La topografía del terreno no sufrirá modificaciones, dado que no se contempla realizar escarpes o compactación, a excepción de las zonas de emplazamiento de instalación de faena y caminos interiores. Debido a la ausencia de intervenciones que modifiquen la geoforma, no es necesario realizar una restauración de la morfología del lugar. - la habilitación de zonas de la “instalación de faenas” que contemplan bodegas, oficinas, comedor, etc., espacios que habrán sido compactadas durante la fase de construcción, quedarán limpias y despejadas. - Se considera realizar la escarificación del terreno para recuperar el drenaje y la aireación del mismo. Asimismo, cabe destacar que las instalaciones como sala de control, bodega respel, caseta de guardia y patio de residuos industriales habrán sido instaladas sobre poyos de hormigón, los cuales serán retirados dejando el suelo natural limpio y despejado.
	- La instalación de las mesas para soporte de módulos fotovoltaicos habrá sido por medio del hincado directo al suelo, sin requerimientos de fundaciones de hormigón, por lo que su retiro se realizará con grúa horquilla retirando dicha estructura desde el suelo, dejando despejado de todo resto de la instalación. - Cableado soterrado: las actividades del cierre contemplan el uso de una retroexcavadora para la excavación de las zanjas y retirar el cableado y volver a rellenar las zanjas con el mismo material natural extraído, no se contempla excedentes de este material. - En las zonas del radier de los 4 centros de transformación contempla el retiro de dicho radier y la restitución de la superficie agregando material fresco de tierra comprado a terceros. - Se efectuará escarificado en las áreas compactadas correspondientes a caminos interiores del parque solar. - Respecto a la vegetación, dado que el predio a usar por el proyecto se encuentra en uso para producción agrícola comercial y se entrega para uso del parque cosechado, limpio y despejado, se devolverá el terreno en las mismas condiciones, limpio y despejado, de modo tal que pueda ser usado para esos mismos fines, si así lo deseara el dueño. Por lo tanto, no se contemplan actividades de revegetación del suelo.

En complemento a lo anterior, el titular ofrece dos compromisos ambientales voluntarios relativos al Suelo, uno con el objetivo de monitorear la calidad biológica del suelo y el segundo por el uso temporal del suelo



(40 años) que dice relación con asegurar capacidad de riego en otra zona que presenta carencias al respecto. A continuación, dichos compromisos ambientales voluntarios:

Compromiso ambiental voluntario:	
Plan de Seguimiento sobre la Calidad Biológica del Suelo en el transcurso de la vida útil del proyecto	
Impacto asociado	No aplica
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción y Operación
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Evaluar la Condición Biológica del Suelo a través del monitoreo de propiedades del suelo en el área donde se instalarán los paneles fotovoltaicos. Descripción: Se considera monitoreo de propiedades del suelo mediante la Evaluación de la Condición Biológica del Suelo (CBS)
	adaptación de Sabaini y Ávila (2015)¹ a la metodología de Evaluación Visual de Suelo de Shepherd (2000) contextualizada en conceptos de ecología de suelo como son las esferas de influencia biológica de suelo (detritósfera, agregatósfera, drilósfera, porósfera y rizósfera) que serán evaluadas. Adicionalmente, para complementar el análisis y lograr complemento que relacione el efecto que tienen los paneles sobre el suelo, se considera necesario evaluar los efectos físico sobre la temperatura superficial del suelo, contenido de humedad y cobertura vegetal, entendido como cobertura de plantas vivas y muertas, en transectos de 10 m de longitud. Justificación: El proyecto considera la gestión eficiente del suelo en el área de instalación de los paneles, por lo que se descarta la pérdida o deterioro del suelo durante la fase de operación. Para asegurar que las características del Proyecto Fotovoltaico "Lirios de Chumaquito" no generen cambios en la calidad del suelo, es necesario realizar una evaluación periódica de las características de este para evaluar si se presentan cambios importantes en las propiedades físicas y biológicas del suelo.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: El compromiso se realizará en el Área de Influencia del proyecto, específicamente en el área utilizada por los paneles solares. Forma: Para la evaluación de las variables a monitorear se realizarán 10 puntos de muestreo distribuidas de forma aleatoria, donde se medirá in situ e in visu las propiedades consideradas críticas para el desarrollo de biodiversidad en el suelo, correspondiente a la detritósfera, agregatósfera, drilósfera, rizósfera y porósfera, asignando la valoración de bueno (3), regular (2) y malo (1), según sea su estado actual. La interpretación de cada esfera del suelo otorgada por Sabaini y Ávila (2015) se presenta a continuación: - Detritósfera: "Masa de restos vegetales y animales, sumadas al horizonte orgánico del suelo, en la capa superficial del suelo con una alta actividad de hongos y de meso y macrofauna. Representa una de las principales fuentes de materia orgánica del suelo." - Agregatósfera: "Son los espacios dejados por la agrupación jerárquica y organizada de los componentes orgánicos y minerales, que ligados forman unidades de micro y macro agregados. Representa la manifestación física de la organicidad de la vida en el suelo." - Drilósfera: "Volumen de suelo bajo influencia de las lombrices de tierra que incluyen: tanto las galerías que construyen; la superficie de sus cuerpos, incluidos sus tractos intestinales; y sus heces (ricas en nutrientes y compuestos



	orgánicos de alta energía). Representa el principal componente en el proceso de bioturbación del suelo, estimulando la dinámica de la microbiología, la materia orgánica, los minerales, el agua y el aire.” - Rizósfera: “Zona de influencia en torno a las raíces, donde se genera un complejo y dinámico microambiente a partir de exudados energéticos radiculares. Representando la principal fuerza conductora para todos los procesos ecosistémicos bajo la superficie del suelo.” - Porósfera: “Arreglo de espacios disponibles para la vida, de tamaños variables, que surge de la actividad de las raíces, lombrices de tierra, termitas y hormigas, que forman canales continuos para el flujo de aire, agua, minerales y organismos. Representa el hábitat aeróbico ideal para la vida de muchos organismos del suelo.” Las propiedades de temperatura superficial del suelo y contenido de humedad del suelo serán medidas al mediodía y con un equipo de medición in situ, tipo TDR o similar. Se medirán 3 repeticiones por punto. El análisis de la información debe considerar el efecto de la temperatura ambiental y precipitaciones ocurridas en el tiempo. Por último, la cobertura vegetal, será medida en transectos de evaluación permanente de 5 m de largo, donde se registrará cada 5 cm (intercepto de puntos), la correspondiente categoría: Planta, Rastrojo o Suelo Desnudo. Lo anterior permitirá monitorear como es la variación de la cobertura vegetal en el tiempo. Oportunidad: La medida se desarrollará con la primera evaluación previa a la fase de construcción y en la fase de operación del Proyecto en el año 1 y posteriormente con una periodicidad de 5 años.
Indicador que acredite su cumplimiento	Reporte posterior a cada monitoreo donde se presenten fotografías y los resultados de puntos de monitoreo ejecutados.
Forma de control y seguimiento	Seguimiento anual posterior al periodo de lluvias. El informe con el seguimiento del estado y evolución de las variables evaluadas será estructurado acuerdo con la Resolución 223 EXENTA (MMA, 2015) que dicta instrucciones generales sobre la elaboración del plan de seguimiento de variables ambientales, los informes de seguimiento ambiental y la remisión de información al sistema electrónico de seguimiento ambiental y sus modificaciones en la Resolución 921 EXENTA (MMA, 2015). Dicho informe se entregará a la SMA y al Seremi de Agricultura.



Compromiso ambiental voluntario: Mejoramiento disponibilidad de agua a nivel predial con fines de mejoramiento de suelos	
Impacto asociado	Pérdida Temporal de uso de suelo de valor agropecuario
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: El objetivo del compromiso voluntario que se presenta es el aumento de la seguridad de riego de suelos ubicados en la región del Ohiggins. El aumento de la seguridad del riego, que afectará la productividad de los suelos, se pretende alcanzar mediante la construcción de obras Descripción: Se considera la incorporación de nueva superficie bajo riego a través del mejoramiento o rehabilitación de obras de riego o de infraestructura de almacenamiento o acumulación de agua para riego agrícola a uno o varios predios con producción agrícola, por medio de la construcción/mejoramiento de infraestructura de riego en la Comuna de Palmilla, Región del Libertador Bernardo O'Higgins. Justificación: Considerando las instrucciones del SAG en el documento: "Consideraciones para definir compromisos ambientales voluntarios en el marco del PAS 160-IFC para proyectos fotovoltaicos que no generen impactos significativos" y específicamente lo expresado en el punto 7 de dicho documento, donde se indican los compromisos ambientales voluntarios que permiten mejorar las características productivas de un suelo, y específicamente en el punto a) para obras de riego: "Obras de riego que permitan incorporar nueva superficie bajo riego, sean estas a través del aumento de la capacidad de almacenaje de agua a través de acumulación nocturna, del mejoramiento de la conducción de agua al predio evitando pérdidas o permitiendo un ingreso homogéneo al canal de distribución, implementación de riego tecnificado en sistemas que ya cuentan con un sistema de riego, pero de baja eficiencia.", se ha considerado presentar este proyecto en predios con un nivel productivo que se ve limitado debido a la falta de disponibilidad de agua de riego de acuerdo a los antecedentes mencionados anteriormente. En cuanto a la temporalidad y magnitud del recurso afectado se asimilarán a los considerados en el proyecto PFV LOS LIRIOS DE CHUMAQUITO SUNLIGHT, esto es, 40 años y 15.64 ha.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: El compromiso ambiental se desarrollará en el sector Canal Derivado Echeverría de la comuna de Palmilla, provincia de O'Higgins. y los predios asociados, el cual tiene como fuente de agua el Río Tinguiririca. El cuadro siguiente muestra los predios principales beneficiados:



NOMINA DE REGANTES				
GRUPO DE USUARIOS DE AGUA				
CANAL ECHEVERRIA SECTOR CENTRO PALMILLA				
Nº	PREDIO	FUENTE	ROL	SUPERFICIE (Has)
1	Parcela S/N	D Echeverría	48-31	7.9
2	Parcela N° 59	C. Palmilla	48-76	7.2
3	Parcela N° 60	C. Palmilla	48-77	7.8
4	Parcela N° 61	C. Palmilla	48-78	8.0
5	Parcela N° 63	C. Palmilla	48-80	6.9
6	Parcela N° 64	C. Palmilla	48-81	7.5
TOTAL				45.3

Forma: Para la implementación de este CAV se consideran las siguientes obras:

- Mejoramiento de la red de conducción del canal Palmilla. Para esto se realizará un revestimiento de canal con hormigón armado en un tramo crítico del canal, justo aguas debajo de derivado o Marco Echeverría. Esta mejora considera eliminar pérdidas por conducción y mejorar la capacidad estructural del canal.
- Construcción de distribución correspondiente a entrega del Derivado Echeverría.

Las obras mencionadas, se enmarcan, dentro de las actividades de mejoramiento del canal Palmilla aguas abajo del inicio del Derivado Echeverría. El canal Palmilla posee 300 acciones las que equivalen a 660 l/s desde su inicio (2.2 l/s/acción de acuerdo a JV Rio Tinguiririca). Al punto del proyecto y luego de varias entregas (Marcos Partidores) este caudal se reduce a aproximadamente 383 l/s, regando 350 ha. de las 595 ha. totales aproximadas que riega el canal. Dado que las obras se realizan en un tramo que conduce 383 l/s menor a 500 l/s se concluye que no son objeto del permiso ambiental sectorial 156 del Reglamento del SEIA, DS N°40

Oportunidad: El CAV se implementará en un período de 3 meses, efectuándose junto con el inicio de la fase de construcción del proyecto, priorizando como fecha idónea e inicio de las obras en los meses de otoño-invierno, de acuerdo, a la siguiente carta Gantt:

CARTA GANTT CAV CANAL PALMILLA (PFV LOS LIRIOS)	
ITEM	S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
OBRA PROVISIONAL PROPIA DE LA FAENA	
REVESTIMIENTO CANAL PALMILLA	
REVESTIMIENTO CANAL ECHEVERRIA	
OBRA DE DISTRIBUCION	

Estas fechas son tentativas y dependen de la fecha de emisión de la RCA favorable, la obtención de permisos sectoriales, como otros factores del desarrollo del Proyecto, por lo que, la ejecución del CAV, queda sujeta al inicio de la Fase de Construcción del PFV LOS LIRIOS DE CHUMAQUITO.

Indicador que acredite su cumplimiento	Infraestructura de revestimiento y distribución; - verificador: 100% avance, - Hito: recepción de las obras de acuerdo al proyecto completado en un 100%. Infraestructura de revestimiento y distribución - Verificador: 100% Operativa - Cada 2 años se verificará que las obras se encuentren operativas en su totalidad Superficie de riego beneficiada: - Verificador: 41,1 ha. - Cada 2 años se verificará y emitirá informe por parte del titular, indicando la superficie que se mantiene bajo riego según proyecto.
Forma de control y seguimiento	Se entregará un informe anual con el seguimiento del estado de las obras realizadas, durante el período de tiempo en el cual se obtiene el retorno de la pérdida de uso de suelo temporal. El informe se elaborará en los términos establecidos en la Resolución 223 EXENTA (MMA, 2015. Dicho informe se entregará a la SMA, a la SEREMI de Agricultura y al SAG.



Evaluación técnica de la observación:

La consulta planteada por la observante sí fue debidamente respondida por parte del Titular, indicando las acciones que realizará en la etapa de cierre del Proyecto, lo que es concordante con la información y descripción incorporada en la DIA y sus Adendas, consolidada en este Informe.

Por su parte, el Titular complementa su respuesta haciendo referencia a la presentación de dos compromisos ambientales voluntarios, asociados a impactos ambientales no significativos sobre el recurso natural suelo. En el caso del Plan de seguimiento sobre las propiedades biológicas del suelo durante la vida útil del proyecto, se considera monitoreo de propiedades del suelo mediante la Evaluación de la Condición Biológica del Suelo (CBS) adaptación de Sabaini y Ávila (2015) a la metodología de Evaluación Visual de Suelo de Shepherd (2000) contextualizada en conceptos de ecología de suelo como son las esferas de influencia biológica de suelo (detritósfera, agregatósfera, drilósfera, porósfera y rizósfera) que serán evaluadas. Adicionalmente, para complementar el análisis y lograr complemento que relacione el efecto que tienen los paneles sobre el suelo, se considera necesario evaluar los efectos físicos sobre la temperatura superficial del suelo, contenido de humedad y cobertura vegetal, entendido como cobertura de plantas vivas y muertas, en transectos de 10 m de longitud. Esta descripción es complementada con las modalidades de cumplimiento, oportunidad y verificadores de los mismos.

12.3.1.3. Observante: Patricia Segura Ducó

Observación: Según lo indicado en el Acta de Evaluación N° 40/2021 el Parque Fotovoltaico Alto Bellavista, señala: “Ubicación adyacente a proyecto Parque Fotovoltaico Lirios de Chumaquito (mismo Representante Legal). Se solicita poder aclarar si ambos proyectos son independientes o comparten partes, obras y/o acciones.

El Titular, en Adenda Complementaria responde reiterando información respecto a que ambos proyectos de parques fotovoltaicos son completamente independientes uno de otro en todo sentido. Cada una de sus fases de construcción, operación y cierre, así como sus partes, obras y acciones serán propias e independientes para cada proyecto. Estos proyectos no comparten partes, obras y/o acciones de ningún tipo tal como se informó en Adenda en respuesta N°6 y N°59.

Evaluación técnica de la observación:

De acuerdo con lo informado por el Titular, éste ha contestado debidamente lo observado por la ciudadana, información que es concordante con lo expresado en otros acápite del proyecto, especificando las respuestas entregadas en el N°6 y 59 de la Adenda.

En este sentido, el Titular aclaró que el Proyecto es independiente y no comparte parte, obra o acción con el proyecto “Parque Fotovoltaico Alto Bellavista”. En relación con el trazado de la LMT, cada proyecto tendrá un trazado independiente, y un punto de conexión a la red existente para entregar su producción también distinto. El Proyecto Parque fotovoltaico Lirios de Chumaquito no utilizará el trazado de la línea de transmisión eléctrica del proyecto Alto Bellavista ni comparte cercos perimetrales. Las siguientes dos imágenes presentan los trazados de ambos proyectos

12.3.1.4. Observante: Patricia Segura Ducó

Observación: Se solicita al titular mencionar el monto expresado en pesos de la compensación a realizar en la comuna de Palmilla.



El Titular, en Adenda Complementaria responde indicando que en esta etapa del proyecto el compromiso ambiental voluntario está definido desde la perspectiva técnica y ambiental, aún no se cuenta con la valorización económica real del costo asociado, por lo tanto, no es posible informar un monto.

Evaluación técnica de la observación:

De acuerdo con lo informado por el Titular, éste ha contestado debidamente lo observado por la ciudadana y no se vislumbra en ella alguna temática ambiental que pueda afectarse por las partes, obras y acciones del proyecto.

12.3.1.5. Observante: Patricia Segura Ducó

Observación: El Proyecto tiene una vida útil de 40 años que estará emplazado en una zona agrícola, que la posible aprobación del proyecto implica una pérdida de uso agrícola de 30 hectáreas. Se solicita en la eventualidad que se apruebe el Proyecto, se considere lo siguiente:

- a.- Emplear trabajadores del sector en las labores de instalación y mantención del parque.
- b.- Sostener una reunión con el titular y las organizaciones indígenas y sociales del territorio para consensuar una forma de compensación en el sector.

El Titular, en Adenda Complementaria responde indicando que pondrá a disposición de la Municipalidad de Malloa las ofertas de trabajo necesarias para la construcción del proyecto. Además, indica que se presenta disponible para sostener reuniones y conversar al respecto.

Evaluación técnica de la observación:

De acuerdo con lo informado por el Titular, éste ha contestado lo observado por la ciudadana, aun cuando se indica una municipalidad de una comuna distinta, se entiende que ella debe referirse a la Ilustre Municipalidad de Requínoa; y la consulta sobre acciones vinculadas con grupos humanos pertenecientes a pueblos originarios y organizaciones sociales, no logra plasmarse en un compromiso concreto y preciso, por lo que es insuficiente y vaga.

Por lo anterior, esta respuesta, para entenderse debidamente considerada durante la evaluación del presente proyecto, deberá condicionarse a efectos de presentar durante la ejecución del Proyecto, particularmente la construcción y operación, un indicador de cumplimiento que permita constatar el acercamiento y desarrollo de reuniones con la comunidad cercana al área de emplazamiento del proyecto, donde se registren las materias abordadas y los compromisos adoptados por el Titular.

13. RECOMENDACIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL

El Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins recomienda aprobar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Parque Fotovoltaico Lirios de Chumaquito, basándose en que:

El proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable identificada en la sección 9 de este documento; cumple con los requisitos de otorgamiento de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales aplicables identificados en la sección 10 de este documento; no genera ni presenta los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, que dan origen a la necesidad de evaluar un Estudio de Impacto Ambiental; el Proponente ha subsanado los errores, omisiones e inexactitudes planteados en los Informes Consolidados de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones. Lo anterior,



teniendo presente además, las condiciones para ejecutar el Proyecto descritas en el numeral 11.2. del presente Informe Consolidado de Evaluación (ICE).

El Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, recomienda aprobar íntegramente el presente ICE.

14. FICHAS PARA FINES DE FISCALIZACIÓN

Referencia art. 56 letra m) del Reglamento del SEIA	Tablas del ICE
a) Los antecedentes generales del proyecto o actividad, incluyendo la fecha estimada e indicación de la parte, obra u acción que establezca el inicio de cada una de sus fases, identificando aquella que constituye la gestión, acto o faena mínima del proyecto o actividad que dé cuenta del inicio de su ejecución, de modo sistemático y permanente, a objeto de verificar la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental. Asimismo, se deberá indicar si corresponde a una modificación de un proyecto o actividad existente, señalando las partes de las Resoluciones de Calificación Ambiental que se modifican con el proyecto o actividad en evaluación;	La información de la referencia se encuentra en las siguientes tablas de este documento: – Tabla 2 “Antecedentes generales del proyecto” – Tabla 4.4 “Cronología de las fases del proyecto o actividad”
f) Los antecedentes que justifiquen que el proyecto o actividad no requiere de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento;	La información de la referencia se encuentra en las siguientes tablas de este documento: – Tabla 6.1 “Sobre la inexistencia de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos” – Tabla 6.2 “Sobre la inexistencia de efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire” – Tabla 6.3 “Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos” – Tabla 6.4 “Sobre la inexistencia de localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar” – Tabla 6.5 “Sobre la inexistencia de alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona” – Tabla 6.6 “Sobre la inexistencia de alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural”



g) Las medidas relevantes de los planes de contingencias y emergencias;	La información de la referencia se encuentra en las siguientes tablas de este documento: Plan de prevención de contingencias y emergencias: Tabla 8.1.1. Riesgo Ocurrencia de siniestros naturales Tabla 8.1.2. Riesgo Derrame de combustible o aceites de maquinarias Tabla 8.1.3. Riesgo Aparición de vectores sanitarios Tabla 8.1.4. Riesgo Derrame de sustancias peligrosas Tabla 8.1.5. Riesgo Alteración de hallazgos o sitios de valor patrimonial Tabla 8.1.6. Riesgo Accidente sobre fauna Tabla 8.1.7. Riesgo Incendios Tabla 8.1.8. Riesgo Afloramiento de aguas subterráneas Tabla 8.1.9. Riesgo Derrame aguas servidas
h) La forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental;	La información de la referencia se encuentra en las siguientes tablas de este documento: – Tabla 9.1. Normas de carácter general aplicable al Proyecto – Tabla 9.2. Normas relacionadas al emplazamiento del proyecto – Tabla 9.3. Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto Norma – Tabla 9.4. Normas relacionadas con componentes ambientales (fauna, vegetación y flora, suelo, agua, patrimonio cultural) – Tabla 9.5. Otras normativas (energía, vialidad y transporte, combustibles, condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, y otras normativas).
j) Los compromisos ambientales voluntarios, condiciones o exigencias;	La información de la referencia se encuentra en las siguientes tablas de este documento: – Tabla 11.1.1 Compromiso ambiental voluntario Monitoreo arqueológico – Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario Monitoreo ruido para evidenciar cumplimiento normativo – Tabla 11.1.3 Compromiso ambiental voluntario Plan de Seguimiento sobre la Calidad Biológica del Suelo en el transcurso de la vida útil del proyecto – Tabla 11.1.4 Compromiso ambiental voluntario Plan de Comunicación – Tabla 11.1.5 Compromiso ambiental voluntario Mejoramiento disponibilidad de agua a nivel predial con fines de mejoramiento de suelos – Tabla 11.1.6 Compromiso ambiental voluntario Plan de Perturbación controlada de fauna – Tabla 11.1.7 Compromiso ambiental voluntario Inducción protección de Fauna



EGP/GHR/LARF

Pedro Pablo Miranda Acevedo
Director
Secretario de la Comisión de Evaluación
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

